

国网重庆市电力公司彭水供电分公司文件

国网重庆市电力公司彭水供电分公司 关于公示 2025 年第二季度电网可开放 容量的通知

县发改委：

为进一步优化电力营商环境，提升电网透明度，根据国家能源局及国网重庆市电力公司相关要求，现对我公司供电区域内 2025 年第二季度电网可开放容量予以公示，以此为准。

附件：2025 年第二季度彭水县电网可开放容量明细表

国网重庆市电力公司彭水供电分公司

2025 年 4 月 24 日

(联系人：王怡，联系电话：15730840842)

国网重庆市电力公司彭水供电分公司办公室

国网重庆市电力公司彭水供电分公司办公室
地址：彭水苗族土家族自治县
邮编：409800

国网重庆市电力公司彭水供电分公司办公室
地址：彭水苗族土家族自治县
邮编：409800

国网重庆市电力公司彭水供电分公司办公室

国网重庆市电力公司彭水供电分公司办公室

国网重庆市电力公司彭水供电分公司办公室

附件：

序号	供电公司	设备名称	评估等级	可开放容量(MW)	电压等级
1	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.220kV彭水站重庆彭水.220kV彭水站2#	绿	22.114	220kV
2	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.220kV彭水站重庆彭水.220kV彭水站1#	绿	24.5616	220kV

110千伏主变

序号	供电公司	设备名称	评估等级	可开放容量(MW)	电压等级
1	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV普子站重庆彭水.110kV普子站3#	绿	35.3865	110kV
2	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV普子站重庆彭水.110kV普子站2#	绿	37.3105	110kV
3	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV新田站重庆彭水.110kV新田站2#	绿	46.6756	110kV
4	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV新田站重庆彭水.110kV新田站1#	绿	45.5346	110kV
5	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV摩围站重庆彭水.110kV摩围站2#	绿	44.1026	110kV
6	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV摩围站重庆彭水.110kV摩围站1#	绿	46.6756	110kV
7	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV保家站重庆彭水.110kV保家站2#	绿	38.0055	110kV
8	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV保家站重庆彭水.110kV保家站1#	绿	41.5145	110kV
9	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV东门站重庆彭水.110kV东门站2#	绿	46.6756	110kV
10	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.110kV东门站重庆彭水.110kV东门站1#	绿	46.6756	110kV

35千伏主变

序号	供电公司	设备名称	评估等级	可开放容量(MW)	电压等级
1	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV龙射站重庆彭水.35kV龙射站2#	绿	6.5174	35kV
2	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV龙射站重庆彭水.35kV龙射站1#	绿	10.4031	35kV
3	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV黄家站重庆彭水.35kV黄家站2#	绿	8.3209	35kV
4	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV黄家站重庆彭水.35kV黄家站1#	绿	6.7450	35kV
5	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV鞍子站重庆彭水.35kV鞍子站2#	绿	6.0892	35kV
6	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV鞍子站重庆彭水.35kV鞍子站1#	绿	5.7889	35kV
7	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV连湖站重庆彭水.35kV连湖站2#	绿	5.4695	35kV
8	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV连湖站重庆彭水.35kV连湖站1#	绿	7.7045	35kV
9	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV白云站重庆彭水.35kV白云站3#	绿	9.1065	35kV
10	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV白云站重庆彭水.35kV白云站2#	绿	11.7060	35kV
11	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV白云站重庆彭水.35kV白云站1#	绿	10.7114	35kV
12	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV润溪站重庆彭水.35kV润溪站2#	绿	4.7880	35kV
13	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV润溪站重庆彭水.35kV润溪站1#	绿	3.3874	35kV
14	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV桑柘站重庆彭水.35kV桑柘站2#	绿	6.4647	35kV
15	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV桑柘站重庆彭水.35kV桑柘站1#	绿	2.7779	35kV
16	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV坪上站重庆彭水.35kV坪上站3#	绿	7.7747	35kV
17	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV坪上站重庆彭水.35kV坪上站2#	绿	8.0887	35kV
18	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV坪上站重庆彭水.35kV坪上站1#	绿	8.3505	35kV
19	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV同河站重庆彭水.35kV同河站2#	绿	6.5490	35kV
20	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV同河站重庆彭水.35kV同河站1#	绿	7.2870	35kV
21	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV关口站重庆彭水.35kV关口站2#	绿	9.3567	35kV
22	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV关口站重庆彭水.35kV关口站1#	绿	9.0606	35kV
23	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV上塘站重庆彭水.35kV上塘站2#	绿	10.7342	35kV
24	国网重庆彭水供电公司	重庆彭水.35kV上塘站重庆彭水.35kV上塘站1#	绿	8.1528	35kV

10千伏配线

序号	供电公司	设备名称	评估等级	可开放容量 (MW)	电压等级
1	国网重庆彭水供电公司	10kV黄猴线971	绿	3.5060	10kV
2	国网重庆彭水供电公司	10kV鞍鹿线971	绿	5.4884	10kV
3	国网重庆彭水供电公司	10kV鞍诸线965	绿	5.9081	10kV
4	国网重庆彭水供电公司	10kV鞍民线972	绿	5.4646	10kV
5	国网重庆彭水供电公司	10kV鞍善线966	绿	5.6616	10kV
6	国网重庆彭水供电公司	10kV白芦线952	绿	6.5786	10kV
7	国网重庆彭水供电公司	10kV湖场线961	绿	6.4022	10kV
8	国网重庆彭水供电公司	10kV普民线967	绿	6.1765	10kV
9	国网重庆彭水供电公司	10kV普桥线972	绿	5.2553	10kV
10	国网重庆彭水供电公司	10kV普桐线973	绿	5.3242	10kV
11	国网重庆彭水供电公司	10kV普新线968	绿	5.3535	10kV
12	国网重庆彭水供电公司	10kV新石线961	绿	3.9912	10kV
13	国网重庆彭水供电公司	10kV新明线978	绿	8.3283	10kV
14	国网重庆彭水供电公司	10kV新场线966	绿	7.0376	10kV
15	国网重庆彭水供电公司	10kV摩新二线963	绿	5.1458	10kV
16	国网重庆彭水供电公司	10kV摩新一线953	绿	4.8179	10kV
17	国网重庆彭水供电公司	10kV摩开线959	绿	1.9631	10kV
18	国网重庆彭水供电公司	10kV摩宸线968	绿	12.6353	10kV
19	国网重庆彭水供电公司	10kV摩坝线955	绿	10.3502	10kV
20	国网重庆彭水供电公司	10kV摩凤线969	绿	1.8331	10kV
21	国网重庆彭水供电公司	10kV摩依线957	绿	6.6389	10kV
22	国网重庆彭水供电公司	10kV摩供二线964	绿	4.9806	10kV
23	国网重庆彭水供电公司	10kV摩供一线958	绿	4.8467	10kV
24	国网重庆彭水供电公司	10kV摩九线962	绿	6.0729	10kV
25	国网重庆彭水供电公司	10kV摩乌二线956	绿	1.8331	10kV
26	国网重庆彭水供电公司	10kV摩乌三线965	绿	4.8310	10kV
27	国网重庆彭水供电公司	10kV摩乌一线954	绿	4.3894	10kV
28	国网重庆彭水供电公司	10kV摩两线952	绿	11.2780	10kV
29	国网重庆彭水供电公司	10kV关羊线972	绿	3.9003	10kV
30	国网重庆彭水供电公司	10kV关溪线963	绿	5.7503	10kV
31	国网重庆彭水供电公司	10kV关岩线962	绿	6.4977	10kV
32	国网重庆彭水供电公司	10kV关学线971	绿	6.9680	10kV
33	国网重庆彭水供电公司	10kV保桂线974	绿	9.3813	10kV
34	国网重庆彭水供电公司	10kV保佳线972	绿	7.7390	10kV
35	国网重庆彭水供电公司	10kV东滨线964	绿	9.6962	10kV
36	国网重庆彭水供电公司	10kV东渔线976	绿	6.7317	10kV
37	国网重庆彭水供电公司	10kV东沙线977	绿	8.4074	10kV
38	国网重庆彭水供电公司	10kV东学线963	绿	6.1435	10kV
39	国网重庆彭水供电公司	10kV东凯二线979	绿	1.9731	10kV
40	国网重庆彭水供电公司	10kV东凯一线978	绿	9.0551	10kV
41	国网重庆彭水供电公司	10kV上龙线972	绿	7.2348	10kV
42	国网重庆彭水供电公司	10kV 龙鹿线973	绿	7.2549	10kV
43	国网重庆彭水供电公司	10kV 龙棣线961	绿	5.7923	10kV
44	国网重庆彭水供电公司	10kV 龙普线963	绿	3.4307	10kV
45	国网重庆彭水供电公司	10kV 龙平线962	绿	6.1875	10kV
46	国网重庆彭水供电公司	10kV 龙佳线971	绿	8.5162	10kV
47	国网重庆彭水供电公司	10kV 黄龙线975	绿	3.2517	10kV
48	国网重庆彭水供电公司	10kV 黄民线974	绿	3.5821	10kV
49	国网重庆彭水供电公司	10kV 黄朗线964	绿	3.8166	10kV
50	国网重庆彭水供电公司	10kV 黄戈线976	绿	4.5118	10kV
51	国网重庆彭水供电公司	10kV 白滨线964	绿	10.3344	10kV

52	国网重庆彭水供电公司	10kV 白河线972	绿	8.8073	10kV
53	国网重庆彭水供电公司	10kV 白建线953	绿	7.6439	10kV
54	国网重庆彭水供电公司	10kV 白安线951	绿	9.9294	10kV
55	国网重庆彭水供电公司	10kV 白三线961	绿	6.8396	10kV
56	国网重庆彭水供电公司	10kV 湖养线972	绿	5.2128	10kV
57	国网重庆彭水供电公司	10kV 湖联线962	绿	6.8728	10kV
58	国网重庆彭水供电公司	10kV 湖同线973	绿	6.0026	10kV
59	国网重庆彭水供电公司	10kV 润龙线971	绿	3.1670	10kV
60	国网重庆彭水供电公司	10kV 润干线973	绿	2.9333	10kV
61	国网重庆彭水供电公司	10kV 润大线962	绿	3.6607	10kV
62	国网重庆彭水供电公司	10kV 桑鹿线962	绿	3.5186	10kV
63	国网重庆彭水供电公司	10kV 桑民线973	绿	3.3172	10kV
64	国网重庆彭水供电公司	10kV 桑梅线972	绿	3.1840	10kV
65	国网重庆彭水供电公司	10kV 桑新线961	绿	3.2190	10kV
66	国网重庆彭水供电公司	10kV 普太线971	绿	5.8259	10kV
67	国网重庆彭水供电公司	10kV 普义线966	绿	6.5554	10kV
68	国网重庆彭水供电公司	10kV 新鹿线964	绿	7.2473	10kV
69	国网重庆彭水供电公司	10kV 坪马线971	绿	5.8500	10kV
70	国网重庆彭水供电公司	10kV 坪郁线972	绿	6.4570	10kV
71	国网重庆彭水供电公司	10kV 坪走线962	绿	6.0460	10kV
72	国网重庆彭水供电公司	10kV 坪贺线963	绿	6.2272	10kV
73	国网重庆彭水供电公司	10kV 坪榨线975	绿	5.2128	10kV
74	国网重庆彭水供电公司	10kV 坪大线976	绿	5.2128	10kV
75	国网重庆彭水供电公司	10kV 同楼线971	绿	6.3270	10kV
76	国网重庆彭水供电公司	10kV 同小线962	绿	4.4182	10kV
77	国网重庆彭水供电公司	10kV 同太线961	绿	6.1410	10kV
78	国网重庆彭水供电公司	10kV 同坝线972	绿	3.3374	10kV
79	国网重庆彭水供电公司	10kV 保迂线966	绿	6.6651	10kV
80	国网重庆彭水供电公司	10kV 保木线962	绿	4.6335	10kV
81	国网重庆彭水供电公司	10kV 保工二线971	绿	4.9605	10kV
82	国网重庆彭水供电公司	10kV 保工一线968	绿	10.8392	10kV
83	国网重庆彭水供电公司	10kV 保凤线965	绿	4.4193	10kV
84	国网重庆彭水供电公司	10kV 保三线964	绿	9.7829	10kV
85	国网重庆彭水供电公司	10kV 东黔二线962	绿	8.8387	10kV
86	国网重庆彭水供电公司	10kV 东黔一线973	绿	9.7106	10kV
87	国网重庆彭水供电公司	10kV 东贸线975	绿	7.3960	10kV
88	国网重庆彭水供电公司	10kV 东西线966	绿	7.7465	10kV
89	国网重庆彭水供电公司	10kV 东绸线972	绿	8.0085	10kV
90	国网重庆彭水供电公司	10kV 东外线974	绿	11.5078	10kV
91	国网重庆彭水供电公司	10kV 东双线961	绿	6.0026	10kV
92	国网重庆彭水供电公司	10kV 东卫线965	绿	9.0889	10kV
93	国网重庆彭水供电公司	10kV 东十线971	绿	9.4025	10kV
94	国网重庆彭水供电公司	10kV 上高线963	绿	3.2115	10kV
95	国网重庆彭水供电公司	10kV 上索线973	绿	5.3424	10kV
96	国网重庆彭水供电公司	10kV 上石线971	绿	4.3443	10kV
97	国网重庆彭水供电公司	10kV 上和线961	绿	7.3392	10kV

配变

序号	供电公司	设备名称	评估等级	可开放容量(KW)	电压等级
1	国网重庆彭水供电公司	龟池H(山坝)柱上变	绿	63.2500	0.4kV
2	国网重庆彭水供电公司	龟池G(何家沟)柱上变	黄	81.9080	0.4kV
3	国网重庆彭水供电公司	龟池F(宁家沟)柱上变	绿	77.9400	0.4kV
4	国网重庆彭水供电公司	龟池E(石灰面)柱上变	绿	78.7015	0.4kV

5	国网重庆彭水供电公司	龟池D（宁家沟）柱上变	绿	67.3380	0.4kV
6	国网重庆彭水供电公司	龟池C（巴焦湾）柱上变	绿	83.5075	0.4kV
7	国网重庆彭水供电公司	龟池B（塘坎上）柱上变	绿	66.0340	0.4kV
8	国网重庆彭水供电公司	龟池A（干田坝）柱上变	绿	80.6380	0.4kV
9	国网重庆彭水供电公司	龙龟G（罗家垭口）柱上变	绿	38.4520	0.4kV
10	国网重庆彭水供电公司	龙龟F（狮子坝）柱上变	绿	40.2300	0.4kV
11	国网重庆彭水供电公司	龙龟E（青杠坪）柱上变	绿	23.7220	0.4kV
12	国网重庆彭水供电公司	龙龟D（浩口）柱上变	绿	84.1920	0.4kV
13	国网重庆彭水供电公司	龙龟C（新龙）柱上变	绿	79.4500	0.4kV
14	国网重庆彭水供电公司	龙龟B（龙龟寺）柱上变	绿	85.9390	0.4kV
15	国网重庆彭水供电公司	龙龟A（大田浩）柱上变压器	绿	81.3370	0.4kV
16	国网重庆彭水供电公司	龙门村F（朱家湾）柱上变	绿	163.7540	0.4kV
17	国网重庆彭水供电公司	龙门H（王家）柱上变	绿	79.8160	0.4kV
18	国网重庆彭水供电公司	龙门G（叉河）柱上变	绿	164.5920	0.4kV
19	国网重庆彭水供电公司	龙门E（酒厂）柱上变	绿	169.1420	0.4kV
20	国网重庆彭水供电公司	龙门D（许家坪）柱上公变	绿	84.9280	0.4kV
21	国网重庆彭水供电公司	龙门C（刀巴岭）柱上公变	绿	39.3815	0.4kV
22	国网重庆彭水供电公司	龙门B（蓝山坪）柱上公变	绿	76.4160	0.4kV
23	国网重庆彭水供电公司	龙门A（龙门峡）柱上变	绿	26.2652	0.4kV
24	国网重庆彭水供电公司	龙门A（懒板凳）柱上公变	绿	100.8560	0.4kV
25	国网重庆彭水供电公司	龙胜Q（关坪）柱上变	绿	85.8940	0.4kV
26	国网重庆彭水供电公司	龙胜P（马道）柱上公变	绿	76.6760	0.4kV
27	国网重庆彭水供电公司	龙胜O（代家坝）柱上公变	绿	81.4840	0.4kV
28	国网重庆彭水供电公司	龙胜N（抱杆坪）柱上公变	绿	79.2600	0.4kV
29	国网重庆彭水供电公司	龙胜M（小堡）柱上公变	绿	82.8940	0.4kV
30	国网重庆彭水供电公司	龙胜L（石门嘴）柱上公变	绿	79.9840	0.4kV
31	国网重庆彭水供电公司	龙胜K（大屋基）柱上公变	绿	84.8000	0.4kV
32	国网重庆彭水供电公司	龙胜J（保管室）柱上公变	绿	77.5520	0.4kV
33	国网重庆彭水供电公司	龙胜I（龙胜堡）柱上公变	绿	79.2920	0.4kV
34	国网重庆彭水供电公司	龙胜H（土地堡）柱上公变	绿	77.6720	0.4kV
35	国网重庆彭水供电公司	龙胜G（牛滚凼）柱上变	绿	94.8640	0.4kV
36	国网重庆彭水供电公司	龙胜F（代家坝）柱上公变	绿	42.6320	0.4kV
37	国网重庆彭水供电公司	龙胜E（小沟）柱上变	绿	65.0975	0.4kV
38	国网重庆彭水供电公司	龙胜D（小堡）柱上变	绿	38.8370	0.4kV
39	国网重庆彭水供电公司	龙胜C（学校）柱上变	绿	39.2360	0.4kV
40	国网重庆彭水供电公司	龙胜B（枫香堡）柱上公变	绿	82.4960	0.4kV
41	国网重庆彭水供电公司	龙胜A（方田坝）柱上变	绿	39.6305	0.4kV
42	国网重庆彭水供电公司	龙竹M（百崖水）柱上公变	绿	38.7180	0.4kV
43	国网重庆彭水供电公司	龙竹L（茶园）柱上变	绿	38.9360	0.4kV
44	国网重庆彭水供电公司	龙竹K（龙合村委）柱上公变	绿	152.0000	0.4kV
45	国网重庆彭水供电公司	龙竹I（塘坝子）柱上变	绿	43.6820	0.4kV
46	国网重庆彭水供电公司	龙竹H（坳上）柱上变	绿	85.0960	0.4kV
47	国网重庆彭水供电公司	龙竹G（方家坪）柱上变	绿	80.8840	0.4kV
48	国网重庆彭水供电公司	龙竹F（杉树坪）柱上变	绿	70.6400	0.4kV
49	国网重庆彭水供电公司	龙竹E（丫口）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
50	国网重庆彭水供电公司	龙竹D（核桃坝）柱上变	绿	66.0080	0.4kV
51	国网重庆彭水供电公司	龙竹C（恶林坳）柱上变	绿	65.2960	0.4kV
52	国网重庆彭水供电公司	龙竹B（斑竹园）柱上变	绿	85.6660	0.4kV
53	国网重庆彭水供电公司	龙竹A（黄龙肝）柱上变	绿	70.4280	0.4kV
54	国网重庆彭水供电公司	龙田H（岩口）柱上变	绿	47.1040	0.4kV
55	国网重庆彭水供电公司	龙田G（黄城）柱上变	绿	78.5100	0.4kV
56	国网重庆彭水供电公司	龙田F（种羊场）柱上公变	绿	107.8400	0.4kV
57	国网重庆彭水供电公司	龙田E（沙子坝）柱上公变	绿	116.7730	0.4kV

58	国网重庆彭水供电公司	龙田D（叉口弯）柱上公变	绿	40.3520	0.4kV
59	国网重庆彭水供电公司	龙田C（大坪）柱上公变	绿	42.4240	0.4kV
60	国网重庆彭水供电公司	龙田B（栗子园）柱上变	绿	78.5170	0.4kV
61	国网重庆彭水供电公司	龙田A（双龙洞）柱上变	绿	160.0840	0.4kV
62	国网重庆彭水供电公司	龙洞D（青杠弯）柱上变	绿	66.8380	0.4kV
63	国网重庆彭水供电公司	龙洞C（白杨湾）柱上变	绿	66.1220	0.4kV
64	国网重庆彭水供电公司	龙洞B（排子坎）柱上变	绿	105.8960	0.4kV
65	国网重庆彭水供电公司	龙洞A（清菜井）柱上变	绿	79.2080	0.4kV
66	国网重庆彭水供电公司	龙洋E（平溪沟）柱上变	绿	78.4905	0.4kV
67	国网重庆彭水供电公司	龙洋D（平阳坝）柱上变	绿	158.4020	0.4kV
68	国网重庆彭水供电公司	龙洋C（后槽）柱上变	绿	79.8011	0.4kV
69	国网重庆彭水供电公司	龙洋B（化狗坪）柱上变	绿	79.0420	0.4kV
70	国网重庆彭水供电公司	龙洋A（王头山）柱上变	绿	29.1132	0.4kV
71	国网重庆彭水供电公司	龙河J（曾家坎）柱上变压器	绿	152.0000	0.4kV
72	国网重庆彭水供电公司	龙河I（上堰）柱上变	绿	41.5400	0.4kV
73	国网重庆彭水供电公司	龙河H（水鼓边）柱上变	绿	63.2300	0.4kV
74	国网重庆彭水供电公司	龙河G（罗家坪）柱上变	绿	42.1220	0.4kV
75	国网重庆彭水供电公司	龙河F（马路道）柱上变	绿	47.0180	0.4kV
76	国网重庆彭水供电公司	龙河E（扇子迁）柱上变	绿	87.3340	0.4kV
77	国网重庆彭水供电公司	龙河D（小竹林）柱上变	绿	64.7600	0.4kV
78	国网重庆彭水供电公司	龙河C（新油坊）柱上变	绿	76.6880	0.4kV
79	国网重庆彭水供电公司	龙河B（竹林沟）柱上变	绿	62.8820	0.4kV
80	国网重庆彭水供电公司	龙河A（炮头岭）柱上变	绿	85.8910	0.4kV
81	国网重庆彭水供电公司	龙池T（泉水口）柱上变	绿	44.5000	0.4kV
82	国网重庆彭水供电公司	龙池S（木瓜坪）柱上变	绿	38.8400	0.4kV
83	国网重庆彭水供电公司	龙池R（长田）柱上变	绿	77.7220	0.4kV
84	国网重庆彭水供电公司	龙池Q（杨家园子）柱上变	绿	44.4840	0.4kV
85	国网重庆彭水供电公司	龙池P（高家）柱上公变	绿	91.7740	0.4kV
86	国网重庆彭水供电公司	龙池O（沙堡摇）柱上公变	绿	90.0460	0.4kV
87	国网重庆彭水供电公司	龙池N（墨庄）柱上公变	绿	85.6390	0.4kV
88	国网重庆彭水供电公司	龙池M（龙洞水沟）柱上公变	绿	77.9110	0.4kV
89	国网重庆彭水供电公司	龙池L（寨子）柱上变	绿	41.1936	0.4kV
90	国网重庆彭水供电公司	龙池K（大肚坪）柱上变	绿	42.1020	0.4kV
91	国网重庆彭水供电公司	龙池J（弯地）柱上变	绿	67.2991	0.4kV
92	国网重庆彭水供电公司	龙池I（五月坡）柱上变	绿	43.7825	0.4kV
93	国网重庆彭水供电公司	龙池H（忠诚坝）柱上变	绿	88.7440	0.4kV
94	国网重庆彭水供电公司	龙池G（杆子堡）柱上变	绿	145.4740	0.4kV
95	国网重庆彭水供电公司	龙池F（泡桐湾）柱上变	绿	79.0432	0.4kV
96	国网重庆彭水供电公司	龙池E（水井湾）柱上变	绿	39.7190	0.4kV
97	国网重庆彭水供电公司	龙池D（打锄岭）柱上变	绿	63.5000	0.4kV
98	国网重庆彭水供电公司	龙池C（燕窝宕）柱上变	绿	67.3220	0.4kV
99	国网重庆彭水供电公司	龙池B（上龙池）柱上变	绿	81.6595	0.4kV
100	国网重庆彭水供电公司	龙池A（学堂坝）柱上变	绿	75.4040	0.4kV
101	国网重庆彭水供电公司	龙汇P（口前）柱上变	绿	23.0460	0.4kV
102	国网重庆彭水供电公司	龙汇O（沟里头）柱上变	绿	79.7980	0.4kV
103	国网重庆彭水供电公司	龙汇N（沱坝）柱上变	绿	78.4400	0.4kV
104	国网重庆彭水供电公司	龙汇M（谢家山）柱上变压器	绿	77.2680	0.4kV
105	国网重庆彭水供电公司	龙汇L（榨房）柱上变	绿	157.8740	0.4kV
106	国网重庆彭水供电公司	龙汇L（谢家湾）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
107	国网重庆彭水供电公司	龙汇K（猫坝）柱上变	绿	160.9880	0.4kV
108	国网重庆彭水供电公司	龙汇J（王家沟）柱上变	绿	43.2800	0.4kV
109	国网重庆彭水供电公司	龙汇I（炕老顶）柱上变	绿	23.8005	0.4kV
110	国网重庆彭水供电公司	龙汇H（明星）柱上变	绿	94.2700	0.4kV

111	国网重庆彭水供电公司	龙汇G（中坝）柱上变	绿	135.7940	0.4kV
112	国网重庆彭水供电公司	龙汇F1（猴栗桥）柱上变	黄	172.6760	0.4kV
113	国网重庆彭水供电公司	龙汇E（猫坝）柱上变	绿	24.1788	0.4kV
114	国网重庆彭水供电公司	龙汇D（瓦厂坪）柱上变	绿	82.6555	0.4kV
115	国网重庆彭水供电公司	龙汇C（周家沟）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
116	国网重庆彭水供电公司	龙汇B（大坦河）柱上变	绿	163.7180	0.4kV
117	国网重庆彭水供电公司	龙汇A（韦二盖）柱上变	绿	160.2280	0.4kV
118	国网重庆彭水供电公司	龙桥G（沙瞿坝）柱上变压器	绿	154.1920	0.4kV
119	国网重庆彭水供电公司	龙桥F（鱼塘）柱上变压器	绿	82.9600	0.4kV
120	国网重庆彭水供电公司	龙桥E（秦家沟）柱上变	绿	78.1120	0.4kV
121	国网重庆彭水供电公司	龙桥D（中心校）柱上变	绿	85.0680	0.4kV
122	国网重庆彭水供电公司	龙桥C（岩门嘴）柱上变	绿	166.1840	0.4kV
123	国网重庆彭水供电公司	龙桥C（水口寺）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
124	国网重庆彭水供电公司	龙桥B（水口寺）柱上变	绿	81.4840	0.4kV
125	国网重庆彭水供电公司	龙桥A（长田）柱上变	绿	77.9980	0.4kV
126	国网重庆彭水供电公司	龙庭汇景2B公变	绿	780.3700	0.4kV
127	国网重庆彭水供电公司	龙庭汇景1B公变	绿	787.4200	0.4kV
128	国网重庆彭水供电公司	龙岗M（铁厂沟）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
129	国网重庆彭水供电公司	龙岗L（安置点）柱上变	绿	97.0870	0.4kV
130	国网重庆彭水供电公司	龙岗K（楼脚）柱上公变	绿	40.5560	0.4kV
131	国网重庆彭水供电公司	龙岗J（廖家堡）柱上变	绿	40.1450	0.4kV
132	国网重庆彭水供电公司	龙岗I（王家盖）柱上变	绿	28.4629	0.4kV
133	国网重庆彭水供电公司	龙岗H（石朝坝）柱上变	绿	188.8100	0.4kV
134	国网重庆彭水供电公司	龙岗G（田家沟）柱上变	绿	91.6270	0.4kV
135	国网重庆彭水供电公司	龙岗F（鸡爬坎）柱上变	绿	166.5260	0.4kV
136	国网重庆彭水供电公司	龙岗E（南坪）柱上变	绿	64.0535	0.4kV
137	国网重庆彭水供电公司	龙岗D（楠木湾）柱上变	绿	26.1378	0.4kV
138	国网重庆彭水供电公司	龙岗C（水洞沟）柱上变	绿	43.8200	0.4kV
139	国网重庆彭水供电公司	龙岗B（廖家堡）柱上变	绿	63.4460	0.4kV
140	国网重庆彭水供电公司	龙岗A（青山山）柱上变	绿	87.3140	0.4kV
141	国网重庆彭水供电公司	龙射场上H（大地坪）柱上公变	绿	308.9000	0.4kV
142	国网重庆彭水供电公司	龙射场上G（场垭口）柱上公变	绿	164.7740	0.4kV
143	国网重庆彭水供电公司	龙射场上F（政府门口）柱上公变	绿	188.2940	0.4kV
144	国网重庆彭水供电公司	龙射场上E（峰中岩）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
145	国网重庆彭水供电公司	龙射场D（新村）柱上公变	绿	298.0200	0.4kV
146	国网重庆彭水供电公司	龙射场C（法庭）柱上变	绿	256.2760	0.4kV
147	国网重庆彭水供电公司	龙射场B（供电所）柱上变	绿	239.4000	0.4kV
148	国网重庆彭水供电公司	龙射场A（后街）柱上变	绿	292.7300	0.4kV
149	国网重庆彭水供电公司	龙射L（场上）柱上变	绿	319.3720	0.4kV
150	国网重庆彭水供电公司	龙塘沟（老酒厂）柱上变	绿	155.1760	0.4kV
151	国网重庆彭水供电公司	龙塘H（旧屋基）柱上变	绿	43.1860	0.4kV
152	国网重庆彭水供电公司	龙塘G（龙桥坝）柱上变	绿	163.7760	0.4kV
153	国网重庆彭水供电公司	龙塘F（三家田）柱上变	绿	85.9420	0.4kV
154	国网重庆彭水供电公司	龙塘E（王家）柱上公变	绿	24.3985	0.4kV
155	国网重庆彭水供电公司	龙塘D（大院子）柱上公变	绿	40.8620	0.4kV
156	国网重庆彭水供电公司	龙塘C（倒塘坝）柱上公变	绿	65.6300	0.4kV
157	国网重庆彭水供电公司	龙塘B（张春沱）柱上公变	绿	26.9408	0.4kV
158	国网重庆彭水供电公司	龙塘A（李家坝）柱上公变	绿	164.7680	0.4kV
159	国网重庆彭水供电公司	龙嘴D（龙嘴）柱上变	绿	24.4286	0.4kV
160	国网重庆彭水供电公司	龙嘴C（朝房）柱上变	绿	61.9052	0.4kV
161	国网重庆彭水供电公司	龙嘴B（鹿池）柱上变	绿	39.8700	0.4kV
162	国网重庆彭水供电公司	龙嘴A（锯弓坝）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
163	国网重庆彭水供电公司	龙合I（炮台）柱上变	绿	190.0000	0.4kV

164	国网重庆彭水供电公司	鼓田J（鼓田居委）柱上变	绿	325.8560	0.4kV
165	国网重庆彭水供电公司	鼓田I（粮站）柱上变	绿	366.2700	0.4kV
166	国网重庆彭水供电公司	鼓田H（王继会）柱上变	绿	243.9520	0.4kV
167	国网重庆彭水供电公司	鼓田G（肖家堡）柱上变	绿	361.0480	0.4kV
168	国网重庆彭水供电公司	鼓田F（锣鼓田）柱上变	绿	324.7960	0.4kV
169	国网重庆彭水供电公司	鼓田E（胡文林）柱上变	绿	252.0300	0.4kV
170	国网重庆彭水供电公司	鼓田D（小学）柱上变	绿	284.4100	0.4kV
171	国网重庆彭水供电公司	鼓田C（加油站）柱上变	绿	277.9800	0.4kV
172	国网重庆彭水供电公司	鼓田B（环城）柱上变	绿	363.5920	0.4kV
173	国网重庆彭水供电公司	鼓田A（二环路）柱上变	绿	314.5700	0.4kV
174	国网重庆彭水供电公司	鼓楼政协箱式变主变压器	绿	267.3000	0.4kV
175	国网重庆彭水供电公司	鼓楼A（司法局）柱上变	绿	373.6000	0.4kV
176	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光国际6号楼箱变#1变	绿	495.1800	0.4kV
177	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光国际5号楼箱变配电变压器	绿	503.1600	0.4kV
178	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光国际4号楼箱变配电变压器	绿	499.3800	0.4kV
179	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光国际3号楼箱变配电变压器	绿	500.0400	0.4kV
180	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光9#楼箱变#1变	绿	496.9800	0.4kV
181	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光13#楼箱#1变	绿	497.0600	0.4kV
182	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光12#楼箱#1变	绿	494.4200	0.4kV
183	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光11#箱变#1变	绿	496.5000	0.4kV
184	国网重庆彭水供电公司	黔龙阳光10#楼箱变#1变	绿	494.3000	0.4kV
185	国网重庆彭水供电公司	黄金F（下菜子台）柱上变	绿	78.6970	0.4kV
186	国网重庆彭水供电公司	黄金E（沈家湾）柱上变	绿	38.4732	0.4kV
187	国网重庆彭水供电公司	黄金D（沙树坪）柱上变	绿	40.1420	0.4kV
188	国网重庆彭水供电公司	黄金D（塘湾）柱上变	绿	158.6270	0.4kV
189	国网重庆彭水供电公司	黄金C（河坝）柱上变	绿	40.4280	0.4kV
190	国网重庆彭水供电公司	黄金B（菜子台）柱上变	绿	76.9330	0.4kV
191	国网重庆彭水供电公司	黄金A（黄土池）柱上变	绿	80.5000	0.4kV
192	国网重庆彭水供电公司	黄荆F（卢家坝）柱上公变	绿	252.6000	0.4kV
193	国网重庆彭水供电公司	黄荆E（里长坡）柱上公变	绿	79.6360	0.4kV
194	国网重庆彭水供电公司	黄荆E（板栗巢）柱上变	绿	152.8480	0.4kV
195	国网重庆彭水供电公司	黄荆D（2组）柱上公变	绿	81.3720	0.4kV
196	国网重庆彭水供电公司	黄荆C（公路边）柱上变	绿	81.7600	0.4kV
197	国网重庆彭水供电公司	黄荆B（韩家岭）柱上变	绿	41.3204	0.4kV
198	国网重庆彭水供电公司	黄荆B（道班）柱上公变	绿	216.7040	0.4kV
199	国网重庆彭水供电公司	黄荆A（大麻岭）柱上变	绿	8.2268	0.4kV
200	国网重庆彭水供电公司	黄荆A（1组）柱上公变	绿	40.0010	0.4kV
201	国网重庆彭水供电公司	黄海燕联建房箱式变	绿	267.4700	0.4kV
202	国网重庆彭水供电公司	黄泥W（柿子水）柱上变	绿	93.8320	0.4kV
203	国网重庆彭水供电公司	黄泥R（九溪田）柱上变压器	绿	39.0800	0.4kV
204	国网重庆彭水供电公司	黄泥Q（下坝）柱上变压器	绿	80.2760	0.4kV
205	国网重庆彭水供电公司	黄泥P（尖脚地）柱上变压器	绿	78.3160	0.4kV
206	国网重庆彭水供电公司	黄泥O（叉天坝）柱上变压器	绿	160.4880	0.4kV
207	国网重庆彭水供电公司	黄泥N（酒厂）柱上变	绿	156.5120	0.4kV
208	国网重庆彭水供电公司	黄泥M（白果田）柱上变	绿	77.5060	0.4kV
209	国网重庆彭水供电公司	黄泥L（道班）柱上公变	绿	157.1720	0.4kV
210	国网重庆彭水供电公司	黄泥K（麻窝）柱上变	绿	160.5820	0.4kV
211	国网重庆彭水供电公司	黄泥J（烟草站旁）柱上变	绿	253.3700	0.4kV
212	国网重庆彭水供电公司	黄泥I（乡政府旁）柱上公变	绿	319.6200	0.4kV
213	国网重庆彭水供电公司	黄泥H（移民新村）柱上公变	绿	165.6320	0.4kV
214	国网重庆彭水供电公司	黄泥G（田坝）柱上公变	绿	168.9020	0.4kV
215	国网重庆彭水供电公司	黄泥F（新房子）柱上变压器	绿	83.4650	0.4kV
216	国网重庆彭水供电公司	黄泥E（菖蒲塘）柱上公变	绿	61.6000	0.4kV

217	国网重庆彭水供电公司	黄泥D（大寨阳）柱上公变	绿	152.0000	0.4kV
218	国网重庆彭水供电公司	黄泥C（龙千子）柱上公变	绿	100.0500	0.4kV
219	国网重庆彭水供电公司	黄泥B（元木沟）柱上公变	绿	81.1140	0.4kV
220	国网重庆彭水供电公司	黄泥A（场上）柱上公变	绿	313.6500	0.4kV
221	国网重庆彭水供电公司	黄沙村F（黎家盖）柱上变	绿	62.0400	0.4kV
222	国网重庆彭水供电公司	黄沙I（草米岩）柱上变	绿	40.6060	0.4kV
223	国网重庆彭水供电公司	黄沙I（文武堂）柱上变	绿	81.1840	0.4kV
224	国网重庆彭水供电公司	黄沙H（面房）柱上变	绿	62.7440	0.4kV
225	国网重庆彭水供电公司	黄沙G（孙家堰）柱上变	绿	52.5640	0.4kV
226	国网重庆彭水供电公司	黄沙E（麻沱沱）柱上变	绿	52.8425	0.4kV
227	国网重庆彭水供电公司	黄沙D（文武堂）柱上变	绿	81.1000	0.4kV
228	国网重庆彭水供电公司	黄沙C（草米干）柱上变	绿	43.3565	0.4kV
229	国网重庆彭水供电公司	黄沙B（大湾）柱上变	绿	164.3840	0.4kV
230	国网重庆彭水供电公司	黄沙A（文武场背后）柱上变	绿	178.8400	0.4kV
231	国网重庆彭水供电公司	黄强居住楼箱变#1变	绿	337.7800	0.4kV
232	国网重庆彭水供电公司	黄岭H（水树脚）柱上公变	绿	81.3080	0.4kV
233	国网重庆彭水供电公司	黄岭M（石马沟）柱上变	绿	77.5080	0.4kV
234	国网重庆彭水供电公司	黄岭L（新龙坝）柱上公变	绿	82.2730	0.4kV
235	国网重庆彭水供电公司	黄岭K（大土湾）柱上变	绿	78.0400	0.4kV
236	国网重庆彭水供电公司	黄岭J（刘家坝）柱上变	绿	81.6080	0.4kV
237	国网重庆彭水供电公司	黄岭I（黄岭桥）柱上公变	绿	39.7760	0.4kV
238	国网重庆彭水供电公司	黄岭G（廖家坝）柱上变	绿	81.3680	0.4kV
239	国网重庆彭水供电公司	黄岭F（罗家林）柱上变	绿	80.0880	0.4kV
240	国网重庆彭水供电公司	黄岭E（跳石子）柱上变	绿	162.9020	0.4kV
241	国网重庆彭水供电公司	黄岭D（望天丘）柱上变	绿	71.2120	0.4kV
242	国网重庆彭水供电公司	黄岭C（施家坪）柱上变	绿	82.1800	0.4kV
243	国网重庆彭水供电公司	黄岭B（万家山）柱上变	绿	159.2360	0.4kV
244	国网重庆彭水供电公司	黄岭A（秦家湾）柱上变	绿	47.0600	0.4kV
245	国网重庆彭水供电公司	黄小华廉住楼B台区	绿	310.9120	0.4kV
246	国网重庆彭水供电公司	黄小华廉住楼A台区	绿	174.5840	0.4kV
247	国网重庆彭水供电公司	黄家场上（田湾）柱上变	绿	163.5160	0.4kV
248	国网重庆彭水供电公司	黄家场F（皂角）柱上变	绿	342.8080	0.4kV
249	国网重庆彭水供电公司	黄家场E（天池山）柱上变	绿	209.7820	0.4kV
250	国网重庆彭水供电公司	黄家场C（派出所）柱上变	绿	222.7120	0.4kV
251	国网重庆彭水供电公司	黄家场B（供电所）柱上变	绿	381.6160	0.4kV
252	国网重庆彭水供电公司	黄家场A（税务所）柱上变	绿	397.5040	0.4kV
253	国网重庆彭水供电公司	麻油H（陈采坝）柱上变	绿	41.6160	0.4kV
254	国网重庆彭水供电公司	麻油G（邓家坝）柱上变	绿	86.2300	0.4kV
255	国网重庆彭水供电公司	麻油F（漆树岭）柱上变	绿	77.8420	0.4kV
256	国网重庆彭水供电公司	麻油E（冒火山）柱上公变	绿	81.7240	0.4kV
257	国网重庆彭水供电公司	麻油E（水上乐园）柱上变	绿	341.9800	0.4kV
258	国网重庆彭水供电公司	麻油D（黄果树）柱上变	绿	190.2620	0.4kV
259	国网重庆彭水供电公司	麻油D（周家宅子）柱上变	绿	65.9080	0.4kV
260	国网重庆彭水供电公司	麻油C（驾校门口）柱上变	绿	448.6720	0.4kV
261	国网重庆彭水供电公司	麻油C（渣场）柱上变	绿	84.3130	0.4kV
262	国网重庆彭水供电公司	麻油B（驾校）柱上变	绿	363.2100	0.4kV
263	国网重庆彭水供电公司	麻油B（土龙桥）柱上变	绿	170.6060	0.4kV
264	国网重庆彭水供电公司	麻油A（白尖山）柱上变	绿	82.0120	0.4kV
265	国网重庆彭水供电公司	麻油A（桥头）柱上变	绿	230.4960	0.4kV
266	国网重庆彭水供电公司	麻池M（吊水岩）柱上变	绿	45.2580	0.4kV
267	国网重庆彭水供电公司	麻池H（花地园子）柱上变压器	绿	80.0650	0.4kV
268	国网重庆彭水供电公司	麻池G（麻池学校）柱上变	绿	77.0860	0.4kV
269	国网重庆彭水供电公司	麻池F（蒋家亭）柱上公变	绿	39.6520	0.4kV

270	国网重庆彭水供电公司	麻池E(柑子坪)柱上变	绿	41.1000	0.4kV
271	国网重庆彭水供电公司	麻池D（冉家湾）柱上变	绿	39.3680	0.4kV
272	国网重庆彭水供电公司	麻池B（麻池）柱上变	绿	80.0740	0.4kV
273	国网重庆彭水供电公司	麻池A（铜木园）柱上变	绿	157.2760	0.4kV
274	国网重庆彭水供电公司	麒麟U（腰带田）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
275	国网重庆彭水供电公司	麒麟T（熊家湾）柱上公变	绿	76.6300	0.4kV
276	国网重庆彭水供电公司	麒麟S（心口湾）柱上公变	绿	77.2570	0.4kV
277	国网重庆彭水供电公司	麒麟R（苏家湾）柱上变	绿	81.0070	0.4kV
278	国网重庆彭水供电公司	麒麟Q（千秋乡）柱上变	绿	79.0880	0.4kV
279	国网重庆彭水供电公司	麒麟P(沟边)柱上公变	绿	78.5980	0.4kV
280	国网重庆彭水供电公司	麒麟O（大寒坝）柱上变	绿	81.8440	0.4kV
281	国网重庆彭水供电公司	麒麟N（店子坪）柱上公变	绿	81.4210	0.4kV
282	国网重庆彭水供电公司	麒麟M(下塘口）柱上变	绿	275.2800	0.4kV
283	国网重庆彭水供电公司	麒麟L(胡家堡)配变#1	绿	156.5520	0.4kV
284	国网重庆彭水供电公司	麒麟K（滴水坝）柱上公变	绿	40.9540	0.4kV
285	国网重庆彭水供电公司	麒麟J（道班）柱上公变	绿	125.5180	0.4kV
286	国网重庆彭水供电公司	麒麟I（汪家岭）柱上公变	绿	61.6910	0.4kV
287	国网重庆彭水供电公司	麒麟H（桐木坪）柱上变	绿	42.3850	0.4kV
288	国网重庆彭水供电公司	麒麟G（梁家坡）柱上变	绿	87.0520	0.4kV
289	国网重庆彭水供电公司	麒麟F（堡上）柱上公变	绿	53.5200	0.4kV
290	国网重庆彭水供电公司	麒麟E（两叉河）柱上公变	绿	97.8200	0.4kV
291	国网重庆彭水供电公司	麒麟D（坪上）柱上公变	绿	86.3650	0.4kV
292	国网重庆彭水供电公司	麒麟C（狮子坝）柱上公变	绿	83.6650	0.4kV
293	国网重庆彭水供电公司	麒麟B（老坟坝）柱上公变	绿	239.4000	0.4kV
294	国网重庆彭水供电公司	麒麟A（簸箕田）柱上公变	绿	272.9400	0.4kV
295	国网重庆彭水供电公司	鹿鸣场F（青树子）柱上变	绿	154.9280	0.4kV
296	国网重庆彭水供电公司	鹿鸣场E（乡政府旁）柱上变	绿	123.1600	0.4kV
297	国网重庆彭水供电公司	鹿鸣场D（打鼓堂）柱上公变	绿	97.4290	0.4kV
298	国网重庆彭水供电公司	鹿鸣场C（新街）柱上公变	绿	150.9480	0.4kV
299	国网重庆彭水供电公司	鹿鸣场B（上段）柱上变	绿	361.1800	0.4kV
300	国网重庆彭水供电公司	鹿鸣场A（下段）柱上变	绿	322.0620	0.4kV
301	国网重庆彭水供电公司	鹿角I（移民街洞口）柱上公变	绿	334.1500	0.4kV
302	国网重庆彭水供电公司	鹿角H（大木内）柱上变	绿	78.1551	0.4kV
303	国网重庆彭水供电公司	鹿角G（索桥头）柱上变	绿	102.4720	0.4kV
304	国网重庆彭水供电公司	鹿角F（小石坎）柱上变	绿	251.9900	0.4kV
305	国网重庆彭水供电公司	鹿角E（移民街）柱上变	绿	290.0080	0.4kV
306	国网重庆彭水供电公司	鹿角C（医院）柱上变	绿	217.1540	0.4kV
307	国网重庆彭水供电公司	鹿角B（中场）柱上变	绿	310.7600	0.4kV
308	国网重庆彭水供电公司	鹿角A（中学）柱上变	绿	307.1800	0.4kV
309	国网重庆彭水供电公司	鹿箐I(刘家湾）柱上公变	绿	40.0620	0.4kV
310	国网重庆彭水供电公司	鹿箐H（世尔平）柱上公变	绿	272.9000	0.4kV
311	国网重庆彭水供电公司	鹿箐G（回笼平）柱上公变	绿	83.0440	0.4kV
312	国网重庆彭水供电公司	鹿箐F（水坨）柱上公变	绿	65.6600	0.4kV
313	国网重庆彭水供电公司	鹿箐E（唐家坝子）柱上公变	绿	65.2400	0.4kV
314	国网重庆彭水供电公司	鹿箐D（小鹿青）柱上公变	绿	69.7080	0.4kV
315	国网重庆彭水供电公司	鹿箐C（黄家）柱上公变	绿	23.2931	0.4kV
316	国网重庆彭水供电公司	鹿箐B（赵家）柱上公变	绿	41.5745	0.4kV
317	国网重庆彭水供电公司	鹿箐A（坨地）柱上变	绿	84.7240	0.4kV
318	国网重庆彭水供电公司	鹿山N（桂园街）柱上变	绿	176.8880	0.4kV
319	国网重庆彭水供电公司	鹿山M（彭二中）柱上变	绿	368.6800	0.4kV
320	国网重庆彭水供电公司	鹿山L（水厂）柱上变	绿	163.8200	0.4kV
321	国网重庆彭水供电公司	鹿山K（变电站）柱上变	绿	214.3680	0.4kV
322	国网重庆彭水供电公司	鹿山J（朱家嘴）柱上变	绿	163.6820	0.4kV

323	国网重庆彭水供电公司	鹿山I（半坡）柱上变	绿	42.4400	0.4kV
324	国网重庆彭水供电公司	鹿山H（丝厂）柱上变	绿	161.9180	0.4kV
325	国网重庆彭水供电公司	鹿山G（巴岩店）柱上公变	绿	83.0380	0.4kV
326	国网重庆彭水供电公司	鹿山G（三间角）柱上变	绿	22.8580	0.4kV
327	国网重庆彭水供电公司	鹿山F（大坡）柱上变	绿	41.4140	0.4kV
328	国网重庆彭水供电公司	鹿山F（农场路口）柱上变	绿	220.8820	0.4kV
329	国网重庆彭水供电公司	鹿山E（蜂场）柱上变	绿	147.5200	0.4kV
330	国网重庆彭水供电公司	鹿山E（柏杨坡）柱上变	绿	79.2400	0.4kV
331	国网重庆彭水供电公司	鹿山D（狗儿泉）柱上变	绿	53.7080	0.4kV
332	国网重庆彭水供电公司	鹿山D（沥青场）柱上变	绿	319.0960	0.4kV
333	国网重庆彭水供电公司	鹿山C（田坝）柱上变	绿	346.5720	0.4kV
334	国网重庆彭水供电公司	鹿山C（沙子堡）柱上变	绿	78.2590	0.4kV
335	国网重庆彭水供电公司	鹿山B（水泥厂）柱上变	绿	439.3120	0.4kV
336	国网重庆彭水供电公司	鹿山B（上坝）柱上变	绿	40.2305	0.4kV
337	国网重庆彭水供电公司	鹿山A（桂花树）柱上变	绿	84.1120	0.4kV
338	国网重庆彭水供电公司	鹿山A（二级路）柱上变	绿	377.8360	0.4kV
339	国网重庆彭水供电公司	鹿坪P（隔江坝）柱上变	绿	41.2360	0.4kV
340	国网重庆彭水供电公司	鹿坪O（梅花寺）柱上变	绿	61.8720	0.4kV
341	国网重庆彭水供电公司	鹿坪N（上坝）柱上变	绿	39.8720	0.4kV
342	国网重庆彭水供电公司	鹿坪M（花椒基地）柱上变	绿	152.0180	0.4kV
343	国网重庆彭水供电公司	鹿坪L（金谷庙）柱上变	绿	46.6550	0.4kV
344	国网重庆彭水供电公司	鹿坪K（冉家坝）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
345	国网重庆彭水供电公司	鹿坪J（榜子林）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
346	国网重庆彭水供电公司	鹿坪I（黄家槽）柱上变	绿	85.2760	0.4kV
347	国网重庆彭水供电公司	鹿坪H（陈家坝）柱上变	绿	77.5840	0.4kV
348	国网重庆彭水供电公司	鹿坪G（冉家坝）柱上公变	绿	47.9915	0.4kV
349	国网重庆彭水供电公司	鹿坪E（窝沱）柱上公变	绿	62.1170	0.4kV
350	国网重庆彭水供电公司	鹿坪D（坟凹）柱上变	绿	40.5920	0.4kV
351	国网重庆彭水供电公司	鹿坪C（红椿林）柱上公变	绿	44.2900	0.4kV
352	国网重庆彭水供电公司	鹿坪B（尖堡）柱上公变	绿	64.4669	0.4kV
353	国网重庆彭水供电公司	鹿坪A（红椿坝）柱上公变	绿	61.2800	0.4kV
354	国网重庆彭水供电公司	鹿井D（鹿井）柱上变	绿	82.8610	0.4kV
355	国网重庆彭水供电公司	鹿井C（旋塘平）柱上变	绿	15.9168	0.4kV
356	国网重庆彭水供电公司	鹿井B（黑桃平）柱上变	绿	64.8590	0.4kV
357	国网重庆彭水供电公司	鹿井A（沙树岭）柱上变	绿	85.4400	0.4kV
358	国网重庆彭水供电公司	鸾凤D（黄堡山）柱上变	绿	83.6770	0.4kV
359	国网重庆彭水供电公司	鸾凤C（上厂坝）柱上公变	绿	79.2000	0.4kV
360	国网重庆彭水供电公司	鸾凤B（楼凤坝）柱上公变	绿	80.5960	0.4kV
361	国网重庆彭水供电公司	鸾凤A（邓家堡）柱上公变	绿	160.1360	0.4kV
362	国网重庆彭水供电公司	高龙D（大田）柱上变	绿	47.1740	0.4kV
363	国网重庆彭水供电公司	高龙C（小龙洞）柱上变	绿	89.6860	0.4kV
364	国网重庆彭水供电公司	高龙B（大圆子）柱上变	绿	81.6100	0.4kV
365	国网重庆彭水供电公司	高龙A（猪行）柱上变	绿	114.5040	0.4kV
366	国网重庆彭水供电公司	高谷G（农贸市场）柱上变	绿	300.9000	0.4kV
367	国网重庆彭水供电公司	高谷F（老酒厂）柱上变	绿	175.4800	0.4kV
368	国网重庆彭水供电公司	高谷E（共富新村）柱上变	绿	90.1720	0.4kV
369	国网重庆彭水供电公司	高谷D（码头）柱上变	绿	306.5600	0.4kV
370	国网重庆彭水供电公司	高谷B（老场）柱上变	绿	368.8480	0.4kV
371	国网重庆彭水供电公司	高谷A（桥头）柱上变	绿	319.5840	0.4kV
372	国网重庆彭水供电公司	高波居住楼柱上变	绿	222.1060	0.4kV
373	国网重庆彭水供电公司	高桥村K（移民新村）柱上公变	绿	255.8400	0.4kV
374	国网重庆彭水供电公司	高桥村J（后塘）柱上公变	绿	40.2830	0.4kV
375	国网重庆彭水供电公司	高桥村I（粮站）柱上公变	绿	239.4000	0.4kV

376	国网重庆彭水供电公司	高桥Q（加油站）柱上公变	绿	89.3440	0.4kV
377	国网重庆彭水供电公司	高桥P(菜地湾)柱上变	绿	42.1300	0.4kV
378	国网重庆彭水供电公司	高桥O（梁桥）柱上变	绿	38.7600	0.4kV
379	国网重庆彭水供电公司	高桥N（沙树林）柱上变	绿	39.3000	0.4kV
380	国网重庆彭水供电公司	高桥M（古文堡）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
381	国网重庆彭水供电公司	高桥L（茶园）柱上变	绿	78.1960	0.4kV
382	国网重庆彭水供电公司	高桥H（学校）柱上公变	绿	180.9620	0.4kV
383	国网重庆彭水供电公司	高桥G（高坎子）柱上公变	绿	130.5640	0.4kV
384	国网重庆彭水供电公司	高桥F（小槽）柱上公变	绿	38.4290	0.4kV
385	国网重庆彭水供电公司	高桥E（碾坊）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
386	国网重庆彭水供电公司	高桥D（张家湾）柱上公变	绿	98.0120	0.4kV
387	国网重庆彭水供电公司	高桥C（牛家嘴）柱上公变	绿	64.5200	0.4kV
388	国网重庆彭水供电公司	高桥B（官庄坪）柱上公变	绿	68.2040	0.4kV
389	国网重庆彭水供电公司	高桥A（场上）柱上变	绿	60.8000	0.4kV
390	国网重庆彭水供电公司	高山H（庙丫口）柱上变	绿	78.2880	0.4kV
391	国网重庆彭水供电公司	高山F（风背坨）柱上变	绿	79.5800	0.4kV
392	国网重庆彭水供电公司	高山E（次垭头）柱上公变	绿	41.6405	0.4kV
393	国网重庆彭水供电公司	高山D（王家）柱上变	绿	78.7210	0.4kV
394	国网重庆彭水供电公司	高山C（马鞍山）柱上变	绿	63.5450	0.4kV
395	国网重庆彭水供电公司	高山B（邓家溪）柱上变	绿	77.5840	0.4kV
396	国网重庆彭水供电公司	高山A（高山顶）柱上变	绿	38.4290	0.4kV
397	国网重庆彭水供电公司	高尖坝F（新龙湾）柱上变压器	绿	178.4560	0.4kV
398	国网重庆彭水供电公司	高尖坝C（吴家院）柱上变	绿	177.6640	0.4kV
399	国网重庆彭水供电公司	高尖坝B（张家堡）柱上变	绿	89.4730	0.4kV
400	国网重庆彭水供电公司	高尖坝A（周家湾）柱上变	绿	161.3830	0.4kV
401	国网重庆彭水供电公司	马驴K（龙塘丫口）柱上变	绿	38.5640	0.4kV
402	国网重庆彭水供电公司	马驴J（清担坨）柱上变	绿	76.5790	0.4kV
403	国网重庆彭水供电公司	马驴I（李家）柱上变	绿	80.6650	0.4kV
404	国网重庆彭水供电公司	马驴H（大丫）柱上公变	绿	65.3600	0.4kV
405	国网重庆彭水供电公司	马驴G（三厂坝）柱上公变	绿	67.1360	0.4kV
406	国网重庆彭水供电公司	马驴F（九门十八洞）柱上公变	绿	43.0640	0.4kV
407	国网重庆彭水供电公司	马驴E（宋家坪）柱上公变	绿	84.1280	0.4kV
408	国网重庆彭水供电公司	马驴D（毛坝子）柱上公变	绿	64.5440	0.4kV
409	国网重庆彭水供电公司	马驴C（广山）柱上公变	绿	69.2720	0.4kV
410	国网重庆彭水供电公司	马驴B（苏家堡）柱上公变	绿	25.6639	0.4kV
411	国网重庆彭水供电公司	马驴A（马驴池）柱上公变	绿	167.7860	0.4kV
412	国网重庆彭水供电公司	马金K（院墙屋基）柱上变	绿	38.5380	0.4kV
413	国网重庆彭水供电公司	马金J（小石场）柱上变	绿	79.3840	0.4kV
414	国网重庆彭水供电公司	马金I（田沟）柱上变	绿	80.3440	0.4kV
415	国网重庆彭水供电公司	马金H（晏家坝）柱上变	绿	39.5740	0.4kV
416	国网重庆彭水供电公司	马金G（马颈子）柱上变	绿	81.5720	0.4kV
417	国网重庆彭水供电公司	马金F（木棕河）柱上公变	绿	80.7240	0.4kV
418	国网重庆彭水供电公司	马金E（大渡槽）柱上变	绿	39.1100	0.4kV
419	国网重庆彭水供电公司	马金D（保家楼）柱上公变	绿	40.6680	0.4kV
420	国网重庆彭水供电公司	马金C（学校）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
421	国网重庆彭水供电公司	马金B（黄庆林）柱上变	绿	83.0980	0.4kV
422	国网重庆彭水供电公司	马金A（凉台）柱上变	绿	82.2080	0.4kV
423	国网重庆彭水供电公司	马峰B(杨家槽)柱上变	绿	165.2720	0.4kV
424	国网重庆彭水供电公司	马峰I(马峰片)柱上变	绿	152.0180	0.4kV
425	国网重庆彭水供电公司	马峰H（洞口）柱上变	绿	155.0440	0.4kV
426	国网重庆彭水供电公司	马峰G（老村委）柱上变	绿	268.5000	0.4kV
427	国网重庆彭水供电公司	马峰F（任真堡）柱上公变	绿	285.6000	0.4kV
428	国网重庆彭水供电公司	马峰E（瓦房）柱上公变	绿	91.1170	0.4kV

429	国网重庆彭水供电公司	马峰D（二级路）柱上公变	绿	339.1920	0.4kV
430	国网重庆彭水供电公司	马峰C（电杆厂）柱上公变	绿	272.5300	0.4kV
431	国网重庆彭水供电公司	马峰A（万天宫）柱上变	绿	203.0640	0.4kV
432	国网重庆彭水供电公司	马岭F（王府沟）柱上变	绿	38.7785	0.4kV
433	国网重庆彭水供电公司	马岭F（木耳坡）柱上变	绿	40.7420	0.4kV
434	国网重庆彭水供电公司	马岭E（白果坝）柱上变	绿	40.6080	0.4kV
435	国网重庆彭水供电公司	马岭D（茶园坨）柱上变	绿	77.0920	0.4kV
436	国网重庆彭水供电公司	马岭C（石坝）柱上变	绿	41.0660	0.4kV
437	国网重庆彭水供电公司	马岭B（小学）柱上变	绿	171.9200	0.4kV
438	国网重庆彭水供电公司	马岭A（大坝子）柱上变	绿	181.5440	0.4kV
439	国网重庆彭水供电公司	马头F（烂田湾）柱上变压器	绿	77.1360	0.4kV
440	国网重庆彭水供电公司	香江豪园R（12号楼）箱变	绿	487.2600	0.4kV
441	国网重庆彭水供电公司	香楠K（老勤湾）柱上变	绿	40.7920	0.4kV
442	国网重庆彭水供电公司	香楠J（王家）柱上变	绿	43.2800	0.4kV
443	国网重庆彭水供电公司	香楠I（麻子岭）柱上变	绿	241.3080	0.4kV
444	国网重庆彭水供电公司	香楠H（黄家村）柱上变	绿	83.1400	0.4kV
445	国网重庆彭水供电公司	香树H（青钢堂）柱上变	绿	39.4600	0.4kV
446	国网重庆彭水供电公司	香树G（关门迁）柱上变	绿	24.1018	0.4kV
447	国网重庆彭水供电公司	香树F（大石凳）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
448	国网重庆彭水供电公司	香树E（土地凹）柱上公变	绿	39.4117	0.4kV
449	国网重庆彭水供电公司	香树D（七园子）柱上变	绿	65.1000	0.4kV
450	国网重庆彭水供电公司	香树C（板栗坪）柱上变	绿	16.7164	0.4kV
451	国网重庆彭水供电公司	香树B（枯井）柱上变	绿	44.5400	0.4kV
452	国网重庆彭水供电公司	香树A（吴家塘）柱上变	绿	39.6300	0.4kV
453	国网重庆彭水供电公司	香南J（干子上）柱上变	绿	79.3780	0.4kV
454	国网重庆彭水供电公司	香南G（生基湾）柱上变	绿	41.1500	0.4kV
455	国网重庆彭水供电公司	香南F（油榨房）柱上变	绿	44.1950	0.4kV
456	国网重庆彭水供电公司	香南E（水桶坝）柱上变	绿	41.7950	0.4kV
457	国网重庆彭水供电公司	香南D（朝家园）柱上变	绿	43.4149	0.4kV
458	国网重庆彭水供电公司	香南C（山木垭）柱上变	绿	47.3860	0.4kV
459	国网重庆彭水供电公司	香南B（周家沟）柱上变	绿	39.6464	0.4kV
460	国网重庆彭水供电公司	香南A（老场）柱上变	绿	160.7000	0.4kV
461	国网重庆彭水供电公司	飞洋华府配电室#4变	绿	499.9000	0.4kV
462	国网重庆彭水供电公司	飞洋华府配电室#3变	绿	478.8000	0.4kV
463	国网重庆彭水供电公司	飞洋华府配电室#2变	绿	478.8000	0.4kV
464	国网重庆彭水供电公司	飞洋华府配电室#1变	绿	504.3600	0.4kV
465	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭K（岩角）柱上变	绿	24.1460	0.4kV
466	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭J（乌烧坝）柱上公变	绿	80.8990	0.4kV
467	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭I（文家坝）柱上公变	绿	103.8640	0.4kV
468	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭H（中岭）柱上公变	绿	89.8180	0.4kV
469	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭G（中安塘）柱上公变	绿	82.3960	0.4kV
470	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭F（关坪）柱上公变	绿	82.8850	0.4kV
471	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭E（洞沟）柱上变	绿	128.8240	0.4kV
472	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭D（才家垭）柱上变	绿	72.4100	0.4kV
473	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭C（三尖角）柱上变	绿	85.1920	0.4kV
474	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭B（学校）柱上公变	绿	152.0000	0.4kV
475	国网重庆彭水供电公司	鞍子岭A（苇杆堡）柱上变	绿	90.5280	0.4kV
476	国网重庆彭水供电公司	鞍子场F（翻山）柱上变	绿	165.2720	0.4kV
477	国网重庆彭水供电公司	鞍子场E（政府）柱上变	绿	304.0000	0.4kV
478	国网重庆彭水供电公司	鞍子场D（马坝）柱上变	绿	165.9080	0.4kV
479	国网重庆彭水供电公司	鞍子场C（跳登河）柱上变	绿	162.7460	0.4kV
480	国网重庆彭水供电公司	鞍子场B（新街）柱上变	绿	349.2900	0.4kV
481	国网重庆彭水供电公司	鞍子场A（学校）柱上变	绿	286.6400	0.4kV

482	国网重庆彭水供电公司	鞍子J（水牛池）柱上变	绿	83.0050	0.4kV
483	国网重庆彭水供电公司	鞍子I（马板土）柱上变	绿	78.2140	0.4kV
484	国网重庆彭水供电公司	鞍子H（断石桥）柱上变	绿	41.4360	0.4kV
485	国网重庆彭水供电公司	鞍子G（大峡头）柱上变	绿	40.5280	0.4kV
486	国网重庆彭水供电公司	鞍子F（红花岭）柱上变	绿	39.0143	0.4kV
487	国网重庆彭水供电公司	鞍子E（沙坝沟）柱上变	绿	81.5350	0.4kV
488	国网重庆彭水供电公司	鞍子D（学塘坝）柱上变	绿	78.7570	0.4kV
489	国网重庆彭水供电公司	鞍子C（山羊溪）柱上变	绿	77.4010	0.4kV
490	国网重庆彭水供电公司	鞍子B（老鞍子头）柱上变	绿	64.1690	0.4kV
491	国网重庆彭水供电公司	鞍子A（近弯沟）柱上变	绿	38.6000	0.4kV
492	国网重庆彭水供电公司	靛水新城安置房配电室#6变	绿	855.7000	0.4kV
493	国网重庆彭水供电公司	靛水新城安置房配电室#5变	绿	427.0400	0.4kV
494	国网重庆彭水供电公司	靛水新城安置房配电室#4变	绿	401.7440	0.4kV
495	国网重庆彭水供电公司	靛水新城安置房配电室#3变	绿	408.1920	0.4kV
496	国网重庆彭水供电公司	靛水新城安置房配电室#2变	绿	414.3200	0.4kV
497	国网重庆彭水供电公司	靛水新城安置房配电室#1变	绿	419.4880	0.4kV
498	国网重庆彭水供电公司	靛水廉租房5-7号楼柱上变	绿	492.0800	0.4kV
499	国网重庆彭水供电公司	靛水廉租房4号楼柱上变	绿	608.0000	0.4kV
500	国网重庆彭水供电公司	靛水廉租房3号楼柱上变	绿	608.0000	0.4kV
501	国网重庆彭水供电公司	靛水廉租房2号楼柱上变	绿	639.9600	0.4kV
502	国网重庆彭水供电公司	靛水廉租房1号楼箱变	绿	503.5800	0.4kV
503	国网重庆彭水供电公司	靛水G（罗贵洪）柱上变	绿	267.0900	0.4kV
504	国网重庆彭水供电公司	靛水E（石河坝）柱上变	绿	194.2700	0.4kV
505	国网重庆彭水供电公司	靛水C（派出所）柱上变	绿	132.9160	0.4kV
506	国网重庆彭水供电公司	靛水B（新街转盘）柱上变	绿	318.8960	0.4kV
507	国网重庆彭水供电公司	靛水A（中场）柱上变	绿	295.6260	0.4kV
508	国网重庆彭水供电公司	青龙村A（1-2组）柱上变	绿	219.4780	0.4kV
509	国网重庆彭水供电公司	青龙堡F（韦子幼）柱上变	绿	27.0000	0.4kV
510	国网重庆彭水供电公司	青龙堡E（马颈子）柱上变	绿	32.3645	0.4kV
511	国网重庆彭水供电公司	青龙堡D（青钢坪）柱上变	绿	88.7080	0.4kV
512	国网重庆彭水供电公司	青龙堡C（泡筒坪）柱上变	绿	87.2680	0.4kV
513	国网重庆彭水供电公司	青龙堡B（青龙堡）柱上变	绿	85.6840	0.4kV
514	国网重庆彭水供电公司	青龙堡A（侯家坝）柱上变	绿	84.8180	0.4kV
515	国网重庆彭水供电公司	青龙F（茶园坪）柱上变	绿	41.3960	0.4kV
516	国网重庆彭水供电公司	青龙E（黄角湾）柱上变	绿	276.5400	0.4kV
517	国网重庆彭水供电公司	青龙D（李悝溶）柱上变	绿	125.6250	0.4kV
518	国网重庆彭水供电公司	青龙C（黄家湾）柱上公变	绿	335.2960	0.4kV
519	国网重庆彭水供电公司	青龙C（6组）柱上公变	绿	288.7000	0.4kV
520	国网重庆彭水供电公司	青龙B（青龙嘴）柱上变	绿	172.2960	0.4kV
521	国网重庆彭水供电公司	青蒲P（彭家湾）柱上变	绿	39.0740	0.4kV
522	国网重庆彭水供电公司	青蒲O（塘坝）柱上公变	绿	126.2920	0.4kV
523	国网重庆彭水供电公司	青蒲M（香林）柱上公变50kVA	绿	41.3180	0.4kV
524	国网重庆彭水供电公司	青蒲L（桥头）柱上公变	绿	75.7500	0.4kV
525	国网重庆彭水供电公司	青蒲J（火烧岩）柱上公变	绿	42.7850	0.4kV
526	国网重庆彭水供电公司	青蒲I（宁世沟）柱上公变	绿	63.6480	0.4kV
527	国网重庆彭水供电公司	青蒲H（石对窝）柱上公变	绿	33.6620	0.4kV
528	国网重庆彭水供电公司	青蒲G（渔塘坝）柱上公变	绿	41.9600	0.4kV
529	国网重庆彭水供电公司	青蒲F（蜂子岩）柱上变	绿	83.7900	0.4kV
530	国网重庆彭水供电公司	青蒲E（黄连）柱上变压器	绿	158.8460	0.4kV
531	国网重庆彭水供电公司	青蒲D（肖家堡）柱上公变	绿	42.9250	0.4kV
532	国网重庆彭水供电公司	青蒲C（老洼水）柱上公变	绿	43.6300	0.4kV
533	国网重庆彭水供电公司	青蒲B（白果树）柱上公变	绿	66.3600	0.4kV
534	国网重庆彭水供电公司	青蒲A（下寨）柱上公变	绿	22.9900	0.4kV

535	国网重庆彭水供电公司	青浦N（樱桃湾）柱上变	绿	62.0560	0.4kV
536	国网重庆彭水供电公司	青浦K（黄板迁）柱上公变	绿	84.0780	0.4kV
537	国网重庆彭水供电公司	青林J（杆子树坝）柱上公变	绿	39.0620	0.4kV
538	国网重庆彭水供电公司	青林I（马家岩）柱上变	绿	89.4320	0.4kV
539	国网重庆彭水供电公司	青林H（高岩堡）柱上变	绿	61.5830	0.4kV
540	国网重庆彭水供电公司	青林G（河沟）柱上变	绿	21.5180	0.4kV
541	国网重庆彭水供电公司	青林F（池塘湾）柱上公变	绿	41.1543	0.4kV
542	国网重庆彭水供电公司	青林D（庙堡）柱上公变	绿	44.9254	0.4kV
543	国网重庆彭水供电公司	青林C（猴礼平）柱上公变	绿	24.2106	0.4kV
544	国网重庆彭水供电公司	青林B（张家高港）柱上变	绿	42.2630	0.4kV
545	国网重庆彭水供电公司	青林A（店子丫口）柱上公变	绿	42.3140	0.4kV
546	国网重庆彭水供电公司	青峰C（涵家湾）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
547	国网重庆彭水供电公司	青峰B（青杠坪）柱上变	绿	77.2128	0.4kV
548	国网重庆彭水供电公司	青峰A（沟下）柱上变	绿	87.5500	0.4kV
549	国网重庆彭水供电公司	青山G（移民广场）柱上变	绿	170.3780	0.4kV
550	国网重庆彭水供电公司	青山F（老中学）柱上公变	绿	159.3920	0.4kV
551	国网重庆彭水供电公司	青山F（大口石）柱上变	绿	38.0660	0.4kV
552	国网重庆彭水供电公司	青山D（黄坡岭）柱上变	绿	44.2130	0.4kV
553	国网重庆彭水供电公司	青山C（高朝门）柱上变	绿	23.1037	0.4kV
554	国网重庆彭水供电公司	青山B（龙塘沟）柱上变	绿	64.9880	0.4kV
555	国网重庆彭水供电公司	青山A（余家湾）柱上变	绿	138.8740	0.4kV
556	国网重庆彭水供电公司	隆平E（华生）柱上变	绿	61.0160	0.4kV
557	国网重庆彭水供电公司	隆平D（新区）柱上变	绿	174.2000	0.4kV
558	国网重庆彭水供电公司	隆平C（八虎干）柱上变	绿	39.8100	0.4kV
559	国网重庆彭水供电公司	隆平A（公路边）柱上变	绿	81.6910	0.4kV
560	国网重庆彭水供电公司	陈芬自建房柱上变压器	绿	123.9100	0.4kV
561	国网重庆彭水供电公司	陈恒兴居住楼柱上公变	绿	61.0700	0.4kV
562	国网重庆彭水供电公司	陈家村B（5组）柱上变	绿	76.8160	0.4kV
563	国网重庆彭水供电公司	陈家园P（水厂）柱上变	绿	174.0080	0.4kV
564	国网重庆彭水供电公司	陈家园O（石佛寺）柱上变	绿	84.8170	0.4kV
565	国网重庆彭水供电公司	陈家园N（凉水渠）柱上变	绿	67.8120	0.4kV
566	国网重庆彭水供电公司	陈家园M（大太坪）柱上变	绿	68.3840	0.4kV
567	国网重庆彭水供电公司	陈家园L（老鹰岩）柱上变	绿	80.0380	0.4kV
568	国网重庆彭水供电公司	陈家园K（干田湾）柱上变	绿	44.2340	0.4kV
569	国网重庆彭水供电公司	陈家园J（施礼坪）柱上变	绿	64.7390	0.4kV
570	国网重庆彭水供电公司	陈家园I（石笋沟）柱上变	绿	39.5160	0.4kV
571	国网重庆彭水供电公司	陈家园H（三门丫）柱上变	绿	49.5740	0.4kV
572	国网重庆彭水供电公司	陈家园G（檀木湾）柱上变	绿	49.6595	0.4kV
573	国网重庆彭水供电公司	陈家园F（大土）柱上变	绿	49.5545	0.4kV
574	国网重庆彭水供电公司	陈家园E（大田角）柱上变	绿	155.8720	0.4kV
575	国网重庆彭水供电公司	陈家园D（苦菜湾）柱上公变	绿	47.9360	0.4kV
576	国网重庆彭水供电公司	陈家园C（火浪坪）柱上变	绿	87.8680	0.4kV
577	国网重庆彭水供电公司	陈家园B（半坡）柱上变	绿	77.3440	0.4kV
578	国网重庆彭水供电公司	陈家园A（老场）柱上变	绿	140.0020	0.4kV
579	国网重庆彭水供电公司	陈家R（天台四组）柱上变	绿	79.1860	0.4kV
580	国网重庆彭水供电公司	陈家M（廖秀周）柱上变	绿	64.2830	0.4kV
581	国网重庆彭水供电公司	陈家L（火石炮）柱上变	绿	41.6380	0.4kV
582	国网重庆彭水供电公司	陈家K（新田）柱上变	绿	78.1720	0.4kV
583	国网重庆彭水供电公司	陈家J（长田）柱上变	绿	77.2080	0.4kV
584	国网重庆彭水供电公司	陈家I（大毛坡）柱上变	绿	23.1580	0.4kV
585	国网重庆彭水供电公司	陈家H（荷花池）柱上变	绿	164.2280	0.4kV
586	国网重庆彭水供电公司	陈家G（何家边）柱上变	绿	78.9440	0.4kV
587	国网重庆彭水供电公司	陈家F（电信局）柱上变	绿	240.5400	0.4kV

588	国网重庆彭水供电公司	陈家F（4组）柱上变	绿	81.5720	0.4kV
589	国网重庆彭水供电公司	陈家E（肆么捌）柱上变	绿	105.2920	0.4kV
590	国网重庆彭水供电公司	陈家E（天台）柱上变	绿	85.0000	0.4kV
591	国网重庆彭水供电公司	陈家D（天台）柱上变	绿	159.5780	0.4kV
592	国网重庆彭水供电公司	陈家D（大沟）柱上变	绿	42.9390	0.4kV
593	国网重庆彭水供电公司	陈家C（陈家岭）柱上变	绿	38.7580	0.4kV
594	国网重庆彭水供电公司	陈家C（2组）柱上变	绿	43.0796	0.4kV
595	国网重庆彭水供电公司	陈家B（场上）柱上变	绿	274.3680	0.4kV
596	国网重庆彭水供电公司	陈家A（陈家一组）柱上变	绿	86.6640	0.4kV
597	国网重庆彭水供电公司	陈家A（1组）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
598	国网重庆彭水供电公司	陈元I（新房子）柱上变	绿	40.6060	0.4kV
599	国网重庆彭水供电公司	陈元H（花果园）柱上变	绿	69.5200	0.4kV
600	国网重庆彭水供电公司	陈元G（曾家巷）柱上公变	绿	164.9040	0.4kV
601	国网重庆彭水供电公司	陈元F（谢家湾）柱上公变	绿	169.4420	0.4kV
602	国网重庆彭水供电公司	陈元E（艾家坟堂）柱上变	绿	94.9480	0.4kV
603	国网重庆彭水供电公司	陈元D（撕栗崖）柱上变	绿	43.7060	0.4kV
604	国网重庆彭水供电公司	陈元C（土际沟）柱上变	绿	88.2940	0.4kV
605	国网重庆彭水供电公司	陈元B（大号）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
606	国网重庆彭水供电公司	陈元A（和尚坪）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
607	国网重庆彭水供电公司	阿依河（安置点）柱上变	绿	307.4200	0.4kV
608	国网重庆彭水供电公司	阿依河L（小溪沟）柱上变	绿	76.9000	0.4kV
609	国网重庆彭水供电公司	阿依河B（牛卡石抽水站）柱上变	绿	60.1940	0.4kV
610	国网重庆彭水供电公司	阿依河A（塘地）柱上变	绿	152.3300	0.4kV
611	国网重庆彭水供电公司	阳平C（深基堡）柱上公变	绿	38.1001	0.4kV
612	国网重庆彭水供电公司	阳平B（老房子）柱上公变	绿	38.0000	0.4kV
613	国网重庆彭水供电公司	阳平A（小垭口）柱上变	绿	42.8975	0.4kV
614	国网重庆彭水供电公司	长窑K（浩弯）柱上变	绿	68.9400	0.4kV
615	国网重庆彭水供电公司	长窑I（小子尧）柱上变	绿	77.1600	0.4kV
616	国网重庆彭水供电公司	长窑H（杨柳坝）柱上变	绿	46.3560	0.4kV
617	国网重庆彭水供电公司	长窑G（庙坝）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
618	国网重庆彭水供电公司	长窑F（尖山）柱上变	绿	43.8160	0.4kV
619	国网重庆彭水供电公司	长窑E（黑二沱）柱上变	绿	82.5160	0.4kV
620	国网重庆彭水供电公司	长窑D（月亮田）柱上变	绿	45.0760	0.4kV
621	国网重庆彭水供电公司	长窑C（三丘田）柱上变	绿	156.2600	0.4kV
622	国网重庆彭水供电公司	长窑B（桃子湾）柱上变	绿	46.1680	0.4kV
623	国网重庆彭水供电公司	长窑A（沙滩子）柱上变	绿	85.2600	0.4kV
624	国网重庆彭水供电公司	长生D（郭家湾）柱上变	绿	260.8800	0.4kV
625	国网重庆彭水供电公司	长生C（纸厂沟）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
626	国网重庆彭水供电公司	长生B（冯家盖）柱上变	绿	22.8533	0.4kV
627	国网重庆彭水供电公司	长生A（雷家湾）柱上变	绿	38.8960	0.4kV
628	国网重庆彭水供电公司	长滩C（田洞口）柱上变	绿	170.3920	0.4kV
629	国网重庆彭水供电公司	长滩B（草坝）柱上变	绿	174.4080	0.4kV
630	国网重庆彭水供电公司	长滩A（场上）柱上变	绿	285.9300	0.4kV
631	国网重庆彭水供电公司	长溪I（百谷园）柱上变	绿	39.1340	0.4kV
632	国网重庆彭水供电公司	长溪H（坪上）柱上变	绿	45.4610	0.4kV
633	国网重庆彭水供电公司	长溪G（移民点）柱上变	绿	235.7900	0.4kV
634	国网重庆彭水供电公司	长溪F（黄家油坊）柱上变	黄	40.8890	0.4kV
635	国网重庆彭水供电公司	长溪E（百家坳）柱上变	绿	45.8450	0.4kV
636	国网重庆彭水供电公司	长溪D（百谷园）柱上变	绿	41.8340	0.4kV
637	国网重庆彭水供电公司	长溪C（烟峰岭）柱上变	绿	42.3980	0.4kV
638	国网重庆彭水供电公司	长溪B（大坝榜）柱上变	绿	42.3455	0.4kV
639	国网重庆彭水供电公司	长溪A（担子坪）柱上变	绿	28.6507	0.4kV
640	国网重庆彭水供电公司	长湾D（莫家坪）柱上变	绿	80.2200	0.4kV

641	国网重庆彭水供电公司	长湾C（大庆沟）柱上变	绿	23.5210	0.4kV
642	国网重庆彭水供电公司	长湾B（天阳寺）柱上变	绿	94.3640	0.4kV
643	国网重庆彭水供电公司	长湾A（莫家坪）柱上变	绿	89.5060	0.4kV
644	国网重庆彭水供电公司	长沟G（平坝子）柱上变	绿	156.4160	0.4kV
645	国网重庆彭水供电公司	长沟F（村民委）柱上变	绿	81.4630	0.4kV
646	国网重庆彭水供电公司	长沟E（蒋安）柱上变	绿	128.6960	0.4kV
647	国网重庆彭水供电公司	长沟D（唐家原）柱上变	绿	79.2790	0.4kV
648	国网重庆彭水供电公司	长沟B（王家山）柱上变	绿	64.3660	0.4kV
649	国网重庆彭水供电公司	长沟A（梨子陀）柱上变	绿	40.9250	0.4kV
650	国网重庆彭水供电公司	长岩M（泡桐塘）柱上变	绿	23.2640	0.4kV
651	国网重庆彭水供电公司	长岩L（大水井）柱上变	绿	26.4120	0.4kV
652	国网重庆彭水供电公司	长岩J（亭上）柱上变	绿	78.0670	0.4kV
653	国网重庆彭水供电公司	长岩I（火石凹）柱上变	绿	80.7190	0.4kV
654	国网重庆彭水供电公司	长岩H（草坪塘）柱上变	绿	76.5240	0.4kV
655	国网重庆彭水供电公司	长岩G（火石地）柱上变	绿	38.1591	0.4kV
656	国网重庆彭水供电公司	长岩F（大岩）柱上变	绿	81.7345	0.4kV
657	国网重庆彭水供电公司	长岩E（新场）柱上变	绿	91.4260	0.4kV
658	国网重庆彭水供电公司	长岩D（胡家）柱上变	绿	161.7290	0.4kV
659	国网重庆彭水供电公司	长岩C（苗子沟）柱上变	绿	27.7271	0.4kV
660	国网重庆彭水供电公司	长岩B（茶元堡）柱上变	绿	79.1290	0.4kV
661	国网重庆彭水供电公司	长岩A（余家）柱上变	绿	160.3580	0.4kV
662	国网重庆彭水供电公司	长坪W（李子坝）柱上变压器	绿	24.9120	0.4kV
663	国网重庆彭水供电公司	长坪T（桐梓堡）柱上变	绿	38.6180	0.4kV
664	国网重庆彭水供电公司	长坪S（黑桃坪）柱上变	绿	38.3720	0.4kV
665	国网重庆彭水供电公司	长坪R（大坟塘）柱上变	绿	40.2040	0.4kV
666	国网重庆彭水供电公司	长坪Q（肖家云）柱上变	绿	78.3500	0.4kV
667	国网重庆彭水供电公司	长坪P（堡上）柱上变	绿	84.1780	0.4kV
668	国网重庆彭水供电公司	长坪O（岩口）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
669	国网重庆彭水供电公司	长坪N（锅底凼）柱上变	绿	84.4870	0.4kV
670	国网重庆彭水供电公司	长坪M（锅厂）柱上公变	绿	69.0860	0.4kV
671	国网重庆彭水供电公司	长坪L（岩峰塘）柱上公变	绿	62.6320	0.4kV
672	国网重庆彭水供电公司	长坪K（野潮水）柱上变	绿	39.1426	0.4kV
673	国网重庆彭水供电公司	长坪J（关子）柱上公变	绿	82.2820	0.4kV
674	国网重庆彭水供电公司	长坪I（深基凹）柱上公变	绿	67.5920	0.4kV
675	国网重庆彭水供电公司	长坪H（谭家园）柱上公变	绿	63.2360	0.4kV
676	国网重庆彭水供电公司	长坪G（周家槽）柱上变	绿	23.3140	0.4kV
677	国网重庆彭水供电公司	长坪F（水沟子）柱上公变	绿	51.1280	0.4kV
678	国网重庆彭水供电公司	长坪E（廖家园）柱上公变	黄	22.8000	0.4kV
679	国网重庆彭水供电公司	长坪D（砂子坝）柱上变	绿	43.2560	0.4kV
680	国网重庆彭水供电公司	长坪C（大水塘）柱上公变	绿	53.1215	0.4kV
681	国网重庆彭水供电公司	长坪B（新场）柱上公变	黄	66.5360	0.4kV
682	国网重庆彭水供电公司	长坪A（沟边）柱上公变	绿	38.0000	0.4kV
683	国网重庆彭水供电公司	锡滩F（太阳湾）柱上变	绿	162.8480	0.4kV
684	国网重庆彭水供电公司	锡滩E（袁山）柱上变	绿	91.7020	0.4kV
685	国网重庆彭水供电公司	锡滩D（中坝）柱上变	绿	69.4700	0.4kV
686	国网重庆彭水供电公司	锡滩C（上坝）柱上变	绿	163.8420	0.4kV
687	国网重庆彭水供电公司	锡滩B（板栗堡）柱上变	绿	44.7980	0.4kV
688	国网重庆彭水供电公司	锡滩A（青纲队）柱上变	绿	163.3280	0.4kV
689	国网重庆彭水供电公司	银木P（蓝地坪）柱上公变	绿	44.4820	0.4kV
690	国网重庆彭水供电公司	银木O（毛草坪）柱上公变	绿	78.9520	0.4kV
691	国网重庆彭水供电公司	银木N（水田坝）柱上公变	绿	41.8460	0.4kV
692	国网重庆彭水供电公司	银木M（黑洋洞）柱上变	绿	78.4330	0.4kV
693	国网重庆彭水供电公司	银木L（生基坪）柱上变	绿	80.2040	0.4kV

694	国网重庆彭水供电公司	银木K（坳口）柱上公变	绿	143.5400	0.4kV
695	国网重庆彭水供电公司	银木J（水沟子）柱上变	黄	79.8070	0.4kV
696	国网重庆彭水供电公司	银木I（白岩堂）柱上变	绿	89.3710	0.4kV
697	国网重庆彭水供电公司	银木H（三尖角）柱上变	绿	83.5570	0.4kV
698	国网重庆彭水供电公司	银木G（大路台）柱上公变	绿	79.1500	0.4kV
699	国网重庆彭水供电公司	银木F（挖龙沟）柱上公变	绿	84.8450	0.4kV
700	国网重庆彭水供电公司	银木E（枫香湾）柱上变	绿	78.4180	0.4kV
701	国网重庆彭水供电公司	银木D（烟地堡）柱上公变	绿	131.6360	0.4kV
702	国网重庆彭水供电公司	银木C（石洞井）柱上公变	黄	78.3280	0.4kV
703	国网重庆彭水供电公司	银木B（田坝）柱上公变	绿	158.9120	0.4kV
704	国网重庆彭水供电公司	银木A（白果园）柱上公变	绿	38.0000	0.4kV
705	国网重庆彭水供电公司	铜鼓B（学校）柱上变	绿	40.2661	0.4kV
706	国网重庆彭水供电公司	铜鼓A（半坡）柱上变	绿	82.4460	0.4kV
707	国网重庆彭水供电公司	铜锣P（和平）柱上公变	绿	79.9680	0.4kV
708	国网重庆彭水供电公司	铜锣N（岩上堡）柱上公变	绿	47.9720	0.4kV
709	国网重庆彭水供电公司	铜锣M（王家丫口）柱上变	绿	79.8400	0.4kV
710	国网重庆彭水供电公司	铜锣L（庙湾）柱上变	绿	42.8940	0.4kV
711	国网重庆彭水供电公司	铜锣K（董家丫）柱上变	绿	24.0467	0.4kV
712	国网重庆彭水供电公司	铜锣J（坪源）柱上变	绿	160.9880	0.4kV
713	国网重庆彭水供电公司	铜锣I（丁木树沟）柱上变	绿	80.5400	0.4kV
714	国网重庆彭水供电公司	铜锣H（过路坪）柱上变	绿	44.2910	0.4kV
715	国网重庆彭水供电公司	铜锣G（新房子）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
716	国网重庆彭水供电公司	铜锣F（牛上井）柱上变	绿	39.5390	0.4kV
717	国网重庆彭水供电公司	铜锣E（沙子溪）柱上变	绿	63.2510	0.4kV
718	国网重庆彭水供电公司	铜锣D（梅子头）柱上变	绿	51.0290	0.4kV
719	国网重庆彭水供电公司	铜锣C（高坎子）柱上变	绿	80.3890	0.4kV
720	国网重庆彭水供电公司	铜锣B（代家岩）柱上变	绿	128.4400	0.4kV
721	国网重庆彭水供电公司	铜锣A（冯家坝）柱上变	绿	135.1300	0.4kV
722	国网重庆彭水供电公司	铜钱D（水竹林沟）柱上变	绿	93.2760	0.4kV
723	国网重庆彭水供电公司	铜钱C（铜钱堡）柱上变	绿	83.0440	0.4kV
724	国网重庆彭水供电公司	铜钱B（观音梁）柱上变	绿	83.7040	0.4kV
725	国网重庆彭水供电公司	铜钱A（赵家沟）柱上变	绿	72.5760	0.4kV
726	国网重庆彭水供电公司	钟鼓T（全家院子）柱上公变	绿	76.8400	0.4kV
727	国网重庆彭水供电公司	钟鼓S（古坝）柱上公变	绿	80.0350	0.4kV
728	国网重庆彭水供电公司	钟鼓R（骡马槽）柱上公变	绿	79.1680	0.4kV
729	国网重庆彭水供电公司	钟鼓Q（后坝）柱上公变	绿	13.7120	0.4kV
730	国网重庆彭水供电公司	钟鼓P（卷子湾）柱上公变	绿	78.4840	0.4kV
731	国网重庆彭水供电公司	钟鼓O（黄家坟）柱上公变	绿	38.8000	0.4kV
732	国网重庆彭水供电公司	钟鼓N（大石堡）柱上公变	绿	81.0010	0.4kV
733	国网重庆彭水供电公司	钟鼓N（三脚寸）柱上变	绿	86.5570	0.4kV
734	国网重庆彭水供电公司	钟鼓M（新房子）柱上公变	绿	77.7250	0.4kV
735	国网重庆彭水供电公司	钟鼓M（张家嘴）柱上变	绿	172.1360	0.4kV
736	国网重庆彭水供电公司	钟鼓L（洋霍湾）柱上变	绿	63.2847	0.4kV
737	国网重庆彭水供电公司	钟鼓K（虎座井）柱上变	绿	76.8250	0.4kV
738	国网重庆彭水供电公司	钟鼓J（大屋基）柱上变	绿	77.3320	0.4kV
739	国网重庆彭水供电公司	钟鼓I（从木丫）柱上变	绿	83.3500	0.4kV
740	国网重庆彭水供电公司	钟鼓H（百家坪）柱上变	绿	78.4570	0.4kV
741	国网重庆彭水供电公司	钟鼓G（红沙堡）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
742	国网重庆彭水供电公司	钟鼓F（清滩坝）柱上变	绿	44.2880	0.4kV
743	国网重庆彭水供电公司	钟鼓E（泡桐湾）柱上公变	绿	82.0760	0.4kV
744	国网重庆彭水供电公司	钟鼓D（板栗湾）柱上公变	绿	79.1520	0.4kV
745	国网重庆彭水供电公司	钟鼓C（灰草梁）柱上公变	绿	79.9360	0.4kV
746	国网重庆彭水供电公司	钟鼓B（挫鱼石）柱上公变	绿	78.8080	0.4kV

747	国网重庆彭水供电公司	钟鼓A（观田）柱上变	绿	98.5240	0.4kV
748	国网重庆彭水供电公司	钟山T(莲花)柱上公变	绿	78.6880	0.4kV
749	国网重庆彭水供电公司	钟山Q(梨树坪)柱上公变	绿	45.7120	0.4kV
750	国网重庆彭水供电公司	钟山P（构树塘）柱上变	绿	79.6720	0.4kV
751	国网重庆彭水供电公司	钟山O(坪上)柱上公变	绿	78.4440	0.4kV
752	国网重庆彭水供电公司	钟山N（代家坝）柱上公变	绿	86.5450	0.4kV
753	国网重庆彭水供电公司	钟山M（羊灌头）柱上变	绿	76.0103	0.4kV
754	国网重庆彭水供电公司	钟山L（路心）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
755	国网重庆彭水供电公司	钟山K（湾湾）柱上变	绿	77.8030	0.4kV
756	国网重庆彭水供电公司	钟山J（汪家沟）柱上变	绿	79.9600	0.4kV
757	国网重庆彭水供电公司	钟山I（大林）柱上公变	绿	196.9840	0.4kV
758	国网重庆彭水供电公司	钟山H（育苗基地）柱上公变	绿	60.8240	0.4kV
759	国网重庆彭水供电公司	钟山G（大石板）柱上公变	绿	82.0330	0.4kV
760	国网重庆彭水供电公司	钟山F（桥上）柱上公变	绿	71.1890	0.4kV
761	国网重庆彭水供电公司	钟山E（水井湾）柱上公变	绿	68.4160	0.4kV
762	国网重庆彭水供电公司	钟山D（大村坝）柱上公变	绿	127.4980	0.4kV
763	国网重庆彭水供电公司	钟山C（沙坝）柱上公变	绿	61.7240	0.4kV
764	国网重庆彭水供电公司	钟山B（陈家坝）柱上公变	绿	157.1300	0.4kV
765	国网重庆彭水供电公司	钟山A（钟山坝）柱上公变	绿	133.4680	0.4kV
766	国网重庆彭水供电公司	鑫沃恒阳府一期#3变	绿	608.0000	0.4kV
767	国网重庆彭水供电公司	鑫沃恒阳府一期#2变	绿	644.4320	0.4kV
768	国网重庆彭水供电公司	鑫沃恒阳府一期#1变	绿	626.8160	0.4kV
769	国网重庆彭水供电公司	鑫沃恒阳府4#公配#1变	绿	761.7100	0.4kV
770	国网重庆彭水供电公司	鑫沃世纪城二期2#公配#5变	绿	620.7200	0.4kV
771	国网重庆彭水供电公司	鑫沃世纪城二期2#公配#3变	绿	616.1840	0.4kV
772	国网重庆彭水供电公司	鑫沃世纪城二期2#公配#2变	绿	632.6480	0.4kV
773	国网重庆彭水供电公司	鑫沃世纪城二期1#公配#2变	绿	626.0720	0.4kV
774	国网重庆彭水供电公司	鑫沃世纪城二期1#公配#1变	绿	629.3600	0.4kV
775	国网重庆彭水供电公司	金竹C（偏口岩）柱上变	绿	42.6020	0.4kV
776	国网重庆彭水供电公司	金竹B（龙木湾）柱上变	绿	26.4489	0.4kV
777	国网重庆彭水供电公司	金竹A（郊鹿沟）柱上变	绿	39.6620	0.4kV
778	国网重庆彭水供电公司	金池J（杨家屋基）柱上变	绿	94.1350	0.4kV
779	国网重庆彭水供电公司	金池E（凡家坝）柱上变	绿	45.1340	0.4kV
780	国网重庆彭水供电公司	金池D（桐子岩）柱上变	绿	83.8040	0.4kV
781	国网重庆彭水供电公司	金池C（刘家山）柱上变	绿	42.1101	0.4kV
782	国网重庆彭水供电公司	金池B（高桥）柱上变	绿	56.0380	0.4kV
783	国网重庆彭水供电公司	金池A（新猴栗）柱上变	绿	121.2080	0.4kV
784	国网重庆彭水供电公司	金山佳园配电室B栋公变	黄	621.1280	0.4kV
785	国网重庆彭水供电公司	金山佳园配电室AC栋公变	绿	624.8480	0.4kV
786	国网重庆彭水供电公司	金山Q（桥上）柱上变	绿	39.6680	0.4kV
787	国网重庆彭水供电公司	金山N(长林头)柱上变	绿	152.0450	0.4kV
788	国网重庆彭水供电公司	金山M(屋基坝)柱上变	绿	225.5060	0.4kV
789	国网重庆彭水供电公司	金山L（枫香岭）柱上变	绿	38.9040	0.4kV
790	国网重庆彭水供电公司	金山L（卫生院）柱上变	绿	155.7160	0.4kV
791	国网重庆彭水供电公司	金山K（麻丫雀）柱上公变	绿	77.4160	0.4kV
792	国网重庆彭水供电公司	金山K（溪山）柱上变	绿	83.6650	0.4kV
793	国网重庆彭水供电公司	金山J（火石堡）柱上变	绿	8.9380	0.4kV
794	国网重庆彭水供电公司	金山J（余家园子）柱上公变	绿	81.6760	0.4kV
795	国网重庆彭水供电公司	金山I（古墓垭口）柱上变	绿	85.2320	0.4kV
796	国网重庆彭水供电公司	金山I(华家湾)柱上公变	绿	169.9640	0.4kV
797	国网重庆彭水供电公司	金山H（李家嘴）柱上变	绿	77.2960	0.4kV
798	国网重庆彭水供电公司	金山H(紧溪)柱上变	绿	79.6600	0.4kV
799	国网重庆彭水供电公司	金山G（谭家坪）柱上变	绿	83.1740	0.4kV

800	国网重庆彭水供电公司	金山G（学校）柱上变	绿	168.1520	0.4kV
801	国网重庆彭水供电公司	金山F（灯草池）柱上变	绿	23.6180	0.4kV
802	国网重庆彭水供电公司	金山F（张家湾）柱上变	黄	83.4240	0.4kV
803	国网重庆彭水供电公司	金山E（湾地）柱上变	绿	43.8350	0.4kV
804	国网重庆彭水供电公司	金山E（张家坝）柱上变	绿	41.8460	0.4kV
805	国网重庆彭水供电公司	金山D（院子沱）柱上变	绿	67.1829	0.4kV
806	国网重庆彭水供电公司	金山D（何家盖）柱上变	绿	42.2495	0.4kV
807	国网重庆彭水供电公司	金山C（代家湾）柱上变	绿	86.9421	0.4kV
808	国网重庆彭水供电公司	金山C（仓房）柱上变	绿	51.4300	0.4kV
809	国网重庆彭水供电公司	金山B（轿子岩）柱上变	绿	79.2640	0.4kV
810	国网重庆彭水供电公司	金山B（牛岗岭）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
811	国网重庆彭水供电公司	金山A（毛坝头）柱上变	绿	81.9040	0.4kV
812	国网重庆彭水供电公司	金山A（斑竹园）柱上变	绿	79.9440	0.4kV
813	国网重庆彭水供电公司	金城C（高场坝）柱上变	绿	76.9080	0.4kV
814	国网重庆彭水供电公司	金城B（庙坝）柱上变	绿	79.9240	0.4kV
815	国网重庆彭水供电公司	金城A（黄金堡）柱上变	绿	162.0380	0.4kV
816	国网重庆彭水供电公司	金光D（村办公室）柱上变	绿	81.0960	0.4kV
817	国网重庆彭水供电公司	金光C（杨家湾）柱上变	绿	40.7226	0.4kV
818	国网重庆彭水供电公司	金光B（郑地沱）柱上变	绿	83.9360	0.4kV
819	国网重庆彭水供电公司	金光A（白杨湾）柱上变	绿	41.8080	0.4kV
820	国网重庆彭水供电公司	庆高山房地产开发有限公司（高谷农贸市场）柱上	绿	46.0280	0.4kV
821	国网重庆彭水供电公司	郭光熔商住楼柱上公变	绿	61.7750	0.4kV
822	国网重庆彭水供电公司	郎溪场C（大树平）柱上变	绿	45.3940	0.4kV
823	国网重庆彭水供电公司	郎溪F（圆子保）柱上公变	绿	79.2760	0.4kV
824	国网重庆彭水供电公司	郎溪D（百家溪）柱上变	绿	47.0900	0.4kV
825	国网重庆彭水供电公司	郁山镇（煤店罗云强商住楼）柱上变	绿	64.4420	0.4kV
826	国网重庆彭水供电公司	郁山镇S（野猫井）柱上变	绿	347.8720	0.4kV
827	国网重庆彭水供电公司	郁山镇Q（天池寺）柱上公变	绿	252.8720	0.4kV
828	国网重庆彭水供电公司	郁山镇P（陀家山）柱上公变	绿	85.2120	0.4kV
829	国网重庆彭水供电公司	郁山镇O（新粮站）柱上公变	绿	220.5080	0.4kV
830	国网重庆彭水供电公司	郁山镇N（新车站）柱上公变	绿	417.2680	0.4kV
831	国网重庆彭水供电公司	郁山镇M（安置房）柱上公变	绿	191.8840	0.4kV
832	国网重庆彭水供电公司	郁山镇L（中心校）柱上变	绿	286.7760	0.4kV
833	国网重庆彭水供电公司	郁山镇K（大圆子）柱上变	绿	106.0240	0.4kV
834	国网重庆彭水供电公司	郁山镇J（二级路）柱上变	绿	269.6560	0.4kV
835	国网重庆彭水供电公司	郁山镇I（果园）柱上变	绿	272.8800	0.4kV
836	国网重庆彭水供电公司	郁山镇H（回车道）柱上变	绿	224.0000	0.4kV
837	国网重庆彭水供电公司	郁山镇G（新马路）柱上变	绿	311.5700	0.4kV
838	国网重庆彭水供电公司	郁山镇F（煤店）柱上变	绿	285.4600	0.4kV
839	国网重庆彭水供电公司	郁山镇E（计生办）柱上变	绿	300.8500	0.4kV
840	国网重庆彭水供电公司	郁山镇D（工商所）柱上变	绿	464.7760	0.4kV
841	国网重庆彭水供电公司	郁山镇C（老车站）柱上变	绿	298.1400	0.4kV
842	国网重庆彭水供电公司	郁山镇B（供电所）柱上变	绿	406.6600	0.4kV
843	国网重庆彭水供电公司	郁山镇A（供电所）柱上变	绿	427.1300	0.4kV
844	国网重庆彭水供电公司	连湖镇熊海琼小区柱上变	绿	323.1040	0.4kV
845	国网重庆彭水供电公司	远峰D（烂田湾）柱上变	绿	41.1200	0.4kV
846	国网重庆彭水供电公司	远峰C（庙坝）柱上变	绿	43.4015	0.4kV
847	国网重庆彭水供电公司	远峰B（石母猪丫口）柱上变	绿	39.2160	0.4kV
848	国网重庆彭水供电公司	远峰A（戴家坝）柱上变	绿	77.9200	0.4kV
849	国网重庆彭水供电公司	迎风C（新汪家园）柱上变	绿	79.4400	0.4kV
850	国网重庆彭水供电公司	迎风B（汪家园）柱上变	绿	43.2020	0.4kV
851	国网重庆彭水供电公司	迎风A（凉风口）柱上变	绿	25.9110	0.4kV
852	国网重庆彭水供电公司	过江F（黄柏树）柱上变	绿	80.3440	0.4kV

853	国网重庆彭水供电公司	过江E（2组）柱上变	绿	76.9420	0.4kV
854	国网重庆彭水供电公司	过江C（3组）柱上变	绿	131.5280	0.4kV
855	国网重庆彭水供电公司	过江B（2组）柱上变	绿	130.7560	0.4kV
856	国网重庆彭水供电公司	过江A（1组）柱上变	绿	158.2240	0.4kV
857	国网重庆彭水供电公司	迁桥场C（田坝）柱上变	绿	173.5400	0.4kV
858	国网重庆彭水供电公司	迁桥场B（当坝）柱上变	绿	162.6740	0.4kV
859	国网重庆彭水供电公司	迁山I（杨大田）柱上变	绿	86.2810	0.4kV
860	国网重庆彭水供电公司	迁山H（游家沟）柱上变	绿	41.8780	0.4kV
861	国网重庆彭水供电公司	迁山G（绕旗坝）柱上变	绿	84.0700	0.4kV
862	国网重庆彭水供电公司	迁山F（绕旗）柱上公变	绿	260.3300	0.4kV
863	国网重庆彭水供电公司	迁山E（莲池沟）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
864	国网重庆彭水供电公司	迁山D（水井湾）柱上变	绿	85.1580	0.4kV
865	国网重庆彭水供电公司	迁山C（何家沟）柱上变	绿	86.6740	0.4kV
866	国网重庆彭水供电公司	迁山B（场上）柱上公变	绿	158.2920	0.4kV
867	国网重庆彭水供电公司	迁山A（后村）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
868	国网重庆彭水供电公司	迁乔场A（乡政府）柱上变	绿	197.5820	0.4kV
869	国网重庆彭水供电公司	转坪E（学校）柱上变	绿	85.2190	0.4kV
870	国网重庆彭水供电公司	转坪D（小幽幽）柱上变	绿	83.4120	0.4kV
871	国网重庆彭水供电公司	转坪C（横塘凹）柱上公变	绿	81.7780	0.4kV
872	国网重庆彭水供电公司	转坪B（沙坝口）柱上变	绿	82.4600	0.4kV
873	国网重庆彭水供电公司	转坪A（艾家沟）柱上公变	绿	39.2160	0.4kV
874	国网重庆彭水供电公司	蹇朝兵居住楼柱上公变	绿	242.1600	0.4kV
875	国网重庆彭水供电公司	赵相安居住楼配电室#1变	绿	314.6560	0.4kV
876	国网重庆彭水供电公司	赵朝芬居住楼配电室配电变压器	绿	123.3160	0.4kV
877	国网重庆彭水供电公司	走马M（三遭岩）柱上公变	绿	161.2880	0.4kV
878	国网重庆彭水供电公司	走马L（堡上）柱上变	绿	44.0900	0.4kV
879	国网重庆彭水供电公司	走马K（弯道）柱上变	绿	224.7520	0.4kV
880	国网重庆彭水供电公司	走马J（青苔丫）柱上变	绿	42.5760	0.4kV
881	国网重庆彭水供电公司	走马I（赵家坝）柱上变	绿	41.5540	0.4kV
882	国网重庆彭水供电公司	走马H（酥麻湾）柱上变	绿	69.9755	0.4kV
883	国网重庆彭水供电公司	走马G（烟筒堡）柱上变	绿	40.1660	0.4kV
884	国网重庆彭水供电公司	走马F（铁炉沟）柱上变	绿	278.1600	0.4kV
885	国网重庆彭水供电公司	走马E（花台）柱上变	绿	71.8040	0.4kV
886	国网重庆彭水供电公司	走马D（茶园子）柱上变	绿	77.2133	0.4kV
887	国网重庆彭水供电公司	走马C（老场）柱上变	绿	101.9020	0.4kV
888	国网重庆彭水供电公司	走马B（老学校）柱上变	绿	162.5160	0.4kV
889	国网重庆彭水供电公司	走马A（瓦厂堡）柱上变	绿	335.8400	0.4kV
890	国网重庆彭水供电公司	豪洋小区1#箱变配电变压器	绿	478.8000	0.4kV
891	国网重庆彭水供电公司	豆芽湾箱式变#1变	绿	478.8000	0.4kV
892	国网重庆彭水供电公司	豆家G（坨地）柱上变	绿	168.1580	0.4kV
893	国网重庆彭水供电公司	豆家F（尖堡）柱上公变	绿	277.8400	0.4kV
894	国网重庆彭水供电公司	豆家E（石头门）柱上公变	绿	41.4005	0.4kV
895	国网重庆彭水供电公司	豆家D（幕头坝）柱上公变	绿	57.7720	0.4kV
896	国网重庆彭水供电公司	豆家C（凉风迂）柱上公变	绿	5.7680	0.4kV
897	国网重庆彭水供电公司	豆家B（白泥湾）柱上公变	绿	66.9410	0.4kV
898	国网重庆彭水供电公司	豆家A（加油站）柱上公变	绿	222.5090	0.4kV
899	国网重庆彭水供电公司	谭卫东商住楼配电室#1变	绿	337.6360	0.4kV
900	国网重庆彭水供电公司	诸佛I（场口）柱上公变	绿	167.5040	0.4kV
901	国网重庆彭水供电公司	诸佛H（场上）柱上公变	绿	89.9000	0.4kV
902	国网重庆彭水供电公司	诸佛G（耗子口）柱上公变	绿	38.5280	0.4kV
903	国网重庆彭水供电公司	诸佛F（亭子坝）柱上公变	绿	162.5600	0.4kV
904	国网重庆彭水供电公司	诸佛E（严家山）柱上公变	绿	68.9840	0.4kV
905	国网重庆彭水供电公司	诸佛D（岩湾）柱上公变	绿	22.8000	0.4kV

906	国网重庆彭水供电公司	诸佛C（学堂堡）柱上公变	绿	23.2592	0.4kV
907	国网重庆彭水供电公司	诸佛B（大湾）柱上公变	绿	40.0560	0.4kV
908	国网重庆彭水供电公司	诸佛A（张家山）柱上公变	绿	77.5649	0.4kV
909	国网重庆彭水供电公司	观音E（土朝）柱上变	绿	80.5360	0.4kV
910	国网重庆彭水供电公司	观音D（庙上）柱上变	绿	83.1080	0.4kV
911	国网重庆彭水供电公司	观音C（椿树堂）柱上变	绿	86.7400	0.4kV
912	国网重庆彭水供电公司	观音B（铜马井）柱上变	绿	153.8800	0.4kV
913	国网重庆彭水供电公司	观音A（新田湾）柱上变	绿	80.5520	0.4kV
914	国网重庆彭水供电公司	袁志平自建房柱上变	绿	95.2560	0.4kV
915	国网重庆彭水供电公司	蔡晓敏自建房箱变#1变	绿	252.9200	0.4kV
916	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝K（郁江煤矿）柱上变	绿	95.8880	0.4kV
917	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝J（马颈子）柱上变	绿	80.6080	0.4kV
918	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝I（三层岩）柱上变	绿	80.1360	0.4kV
919	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝H（坪上）柱上公变	绿	40.1440	0.4kV
920	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝G（遥滩）柱上公变	绿	85.9960	0.4kV
921	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝F（庙嘴）柱上变	绿	86.0830	0.4kV
922	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝E（小坝子）柱上变	绿	77.9500	0.4kV
923	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝D（煤矿）柱上变	绿	81.3520	0.4kV
924	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝C（青岗岭）柱上变	绿	71.6720	0.4kV
925	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝B（龙磐石）柱上变	绿	64.9539	0.4kV
926	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝B（瓦房）柱上变	绿	276.4320	0.4kV
927	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝A（辣子坪）柱上变	绿	70.1690	0.4kV
928	国网重庆彭水供电公司	蔡家坝A（蔡家坝）柱上变	绿	408.5800	0.4kV
929	国网重庆彭水供电公司	蓝湖半岛一期#2公配室#3变	绿	614.7680	0.4kV
930	国网重庆彭水供电公司	蓝湖半岛#4公配室#7变	绿	615.7040	0.4kV
931	国网重庆彭水供电公司	蓝湖半岛#1公配#2变	绿	619.9040	0.4kV
932	国网重庆彭水供电公司	蓝湖半岛#1公配#1变	绿	613.3040	0.4kV
933	国网重庆彭水供电公司	蓝天大厦公变	绿	340.2600	0.4kV
934	国网重庆彭水供电公司	蒋正礼居住楼柱上变	绿	121.6780	0.4kV
935	国网重庆彭水供电公司	葡萄N（幺现）柱上变	绿	38.6360	0.4kV
936	国网重庆彭水供电公司	葡萄M（养猪场）柱上公变	绿	191.5540	0.4kV
937	国网重庆彭水供电公司	葡萄L（水库）柱上变	绿	15.2032	0.4kV
938	国网重庆彭水供电公司	葡萄K（大湾）柱上公变	绿	39.3760	0.4kV
939	国网重庆彭水供电公司	葡萄J（李寸）柱上公变	绿	38.0000	0.4kV
940	国网重庆彭水供电公司	葡萄I（大水塘）柱上公变	绿	81.1520	0.4kV
941	国网重庆彭水供电公司	葡萄H（中台）柱上公变	绿	84.1440	0.4kV
942	国网重庆彭水供电公司	葡萄G（佛堡室）柱上公变	绿	76.8600	0.4kV
943	国网重庆彭水供电公司	葡萄F（狮家坝）柱上公变	绿	84.6640	0.4kV
944	国网重庆彭水供电公司	葡萄E（大坪）柱上公变	绿	63.9520	0.4kV
945	国网重庆彭水供电公司	葡萄D（当坝）柱上公变	绿	44.8260	0.4kV
946	国网重庆彭水供电公司	葡萄C（陷田沟）柱上变	绿	50.3000	0.4kV
947	国网重庆彭水供电公司	葡萄B（电站旁）柱上公变	绿	39.3950	0.4kV
948	国网重庆彭水供电公司	葡萄A（场上）柱上公变	绿	180.6140	0.4kV
949	国网重庆彭水供电公司	莲花村G（小院子）柱上变	绿	42.5920	0.4kV
950	国网重庆彭水供电公司	莲花K（核桃坪）柱上变	绿	23.2960	0.4kV
951	国网重庆彭水供电公司	莲花K（冉家坝）柱上变	绿	113.4850	0.4kV
952	国网重庆彭水供电公司	莲花J（庙山）柱上公变	绿	42.0980	0.4kV
953	国网重庆彭水供电公司	莲花I（河坝）柱上公变	绿	80.0620	0.4kV
954	国网重庆彭水供电公司	莲花H（大田榜）柱上公变	绿	82.5040	0.4kV
955	国网重庆彭水供电公司	莲花H（冻库）柱上变	绿	155.2010	0.4kV
956	国网重庆彭水供电公司	莲花G（天花坨）柱上变	绿	46.0980	0.4kV
957	国网重庆彭水供电公司	莲花F（陀田）柱上变	绿	204.6280	0.4kV
958	国网重庆彭水供电公司	莲花F（汪家山）柱上变	绿	42.3320	0.4kV

959	国网重庆彭水供电公司	莲花E（涵洞）柱上变	绿	82.2920	0.4kV
960	国网重庆彭水供电公司	莲花E（汪家坝）柱上变	绿	69.1850	0.4kV
961	国网重庆彭水供电公司	莲花D（坝子）柱上变	绿	46.9115	0.4kV
962	国网重庆彭水供电公司	莲花D（五里垭）柱上变	绿	49.1675	0.4kV
963	国网重庆彭水供电公司	莲花C（核桃湾）柱上变	绿	61.9800	0.4kV
964	国网重庆彭水供电公司	莲花C（柿子湾）柱上变	绿	77.8730	0.4kV
965	国网重庆彭水供电公司	莲花B（罗家岭）柱上变	绿	44.1737	0.4kV
966	国网重庆彭水供电公司	莲花B（大沟）柱上变	绿	43.2455	0.4kV
967	国网重庆彭水供电公司	莲花A（水井沟）柱上变	绿	44.4365	0.4kV
968	国网重庆彭水供电公司	莲花A（具院殿）柱上变	绿	124.2130	0.4kV
969	国网重庆彭水供电公司	养竹G（朱家园）柱上变	绿	46.3060	0.4kV
970	国网重庆彭水供电公司	茶林F（坨坨）柱上变	绿	85.4560	0.4kV
971	国网重庆彭水供电公司	茶林E（打架堡）柱上变	绿	81.6670	0.4kV
972	国网重庆彭水供电公司	茶林D（五方岩）柱上公变	绿	40.3611	0.4kV
973	国网重庆彭水供电公司	茶林C（马中岭）柱上公变	绿	42.2525	0.4kV
974	国网重庆彭水供电公司	茶林B（大桥院）柱上公变	绿	49.9680	0.4kV
975	国网重庆彭水供电公司	茶林A（堡上）柱上公变	绿	42.4911	0.4kV
976	国网重庆彭水供电公司	茶心I（杉林）柱上变	绿	38.5060	0.4kV
977	国网重庆彭水供电公司	茶心H（老学校）柱上变	绿	80.0620	0.4kV
978	国网重庆彭水供电公司	茶心G（碑丫口）柱上公变	绿	48.9780	0.4kV
979	国网重庆彭水供电公司	茶心F（料场）柱上公变	绿	41.8880	0.4kV
980	国网重庆彭水供电公司	茶心E（店子堡）柱上公变	绿	160.8500	0.4kV
981	国网重庆彭水供电公司	茶心D（茶树脚）柱上公变	绿	40.5000	0.4kV
982	国网重庆彭水供电公司	茶心C（新场丫口）柱上公变	绿	97.5240	0.4kV
983	国网重庆彭水供电公司	茶心B（上寨）柱上公变	绿	104.2720	0.4kV
984	国网重庆彭水供电公司	茶心A（刘家堡）柱上公变	绿	91.5640	0.4kV
985	国网重庆彭水供电公司	茨塘M（坝子）柱上变	绿	40.3700	0.4kV
986	国网重庆彭水供电公司	茨塘L（沟地）柱上变	绿	41.7720	0.4kV
987	国网重庆彭水供电公司	茨塘K（堰沟）柱上变	绿	77.7480	0.4kV
988	国网重庆彭水供电公司	茨塘J（土地扁）柱上公变	绿	44.2900	0.4kV
989	国网重庆彭水供电公司	茨塘I（石鼓岭）柱上公变	绿	164.4080	0.4kV
990	国网重庆彭水供电公司	茨塘H（枫香岭）柱上变	绿	79.6420	0.4kV
991	国网重庆彭水供电公司	茨塘G（龙洞坝）柱上变	绿	165.8900	0.4kV
992	国网重庆彭水供电公司	茨塘E（大肚坪）柱上变	绿	80.8800	0.4kV
993	国网重庆彭水供电公司	茨塘D（肖家坪）柱上变	绿	160.5830	0.4kV
994	国网重庆彭水供电公司	茨塘C（火石口）柱上变	绿	40.1435	0.4kV
995	国网重庆彭水供电公司	茨塘B（黄土盖）柱上变	绿	106.5920	0.4kV
996	国网重庆彭水供电公司	茨塘A（陈家湾）柱上变	绿	23.4788	0.4kV
997	国网重庆彭水供电公司	英雄H（鸽子岩）柱上变	绿	76.4000	0.4kV
998	国网重庆彭水供电公司	英雄G（韩坡岭）柱上变压器	绿	78.2640	0.4kV
999	国网重庆彭水供电公司	英雄F（枫香堡）柱上变	绿	38.7200	0.4kV
1000	国网重庆彭水供电公司	英雄E（流长沟）柱上公变	绿	64.8820	0.4kV
1001	国网重庆彭水供电公司	英雄D（黄泥堡）柱上公变	绿	80.7370	0.4kV
1002	国网重庆彭水供电公司	英雄C（大群堡）柱上变	绿	40.8725	0.4kV
1003	国网重庆彭水供电公司	英雄B（木桶水）柱上变	绿	155.4080	0.4kV
1004	国网重庆彭水供电公司	英雄A（大路坎）柱上变	绿	70.8020	0.4kV
1005	国网重庆彭水供电公司	苏祥银自建房配电室#1变	绿	155.1860	0.4kV
1006	国网重庆彭水供电公司	花塘C（梨子坪）柱上变	绿	25.7400	0.4kV
1007	国网重庆彭水供电公司	花塘B（崖边）柱上变	绿	26.7235	0.4kV
1008	国网重庆彭水供电公司	花塘A（花塘子）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
1009	国网重庆彭水供电公司	花园村N（板凳沟）柱上公变	绿	43.2935	0.4kV
1010	国网重庆彭水供电公司	花园W（大毛坡）柱上变	绿	23.8600	0.4kV
1011	国网重庆彭水供电公司	花园V（杉窝沟）柱上变	绿	40.3160	0.4kV

1012	国网重庆彭水供电公司	花园U(黄柏棚)柱上变	绿	76.7170	0.4kV
1013	国网重庆彭水供电公司	花园T(水库)柱上公变	绿	79.6240	0.4kV
1014	国网重庆彭水供电公司	花园Q(董家坝子)柱上变压器	绿	81.2410	0.4kV
1015	国网重庆彭水供电公司	花园P(五家坝)柱上公变	绿	80.1430	0.4kV
1016	国网重庆彭水供电公司	花园O(1组)柱上公变	绿	87.7660	0.4kV
1017	国网重庆彭水供电公司	花园M(车站)柱上公变	绿	239.4000	0.4kV
1018	国网重庆彭水供电公司	花园L(垭口)柱上变	绿	22.8880	0.4kV
1019	国网重庆彭水供电公司	花园K(肖家坝)柱上公变	绿	156.7040	0.4kV
1020	国网重庆彭水供电公司	花园J(烂田湾)柱上公变	绿	88.5300	0.4kV
1021	国网重庆彭水供电公司	花园I(狮子垭)柱上变	绿	161.1740	0.4kV
1022	国网重庆彭水供电公司	花园H(染坊)柱上变	绿	167.3720	0.4kV
1023	国网重庆彭水供电公司	花园G(五家坝)柱上变	绿	157.4640	0.4kV
1024	国网重庆彭水供电公司	花园F(谭家堡)柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
1025	国网重庆彭水供电公司	花园E(张飞迁)柱上公变	绿	38.5808	0.4kV
1026	国网重庆彭水供电公司	花园D(四火头)柱上公变	绿	81.1080	0.4kV
1027	国网重庆彭水供电公司	花园C(付家垭口)柱上公变	绿	84.6280	0.4kV
1028	国网重庆彭水供电公司	花园B(兔耳岩)柱上变	绿	25.7980	0.4kV
1029	国网重庆彭水供电公司	花园A(马家坪)柱上变	绿	63.2780	0.4kV
1030	国网重庆彭水供电公司	艾家C(湾里)柱上变	绿	81.1390	0.4kV
1031	国网重庆彭水供电公司	艾家B(艾家坪)柱上变	绿	22.8000	0.4kV
1032	国网重庆彭水供电公司	艾家A(竹林堡)柱上变	绿	18.4700	0.4kV
1033	国网重庆彭水供电公司	腾龙苑小区配电室#2变	绿	674.7800	0.4kV
1034	国网重庆彭水供电公司	腾龙苑小区配电室#1变	绿	608.0000	0.4kV
1035	国网重庆彭水供电公司	胜利I(老屋基)柱上公变	绿	41.2480	0.4kV
1036	国网重庆彭水供电公司	胜利H(狮子坪)柱上公变	绿	81.0560	0.4kV
1037	国网重庆彭水供电公司	胜利G(湾里)柱上公变	绿	158.4480	0.4kV
1038	国网重庆彭水供电公司	胜利F(当坝)柱上公变	绿	78.3400	0.4kV
1039	国网重庆彭水供电公司	胜利E(大坡)柱上变	绿	77.7430	0.4kV
1040	国网重庆彭水供电公司	胜利D(龚家)柱上公变	绿	78.8320	0.4kV
1041	国网重庆彭水供电公司	胜利C(陈家湾)柱上公变	绿	78.9040	0.4kV
1042	国网重庆彭水供电公司	胜利B(酒厂)柱上公变	绿	69.9840	0.4kV
1043	国网重庆彭水供电公司	胜利A(张家山)柱上公变	绿	164.9840	0.4kV
1044	国网重庆彭水供电公司	肖永刚商住楼箱变#1变	绿	97.1720	0.4kV
1045	国网重庆彭水供电公司	肖家村E(沙巴沟)柱上变	绿	64.8120	0.4kV
1046	国网重庆彭水供电公司	肖家H(白杨树)柱上变	绿	77.9920	0.4kV
1047	国网重庆彭水供电公司	肖家G(羊子岩)柱上变	绿	79.8730	0.4kV
1048	国网重庆彭水供电公司	肖家F(罗士湾)柱上变	绿	42.7460	0.4kV
1049	国网重庆彭水供电公司	肖家D(卢井台)柱上变	绿	77.5240	0.4kV
1050	国网重庆彭水供电公司	肖家C(大院子)柱上变	绿	77.3840	0.4kV
1051	国网重庆彭水供电公司	肖家B(老场)柱上变	绿	84.6760	0.4kV
1052	国网重庆彭水供电公司	肖家A(小平)柱上变	绿	127.2100	0.4kV
1053	国网重庆彭水供电公司	肖坝G(烟多堡)柱上变	绿	97.1940	0.4kV
1054	国网重庆彭水供电公司	肖坝村D(桥上)柱上变	绿	86.0180	0.4kV
1055	国网重庆彭水供电公司	肖坝村B(肖坝)柱上变	绿	189.8360	0.4kV
1056	国网重庆彭水供电公司	肖坝K(简家湾)柱上变	绿	84.1840	0.4kV
1057	国网重庆彭水供电公司	肖坝I(黎家湾)柱上变	绿	83.2240	0.4kV
1058	国网重庆彭水供电公司	肖坝H(大堰田)柱上变	绿	77.1960	0.4kV
1059	国网重庆彭水供电公司	肖坝F(瓦石坝)柱上变	绿	102.8680	0.4kV
1060	国网重庆彭水供电公司	肖坝E(苗圃)柱上变	绿	65.3390	0.4kV
1061	国网重庆彭水供电公司	肖坝C(烟多堡)柱上变	绿	104.4920	0.4kV
1062	国网重庆彭水供电公司	肖坝A(半边元)柱上变	绿	83.6120	0.4kV
1063	国网重庆彭水供电公司	联合J(村委会)柱上变	绿	85.8700	0.4kV
1064	国网重庆彭水供电公司	联合I(川迁)柱上变	绿	85.5460	0.4kV

1065	国网重庆彭水供电公司	联合H(桐子丘)柱上变	绿	82.1140	0.4kV
1066	国网重庆彭水供电公司	联合G(王家岭)柱上变	绿	87.1630	0.4kV
1067	国网重庆彭水供电公司	联合F(石坎子)柱上变	绿	84.9940	0.4kV
1068	国网重庆彭水供电公司	联合E(医院)柱上变	绿	83.2800	0.4kV
1069	国网重庆彭水供电公司	联合D(酒厂)柱上变	绿	48.0815	0.4kV
1070	国网重庆彭水供电公司	联合C(后边坝)柱上变	绿	44.5565	0.4kV
1071	国网重庆彭水供电公司	联合B(茶坡岭)柱上变	绿	80.3440	0.4kV
1072	国网重庆彭水供电公司	联合A(学校)柱上变	绿	166.8680	0.4kV
1073	国网重庆彭水供电公司	老车站C(向家楼)柱上变	绿	340.2640	0.4kV
1074	国网重庆彭水供电公司	老检察院1#箱变1#变	绿	339.3520	0.4kV
1075	国网重庆彭水供电公司	老桥H(黄厂)柱上变	绿	155.4740	0.4kV
1076	国网重庆彭水供电公司	老桥M(枷担口)柱上变	绿	79.1080	0.4kV
1077	国网重庆彭水供电公司	老桥L(鹅池湾)柱上变	绿	83.6680	0.4kV
1078	国网重庆彭水供电公司	老桥K(水田)柱上公变	绿	79.4080	0.4kV
1079	国网重庆彭水供电公司	老桥J(水田坝)柱上公变	绿	83.7000	0.4kV
1080	国网重庆彭水供电公司	老桥I(桐麻树湾)柱上公变	绿	78.1360	0.4kV
1081	国网重庆彭水供电公司	老桥G(万家田)柱上变	绿	87.9600	0.4kV
1082	国网重庆彭水供电公司	老桥F(蔡家盖)柱上变	绿	38.7894	0.4kV
1083	国网重庆彭水供电公司	老桥E(胡家堡)柱上变	绿	40.2320	0.4kV
1084	国网重庆彭水供电公司	老桥D(老桥)柱上变	绿	68.3400	0.4kV
1085	国网重庆彭水供电公司	老桥C(沈家湾)柱上变	绿	153.5780	0.4kV
1086	国网重庆彭水供电公司	老桥B(瓦厂堡)柱上变	绿	160.8260	0.4kV
1087	国网重庆彭水供电公司	老桥A(鹅池井)柱上公变	绿	80.0110	0.4kV
1088	国网重庆彭水供电公司	群峰F(马鼓坨)柱上变	绿	76.2080	0.4kV
1089	国网重庆彭水供电公司	群峰E(瓦房湾)柱上变	绿	64.2560	0.4kV
1090	国网重庆彭水供电公司	群峰D(木老园)柱上变	绿	79.6960	0.4kV
1091	国网重庆彭水供电公司	群峰C(毛家坳口)柱上变	绿	43.7880	0.4kV
1092	国网重庆彭水供电公司	群峰B(水井坳)柱上变	绿	125.0950	0.4kV
1093	国网重庆彭水供电公司	群峰A(王家朝)柱上变	绿	42.8375	0.4kV
1094	国网重庆彭水供电公司	群山H(凤凰山)柱上变压器	绿	76.2360	0.4kV
1095	国网重庆彭水供电公司	群山G(凤凰山)柱上变	绿	79.3000	0.4kV
1096	国网重庆彭水供电公司	群山F(楠木井)柱上变	绿	60.6880	0.4kV
1097	国网重庆彭水供电公司	群山E(易家坝)柱上变	黄	41.7640	0.4kV
1098	国网重庆彭水供电公司	群山D(熊家园)柱上变	绿	83.8870	0.4kV
1099	国网重庆彭水供电公司	群山C(秧田堡)柱上变	绿	76.7280	0.4kV
1100	国网重庆彭水供电公司	群山B(夏家沟)柱上变	绿	41.8820	0.4kV
1101	国网重庆彭水供电公司	群山A(易家坝)柱上变	绿	83.6620	0.4kV
1102	国网重庆彭水供电公司	羊头铺A(场上)柱上变	绿	269.1000	0.4kV
1103	国网重庆彭水供电公司	罗兴D(盖米丫)柱上变	绿	40.9280	0.4kV
1104	国网重庆彭水供电公司	罗兴C(曾家溪)柱上变	绿	41.1800	0.4kV
1105	国网重庆彭水供电公司	罗兴B(罗兴场)柱上变	绿	94.2490	0.4kV
1106	国网重庆彭水供电公司	罗兴A(石马头)柱上变	绿	116.3360	0.4kV
1107	国网重庆彭水供电公司	绸缎(妇幼保健院)箱变#1变	绿	663.7000	0.4kV
1108	国网重庆彭水供电公司	绸缎B(县政府)柱上变	绿	210.9700	0.4kV
1109	国网重庆彭水供电公司	细沙F(地黄堡)柱上公变	绿	42.4840	0.4kV
1110	国网重庆彭水供电公司	细沙E(干堡)柱上变	绿	79.7830	0.4kV
1111	国网重庆彭水供电公司	细沙D(三尖角)柱上变	绿	77.2660	0.4kV
1112	国网重庆彭水供电公司	细沙C(小岩子)柱上公变	绿	39.3020	0.4kV
1113	国网重庆彭水供电公司	细沙B(长远坡)柱上公变	绿	41.4752	0.4kV
1114	国网重庆彭水供电公司	细沙A(老一组)柱上变	绿	78.8140	0.4kV
1115	国网重庆彭水供电公司	红花T(官地)柱上公变	绿	38.9000	0.4kV
1116	国网重庆彭水供电公司	红花I(火石坝)柱上公变	绿	38.4940	0.4kV
1117	国网重庆彭水供电公司	红花G(村委)柱上公变	绿	78.0670	0.4kV

1118	国网重庆彭水供电公司	红花F（麻风医院）柱上变	绿	39.9240	0.4kV
1119	国网重庆彭水供电公司	红花E（铜锣水）柱上公变	绿	38.8260	0.4kV
1120	国网重庆彭水供电公司	红花D（桥垭口）柱上公变	绿	38.5520	0.4kV
1121	国网重庆彭水供电公司	红花C（小湾）柱上公变	绿	63.1600	0.4kV
1122	国网重庆彭水供电公司	红花B（锣趟坡）柱上公变	绿	65.4240	0.4kV
1123	国网重庆彭水供电公司	红花A（大面坡）柱上公变	绿	82.1560	0.4kV
1124	国网重庆彭水供电公司	红砖D（场上）柱上变	绿	202.7300	0.4kV
1125	国网重庆彭水供电公司	红砖C（龙塘坝）柱上变	绿	205.8130	0.4kV
1126	国网重庆彭水供电公司	红砖B（苟家溪）柱上变	绿	158.0840	0.4kV
1127	国网重庆彭水供电公司	红砖A（上村）柱上变	绿	83.7640	0.4kV
1128	国网重庆彭水供电公司	红星J(机建房)柱上变	绿	76.9510	0.4kV
1129	国网重庆彭水供电公司	红星I（村卫生室）柱上变	绿	82.0750	0.4kV
1130	国网重庆彭水供电公司	红星H（坡脚）柱上变	绿	83.5630	0.4kV
1131	国网重庆彭水供电公司	红星G（下湾）柱上变	绿	80.8300	0.4kV
1132	国网重庆彭水供电公司	红星F（扎口石）柱上变	绿	40.4760	0.4kV
1133	国网重庆彭水供电公司	红星E（何家沟）柱上变	绿	46.4000	0.4kV
1134	国网重庆彭水供电公司	红星D（将军柱）柱上变	绿	86.5315	0.4kV
1135	国网重庆彭水供电公司	红星C（闹场堡）柱上变	绿	12.4260	0.4kV
1136	国网重庆彭水供电公司	红星B（龙桥）柱上变	绿	41.0705	0.4kV
1137	国网重庆彭水供电公司	红星A（堡园子）柱上变	绿	52.2700	0.4kV
1138	国网重庆彭水供电公司	红旗G(岭堡堡)柱上变	绿	81.3880	0.4kV
1139	国网重庆彭水供电公司	红旗F（堡上）柱上变	绿	78.4120	0.4kV
1140	国网重庆彭水供电公司	红旗E（碑坎）柱上变	绿	93.7540	0.4kV
1141	国网重庆彭水供电公司	红旗D（大坡）柱上变	绿	109.4920	0.4kV
1142	国网重庆彭水供电公司	红旗C（二叉河）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1143	国网重庆彭水供电公司	红旗B（村树窑）柱上变	绿	39.0900	0.4kV
1144	国网重庆彭水供电公司	红旗A（中榨房）柱上变	绿	160.4615	0.4kV
1145	国网重庆彭水供电公司	红岭D（红房子）柱上变	绿	79.4840	0.4kV
1146	国网重庆彭水供电公司	红岭C（板长溪）柱上变	绿	62.6440	0.4kV
1147	国网重庆彭水供电公司	红岭B（铁道坪）柱上变	绿	70.9610	0.4kV
1148	国网重庆彭水供电公司	红岭A（红房子）柱上变	绿	66.8210	0.4kV
1149	国网重庆彭水供电公司	红岩L（落须沱）柱上变	绿	76.7460	0.4kV
1150	国网重庆彭水供电公司	红岩K（大园子）柱上变	绿	80.1790	0.4kV
1151	国网重庆彭水供电公司	红岩J（坝上）柱上变	绿	77.9230	0.4kV
1152	国网重庆彭水供电公司	红岩I（道塘）柱上变	绿	87.5800	0.4kV
1153	国网重庆彭水供电公司	红岩I（大田面）柱上变	绿	77.1700	0.4kV
1154	国网重庆彭水供电公司	红岩H（新上村）柱上变	绿	85.6760	0.4kV
1155	国网重庆彭水供电公司	红岩H（中山坝）柱上变	绿	78.4720	0.4kV
1156	国网重庆彭水供电公司	红岩G（春天桃）柱上变压器	绿	44.3680	0.4kV
1157	国网重庆彭水供电公司	红岩G（任家）柱上变	绿	81.0640	0.4kV
1158	国网重庆彭水供电公司	红岩F（王家寨）柱上公变	绿	40.3760	0.4kV
1159	国网重庆彭水供电公司	红岩F（村办公室）柱上变	绿	83.0840	0.4kV
1160	国网重庆彭水供电公司	红岩E（水井湾）柱上变	绿	85.2720	0.4kV
1161	国网重庆彭水供电公司	红岩E（后槽）柱上公变	绿	38.8535	0.4kV
1162	国网重庆彭水供电公司	红岩D（长土）柱上公变	绿	193.1600	0.4kV
1163	国网重庆彭水供电公司	红岩D（大石墩）柱上公变	绿	38.6212	0.4kV
1164	国网重庆彭水供电公司	红岩C（生机坪）柱上变	绿	24.2190	0.4kV
1165	国网重庆彭水供电公司	红岩C（杨柳槽）柱上公变	绿	87.6970	0.4kV
1166	国网重庆彭水供电公司	红岩B（石眼桥）柱上公变	绿	47.3200	0.4kV
1167	国网重庆彭水供电公司	红岩B（孙家屋基）柱上公变	绿	41.6538	0.4kV
1168	国网重庆彭水供电公司	红岩A（长坝）柱上变	绿	220.7300	0.4kV
1169	国网重庆彭水供电公司	红岩A（茶林堡）柱上公变	绿	42.6540	0.4kV
1170	国网重庆彭水供电公司	米长坝I（肖家坡）柱上变	绿	85.8760	0.4kV

1171	国网重庆彭水供电公司	米长坝H（马桑坡）柱上变	绿	127.5040	0.4kV
1172	国网重庆彭水供电公司	米长坝G（马栏湾）柱上变	绿	168.8840	0.4kV
1173	国网重庆彭水供电公司	米长坝F（蒙子树）柱上变	绿	87.4450	0.4kV
1174	国网重庆彭水供电公司	米长坝E（构树堡）柱上变	绿	39.6545	0.4kV
1175	国网重庆彭水供电公司	米长坝D（潘家沟）柱上变	绿	41.3300	0.4kV
1176	国网重庆彭水供电公司	米长坝C（坪上）柱上变	绿	172.3280	0.4kV
1177	国网重庆彭水供电公司	米长坝B（堡堡田）柱上变	绿	38.5355	0.4kV
1178	国网重庆彭水供电公司	米长坝A（盒子园）柱上变	绿	154.8860	0.4kV
1179	国网重庆彭水供电公司	米场坝J（凉水田）柱上变	绿	38.5400	0.4kV
1180	国网重庆彭水供电公司	秀水D（2组）柱上变	绿	39.0080	0.4kV
1181	国网重庆彭水供电公司	秀水C（5组）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1182	国网重庆彭水供电公司	秀水B（3组）柱上变	绿	45.0580	0.4kV
1183	国网重庆彭水供电公司	秀水A（1组）柱上变	绿	41.0659	0.4kV
1184	国网重庆彭水供电公司	福禄居安置房1#箱变#1变	绿	486.1800	0.4kV
1185	国网重庆彭水供电公司	福尔C（福尔沱）柱上变	绿	39.2090	0.4kV
1186	国网重庆彭水供电公司	福尔B（水渍田）柱上变	绿	81.8200	0.4kV
1187	国网重庆彭水供电公司	福尔A（茶山）柱上变	绿	62.5880	0.4kV
1188	国网重庆彭水供电公司	磨寨F（马鞍溪）柱上变	绿	155.1380	0.4kV
1189	国网重庆彭水供电公司	磨寨E（洗滌厂）柱上变	绿	311.1300	0.4kV
1190	国网重庆彭水供电公司	磨寨D（水文站）柱上变	绿	196.9720	0.4kV
1191	国网重庆彭水供电公司	磨寨C（码头）柱上变	绿	175.2080	0.4kV
1192	国网重庆彭水供电公司	磨寨A（马鞍溪）柱上变	绿	334.5800	0.4kV
1193	国网重庆彭水供电公司	码头E（清塘）柱上变	绿	81.1520	0.4kV
1194	国网重庆彭水供电公司	码头D（登子岩）柱上变	绿	64.3430	0.4kV
1195	国网重庆彭水供电公司	码头C（陈金坝）柱上变	绿	65.5640	0.4kV
1196	国网重庆彭水供电公司	码头B（麻元）柱上变	绿	83.8040	0.4kV
1197	国网重庆彭水供电公司	码头A（马头）柱上变	绿	69.4200	0.4kV
1198	国网重庆彭水供电公司	石龙H（堰坎）柱上变	绿	69.1190	0.4kV
1199	国网重庆彭水供电公司	石龙G（罗家）柱上变	绿	69.1940	0.4kV
1200	国网重庆彭水供电公司	石龙F（苟阳坝）柱上变	绿	44.8880	0.4kV
1201	国网重庆彭水供电公司	石龙E（树家坝）柱上变	绿	65.3840	0.4kV
1202	国网重庆彭水供电公司	石龙D（毛儿沟）柱上变	绿	43.8875	0.4kV
1203	国网重庆彭水供电公司	石龙C（村民委）柱上变	绿	28.7625	0.4kV
1204	国网重庆彭水供电公司	石龙B（青刚坝）柱上变	绿	92.7490	0.4kV
1205	国网重庆彭水供电公司	石龙A（铜上）柱上变	绿	70.9610	0.4kV
1206	国网重庆彭水供电公司	石院E（铁厂）柱上变	绿	77.4430	0.4kV
1207	国网重庆彭水供电公司	石院D（圈子岩）柱上变	绿	71.6480	0.4kV
1208	国网重庆彭水供电公司	石院C（石院子）柱上变	绿	157.6600	0.4kV
1209	国网重庆彭水供电公司	石院B（毛家湾）柱上变	绿	46.5300	0.4kV
1210	国网重庆彭水供电公司	石院A（堡上）柱上变	绿	41.9120	0.4kV
1211	国网重庆彭水供电公司	石门G（坑坝子）柱上变	绿	64.3560	0.4kV
1212	国网重庆彭水供电公司	石门F（坟山坨）柱上公变	绿	78.7380	0.4kV
1213	国网重庆彭水供电公司	石门E（杨家地）柱上公变	绿	41.0440	0.4kV
1214	国网重庆彭水供电公司	石门D（中家坪）柱上公变	绿	63.6640	0.4kV
1215	国网重庆彭水供电公司	石门C（碑丫口）柱上公变	绿	26.7693	0.4kV
1216	国网重庆彭水供电公司	石门B（拍子沱）柱上公变	绿	64.1440	0.4kV
1217	国网重庆彭水供电公司	石门A（大元子）柱上公变	绿	41.3020	0.4kV
1218	国网重庆彭水供电公司	石盆E（茶山）柱上变	绿	89.9410	0.4kV
1219	国网重庆彭水供电公司	石盆D（孙家坝）柱上变	绿	76.8670	0.4kV
1220	国网重庆彭水供电公司	石盆D（下元）柱上公变	绿	86.3020	0.4kV
1221	国网重庆彭水供电公司	石盆C（鹿池）柱上公变	绿	39.5580	0.4kV
1222	国网重庆彭水供电公司	石盆B（代家）柱上变	绿	43.5921	0.4kV
1223	国网重庆彭水供电公司	石盆A（陈家）柱上变	绿	25.4335	0.4kV

1224	国网重庆彭水供电公司	石灰窑公变	绿	23.1100	0.4kV
1225	国网重庆彭水供电公司	石桥F（塘坎上）柱上变	绿	61.3440	0.4kV
1226	国网重庆彭水供电公司	石桥E（岩迂门）柱上公变	绿	38.3680	0.4kV
1227	国网重庆彭水供电公司	石桥D（黄泥塘）柱上公变	绿	79.3330	0.4kV
1228	国网重庆彭水供电公司	石桥C（湾地）柱上公变	绿	25.3126	0.4kV
1229	国网重庆彭水供电公司	石桥B（大瓦房）柱上公变	绿	80.5960	0.4kV
1230	国网重庆彭水供电公司	石桥A（石板水）柱上公变	绿	64.1720	0.4kV
1231	国网重庆彭水供电公司	石柳M（何家浩）柱上变	绿	84.9010	0.4kV
1232	国网重庆彭水供电公司	石柳L（三尖角）柱上变	绿	83.9470	0.4kV
1233	国网重庆彭水供电公司	石柳K（新街）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
1234	国网重庆彭水供电公司	石柳J（大岭）柱上变	绿	38.7100	0.4kV
1235	国网重庆彭水供电公司	石柳I（屋基坪）柱上变	绿	82.4560	0.4kV
1236	国网重庆彭水供电公司	石柳H（艾子湾）柱上变	绿	39.2255	0.4kV
1237	国网重庆彭水供电公司	石柳G（水井堡）柱上变	绿	42.4940	0.4kV
1238	国网重庆彭水供电公司	石柳F（新房子）柱上变	绿	69.7680	0.4kV
1239	国网重庆彭水供电公司	石柳E（朱家焦园）柱上变	绿	100.1000	0.4kV
1240	国网重庆彭水供电公司	石柳D（大土湾）柱上变	绿	83.1460	0.4kV
1241	国网重庆彭水供电公司	石柳C（水凼）柱上变	绿	135.1660	0.4kV
1242	国网重庆彭水供电公司	石柳B（彪家塘）柱上变	绿	194.5600	0.4kV
1243	国网重庆彭水供电公司	石柳A（场上邮局）柱上变	绿	215.4020	0.4kV
1244	国网重庆彭水供电公司	石新S（大田）柱上变	绿	43.8944	0.4kV
1245	国网重庆彭水供电公司	石庄E（果园）柱上变压器	绿	80.4880	0.4kV
1246	国网重庆彭水供电公司	石庄D（石庄小学）柱上变	绿	162.8840	0.4kV
1247	国网重庆彭水供电公司	石庄C（牛角秋）柱上变	绿	128.2900	0.4kV
1248	国网重庆彭水供电公司	石庄A（八队）柱上变	绿	167.0660	0.4kV
1249	国网重庆彭水供电公司	石坝子（二台坪）柱上变	绿	81.0760	0.4kV
1250	国网重庆彭水供电公司	石坝子P（齐星学校）柱上变	绿	77.2420	0.4kV
1251	国网重庆彭水供电公司	石坝子O（朱家坡）柱上变	绿	23.5812	0.4kV
1252	国网重庆彭水供电公司	石坝子N（上渡口）柱上变	绿	39.6640	0.4kV
1253	国网重庆彭水供电公司	石坝子M（高岩头）柱上公变	绿	79.7950	0.4kV
1254	国网重庆彭水供电公司	石坝子L（顺水平）柱上公变	绿	76.7440	0.4kV
1255	国网重庆彭水供电公司	石坝子K（桐荣）柱上变	绿	133.0540	0.4kV
1256	国网重庆彭水供电公司	石坝子J（中台坪）柱上变	绿	79.9210	0.4kV
1257	国网重庆彭水供电公司	石坝子I（皂角岩）柱上变	绿	39.7925	0.4kV
1258	国网重庆彭水供电公司	石坝子H（姚家岭）柱上变	绿	38.5680	0.4kV
1259	国网重庆彭水供电公司	石坝子G（杨家坝）柱上变	绿	71.6360	0.4kV
1260	国网重庆彭水供电公司	石坝子F（青塘水）柱上变	绿	23.4370	0.4kV
1261	国网重庆彭水供电公司	石坝子E（桐子堡）柱上变	绿	88.8320	0.4kV
1262	国网重庆彭水供电公司	石坝子D（上蒲家营）柱上变	绿	162.2840	0.4kV
1263	国网重庆彭水供电公司	石坝子C（苏家坝）柱上变	绿	15.2750	0.4kV
1264	国网重庆彭水供电公司	石坝子B（道角树）柱上变	绿	23.3949	0.4kV
1265	国网重庆彭水供电公司	石坝子A（大杆子）柱上变	绿	53.7660	0.4kV
1266	国网重庆彭水供电公司	石坝B（坪上）柱上变	绿	62.3920	0.4kV
1267	国网重庆彭水供电公司	石坝A（石坝）柱上变	绿	39.6960	0.4kV
1268	国网重庆彭水供电公司	石园C（火石岭）柱上变	绿	24.7470	0.4kV
1269	国网重庆彭水供电公司	石园B（安家沟）柱上变	绿	25.0640	0.4kV
1270	国网重庆彭水供电公司	石园A（石子元）柱上变	绿	78.2950	0.4kV
1271	国网重庆彭水供电公司	石嘴民政局箱变#1变	绿	588.2600	0.4kV
1272	国网重庆彭水供电公司	石化K（旋坨）柱上变	绿	43.5020	0.4kV
1273	国网重庆彭水供电公司	石化J（徐家园）柱上变	绿	40.9340	0.4kV
1274	国网重庆彭水供电公司	石化I（石海坝）柱上变	绿	10.7920	0.4kV
1275	国网重庆彭水供电公司	石化H（沙场）柱上变	绿	78.5500	0.4kV
1276	国网重庆彭水供电公司	石化G（谢家山）柱上变	绿	65.0080	0.4kV

1277	国网重庆彭水供电公司	石化F（生土湾）柱上变	绿	40.9400	0.4kV
1278	国网重庆彭水供电公司	石化E（老鹰岩）柱上变	绿	50.0520	0.4kV
1279	国网重庆彭水供电公司	石化D（长湾）柱上变	绿	44.9150	0.4kV
1280	国网重庆彭水供电公司	石化C（庙垭口）柱上变	绿	43.0160	0.4kV
1281	国网重庆彭水供电公司	石化B（麻布坨）柱上变	绿	64.3880	0.4kV
1282	国网重庆彭水供电公司	石兴R（宁家坝）柱上变	绿	41.6140	0.4kV
1283	国网重庆彭水供电公司	石兴Q（烂鼓坪）柱上公变	绿	81.2260	0.4kV
1284	国网重庆彭水供电公司	石兴P（洋货坨）柱上变	绿	156.3920	0.4kV
1285	国网重庆彭水供电公司	石兴N（移民点）柱上变	绿	88.9700	0.4kV
1286	国网重庆彭水供电公司	石兴M（坪上）柱上变	绿	81.9640	0.4kV
1287	国网重庆彭水供电公司	石兴L（牛师迁）柱上变	绿	69.6080	0.4kV
1288	国网重庆彭水供电公司	石兴K（常青坝）柱上变	绿	25.4358	0.4kV
1289	国网重庆彭水供电公司	石兴J（黄岭堡）柱上变	绿	45.9780	0.4kV
1290	国网重庆彭水供电公司	石兴I（侯家凹）柱上变	绿	78.4930	0.4kV
1291	国网重庆彭水供电公司	石兴H（栗子坝）柱上变	绿	72.3380	0.4kV
1292	国网重庆彭水供电公司	石兴G（麻池）柱上变	绿	38.3080	0.4kV
1293	国网重庆彭水供电公司	石兴F（鞍山）柱上变	绿	79.2970	0.4kV
1294	国网重庆彭水供电公司	石兴E（昌蒲水）柱上变	绿	38.9320	0.4kV
1295	国网重庆彭水供电公司	石兴D（丫口槽）柱上变	绿	88.7980	0.4kV
1296	国网重庆彭水供电公司	石兴C（乡政府）柱上变	绿	211.0060	0.4kV
1297	国网重庆彭水供电公司	石兴B（岩脑上）柱上变	绿	42.0880	0.4kV
1298	国网重庆彭水供电公司	石兴A（黄金坟）柱上变	绿	23.2717	0.4kV
1299	国网重庆彭水供电公司	盖阳G（梨子台）柱上变	绿	41.0960	0.4kV
1300	国网重庆彭水供电公司	盖阳F（自生桥）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
1301	国网重庆彭水供电公司	盖阳E（牛背岭）柱上公变	绿	28.0500	0.4kV
1302	国网重庆彭水供电公司	盖阳D（高家坪）柱上公变	绿	74.4320	0.4kV
1303	国网重庆彭水供电公司	盖阳C（鹿池坝）柱上公变	绿	76.8250	0.4kV
1304	国网重庆彭水供电公司	盖阳B（盖阳坪）柱上公变	绿	86.8160	0.4kV
1305	国网重庆彭水供电公司	盖阳A（桥边）柱上公变	绿	81.0920	0.4kV
1306	国网重庆彭水供电公司	盖坪村E（3组）柱上公变	绿	22.8352	0.4kV
1307	国网重庆彭水供电公司	盖坪I（岩上）柱上变压器	绿	78.6880	0.4kV
1308	国网重庆彭水供电公司	盖坪H（石牌边）柱上变	绿	40.4915	0.4kV
1309	国网重庆彭水供电公司	盖坪G（小茶园）柱上变	绿	42.4589	0.4kV
1310	国网重庆彭水供电公司	盖坪F（羊湿坡）柱上变	绿	79.7680	0.4kV
1311	国网重庆彭水供电公司	盖坪F（水井湾）柱上变	绿	39.2540	0.4kV
1312	国网重庆彭水供电公司	盖坪E（两叉河）柱上变	绿	61.8100	0.4kV
1313	国网重庆彭水供电公司	盖坪D（马家坨）柱上变	黄	49.7760	0.4kV
1314	国网重庆彭水供电公司	盖坪D（6组）柱上变	绿	81.2320	0.4kV
1315	国网重庆彭水供电公司	盖坪C（小坝子）柱上变	绿	78.4210	0.4kV
1316	国网重庆彭水供电公司	盖坪C（1组）柱上公变	绿	77.3260	0.4kV
1317	国网重庆彭水供电公司	盖坪B（长林头）柱上变	绿	73.1540	0.4kV
1318	国网重庆彭水供电公司	盖坪B(3组)柱上公变	绿	38.0000	0.4kV
1319	国网重庆彭水供电公司	盖坪A（香树坝）柱上变	绿	168.0110	0.4kV
1320	国网重庆彭水供电公司	盖坪A(2组)柱上变	绿	39.6372	0.4kV
1321	国网重庆彭水供电公司	百合M（杨柳湾）柱上变	绿	82.2760	0.4kV
1322	国网重庆彭水供电公司	百合L（耀子坪）柱上变	绿	62.2400	0.4kV
1323	国网重庆彭水供电公司	百合K（晒谷坝）柱上公变	绿	83.6170	0.4kV
1324	国网重庆彭水供电公司	百合J（秋木井）柱上公变	绿	39.5420	0.4kV
1325	国网重庆彭水供电公司	百合I（通大堂）柱上公变	绿	78.3070	0.4kV
1326	国网重庆彭水供电公司	百合H（大坟坝）柱上公变	绿	83.5960	0.4kV
1327	国网重庆彭水供电公司	百合F（大坪）柱上公变	绿	41.5920	0.4kV
1328	国网重庆彭水供电公司	百合E（洪家园）柱上公变	绿	79.1800	0.4kV
1329	国网重庆彭水供电公司	百合D（水渠）柱上公变	绿	83.0380	0.4kV

1330	国网重庆彭水供电公司	百合C（火石坝）柱上公变	绿	39.7360	0.4kV
1331	国网重庆彭水供电公司	百合B（苦桃坝）柱上公变	绿	77.9620	0.4kV
1332	国网重庆彭水供电公司	百合A（白鹤坝）柱上公变	绿	82.7600	0.4kV
1333	国网重庆彭水供电公司	白金F（萝卜岩）柱上变	绿	39.5520	0.4kV
1334	国网重庆彭水供电公司	白金E（竹箕槽）柱上变	绿	76.6800	0.4kV
1335	国网重庆彭水供电公司	白金C（郑家沟）柱上变	绿	27.5400	0.4kV
1336	国网重庆彭水供电公司	白金B（故家山）柱上变	绿	77.6890	0.4kV
1337	国网重庆彭水供电公司	白金B（周家）柱上变	绿	81.9100	0.4kV
1338	国网重庆彭水供电公司	白金A（林凹）柱上变	绿	167.0000	0.4kV
1339	国网重庆彭水供电公司	白腊E（袁家盖）柱上变	绿	76.9080	0.4kV
1340	国网重庆彭水供电公司	白腊D（界垭口）柱上变	绿	78.7150	0.4kV
1341	国网重庆彭水供电公司	白腊C（大土）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
1342	国网重庆彭水供电公司	白腊B（山丘田）柱上公变	绿	81.9820	0.4kV
1343	国网重庆彭水供电公司	白腊A（核桃堡）柱上公变	绿	37.5087	0.4kV
1344	国网重庆彭水供电公司	白溪C（冉家坝）柱上变	绿	85.4000	0.4kV
1345	国网重庆彭水供电公司	白溪B（范茶湾）柱上变	绿	79.8280	0.4kV
1346	国网重庆彭水供电公司	白溪A（猴子岩）柱上变	绿	77.3200	0.4kV
1347	国网重庆彭水供电公司	白泥F（倒流水）柱上变	绿	167.9840	0.4kV
1348	国网重庆彭水供电公司	白泥E（大园子）柱上变	绿	83.1400	0.4kV
1349	国网重庆彭水供电公司	白泥D（杨家河）柱上变	绿	83.0280	0.4kV
1350	国网重庆彭水供电公司	白泥C（马铺水）柱上公变	绿	40.9025	0.4kV
1351	国网重庆彭水供电公司	白泥B（牛老溪）柱上公变	绿	80.7310	0.4kV
1352	国网重庆彭水供电公司	白泥A（白泥陀）柱上公变	绿	187.9190	0.4kV
1353	国网重庆彭水供电公司	白沙F（下严家寨）柱上变	绿	44.4230	0.4kV
1354	国网重庆彭水供电公司	白沙E（刁咀）柱上变	绿	80.8000	0.4kV
1355	国网重庆彭水供电公司	白沙D（细沙河）柱上变	绿	40.4380	0.4kV
1356	国网重庆彭水供电公司	白沙C（严家寨）柱上变	绿	122.6760	0.4kV
1357	国网重庆彭水供电公司	白沙B（堡上）柱上变	绿	46.7500	0.4kV
1358	国网重庆彭水供电公司	白沙A（村委）柱上变	绿	83.8765	0.4kV
1359	国网重庆彭水供电公司	白池P（官家坡）柱上公变	绿	81.1240	0.4kV
1360	国网重庆彭水供电公司	白池O（泡桐坪）柱上公变	绿	78.1870	0.4kV
1361	国网重庆彭水供电公司	白池N（粮仓）柱上公变	绿	82.9900	0.4kV
1362	国网重庆彭水供电公司	白池M（老房子）柱上公变	绿	81.9800	0.4kV
1363	国网重庆彭水供电公司	白池L（粮仓）柱上公变	绿	38.7725	0.4kV
1364	国网重庆彭水供电公司	白池K（大园子）柱上公变	绿	113.7920	0.4kV
1365	国网重庆彭水供电公司	白池J（灰塘）柱上变	绿	79.0320	0.4kV
1366	国网重庆彭水供电公司	白池I（楠竹林）柱上变	绿	89.2580	0.4kV
1367	国网重庆彭水供电公司	白池H（果园）柱上公变	绿	79.9760	0.4kV
1368	国网重庆彭水供电公司	白池G（虞家岩）柱上公变	绿	83.6080	0.4kV
1369	国网重庆彭水供电公司	白池F（枞树堡）柱上公变	绿	157.1180	0.4kV
1370	国网重庆彭水供电公司	白池E（篱子塘）柱上公变	绿	168.0800	0.4kV
1371	国网重庆彭水供电公司	白池D（柑子林）柱上变	绿	55.6060	0.4kV
1372	国网重庆彭水供电公司	白池C（冉家坡）柱上变	绿	66.3800	0.4kV
1373	国网重庆彭水供电公司	白池B（学校）柱上公变	绿	166.5380	0.4kV
1374	国网重庆彭水供电公司	白池A（大桩）柱上变	绿	77.5680	0.4kV
1375	国网重庆彭水供电公司	白果（合作社2）柱上公变	绿	304.0000	0.4kV
1376	国网重庆彭水供电公司	白果（合作社1）柱上公变	绿	304.1560	0.4kV
1377	国网重庆彭水供电公司	白果坪K（板方坪）柱上变	绿	71.2150	0.4kV
1378	国网重庆彭水供电公司	白果坪J（深基坪）柱上变	黄	84.6700	0.4kV
1379	国网重庆彭水供电公司	白果坪D（团坑）柱上变	绿	81.1450	0.4kV
1380	国网重庆彭水供电公司	白果I（水井湾）柱上变	绿	102.6640	0.4kV
1381	国网重庆彭水供电公司	白果I台区（麻柳塘）柱上变	绿	42.8920	0.4kV
1382	国网重庆彭水供电公司	白果H（白果树）柱上变	绿	39.7080	0.4kV

1383	国网重庆彭水供电公司	白果H（左家园）柱上变	绿	35.2535	0.4kV
1384	国网重庆彭水供电公司	白果G（育苗场）柱上变	黄	40.1735	0.4kV
1385	国网重庆彭水供电公司	白果G（深山屋基）柱上变	绿	80.2540	0.4kV
1386	国网重庆彭水供电公司	白果F（长坡）柱上公变	绿	38.9560	0.4kV
1387	国网重庆彭水供电公司	白果E（李家沟）柱上变	绿	41.3900	0.4kV
1388	国网重庆彭水供电公司	白果E（小岭子）柱上变	绿	84.0430	0.4kV
1389	国网重庆彭水供电公司	白果D（小场）柱上变	绿	79.0180	0.4kV
1390	国网重庆彭水供电公司	白果C（长房子）柱上变	绿	39.8300	0.4kV
1391	国网重庆彭水供电公司	白果C（烂地街）柱上变	绿	59.1360	0.4kV
1392	国网重庆彭水供电公司	白果B（白果坪）柱上变	黄	81.3805	0.4kV
1393	国网重庆彭水供电公司	白果B(王家坝)柱上公变	绿	125.1340	0.4kV
1394	国网重庆彭水供电公司	白果A（白果坪）柱上变	绿	154.1020	0.4kV
1395	国网重庆彭水供电公司	白果A（沟边）柱上公变	绿	80.1120	0.4kV
1396	国网重庆彭水供电公司	白杨E(孟家堡)柱上变	绿	39.4020	0.4kV
1397	国网重庆彭水供电公司	白杨D（2、3组）柱上公变	绿	87.3120	0.4kV
1398	国网重庆彭水供电公司	白杨C台区柱上变	绿	84.7690	0.4kV
1399	国网重庆彭水供电公司	白杨B（3-4组）柱上公变	绿	166.1660	0.4kV
1400	国网重庆彭水供电公司	白杨A（1-2组）柱上公变	绿	87.8120	0.4kV
1401	国网重庆彭水供电公司	白插C（2、3组）柱上公变	绿	81.1440	0.4kV
1402	国网重庆彭水供电公司	白插B（3组）柱上公变	绿	80.2440	0.4kV
1403	国网重庆彭水供电公司	白插A（1组）柱上公变	绿	70.0085	0.4kV
1404	国网重庆彭水供电公司	白凤F（秧田湾）柱上变	绿	100.5760	0.4kV
1405	国网重庆彭水供电公司	白凤E（麻园）柱上变	绿	85.5640	0.4kV
1406	国网重庆彭水供电公司	白凤D（槐香岭）柱上变	绿	41.5730	0.4kV
1407	国网重庆彭水供电公司	白凤C（朱家坪）柱上变	绿	72.6358	0.4kV
1408	国网重庆彭水供电公司	白凤B（甘田堡）柱上变	绿	28.3580	0.4kV
1409	国网重庆彭水供电公司	白凤A（凤鸣场）柱上变	绿	347.8840	0.4kV
1410	国网重庆彭水供电公司	白云N（草生坝王小林）柱上变	绿	125.1040	0.4kV
1411	国网重庆彭水供电公司	白云M（农夫山庄）柱上变	绿	244.9440	0.4kV
1412	国网重庆彭水供电公司	白云L（水厂）柱上变	绿	76.1170	0.4kV
1413	国网重庆彭水供电公司	白云K（草生坝）柱上公变	绿	165.5840	0.4kV
1414	国网重庆彭水供电公司	白云J（烟厂后门）柱上公变	绿	252.7920	0.4kV
1415	国网重庆彭水供电公司	白云I（草生坝）柱上公变	绿	264.5680	0.4kV
1416	国网重庆彭水供电公司	白云H（洞口）柱上变	绿	79.3240	0.4kV
1417	国网重庆彭水供电公司	白云H（加油站）柱上公变	绿	244.9280	0.4kV
1418	国网重庆彭水供电公司	白云H（公墓）柱上变	绿	157.8500	0.4kV
1419	国网重庆彭水供电公司	白云G（5组）柱上变	绿	262.6140	0.4kV
1420	国网重庆彭水供电公司	白云F（3组）柱上变	绿	253.0800	0.4kV
1421	国网重庆彭水供电公司	白云E(农户山庄)柱上公变	绿	253.3800	0.4kV
1422	国网重庆彭水供电公司	白云D(农户山庄)柱上变	绿	373.3400	0.4kV
1423	国网重庆彭水供电公司	白云C(隆兴小学)柱上变	绿	448.9700	0.4kV
1424	国网重庆彭水供电公司	白云B（草生坝）柱上变	绿	242.0000	0.4kV
1425	国网重庆彭水供电公司	白云A（草生坝）柱上变	绿	265.5900	0.4kV
1426	国网重庆彭水供电公司	田湾K（田凹口）柱上变	绿	78.8680	0.4kV
1427	国网重庆彭水供电公司	田湾J（文家坝）柱上变	绿	89.7700	0.4kV
1428	国网重庆彭水供电公司	田湾G（汪家）柱上变	绿	79.0840	0.4kV
1429	国网重庆彭水供电公司	田湾E（尖山子）柱上变	绿	44.2577	0.4kV
1430	国网重庆彭水供电公司	田湾D（竹板桥）柱上变	绿	53.2051	0.4kV
1431	国网重庆彭水供电公司	田湾C（草盆塘）柱上变	绿	158.9750	0.4kV
1432	国网重庆彭水供电公司	田湾B（和家盖）柱上变	绿	123.2740	0.4kV
1433	国网重庆彭水供电公司	田湾A（塞泥垭）柱上变	绿	68.3440	0.4kV
1434	国网重庆彭水供电公司	田湾F（坪上）柱上变	黄	39.2120	0.4kV
1435	国网重庆彭水供电公司	甘泉J(坟前坝)柱上变压器	绿	136.7540	0.4kV

1436	国网重庆彭水供电公司	甘泉I(村民委)柱上变压器	黄	77.6460	0.4kV
1437	国网重庆彭水供电公司	甘泉H(戚家湾)柱上变	绿	39.2600	0.4kV
1438	国网重庆彭水供电公司	甘泉G(干田坎)柱上变	绿	85.5160	0.4kV
1439	国网重庆彭水供电公司	甘泉F(望天杆)柱上变	绿	39.8307	0.4kV
1440	国网重庆彭水供电公司	甘泉E(寒池)柱上变	绿	82.8670	0.4kV
1441	国网重庆彭水供电公司	甘泉D(马家寨)柱上变	绿	83.2135	0.4kV
1442	国网重庆彭水供电公司	甘泉C(杨柳山)柱上变	绿	122.2869	0.4kV
1443	国网重庆彭水供电公司	甘泉B(板园)柱上变	绿	43.8170	0.4kV
1444	国网重庆彭水供电公司	甘泉A(蔡家坡)柱上变	绿	195.8840	0.4kV
1445	国网重庆彭水供电公司	瓜子村A(3组)柱上变	绿	66.9920	0.4kV
1446	国网重庆彭水供电公司	瓜子F(阳火坨)柱上变	绿	81.5680	0.4kV
1447	国网重庆彭水供电公司	瓜子F(火石坪)柱上变	绿	171.1520	0.4kV
1448	国网重庆彭水供电公司	瓜子E(1组)柱上变	绿	23.7560	0.4kV
1449	国网重庆彭水供电公司	瓜子D(4组)柱上变	绿	172.7180	0.4kV
1450	国网重庆彭水供电公司	瓜子C(3组)柱上变	绿	156.5060	0.4kV
1451	国网重庆彭水供电公司	瓜子B(2组)柱上变	绿	153.8720	0.4kV
1452	国网重庆彭水供电公司	璟宸府一期#1公配3#变	绿	620.6240	0.4kV
1453	国网重庆彭水供电公司	璟宸府一期#1公配2#变	绿	621.0800	0.4kV
1454	国网重庆彭水供电公司	璟宸府一期#1公配1#变	绿	622.9520	0.4kV
1455	国网重庆彭水供电公司	琳海花园锦江阁公变	绿	490.5120	0.4kV
1456	国网重庆彭水供电公司	珍加场E(卫生院)柱上变	绿	268.8000	0.4kV
1457	国网重庆彭水供电公司	珍加场D(烟草站)柱上公变	绿	170.2400	0.4kV
1458	国网重庆彭水供电公司	珍加场C(李家湾)柱上公变	绿	84.6380	0.4kV
1459	国网重庆彭水供电公司	珍加场B(粮站)柱上变	黄	103.3980	0.4kV
1460	国网重庆彭水供电公司	环城(防疫站)柱上公变	绿	283.5440	0.4kV
1461	国网重庆彭水供电公司	环城(矿产公司)柱上公变	绿	288.7600	0.4kV
1462	国网重庆彭水供电公司	环城G(水务局)柱上公变	绿	266.0460	0.4kV
1463	国网重庆彭水供电公司	环城F(建委)柱上变	绿	97.7880	0.4kV
1464	国网重庆彭水供电公司	环城D(卫生局)柱上变	绿	232.6400	0.4kV
1465	国网重庆彭水供电公司	环城C(气象局)柱上变	绿	223.1760	0.4kV
1466	国网重庆彭水供电公司	环城B(建委)柱上变	绿	231.7440	0.4kV
1467	国网重庆彭水供电公司	环城A(畜牧局)柱上变	绿	365.3400	0.4kV
1468	国网重庆彭水供电公司	王茂波商住楼柱上变	绿	254.7520	0.4kV
1469	国网重庆彭水供电公司	王美贵自建房柱上变	绿	66.4160	0.4kV
1470	国网重庆彭水供电公司	王波商住楼箱变#1变	绿	156.4280	0.4kV
1471	国网重庆彭水供电公司	王永东商住楼柱上变	绿	76.8880	0.4kV
1472	国网重庆彭水供电公司	王春自建房柱上变压器	绿	248.4400	0.4kV
1473	国网重庆彭水供电公司	王家J(下边湾)柱上变	绿	86.7920	0.4kV
1474	国网重庆彭水供电公司	王家I(天星池)柱上变	绿	18.8320	0.4kV
1475	国网重庆彭水供电公司	王家H(龙桥)柱上变	绿	78.1600	0.4kV
1476	国网重庆彭水供电公司	王家G(桥上)柱上变	绿	80.8090	0.4kV
1477	国网重庆彭水供电公司	王家F(水井坝)柱上变	绿	92.2420	0.4kV
1478	国网重庆彭水供电公司	王家E(生基坪)柱上变	绿	83.7730	0.4kV
1479	国网重庆彭水供电公司	王家D(王家坝)柱上变	绿	341.3800	0.4kV
1480	国网重庆彭水供电公司	王家C(碑丫口)柱上变	绿	130.5880	0.4kV
1481	国网重庆彭水供电公司	王家B(下龙桥)柱上变	绿	121.5960	0.4kV
1482	国网重庆彭水供电公司	王家A(上龙桥)柱上变	黄	126.8560	0.4kV
1483	国网重庆彭水供电公司	王国林联建房配电室	绿	272.8500	0.4kV
1484	国网重庆彭水供电公司	玉泉B(柱头坝)柱上变	绿	130.5580	0.4kV
1485	国网重庆彭水供电公司	玉泉A(柱头坝)柱上变	绿	265.6920	0.4kV
1486	国网重庆彭水供电公司	玉山G(长洞坡)柱上变	绿	86.8000	0.4kV
1487	国网重庆彭水供电公司	玉山F(干石堡)柱上变	绿	41.8070	0.4kV
1488	国网重庆彭水供电公司	玉山E(小二坡)柱上公变	绿	86.3020	0.4kV

1489	国网重庆彭水供电公司	玉山D（沙湾）柱上变	绿	80.2180	0.4kV
1490	国网重庆彭水供电公司	玉山C（白家沟）柱上变	绿	84.4700	0.4kV
1491	国网重庆彭水供电公司	玉山B（夏家沟）柱上变	绿	78.1535	0.4kV
1492	国网重庆彭水供电公司	玉山A（何家嘴）柱上变	绿	82.3870	0.4kV
1493	国网重庆彭水供电公司	狮子J（宋家沟）柱上变	绿	217.8880	0.4kV
1494	国网重庆彭水供电公司	狮子I（白泥沟）柱上公变	绿	39.8655	0.4kV
1495	国网重庆彭水供电公司	狮子I（小河沟）柱上公变	绿	83.0650	0.4kV
1496	国网重庆彭水供电公司	狮子H（老鹰塘）柱上变	绿	41.9300	0.4kV
1497	国网重庆彭水供电公司	狮子G（渣场）柱上变	绿	82.8280	0.4kV
1498	国网重庆彭水供电公司	狮子F（纸厂沟）柱上变	绿	124.6960	0.4kV
1499	国网重庆彭水供电公司	狮子E（仓背后）柱上变	绿	81.7880	0.4kV
1500	国网重庆彭水供电公司	狮子D（长傍）柱上变	绿	139.4740	0.4kV
1501	国网重庆彭水供电公司	狮子C（大山）柱上公变	绿	79.9000	0.4kV
1502	国网重庆彭水供电公司	狮子B（宋家沟）柱上变	绿	88.0000	0.4kV
1503	国网重庆彭水供电公司	狮子A（老乡政府）柱上公变	绿	349.6600	0.4kV
1504	国网重庆彭水供电公司	牌楼J（郭家垭口）柱上变	绿	93.5880	0.4kV
1505	国网重庆彭水供电公司	牌楼I（路口）柱上公变	绿	167.7800	0.4kV
1506	国网重庆彭水供电公司	牌楼H（沱田）柱上变	绿	77.3500	0.4kV
1507	国网重庆彭水供电公司	牌楼G（断桥）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1508	国网重庆彭水供电公司	牌楼F（大屋基）柱上变	绿	42.1960	0.4kV
1509	国网重庆彭水供电公司	牌楼E（沱田）柱上变	绿	79.3800	0.4kV
1510	国网重庆彭水供电公司	牌楼D（张家坡）柱上公变	绿	77.4355	0.4kV
1511	国网重庆彭水供电公司	牌楼C（大屋基）柱上公变	绿	83.9950	0.4kV
1512	国网重庆彭水供电公司	牌楼B（里头河）柱上公变	绿	40.4840	0.4kV
1513	国网重庆彭水供电公司	牌楼A（大坪）柱上公变	绿	161.0840	0.4kV
1514	国网重庆彭水供电公司	爱国F（张家）柱上变	绿	77.5540	0.4kV
1515	国网重庆彭水供电公司	爱国E（大面坡）柱上变	绿	76.8730	0.4kV
1516	国网重庆彭水供电公司	爱国D（老房子）柱上变	绿	153.8360	0.4kV
1517	国网重庆彭水供电公司	爱国C（火石头）柱上变	绿	154.1360	0.4kV
1518	国网重庆彭水供电公司	爱国B（国家岩）柱上变	绿	83.0500	0.4kV
1519	国网重庆彭水供电公司	爱国A（瓦子土）柱上变	绿	45.3670	0.4kV
1520	国网重庆彭水供电公司	燕子G（项家沟）柱上变	绿	40.1920	0.4kV
1521	国网重庆彭水供电公司	燕子F（玉科岭）柱上变	绿	40.3340	0.4kV
1522	国网重庆彭水供电公司	燕子E（大长湾）柱上变	绿	39.1240	0.4kV
1523	国网重庆彭水供电公司	燕子D（白果树）柱上变	绿	78.3680	0.4kV
1524	国网重庆彭水供电公司	燕子C（长田）柱上变	绿	155.4640	0.4kV
1525	国网重庆彭水供电公司	燕子B（马唐）柱上变	绿	27.7572	0.4kV
1526	国网重庆彭水供电公司	燕子A（燕子干）柱上变	绿	16.6486	0.4kV
1527	国网重庆彭水供电公司	焦家N（环槽）柱上变	绿	83.7680	0.4kV
1528	国网重庆彭水供电公司	焦家M（唐秋槽）柱上公变	绿	62.9090	0.4kV
1529	国网重庆彭水供电公司	焦家K（柿子树槽）柱上变	绿	38.9443	0.4kV
1530	国网重庆彭水供电公司	焦家J（邱家湾）柱上公变	绿	67.2440	0.4kV
1531	国网重庆彭水供电公司	焦家I（焦家坝）柱上公变	绿	40.5305	0.4kV
1532	国网重庆彭水供电公司	焦家I（坝子）柱上变	绿	79.4950	0.4kV
1533	国网重庆彭水供电公司	焦家H（杉树凼）柱上变	绿	39.2800	0.4kV
1534	国网重庆彭水供电公司	焦家H（堡上）柱上变	绿	80.3000	0.4kV
1535	国网重庆彭水供电公司	焦家G（苦草道）柱上变	绿	76.9720	0.4kV
1536	国网重庆彭水供电公司	焦家G（村委）柱上公变	绿	81.7420	0.4kV
1537	国网重庆彭水供电公司	焦家F（蜜蜂包）柱上变	绿	40.9660	0.4kV
1538	国网重庆彭水供电公司	焦家F（漩塘坪）柱上变	绿	81.2350	0.4kV
1539	国网重庆彭水供电公司	焦家E（荷麻湾）柱上变	绿	40.4525	0.4kV
1540	国网重庆彭水供电公司	焦家E（大朝田）柱上变	绿	37.5050	0.4kV
1541	国网重庆彭水供电公司	焦家D（香树堡）柱上变	黄	42.8270	0.4kV

1542	国网重庆彭水供电公司	焦家D（大槽）柱上公变	绿	83.3920	0.4kV
1543	国网重庆彭水供电公司	焦家C（烟厂坪）柱上变	绿	194.9440	0.4kV
1544	国网重庆彭水供电公司	焦家C（姚家沟）柱上变	绿	156.8160	0.4kV
1545	国网重庆彭水供电公司	焦家B（马远惊）柱上公变	绿	87.7510	0.4kV
1546	国网重庆彭水供电公司	焦家B（古马桑）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1547	国网重庆彭水供电公司	焦家A（鸭儿塘）柱上变	绿	80.6140	0.4kV
1548	国网重庆彭水供电公司	焦家A（冒火山）柱上公变	绿	39.5675	0.4kV
1549	国网重庆彭水供电公司	灯光L（黄泥堡）柱上变	绿	69.4730	0.4kV
1550	国网重庆彭水供电公司	灯光S（柏杨堡）柱上变	绿	40.5410	0.4kV
1551	国网重庆彭水供电公司	灯光R（板坊坪）柱上公变	绿	81.1660	0.4kV
1552	国网重庆彭水供电公司	灯光Q（村委）柱上公变	绿	78.5620	0.4kV
1553	国网重庆彭水供电公司	灯光P（新房子）柱上变	绿	77.5270	0.4kV
1554	国网重庆彭水供电公司	灯光O（生基函）柱上变	绿	82.0870	0.4kV
1555	国网重庆彭水供电公司	灯光N（金竹坪）柱上公变	绿	38.7060	0.4kV
1556	国网重庆彭水供电公司	灯光M（岩脚）柱上公变	绿	80.4790	0.4kV
1557	国网重庆彭水供电公司	灯光K（段家梁）柱上变	绿	78.5520	0.4kV
1558	国网重庆彭水供电公司	灯光J（松树林）柱上变	绿	82.7680	0.4kV
1559	国网重庆彭水供电公司	灯光I（杨家溪）柱上变	绿	46.7040	0.4kV
1560	国网重庆彭水供电公司	灯光H（小南井）柱上变	绿	80.5120	0.4kV
1561	国网重庆彭水供电公司	灯光F（大坪）柱上变	绿	81.6400	0.4kV
1562	国网重庆彭水供电公司	灯光E（枞树坝）柱上变	绿	160.3360	0.4kV
1563	国网重庆彭水供电公司	灯光D（生基坪）柱上公变	绿	79.4500	0.4kV
1564	国网重庆彭水供电公司	灯光C（老店子）柱上变	绿	82.6720	0.4kV
1565	国网重庆彭水供电公司	灯光B（中坝）柱上变	绿	43.0550	0.4kV
1566	国网重庆彭水供电公司	灯光A（芝麻坪）柱上变	绿	159.6920	0.4kV
1567	国网重庆彭水供电公司	火石C（背岩仟）柱上公变	绿	100.2430	0.4kV
1568	国网重庆彭水供电公司	火石B（场上）柱上变	绿	191.0060	0.4kV
1569	国网重庆彭水供电公司	火石A（道班）柱上变	绿	80.6760	0.4kV
1570	国网重庆彭水供电公司	澳华广场箱式变#1变	绿	478.8000	0.4kV
1571	国网重庆彭水供电公司	潭水H（水井坝）柱上变	绿	87.6900	0.4kV
1572	国网重庆彭水供电公司	潭水G（谭家坝）柱上公变	绿	97.5940	0.4kV
1573	国网重庆彭水供电公司	潭水F（钟岭坡）柱上公变	绿	41.4020	0.4kV
1574	国网重庆彭水供电公司	潭水E（石新寨）柱上公变	绿	41.2460	0.4kV
1575	国网重庆彭水供电公司	潭水D（后坝）柱上公变	绿	40.3385	0.4kV
1576	国网重庆彭水供电公司	潭水C（花桥）柱上公变	绿	82.6360	0.4kV
1577	国网重庆彭水供电公司	潭水B（生基坪）柱上公变	绿	70.9160	0.4kV
1578	国网重庆彭水供电公司	潭水A（上坝）柱上公变	绿	83.5720	0.4kV
1579	国网重庆彭水供电公司	漆红H（老房子）柱上变	绿	80.7040	0.4kV
1580	国网重庆彭水供电公司	漆红F（周子坨）柱上变	绿	43.4460	0.4kV
1581	国网重庆彭水供电公司	漆红E（张家坝）柱上变	绿	170.9510	0.4kV
1582	国网重庆彭水供电公司	漆红D（杉树坨）柱上变	绿	45.4940	0.4kV
1583	国网重庆彭水供电公司	漆红C（粮昌）柱上变	绿	49.6745	0.4kV
1584	国网重庆彭水供电公司	漆红A（和平小学）柱上变	绿	66.0800	0.4kV
1585	国网重庆彭水供电公司	漆树K（枫香岭）柱上变	绿	43.0720	0.4kV
1586	国网重庆彭水供电公司	漆树J（漆树沟）柱上公变	绿	77.1220	0.4kV
1587	国网重庆彭水供电公司	漆树I（瓦房）柱上变	绿	42.8320	0.4kV
1588	国网重庆彭水供电公司	漆树H（转转田）柱上变	绿	68.6360	0.4kV
1589	国网重庆彭水供电公司	漆树G（任家堡）柱上变	绿	133.3720	0.4kV
1590	国网重庆彭水供电公司	漆树F（岩口）柱上变	绿	67.4120	0.4kV
1591	国网重庆彭水供电公司	漆树E（白岩脚）柱上变	绿	27.8242	0.4kV
1592	国网重庆彭水供电公司	漆树D（新田湾）柱上变	绿	42.4850	0.4kV
1593	国网重庆彭水供电公司	漆树C（东草坪）柱上变	绿	68.3240	0.4kV
1594	国网重庆彭水供电公司	漆树B（施家清）柱上公变	绿	83.5400	0.4kV

1595	国网重庆彭水供电公司	漆树A（黄金坪）柱上变	绿	178.6160	0.4kV
1596	国网重庆彭水供电公司	漆园G(洞角)柱上变	绿	39.2180	0.4kV
1597	国网重庆彭水供电公司	漆元F（麻子岩）柱上变	绿	24.3360	0.4kV
1598	国网重庆彭水供电公司	滨江G（龙塘沟）箱变#1变	绿	430.7600	0.4kV
1599	国网重庆彭水供电公司	滨江F（两江广场）柱上变	绿	416.4100	0.4kV
1600	国网重庆彭水供电公司	滨江E（水泥厂）柱上公变	绿	193.6560	0.4kV
1601	国网重庆彭水供电公司	滨江D（水泥厂）柱上公变	绿	249.6400	0.4kV
1602	国网重庆彭水供电公司	滨江C（匝道口）柱上公变	绿	288.1080	0.4kV
1603	国网重庆彭水供电公司	滨江B（洗脚溪）柱上变	绿	177.6800	0.4kV
1604	国网重庆彭水供电公司	滨江A（老虎口）柱上公变	绿	264.0840	0.4kV
1605	国网重庆彭水供电公司	溪口J（茶厂）柱上变	绿	154.1120	0.4kV
1606	国网重庆彭水供电公司	溪口I（依水原）柱上变	绿	155.5400	0.4kV
1607	国网重庆彭水供电公司	溪口H（新大房）柱上变	绿	168.7520	0.4kV
1608	国网重庆彭水供电公司	溪口G（木水槽）柱上变	绿	78.7450	0.4kV
1609	国网重庆彭水供电公司	溪口F（长路坪）柱上变	绿	171.4940	0.4kV
1610	国网重庆彭水供电公司	溪口E（大湾）柱上变	绿	157.3820	0.4kV
1611	国网重庆彭水供电公司	溪口D（桂花堡）柱上变	绿	94.0210	0.4kV
1612	国网重庆彭水供电公司	溪口C（土地坝）柱上变	绿	88.7380	0.4kV
1613	国网重庆彭水供电公司	溪口B（黄村沟）柱上变	绿	83.2280	0.4kV
1614	国网重庆彭水供电公司	溪口A（香树坪）柱上变	绿	84.9240	0.4kV
1615	国网重庆彭水供电公司	湾地A(公安局)柱上变	绿	341.8480	0.4kV
1616	国网重庆彭水供电公司	渔塘C（种子公）柱上变	绿	302.8920	0.4kV
1617	国网重庆彭水供电公司	渔塘B（福利院）柱上变	绿	166.0240	0.4kV
1618	国网重庆彭水供电公司	渔塘B（修配厂）柱上变	绿	388.7560	0.4kV
1619	国网重庆彭水供电公司	渔塘A（修配厂）柱上变	绿	276.6300	0.4kV
1620	国网重庆彭水供电公司	清洁H（大山）柱上变	绿	82.3240	0.4kV
1621	国网重庆彭水供电公司	清洁G（杉木道）柱上变	绿	45.9760	0.4kV
1622	国网重庆彭水供电公司	清洁F（小河沟）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1623	国网重庆彭水供电公司	清洁E（滴水岩）柱上变	绿	73.3640	0.4kV
1624	国网重庆彭水供电公司	清洁D（大石板）柱上变	绿	44.4600	0.4kV
1625	国网重庆彭水供电公司	清洁C（马家沟）柱上变	绿	64.7870	0.4kV
1626	国网重庆彭水供电公司	清洁B（杜家溪）柱上变	绿	64.3130	0.4kV
1627	国网重庆彭水供电公司	清洁A（九条岭）柱上变	绿	66.8360	0.4kV
1628	国网重庆彭水供电公司	清河F（张家坪）柱上公变	绿	39.8860	0.4kV
1629	国网重庆彭水供电公司	清河E（陈家湾）柱上公变	绿	64.1680	0.4kV
1630	国网重庆彭水供电公司	清河D（豆师岩）柱上公变	绿	38.9439	0.4kV
1631	国网重庆彭水供电公司	清河C（旧屋基）柱上公变	绿	71.5440	0.4kV
1632	国网重庆彭水供电公司	清河A（老垭口）柱上公变	绿	42.3170	0.4kV
1633	国网重庆彭水供电公司	清水K（彭家）柱上变	绿	311.2240	0.4kV
1634	国网重庆彭水供电公司	清水J（清水田）柱上变	绿	78.0000	0.4kV
1635	国网重庆彭水供电公司	清水I（大田垭口）柱上变	绿	192.2320	0.4kV
1636	国网重庆彭水供电公司	清水H（玉池）柱上变压器	绿	152.5040	0.4kV
1637	国网重庆彭水供电公司	清水H（大林堡）柱上公变	绿	40.6446	0.4kV
1638	国网重庆彭水供电公司	清水G（猴儿迁）柱上变	绿	39.6549	0.4kV
1639	国网重庆彭水供电公司	清水G（小龙塘）柱上公变	绿	40.2200	0.4kV
1640	国网重庆彭水供电公司	清水F（白杨林）柱上变	绿	39.9840	0.4kV
1641	国网重庆彭水供电公司	清水F（小溪沟）柱上公变	绿	38.9580	0.4kV
1642	国网重庆彭水供电公司	清水E（窑口）柱上公变	绿	38.3600	0.4kV
1643	国网重庆彭水供电公司	清水D（构架岩）柱上公变	绿	61.9080	0.4kV
1644	国网重庆彭水供电公司	清水D（太阳湾）柱上变	绿	162.2240	0.4kV
1645	国网重庆彭水供电公司	清水C（白果树）柱上公变	绿	78.6415	0.4kV
1646	国网重庆彭水供电公司	清水C（板凳岩）柱上变	绿	41.5055	0.4kV
1647	国网重庆彭水供电公司	清水B（院子岩）柱上公变	绿	81.0192	0.4kV

1648	国网重庆彭水供电公司	清水B（凉水井）柱上变	绿	92.0320	0.4kV
1649	国网重庆彭水供电公司	清水A（高台子）柱上变	绿	180.1280	0.4kV
1650	国网重庆彭水供电公司	清水A（堡上）柱上公变	绿	38.6620	0.4kV
1651	国网重庆彭水供电公司	清平Z（楠木湾）柱上公变	绿	79.5880	0.4kV
1652	国网重庆彭水供电公司	清平Y（撕里树湾）柱上变	绿	82.1840	0.4kV
1653	国网重庆彭水供电公司	清平X（学堂堡）柱上变	绿	38.8262	0.4kV
1654	国网重庆彭水供电公司	清平W（杉树坝）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1655	国网重庆彭水供电公司	清平V（罗二岩）柱上变	绿	87.3760	0.4kV
1656	国网重庆彭水供电公司	清平U（枫香沟）柱上变	绿	320.9160	0.4kV
1657	国网重庆彭水供电公司	清平T（老屋基）柱上变	绿	87.8400	0.4kV
1658	国网重庆彭水供电公司	清平S（一斗金）柱上变	绿	85.0030	0.4kV
1659	国网重庆彭水供电公司	清平R（邓家沟）柱上变	绿	78.4560	0.4kV
1660	国网重庆彭水供电公司	清平Q（古坟坝）柱上变	绿	67.8600	0.4kV
1661	国网重庆彭水供电公司	清平P（小扇子）柱上变	绿	77.2230	0.4kV
1662	国网重庆彭水供电公司	清平O（界牌丫）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1663	国网重庆彭水供电公司	清平N（小宝伽罗）柱上变	绿	69.0620	0.4kV
1664	国网重庆彭水供电公司	清平M（学田坝）柱上变	绿	42.3380	0.4kV
1665	国网重庆彭水供电公司	清平L（清溪山庄）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1666	国网重庆彭水供电公司	清平K（王家堡）柱上变	绿	41.9810	0.4kV
1667	国网重庆彭水供电公司	清平J（场上）柱上变	绿	295.8400	0.4kV
1668	国网重庆彭水供电公司	清平I（栓宝田）柱上公变	绿	85.1120	0.4kV
1669	国网重庆彭水供电公司	清平H（和尚坟）柱上变	绿	163.1000	0.4kV
1670	国网重庆彭水供电公司	清平G（大塘堡）柱上变	绿	160.4090	0.4kV
1671	国网重庆彭水供电公司	清平F（大园子）柱上变	绿	68.8340	0.4kV
1672	国网重庆彭水供电公司	清平Ff（凉水坳）柱上变	绿	84.0700	0.4kV
1673	国网重庆彭水供电公司	清平E（高坝坪）柱上变	绿	161.1120	0.4kV
1674	国网重庆彭水供电公司	清平Ee（枇杷塘）柱上变	绿	98.1400	0.4kV
1675	国网重庆彭水供电公司	清平D（二河水）柱上变	绿	39.3260	0.4kV
1676	国网重庆彭水供电公司	清平Dd（乡办茶厂）柱上变	绿	155.4680	0.4kV
1677	国网重庆彭水供电公司	清平C（肖家堡）柱上变	绿	67.4240	0.4kV
1678	国网重庆彭水供电公司	清平Cc（居委）柱上变	绿	176.1680	0.4kV
1679	国网重庆彭水供电公司	清平B（大清）柱上公变	绿	155.6660	0.4kV
1680	国网重庆彭水供电公司	清平Bb（洞堡）柱上公变	绿	78.8640	0.4kV
1681	国网重庆彭水供电公司	清平A（富家坝）柱上变	绿	39.0740	0.4kV
1682	国网重庆彭水供电公司	清平Aa（青龙嘴）柱上公变	绿	82.9480	0.4kV
1683	国网重庆彭水供电公司	洪茂高武元配电室1#变	绿	200.8800	0.4kV
1684	国网重庆彭水供电公司	洪家L（潭家沱）柱上变	绿	41.5680	0.4kV
1685	国网重庆彭水供电公司	洪家K（香树丫）柱上变	绿	77.6080	0.4kV
1686	国网重庆彭水供电公司	洪家J（何家偏）柱上变	绿	65.9720	0.4kV
1687	国网重庆彭水供电公司	洪家I（田坝）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1688	国网重庆彭水供电公司	洪家H（牛栏堡）柱上变	绿	80.6049	0.4kV
1689	国网重庆彭水供电公司	洪家G（大岩丫）柱上变	绿	42.4200	0.4kV
1690	国网重庆彭水供电公司	洪家F（新瓦房）柱上变	绿	64.2440	0.4kV
1691	国网重庆彭水供电公司	洪家E（大坡）柱上变	绿	41.4617	0.4kV
1692	国网重庆彭水供电公司	洪家D（火石坡）柱上变	绿	23.7781	0.4kV
1693	国网重庆彭水供电公司	洪家C（铜锣井）柱上变	绿	64.7960	0.4kV
1694	国网重庆彭水供电公司	洪家B（洪家沟）柱上变	绿	85.4040	0.4kV
1695	国网重庆彭水供电公司	洪家A（王家沱）柱上变	绿	64.5840	0.4kV
1696	国网重庆彭水供电公司	洋霍K（大字坪）柱上变	绿	77.3500	0.4kV
1697	国网重庆彭水供电公司	洋霍J（熊大井）柱上变	绿	77.6410	0.4kV
1698	国网重庆彭水供电公司	洋霍I（李宏）柱上变	绿	240.2700	0.4kV
1699	国网重庆彭水供电公司	洋霍H（莲花洞）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1700	国网重庆彭水供电公司	洋霍H（村委）柱上变	绿	78.6580	0.4kV

1701	国网重庆彭水供电公司	洋霍G（关口）柱上变	绿	277.7160	0.4kV
1702	国网重庆彭水供电公司	洋霍G(摩围山)柱上变	绿	83.1520	0.4kV
1703	国网重庆彭水供电公司	洋霍F（石院子）柱上变	绿	82.7960	0.4kV
1704	国网重庆彭水供电公司	洋霍F（环山岭）柱上变	绿	38.7650	0.4kV
1705	国网重庆彭水供电公司	洋霍E（苟家丫口）柱上变	绿	155.8820	0.4kV
1706	国网重庆彭水供电公司	洋霍E（芦子槽）柱上变	绿	41.3840	0.4kV
1707	国网重庆彭水供电公司	洋霍D（苦竹塘）柱上变	绿	43.5900	0.4kV
1708	国网重庆彭水供电公司	洋霍D（徐家湾）柱上变	绿	81.8080	0.4kV
1709	国网重庆彭水供电公司	洋霍C（野鹅池）柱上变	绿	45.3170	0.4kV
1710	国网重庆彭水供电公司	洋霍C（洋霍园）柱上变	绿	67.9326	0.4kV
1711	国网重庆彭水供电公司	洋霍B（田湾）柱上变	绿	85.9270	0.4kV
1712	国网重庆彭水供电公司	洋霍B（楠木）柱上变	绿	162.9500	0.4kV
1713	国网重庆彭水供电公司	洋霍A（苟家丫口）柱上变	绿	82.9920	0.4kV
1714	国网重庆彭水供电公司	洋霍A（洋霍槽）柱上变	绿	160.2680	0.4kV
1715	国网重庆彭水供电公司	泉沟F（村委）柱上变	绿	81.6190	0.4kV
1716	国网重庆彭水供电公司	泉沟E（洞头）柱上变	绿	87.6680	0.4kV
1717	国网重庆彭水供电公司	泉沟D（堡杨坝）柱上变	绿	127.4980	0.4kV
1718	国网重庆彭水供电公司	泉沟C（瓦厂坨）柱上变	绿	126.5590	0.4kV
1719	国网重庆彭水供电公司	泉沟B（蔡家）柱上变	绿	49.9475	0.4kV
1720	国网重庆彭水供电公司	泉沟A（谢家湾）柱上变	绿	84.3280	0.4kV
1721	国网重庆彭水供电公司	沿滩A（沿滩）柱上变	绿	98.7670	0.4kV
1722	国网重庆彭水供电公司	沿河L（张家屋基）柱上变	绿	23.6880	0.4kV
1723	国网重庆彭水供电公司	沿河K（河凤山）柱上变	绿	40.8280	0.4kV
1724	国网重庆彭水供电公司	沿河I（牛头山）柱上公变	绿	81.2360	0.4kV
1725	国网重庆彭水供电公司	沿河I（旺旺有品）柱上变压器	绿	61.1750	0.4kV
1726	国网重庆彭水供电公司	沿河H（高坎子）柱上公变	绿	42.5990	0.4kV
1727	国网重庆彭水供电公司	沿河G（罗塘沟）柱上公变	绿	50.3880	0.4kV
1728	国网重庆彭水供电公司	沿河F（大尖山）柱上公变	绿	40.3896	0.4kV
1729	国网重庆彭水供电公司	沿河E（灶圈坝）柱上公变	绿	38.7170	0.4kV
1730	国网重庆彭水供电公司	沿河D（半岩）柱上公变	绿	42.8465	0.4kV
1731	国网重庆彭水供电公司	沿河C（山王庙）柱上变	绿	63.3200	0.4kV
1732	国网重庆彭水供电公司	沿河B（岩上沟）柱上公变	绿	39.8060	0.4kV
1733	国网重庆彭水供电公司	沿河A（榨朝坝）柱上公变	绿	41.0920	0.4kV
1734	国网重庆彭水供电公司	治安M（桃子沟）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
1735	国网重庆彭水供电公司	治安L（六堂垭）柱上变	绿	41.8160	0.4kV
1736	国网重庆彭水供电公司	治安H（岩老）柱上变	绿	40.2960	0.4kV
1737	国网重庆彭水供电公司	治安G（潮底）柱上变	绿	83.8400	0.4kV
1738	国网重庆彭水供电公司	治安F（村办公室）柱上变	绿	41.1900	0.4kV
1739	国网重庆彭水供电公司	治安E（吴家山）柱上变	绿	40.8600	0.4kV
1740	国网重庆彭水供电公司	治安D（王家垭口）柱上变	绿	84.2560	0.4kV
1741	国网重庆彭水供电公司	治安C（玉工坝）柱上变	绿	43.7600	0.4kV
1742	国网重庆彭水供电公司	治安B（堰塘）柱上变	绿	44.6180	0.4kV
1743	国网重庆彭水供电公司	治安A（叫斗平）柱上变	绿	44.0040	0.4kV
1744	国网重庆彭水供电公司	河门C（村委）柱上变	绿	76.4290	0.4kV
1745	国网重庆彭水供电公司	河门B（中源）柱上变	绿	64.1810	0.4kV
1746	国网重庆彭水供电公司	河门A（大田）柱上变	绿	65.6320	0.4kV
1747	国网重庆彭水供电公司	河堡X（彭中后门）柱上公变	绿	374.4960	0.4kV
1748	国网重庆彭水供电公司	河堡J（立交桥）箱变#1变	绿	396.6000	0.4kV
1749	国网重庆彭水供电公司	河堡H（开关站）柱上变	绿	169.8320	0.4kV
1750	国网重庆彭水供电公司	河堡G（粮站口）柱上变	绿	281.1000	0.4kV
1751	国网重庆彭水供电公司	河堡F（黄角湾）柱上变	绿	323.3300	0.4kV
1752	国网重庆彭水供电公司	河堡E（彭中内）台区	绿	586.6800	0.4kV
1753	国网重庆彭水供电公司	河堡D（彭中内）柱上公变	绿	242.2960	0.4kV

1754	国网重庆彭水供电公司	河堡C（彭中路口）柱上公变	绿	278.2650	0.4kV
1755	国网重庆彭水供电公司	河堡B（千禧龙）柱上公变	绿	337.3600	0.4kV
1756	国网重庆彭水供电公司	河堡A（大沟桥）柱上公变	绿	287.6000	0.4kV
1757	国网重庆彭水供电公司	河坝J（周家坝）柱上变	绿	48.6320	0.4kV
1758	国网重庆彭水供电公司	河坝H（邓家坝）柱上变	黄	87.6600	0.4kV
1759	国网重庆彭水供电公司	河坝F(大屋)柱上公变	黄	87.7280	0.4kV
1760	国网重庆彭水供电公司	河坝E（环坡）柱上公变	绿	131.4340	0.4kV
1761	国网重庆彭水供电公司	河坝D（王家）柱上公变	绿	89.1560	0.4kV
1762	国网重庆彭水供电公司	河坝C（周家坝）柱上变	绿	141.3360	0.4kV
1763	国网重庆彭水供电公司	河坝B（邓家坝）柱上公变	绿	82.2980	0.4kV
1764	国网重庆彭水供电公司	河坝A（小丫）柱上公变	绿	37.3720	0.4kV
1765	国网重庆彭水供电公司	河东W(荒田湾)柱上变压器	绿	83.7940	0.4kV
1766	国网重庆彭水供电公司	河东V（大坪坪）柱上变	绿	81.3970	0.4kV
1767	国网重庆彭水供电公司	河东U（太平凹）柱上变	绿	82.3840	0.4kV
1768	国网重庆彭水供电公司	河东T（坐壁山）柱上变	绿	77.6640	0.4kV
1769	国网重庆彭水供电公司	河东S（吊桥）柱上公变	绿	82.2130	0.4kV
1770	国网重庆彭水供电公司	河东R（瓦房坝）柱上变	绿	86.3120	0.4kV
1771	国网重庆彭水供电公司	河东Q（双号子）柱上变	绿	82.0360	0.4kV
1772	国网重庆彭水供电公司	河东P（新田榜）柱上变	绿	80.3080	0.4kV
1773	国网重庆彭水供电公司	河东O（风箱林）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1774	国网重庆彭水供电公司	河东N（大院子）柱上变	绿	41.5370	0.4kV
1775	国网重庆彭水供电公司	河东M（瓦房子）柱上变	绿	82.2970	0.4kV
1776	国网重庆彭水供电公司	河东L（土地塘）柱上变	绿	43.1922	0.4kV
1777	国网重庆彭水供电公司	河东K（大坪）柱上变	绿	39.8885	0.4kV
1778	国网重庆彭水供电公司	河东J（张家沟）柱上变	绿	68.7260	0.4kV
1779	国网重庆彭水供电公司	河东I（独田）柱上变	绿	43.0850	0.4kV
1780	国网重庆彭水供电公司	河东H（下龙嘴）柱上变	绿	46.9370	0.4kV
1781	国网重庆彭水供电公司	河东G（长岭）柱上变	绿	84.9440	0.4kV
1782	国网重庆彭水供电公司	河东F（后坝）柱上变	绿	73.0580	0.4kV
1783	国网重庆彭水供电公司	河东E（白沙嘴）柱上变	绿	105.4240	0.4kV
1784	国网重庆彭水供电公司	河东D（段家堡）柱上变	绿	130.7140	0.4kV
1785	国网重庆彭水供电公司	河东C（风箱坪）柱上变	绿	42.3110	0.4kV
1786	国网重庆彭水供电公司	河东B（唐家田）柱上变	绿	133.0420	0.4kV
1787	国网重庆彭水供电公司	河东A（张家嘴）柱上变	绿	67.2140	0.4kV
1788	国网重庆彭水供电公司	沱田D（董家槽）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1789	国网重庆彭水供电公司	沱田C（沱田洞）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1790	国网重庆彭水供电公司	沱田B（凉风干）柱上公变	绿	77.0160	0.4kV
1791	国网重庆彭水供电公司	沱田A（白岩塘）柱上公变	绿	81.6280	0.4kV
1792	国网重庆彭水供电公司	沙陀（希望小学）箱变#1变	绿	594.9200	0.4kV
1793	国网重庆彭水供电公司	沙陀M（冯文明）柱上公变	绿	156.1280	0.4kV
1794	国网重庆彭水供电公司	沙田J（小拱岩）柱上变	绿	38.4960	0.4kV
1795	国网重庆彭水供电公司	沙田H（木耳坪）柱上变	绿	38.7740	0.4kV
1796	国网重庆彭水供电公司	沙田G（沙田沟）柱上公变	绿	76.3240	0.4kV
1797	国网重庆彭水供电公司	沙田F（土地娃）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1798	国网重庆彭水供电公司	沙田E（锅厂）柱上变	绿	77.7640	0.4kV
1799	国网重庆彭水供电公司	沙田D（三澄岩）柱上变	绿	39.7104	0.4kV
1800	国网重庆彭水供电公司	沙田C（学校）柱上变	绿	79.9720	0.4kV
1801	国网重庆彭水供电公司	沙田B（偏岩子）柱上变	绿	38.9140	0.4kV
1802	国网重庆彭水供电公司	沙田A（新房子）柱上变	绿	38.5253	0.4kV
1803	国网重庆彭水供电公司	沙沱豆芽湾配电室公变	绿	465.6000	0.4kV
1804	国网重庆彭水供电公司	沙沱J（水文站）柱上变	绿	363.6100	0.4kV
1805	国网重庆彭水供电公司	沙沱I(塑料厂)柱上变	绿	254.9500	0.4kV
1806	国网重庆彭水供电公司	沙沱H(汽修厂)柱上公变	绿	346.0300	0.4kV

1807	国网重庆彭水供电公司	沙沱G（希望小学）柱上公变	绿	250.0450	0.4kV
1808	国网重庆彭水供电公司	沙沱D（盐业公司）柱上变	绿	276.3120	0.4kV
1809	国网重庆彭水供电公司	沙沱（农机加油站）柱上公变	绿	295.4580	0.4kV
1810	国网重庆彭水供电公司	沙沱G(三桥)柱上公变	绿	246.7680	0.4kV
1811	国网重庆彭水供电公司	沙沱E（陈家）柱上公变	绿	369.3280	0.4kV
1812	国网重庆彭水供电公司	沙沱C(公路局)柱上变	绿	322.4200	0.4kV
1813	国网重庆彭水供电公司	沙沱B(武陵大厦)柱上公变	绿	285.1100	0.4kV
1814	国网重庆彭水供电公司	沙沱A（武陵大厦）柱上变	绿	478.6100	0.4kV
1815	国网重庆彭水供电公司	沙坝N（边沟）柱上变	绿	42.3980	0.4kV
1816	国网重庆彭水供电公司	沙坝M（朱家堡）柱上变	绿	86.3600	0.4kV
1817	国网重庆彭水供电公司	沙坝L（坪上）柱上变	绿	79.5220	0.4kV
1818	国网重庆彭水供电公司	沙坝K（虚楼）柱上变	绿	40.1120	0.4kV
1819	国网重庆彭水供电公司	沙坝J（胡家）柱上变	绿	78.3370	0.4kV
1820	国网重庆彭水供电公司	沙坝I（梁家沟）柱上变	绿	79.6840	0.4kV
1821	国网重庆彭水供电公司	沙坝H（青塘水）柱上变	绿	79.3030	0.4kV
1822	国网重庆彭水供电公司	沙坝G（白果坝）柱上变	绿	73.5960	0.4kV
1823	国网重庆彭水供电公司	沙坝F（稻谷干）柱上变	绿	39.7610	0.4kV
1824	国网重庆彭水供电公司	沙坝E（沟边）柱上变	绿	124.9420	0.4kV
1825	国网重庆彭水供电公司	沙坝D（梁桥）柱上变	绿	78.0430	0.4kV
1826	国网重庆彭水供电公司	沙坝C（软凹）柱上变	绿	90.1900	0.4kV
1827	国网重庆彭水供电公司	沙坝B（张家梁）柱上变	绿	43.9100	0.4kV
1828	国网重庆彭水供电公司	沙坝A（尖山丫口）柱上变	绿	98.8210	0.4kV
1829	国网重庆彭水供电公司	汪家山I（反背）柱上变	绿	78.0160	0.4kV
1830	国网重庆彭水供电公司	汪家K（二十公里）柱上变	绿	158.4620	0.4kV
1831	国网重庆彭水供电公司	汪家J（剪家山）柱上变	绿	40.8280	0.4kV
1832	国网重庆彭水供电公司	汪家H（1组）柱上变	绿	156.4400	0.4kV
1833	国网重庆彭水供电公司	汪家G（岩头坝）柱上变	绿	243.4400	0.4kV
1834	国网重庆彭水供电公司	汪家F（阿依河）柱上变	绿	137.0620	0.4kV
1835	国网重庆彭水供电公司	汪家E（7组）柱上变	绿	130.7800	0.4kV
1836	国网重庆彭水供电公司	汪家D（3组）柱上变	绿	92.6240	0.4kV
1837	国网重庆彭水供电公司	汪家C（1组）柱上变	绿	77.4820	0.4kV
1838	国网重庆彭水供电公司	汪家B（6组）柱上变	绿	43.6680	0.4kV
1839	国网重庆彭水供电公司	汪家A（2组）柱上变	绿	87.6370	0.4kV
1840	国网重庆彭水供电公司	江岸国际小区#1配电室#5变	绿	496.0000	0.4kV
1841	国网重庆彭水供电公司	江岸国际小区#1配电室#2变	绿	622.8250	0.4kV
1842	国网重庆彭水供电公司	江岸国际小区#1配电室#1变	绿	621.1000	0.4kV
1843	国网重庆彭水供电公司	江南新城B栋配电室#2变	绿	493.1200	0.4kV
1844	国网重庆彭水供电公司	江南新城B栋配电室#1变	绿	625.7360	0.4kV
1845	国网重庆彭水供电公司	江南C（兰花村）柱上变	绿	41.8720	0.4kV
1846	国网重庆彭水供电公司	江南B（上坝）柱上变	绿	146.3560	0.4kV
1847	国网重庆彭水供电公司	江南A（杨石堡）柱上变	绿	83.9920	0.4kV
1848	国网重庆彭水供电公司	汉关I（渔塘社区）柱上变	绿	353.9080	0.4kV
1849	国网重庆彭水供电公司	汉关H（阿玛尼）柱上变	绿	392.5840	0.4kV
1850	国网重庆彭水供电公司	汉关F（汽修厂）柱上变	绿	271.2960	0.4kV
1851	国网重庆彭水供电公司	汉关E（加油站）柱上变	绿	318.9760	0.4kV
1852	国网重庆彭水供电公司	汉关D（水沟子）柱上变	绿	347.0800	0.4kV
1853	国网重庆彭水供电公司	汉关C（阿玛尼）柱上变	绿	384.2400	0.4kV
1854	国网重庆彭水供电公司	汉关C（农家乐）柱上变	绿	519.8400	0.4kV
1855	国网重庆彭水供电公司	汉关A（石角楼）柱上变	绿	384.5680	0.4kV
1856	国网重庆彭水供电公司	永合I（水井槽）柱上变压器	绿	39.1580	0.4kV
1857	国网重庆彭水供电公司	永合H（张家桃）柱上变压器	绿	39.5660	0.4kV
1858	国网重庆彭水供电公司	永合G（后坝）柱上变压器	绿	77.2800	0.4kV
1859	国网重庆彭水供电公司	永合F（人字台）柱上变压器	绿	85.7280	0.4kV

1860	国网重庆彭水供电公司	永合E（学校）柱上公变	绿	81.6360	0.4kV
1861	国网重庆彭水供电公司	永合D（新房子）柱上公变	绿	39.2180	0.4kV
1862	国网重庆彭水供电公司	永合C（喜华凼）柱上公变	绿	81.2950	0.4kV
1863	国网重庆彭水供电公司	永合B（人字台）柱上公变	绿	23.0707	0.4kV
1864	国网重庆彭水供电公司	永合A（学堂坡）柱上公变	绿	80.3080	0.4kV
1865	国网重庆彭水供电公司	水麻F（岩门）柱上变	绿	81.7300	0.4kV
1866	国网重庆彭水供电公司	水麻E（村办公室）柱上变	绿	76.4230	0.4kV
1867	国网重庆彭水供电公司	水麻D（圈坝子）柱上变	绿	39.7760	0.4kV
1868	国网重庆彭水供电公司	水麻C（洋葱河）柱上变	绿	38.1050	0.4kV
1869	国网重庆彭水供电公司	水麻A（庙丫）柱上变	绿	76.9165	0.4kV
1870	国网重庆彭水供电公司	水花K（青岗林）柱上变	绿	78.7160	0.4kV
1871	国网重庆彭水供电公司	水花F（文家堡）柱上变	绿	83.7240	0.4kV
1872	国网重庆彭水供电公司	水花E（香树湾）柱上变	绿	43.7720	0.4kV
1873	国网重庆彭水供电公司	水花D（瓦厂）柱上变	绿	39.6480	0.4kV
1874	国网重庆彭水供电公司	水花C（赵卢溪）柱上变	绿	44.1440	0.4kV
1875	国网重庆彭水供电公司	水花B（粮仓）柱上变	绿	51.5583	0.4kV
1876	国网重庆彭水供电公司	水花A（学校）柱上变	绿	157.3200	0.4kV
1877	国网重庆彭水供电公司	水竹D（布际沟）柱上变	绿	60.1300	0.4kV
1878	国网重庆彭水供电公司	水竹C（布溪沟）柱上变	黄	42.4560	0.4kV
1879	国网重庆彭水供电公司	水竹B（老田坝）柱上变	绿	87.8440	0.4kV
1880	国网重庆彭水供电公司	水竹A（银匠坡）柱上变	绿	41.7360	0.4kV
1881	国网重庆彭水供电公司	水田I（中坨岩）柱上变	绿	85.7650	0.4kV
1882	国网重庆彭水供电公司	水田H（猫坝）柱上变	绿	40.7340	0.4kV
1883	国网重庆彭水供电公司	水田G（龙桥）柱上变	绿	202.0960	0.4kV
1884	国网重庆彭水供电公司	水田F（水田坝）柱上变	绿	41.2920	0.4kV
1885	国网重庆彭水供电公司	水田E（周家寨接待中心）柱上公变	绿	123.6880	0.4kV
1886	国网重庆彭水供电公司	水田D（班竹园）柱上变	绿	175.6550	0.4kV
1887	国网重庆彭水供电公司	水田C（周家寨）柱上变	绿	174.3800	0.4kV
1888	国网重庆彭水供电公司	水田B（丁家）柱上变	绿	83.0770	0.4kV
1889	国网重庆彭水供电公司	水田A（毛丫口）柱上变	绿	74.9960	0.4kV
1890	国网重庆彭水供电公司	水子坪G（村公所）柱上变	绿	77.3650	0.4kV
1891	国网重庆彭水供电公司	水子坪E（王家坡）柱上变	绿	80.2280	0.4kV
1892	国网重庆彭水供电公司	水子坪D（水子坪）柱上变	绿	25.5510	0.4kV
1893	国网重庆彭水供电公司	水子坪D（农场）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1894	国网重庆彭水供电公司	水子坪C（黄金）柱上公变	绿	40.7240	0.4kV
1895	国网重庆彭水供电公司	水子坪B（城墙）柱上变	绿	42.9911	0.4kV
1896	国网重庆彭水供电公司	水子坪A（跨沟）柱上变	绿	79.6420	0.4kV
1897	国网重庆彭水供电公司	水子F（柑子树堡）柱上变	绿	39.9785	0.4kV
1898	国网重庆彭水供电公司	水塘C（坪上）柱上变	绿	41.7740	0.4kV
1899	国网重庆彭水供电公司	水塘B（香坝）柱上变	绿	83.4280	0.4kV
1900	国网重庆彭水供电公司	民主G（水源坨）柱上公变	绿	82.6840	0.4kV
1901	国网重庆彭水供电公司	民主F（写环槽）柱上变	绿	78.7520	0.4kV
1902	国网重庆彭水供电公司	民主E（茶背垭）柱上变	绿	77.1360	0.4kV
1903	国网重庆彭水供电公司	民主D（漆树湾）柱上变	绿	78.7990	0.4kV
1904	国网重庆彭水供电公司	民主C（对涡水）柱上变	绿	83.8120	0.4kV
1905	国网重庆彭水供电公司	民主B（水源坨）柱上变	绿	40.7855	0.4kV
1906	国网重庆彭水供电公司	民主A（耙子塘）柱上变	绿	39.5075	0.4kV
1907	国网重庆彭水供电公司	民中C（天桥）柱上变	绿	328.9600	0.4kV
1908	国网重庆彭水供电公司	毛朝洪自建房柱上变	绿	40.4440	0.4kV
1909	国网重庆彭水供电公司	毛坪N（坳口）柱上变	绿	82.5550	0.4kV
1910	国网重庆彭水供电公司	毛坪M（小湾）柱上变	绿	78.7920	0.4kV
1911	国网重庆彭水供电公司	毛坪L（倒流水）柱上变	绿	91.6760	0.4kV
1912	国网重庆彭水供电公司	毛坪K（店子）柱上变	绿	78.7360	0.4kV

1913	国网重庆彭水供电公司	毛坪J(田湾)柱上变	绿	83.2800	0.4kV
1914	国网重庆彭水供电公司	毛坪I(渡口)柱上变	绿	100.1360	0.4kV
1915	国网重庆彭水供电公司	毛坪H(变电站)柱上变	绿	76.6880	0.4kV
1916	国网重庆彭水供电公司	毛坪G(代家堡)柱上变	绿	22.9140	0.4kV
1917	国网重庆彭水供电公司	毛坪F(小寒坪)柱上变	绿	22.9095	0.4kV
1918	国网重庆彭水供电公司	毛坪E(丫口)柱上变	绿	77.8060	0.4kV
1919	国网重庆彭水供电公司	毛坪D(陈家坝)柱上变	绿	129.4060	0.4kV
1920	国网重庆彭水供电公司	毛坪C(桃子坪)柱上变	绿	80.5270	0.4kV
1921	国网重庆彭水供电公司	毛坪B(小毛坪)柱上变	绿	152.0000	0.4kV
1922	国网重庆彭水供电公司	毛坪A(猪锣坝)柱上变	绿	82.4320	0.4kV
1923	国网重庆彭水供电公司	正洞坪O(大水井)柱上变	绿	40.7600	0.4kV
1924	国网重庆彭水供电公司	正洞坪N(煤炭沟)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1925	国网重庆彭水供电公司	正洞坪M(水金坪)柱上变压器	绿	80.3140	0.4kV
1926	国网重庆彭水供电公司	正洞坪L(马颈子)柱上变	绿	85.4290	0.4kV
1927	国网重庆彭水供电公司	正洞坪K(粮点)柱上变	绿	42.7280	0.4kV
1928	国网重庆彭水供电公司	正洞坪J(狐狸坪)柱上变	绿	81.3260	0.4kV
1929	国网重庆彭水供电公司	正洞坪I(沙坝)柱上变	绿	84.0720	0.4kV
1930	国网重庆彭水供电公司	正洞坪H(团堡)柱上变	绿	79.2640	0.4kV
1931	国网重庆彭水供电公司	正洞坪G(堡上)柱上变	绿	84.2880	0.4kV
1932	国网重庆彭水供电公司	正洞坪F(大池塘)柱上公变	绿	81.1520	0.4kV
1933	国网重庆彭水供电公司	正洞坪E(石高塘)柱上公变	绿	81.7960	0.4kV
1934	国网重庆彭水供电公司	正洞坪D(泡桐丫口)柱上变	绿	85.4695	0.4kV
1935	国网重庆彭水供电公司	正洞坪C(上坝)柱上变	绿	163.7735	0.4kV
1936	国网重庆彭水供电公司	正洞坪B(牛滚凼)柱上变	绿	72.2000	0.4kV
1937	国网重庆彭水供电公司	正洞坪A(和尚土)柱上变	绿	79.6640	0.4kV
1938	国网重庆彭水供电公司	樱桃村H(安置点)柱上变	绿	81.8110	0.4kV
1939	国网重庆彭水供电公司	樱桃村F(菖蒲场)柱上变	绿	168.6680	0.4kV
1940	国网重庆彭水供电公司	樱桃井G(狮子堡王云国)配电室#1变	绿	193.0720	0.4kV
1941	国网重庆彭水供电公司	樱桃V(老房子)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1942	国网重庆彭水供电公司	樱桃U(茶口)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1943	国网重庆彭水供电公司	樱桃T(香树湾)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1944	国网重庆彭水供电公司	樱桃S(庙湾)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1945	国网重庆彭水供电公司	樱桃R(骡子滩)柱上变	绿	77.8300	0.4kV
1946	国网重庆彭水供电公司	樱桃Q(如朗坪)柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1947	国网重庆彭水供电公司	樱桃P(风箱桡)柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1948	国网重庆彭水供电公司	樱桃O(苏家坪)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1949	国网重庆彭水供电公司	樱桃N(三半截)柱上公变	绿	101.2690	0.4kV
1950	国网重庆彭水供电公司	樱桃M(花地堡)柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
1951	国网重庆彭水供电公司	樱桃L(烂泥沟)柱上变	绿	22.8000	0.4kV
1952	国网重庆彭水供电公司	樱桃K(石门坎)柱上变	绿	157.1840	0.4kV
1953	国网重庆彭水供电公司	樱桃J(苏麻塘)柱上变	绿	39.6740	0.4kV
1954	国网重庆彭水供电公司	樱桃J(核桃坪)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1955	国网重庆彭水供电公司	樱桃J(四方石)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1956	国网重庆彭水供电公司	樱桃I(杨火窑)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1957	国网重庆彭水供电公司	樱桃H(通树坪)柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1958	国网重庆彭水供电公司	樱桃G(黄地峡)柱上变	绿	167.7560	0.4kV
1959	国网重庆彭水供电公司	樱桃G(樱桃坪)柱上变	绿	60.8000	0.4kV
1960	国网重庆彭水供电公司	樱桃F(弯地)柱上公变	绿	22.8000	0.4kV
1961	国网重庆彭水供电公司	樱桃E(老魔岩)柱上变	绿	45.4580	0.4kV
1962	国网重庆彭水供电公司	樱桃E(白子坨)柱上变	绿	38.0000	0.4kV
1963	国网重庆彭水供电公司	樱桃D(田家园)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1964	国网重庆彭水供电公司	樱桃D(沙坝)柱上变	绿	80.5500	0.4kV
1965	国网重庆彭水供电公司	樱桃C(菖蒲)柱上变	绿	245.0820	0.4kV

1966	国网重庆彭水供电公司	樱桃C（张家田）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1967	国网重庆彭水供电公司	樱桃B（樱桃井）柱上变	绿	40.5140	0.4kV
1968	国网重庆彭水供电公司	樱桃B（李家坝）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
1969	国网重庆彭水供电公司	樱桃A（樱桃井）柱上变	绿	62.8670	0.4kV
1970	国网重庆彭水供电公司	樱桃A（新医院）柱上变	绿	121.6000	0.4kV
1971	国网重庆彭水供电公司	横路I（村民委）柱上变	绿	77.1790	0.4kV
1972	国网重庆彭水供电公司	横路H（环路水）柱上变	绿	39.7372	0.4kV
1973	国网重庆彭水供电公司	横路G（龙塘子）柱上变	绿	66.5840	0.4kV
1974	国网重庆彭水供电公司	横路F（王家湾）柱上变	绿	78.7090	0.4kV
1975	国网重庆彭水供电公司	横路E（尖长领）柱上变	绿	128.9890	0.4kV
1976	国网重庆彭水供电公司	横路D（腊寒溪）柱上变	绿	40.2650	0.4kV
1977	国网重庆彭水供电公司	横路C（偏面上）柱上变	绿	49.5860	0.4kV
1978	国网重庆彭水供电公司	横路B（次塘丫）柱上变	绿	98.3720	0.4kV
1979	国网重庆彭水供电公司	横路A（垫子）柱上变	绿	39.4010	0.4kV
1980	国网重庆彭水供电公司	楼房H（坟坝子）柱上公变	绿	78.0340	0.4kV
1981	国网重庆彭水供电公司	楼房H(洋芋头)柱上公变	绿	40.0100	0.4kV
1982	国网重庆彭水供电公司	楼房G（河浦）柱上变	绿	161.9360	0.4kV
1983	国网重庆彭水供电公司	楼房G（彭家屋基）柱上公变	绿	39.7080	0.4kV
1984	国网重庆彭水供电公司	楼房F（大面山）柱上变	绿	41.0840	0.4kV
1985	国网重庆彭水供电公司	楼房F（大园子）柱上变	绿	126.5640	0.4kV
1986	国网重庆彭水供电公司	楼房E（青冈岭）柱上变	绿	91.1380	0.4kV
1987	国网重庆彭水供电公司	楼房E（锅底凼）柱上公变	绿	50.0210	0.4kV
1988	国网重庆彭水供电公司	楼房D（沙湾）柱上公变	绿	30.2583	0.4kV
1989	国网重庆彭水供电公司	楼房D（大坪）柱上变	绿	84.2290	0.4kV
1990	国网重庆彭水供电公司	楼房C（甘家岩）柱上变	绿	102.4200	0.4kV
1991	国网重庆彭水供电公司	楼房C（学校）柱上公变	绿	95.0000	0.4kV
1992	国网重庆彭水供电公司	楼房B（楼凤坝）柱上变	绿	79.7320	0.4kV
1993	国网重庆彭水供电公司	楼房B（上坝）柱上公变	绿	80.0160	0.4kV
1994	国网重庆彭水供电公司	楼房A（黄泥堡）柱上变	绿	139.6340	0.4kV
1995	国网重庆彭水供电公司	楼房A（白木园）柱上公变	黄	65.6000	0.4kV
1996	国网重庆彭水供电公司	梅花U（瓦厂堡）柱上变	绿	42.5720	0.4kV
1997	国网重庆彭水供电公司	梅花T（大石板）台区	绿	41.6500	0.4kV
1998	国网重庆彭水供电公司	梅花S（沙面）柱上变	绿	41.5680	0.4kV
1999	国网重庆彭水供电公司	梅花R（李家坝）柱上变	绿	94.8430	0.4kV
2000	国网重庆彭水供电公司	梅花Q（南马尼）柱上变	绿	80.3650	0.4kV
2001	国网重庆彭水供电公司	梅花P（砖厂）柱上变	绿	87.4780	0.4kV
2002	国网重庆彭水供电公司	梅花O（干田坝）柱上变	绿	82.6690	0.4kV
2003	国网重庆彭水供电公司	梅花N（沙子堡）柱上变	绿	90.4600	0.4kV
2004	国网重庆彭水供电公司	梅花M（黑桃溪）柱上公变	绿	42.2040	0.4kV
2005	国网重庆彭水供电公司	梅花L（艾子树坝）柱上变	绿	46.6240	0.4kV
2006	国网重庆彭水供电公司	梅花K（河底峡）柱上变	绿	83.3320	0.4kV
2007	国网重庆彭水供电公司	梅花J（马家庄）柱上变	绿	53.1560	0.4kV
2008	国网重庆彭水供电公司	梅花I（大邱头）柱上变	绿	39.3200	0.4kV
2009	国网重庆彭水供电公司	梅花H（黑关山）柱上变	绿	81.7400	0.4kV
2010	国网重庆彭水供电公司	梅花G（邓家村）柱上变	绿	84.1520	0.4kV
2011	国网重庆彭水供电公司	梅花F（熬家堡）柱上变	绿	62.7080	0.4kV
2012	国网重庆彭水供电公司	梅花E（干子山）柱上变	绿	40.0720	0.4kV
2013	国网重庆彭水供电公司	梅花D（青岗堡）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2014	国网重庆彭水供电公司	梅花C（构杨坝）柱上变	绿	71.4040	0.4kV
2015	国网重庆彭水供电公司	梅花B（院子仔）柱上变	绿	41.7349	0.4kV
2016	国网重庆彭水供电公司	梅花A（半坡）柱上变	绿	86.2930	0.4kV
2017	国网重庆彭水供电公司	梅子G（安置点）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
2018	国网重庆彭水供电公司	梅子F(老街)柱上变	绿	239.4000	0.4kV

2019	国网重庆彭水供电公司	梅子E (敬老院) 柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2020	国网重庆彭水供电公司	梅子D (进场口) 柱上变	绿	179.0400	0.4kV
2021	国网重庆彭水供电公司	梅子C (四环街) 柱上变	黄	79.2560	0.4kV
2022	国网重庆彭水供电公司	梅子B (蚕茧站) 柱上变	绿	301.7200	0.4kV
2023	国网重庆彭水供电公司	梅子A (政府) 柱上变	绿	302.7900	0.4kV
2024	国网重庆彭水供电公司	梅子(冯国凤) 柱上变	绿	98.3240	0.4kV
2025	国网重庆彭水供电公司	梁易强自建房柱上变	绿	124.7680	0.4kV
2026	国网重庆彭水供电公司	桑柘新街B区公配#1变	绿	198.0160	0.4kV
2027	国网重庆彭水供电公司	桑柘场上I (小学) 柱上变	绿	308.0700	0.4kV
2028	国网重庆彭水供电公司	桑柘场上H (环城路) 柱上变	绿	314.8900	0.4kV
2029	国网重庆彭水供电公司	桑柘场上G (敬老院) 柱上变	绿	266.3900	0.4kV
2030	国网重庆彭水供电公司	桑柘场上F (酒厂) 柱上变	绿	276.4800	0.4kV
2031	国网重庆彭水供电公司	桑柘场上E (石凳沟) 柱上变	绿	294.2800	0.4kV
2032	国网重庆彭水供电公司	桑柘场上D (镇政府) 柱上变	绿	218.0240	0.4kV
2033	国网重庆彭水供电公司	桑柘场K (喻家坡) 柱上变	绿	241.4200	0.4kV
2034	国网重庆彭水供电公司	桑柘场J (乌朝水) 柱上变	绿	344.4880	0.4kV
2035	国网重庆彭水供电公司	桑柘场C (老烟草站) 柱上公变	绿	297.2760	0.4kV
2036	国网重庆彭水供电公司	桑柘场B (转运站) 柱上变	绿	361.4680	0.4kV
2037	国网重庆彭水供电公司	桑柘场A (老供电所) 柱上公变	绿	487.7320	0.4kV
2038	国网重庆彭水供电公司	桑柘J (中学) 柱上变	绿	256.9260	0.4kV
2039	国网重庆彭水供电公司	桐泉M (大六凼) 柱上变	绿	80.5330	0.4kV
2040	国网重庆彭水供电公司	桐泉L (张家堡) 柱上变	绿	79.5120	0.4kV
2041	国网重庆彭水供电公司	桐泉L (小竹山) 柱上变	绿	38.0960	0.4kV
2042	国网重庆彭水供电公司	桐泉K (岩坪) 台区柱上变	绿	81.6580	0.4kV
2043	国网重庆彭水供电公司	桐泉H (肖家坨) 柱上变	绿	62.4120	0.4kV
2044	国网重庆彭水供电公司	桐泉G (黄泥坡) 柱上变	绿	39.4910	0.4kV
2045	国网重庆彭水供电公司	桐泉G (孙家岩) 柱上变	绿	79.9920	0.4kV
2046	国网重庆彭水供电公司	桐泉F (端公塘) 柱上变	绿	39.9974	0.4kV
2047	国网重庆彭水供电公司	桐泉E (岩上) 柱上变	绿	38.8311	0.4kV
2048	国网重庆彭水供电公司	桐泉D (大水井) 柱上变	绿	76.6840	0.4kV
2049	国网重庆彭水供电公司	桐泉C (二台坪) 柱上变	绿	157.2440	0.4kV
2050	国网重庆彭水供电公司	桐泉B (陈家园子) 柱上公变	绿	162.8880	0.4kV
2051	国网重庆彭水供电公司	桐泉B (周家坪) 柱上变	绿	90.9025	0.4kV
2052	国网重庆彭水供电公司	桐泉A (学校) 柱上公变	绿	62.2430	0.4kV
2053	国网重庆彭水供电公司	桐泉A (凹上) 柱上变	绿	39.5278	0.4kV
2054	国网重庆彭水供电公司	桐楼G (老医院) 柱上变	绿	267.1800	0.4kV
2055	国网重庆彭水供电公司	桐楼F (新医院) 柱上公变	绿	176.5100	0.4kV
2056	国网重庆彭水供电公司	桐木M (小丫口) 柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2057	国网重庆彭水供电公司	桐木L (新房子) 柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2058	国网重庆彭水供电公司	桐木K (瓦厂坝) 柱上变	绿	22.8000	0.4kV
2059	国网重庆彭水供电公司	桐木J (大房) 柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2060	国网重庆彭水供电公司	桐木J (丫口田) 柱上公变	绿	80.5960	0.4kV
2061	国网重庆彭水供电公司	桐木I (鱼堡塘) 柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2062	国网重庆彭水供电公司	桐木I (猴栗坪) 柱上变	绿	80.5920	0.4kV
2063	国网重庆彭水供电公司	桐木H (漆树坝) 柱上变	绿	77.7840	0.4kV
2064	国网重庆彭水供电公司	桐木H(小岩)柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
2065	国网重庆彭水供电公司	桐木G (庾家老房子) 柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2066	国网重庆彭水供电公司	桐木F (杨家山) 柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2067	国网重庆彭水供电公司	桐木E (四方石) 柱上变	绿	152.0000	0.4kV
2068	国网重庆彭水供电公司	桐木D (楠木树角) 柱上公变	绿	79.6660	0.4kV
2069	国网重庆彭水供电公司	桐木D (凹口) 柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2070	国网重庆彭水供电公司	桐木C (桃子丫) 柱上公变	绿	130.4540	0.4kV
2071	国网重庆彭水供电公司	桐木C (堡堡田) 柱上变	绿	38.0000	0.4kV

2072	国网重庆彭水供电公司	桐木B（石燕）柱上公变	绿	77.2080	0.4kV
2073	国网重庆彭水供电公司	桐木B（堡上）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2074	国网重庆彭水供电公司	桐木A（羊圈坪）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
2075	国网重庆彭水供电公司	桐木A（场上）柱上公变	绿	154.8320	0.4kV
2076	国网重庆彭水供电公司	桃子J（黑桃湾）柱上变	绿	42.1660	0.4kV
2077	国网重庆彭水供电公司	桃子I(桃子坪)柱上变	绿	77.0560	0.4kV
2078	国网重庆彭水供电公司	桃子H(茨竹垭)柱上变	绿	76.6300	0.4kV
2079	国网重庆彭水供电公司	桃子G（桐麻树）柱上变	绿	76.8010	0.4kV
2080	国网重庆彭水供电公司	桃子F（水竹园）柱上变	绿	80.9280	0.4kV
2081	国网重庆彭水供电公司	桃子E（新塘）柱上变	绿	41.7000	0.4kV
2082	国网重庆彭水供电公司	桃子D（邱家）柱上变	绿	69.0240	0.4kV
2083	国网重庆彭水供电公司	桃子C（凉风堡）柱上变	绿	78.1030	0.4kV
2084	国网重庆彭水供电公司	桃子A（廖家湾）柱上变	绿	41.9900	0.4kV
2085	国网重庆彭水供电公司	桃园H（龙塘坪）柱上变	绿	41.8140	0.4kV
2086	国网重庆彭水供电公司	桃园G（黄泥沟）柱上变	绿	24.1560	0.4kV
2087	国网重庆彭水供电公司	桃园E（石坎子）柱上变	绿	198.0720	0.4kV
2088	国网重庆彭水供电公司	桃园D（茶店）柱上变	绿	44.4300	0.4kV
2089	国网重庆彭水供电公司	桃园C（桃子元）柱上变	绿	66.1550	0.4kV
2090	国网重庆彭水供电公司	桃园B（石板沟）柱上变	绿	41.4920	0.4kV
2091	国网重庆彭水供电公司	桃园A（文家）柱上变	绿	78.5500	0.4kV
2092	国网重庆彭水供电公司	桂花M（小湾）柱上公变	绿	63.9320	0.4kV
2093	国网重庆彭水供电公司	桂花K（大水井）柱上变	绿	77.2920	0.4kV
2094	国网重庆彭水供电公司	桂花J（廖家湾）柱上变	绿	79.5280	0.4kV
2095	国网重庆彭水供电公司	桂花J（川家坪）柱上变	绿	44.9182	0.4kV
2096	国网重庆彭水供电公司	桂花I（柏香树）柱上公变	绿	81.4960	0.4kV
2097	国网重庆彭水供电公司	桂花H（青杠岭）柱上变	绿	84.3910	0.4kV
2098	国网重庆彭水供电公司	桂花H（坨家寸）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2099	国网重庆彭水供电公司	桂花G（村民委）柱上变	绿	84.6700	0.4kV
2100	国网重庆彭水供电公司	桂花F（火石岭）柱上公变	绿	42.4140	0.4kV
2101	国网重庆彭水供电公司	桂花E（荷麻沟）柱上变	绿	87.0880	0.4kV
2102	国网重庆彭水供电公司	桂花E(场丫口)柱上变	绿	40.8600	0.4kV
2103	国网重庆彭水供电公司	桂花D（文奇坡）柱上变	绿	165.1340	0.4kV
2104	国网重庆彭水供电公司	桂花D(郑家嘴)柱上变	绿	85.3000	0.4kV
2105	国网重庆彭水供电公司	桂花C（潭井坝）柱上变	绿	22.8889	0.4kV
2106	国网重庆彭水供电公司	桂花C（坨家寸）柱上变	绿	45.5570	0.4kV
2107	国网重庆彭水供电公司	桂花B（邓家嘴）柱上变	绿	87.0220	0.4kV
2108	国网重庆彭水供电公司	桂花B（罗家寸）柱上变	绿	47.7240	0.4kV
2109	国网重庆彭水供电公司	桂花A（谢家坡）柱上变	绿	85.4460	0.4kV
2110	国网重庆彭水供电公司	桂花A（观田堡）柱上变	绿	79.4680	0.4kV
2111	国网重庆彭水供电公司	桂圆街A（货运站）柱上变	绿	167.2340	0.4kV
2112	国网重庆彭水供电公司	柒红G(火石堡)柱上变	绿	79.6120	0.4kV
2113	国网重庆彭水供电公司	柒元H（新村）柱上变压器	绿	152.0000	0.4kV
2114	国网重庆彭水供电公司	柒元E（杨贺槽）柱上变	绿	39.4360	0.4kV
2115	国网重庆彭水供电公司	柒元D（申家坪）柱上变	绿	41.5460	0.4kV
2116	国网重庆彭水供电公司	柒元C（黄家弯）柱上变	绿	43.5560	0.4kV
2117	国网重庆彭水供电公司	柒元B（罗家）柱上变	绿	67.0400	0.4kV
2118	国网重庆彭水供电公司	柒元A（生基湾）柱上变	绿	82.8280	0.4kV
2119	国网重庆彭水供电公司	柏香村H（7组）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2120	国网重庆彭水供电公司	柏香村G（6组）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2121	国网重庆彭水供电公司	柏香村D（9组）柱上变	绿	82.3510	0.4kV
2122	国网重庆彭水供电公司	柏香T（阿依河）柱上变	绿	86.1010	0.4kV
2123	国网重庆彭水供电公司	柏香J（彩虹滑道）柱上变	绿	153.3920	0.4kV
2124	国网重庆彭水供电公司	柏香I（阿依河门口）柱上变	绿	245.1700	0.4kV

2125	国网重庆彭水供电公司	柏香E（3组）柱上变	绿	155.2940	0.4kV
2126	国网重庆彭水供电公司	柏香D（小垭口）柱上变	绿	41.6780	0.4kV
2127	国网重庆彭水供电公司	柏香C（丫口田）柱上变	绿	26.7540	0.4kV
2128	国网重庆彭水供电公司	柏香C（12组）柱上变	绿	78.2560	0.4kV
2129	国网重庆彭水供电公司	柏香B（构阳坝）柱上变	绿	81.7630	0.4kV
2130	国网重庆彭水供电公司	柏香B（何家岭）柱上变	绿	66.3360	0.4kV
2131	国网重庆彭水供电公司	柏香B（10组）柱上变	绿	42.4610	0.4kV
2132	国网重庆彭水供电公司	柏香A（新房子）柱上变	绿	39.8945	0.4kV
2133	国网重庆彭水供电公司	柏香A（大坝）柱上变	绿	82.5130	0.4kV
2134	国网重庆彭水供电公司	柏香A（1组）柱上变	绿	68.9120	0.4kV
2135	国网重庆彭水供电公司	柏杨D（大水井）柱上变	绿	24.0232	0.4kV
2136	国网重庆彭水供电公司	柏杨C（马熊塘）柱上变	绿	38.6400	0.4kV
2137	国网重庆彭水供电公司	柏杨B（杨火林）柱上变	绿	79.1000	0.4kV
2138	国网重庆彭水供电公司	柏杨A（扒子坪）柱上变	绿	47.7720	0.4kV
2139	国网重庆彭水供电公司	构树坪F（白杨湾）柱上变	绿	81.0980	0.4kV
2140	国网重庆彭水供电公司	构树坪E（粮站）柱上变压器	绿	76.7600	0.4kV
2141	国网重庆彭水供电公司	构树坪D（田坯子）柱上变	绿	147.3580	0.4kV
2142	国网重庆彭水供电公司	构树坪C（老院子）柱上变	绿	161.4560	0.4kV
2143	国网重庆彭水供电公司	构树坪B（灰香片）柱上变	绿	196.6940	0.4kV
2144	国网重庆彭水供电公司	构树坪A（变电站）柱上变	绿	178.9580	0.4kV
2145	国网重庆彭水供电公司	板桥J（沙坝）柱上变压器	绿	78.5260	0.4kV
2146	国网重庆彭水供电公司	板桥F（应家坪）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2147	国网重庆彭水供电公司	板桥E（老学校）柱上变	绿	82.0080	0.4kV
2148	国网重庆彭水供电公司	板桥D（大路）柱上变	绿	25.5720	0.4kV
2149	国网重庆彭水供电公司	板桥C（桐子林）柱上公变	黄	72.9620	0.4kV
2150	国网重庆彭水供电公司	板桥B（板桥）柱上公变	绿	78.8800	0.4kV
2151	国网重庆彭水供电公司	板桥A（凉桥）柱上变压器	绿	155.0480	0.4kV
2152	国网重庆彭水供电公司	板栗L（蔡家山）柱上公变	绿	79.3400	0.4kV
2153	国网重庆彭水供电公司	板栗K（水田坝）柱上变	绿	88.0420	0.4kV
2154	国网重庆彭水供电公司	板栗J（老街）柱上变	绿	289.3680	0.4kV
2155	国网重庆彭水供电公司	板栗I（新街）柱上变	绿	264.9520	0.4kV
2156	国网重庆彭水供电公司	板栗H（水井湾）柱上公变	绿	42.7970	0.4kV
2157	国网重庆彭水供电公司	板栗G（干溪沟）柱上变	绿	42.2920	0.4kV
2158	国网重庆彭水供电公司	板栗F（李家沟）柱上变	绿	87.2290	0.4kV
2159	国网重庆彭水供电公司	板栗E（蔡家山）柱上公变	绿	164.6570	0.4kV
2160	国网重庆彭水供电公司	板栗D（火青丫）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2161	国网重庆彭水供电公司	板栗C（芦塘沟）柱上变	绿	91.7680	0.4kV
2162	国网重庆彭水供电公司	板栗B（托田）柱上变	绿	70.1280	0.4kV
2163	国网重庆彭水供电公司	杨芦K（火车站路口）柱上变	绿	116.1440	0.4kV
2164	国网重庆彭水供电公司	杨芦I（火车站）柱上变	绿	84.4510	0.4kV
2165	国网重庆彭水供电公司	杨芦H（大麻元）柱上变	绿	63.6200	0.4kV
2166	国网重庆彭水供电公司	杨芦G（火车站）柱上变	绿	146.1580	0.4kV
2167	国网重庆彭水供电公司	杨芦F（职教中心）柱上变	绿	227.3600	0.4kV
2168	国网重庆彭水供电公司	杨芦E（火车站）柱上变	绿	266.4660	0.4kV
2169	国网重庆彭水供电公司	杨芦D（布际沟）柱上变	绿	77.1560	0.4kV
2170	国网重庆彭水供电公司	杨芦C（黄果树）柱上变	绿	185.6360	0.4kV
2171	国网重庆彭水供电公司	杨芦B（瓦房沟）柱上变	绿	135.7900	0.4kV
2172	国网重庆彭水供电公司	杨芦A（屋基田）柱上变	绿	86.8450	0.4kV
2173	国网重庆彭水供电公司	杨柳水柱上公变	绿	121.6000	0.4kV
2174	国网重庆彭水供电公司	杨柳J（张见昌）柱上变	绿	122.9200	0.4kV
2175	国网重庆彭水供电公司	杨柳I（腾召刚）箱变	绿	125.7050	0.4kV
2176	国网重庆彭水供电公司	杨柳H（养鸡场）柱上变	绿	78.9360	0.4kV
2177	国网重庆彭水供电公司	杨柳G（高速收费站）柱上变	绿	82.1680	0.4kV

2178	国网重庆彭水供电公司	杨柳F（乌龟堡）柱上变	绿	161.4200	0.4kV
2179	国网重庆彭水供电公司	杨柳E（陈家湾）柱上公变	绿	265.7300	0.4kV
2180	国网重庆彭水供电公司	杨柳D（望钟堡）柱上变	绿	85.7640	0.4kV
2181	国网重庆彭水供电公司	杨柳C（杨柳上）柱上变	绿	293.7400	0.4kV
2182	国网重庆彭水供电公司	杨柳B（杨柳下）柱上变	绿	276.5920	0.4kV
2183	国网重庆彭水供电公司	杨柳B（四组）柱上变	绿	191.3660	0.4kV
2184	国网重庆彭水供电公司	杨柳A（彭一中）柱上变	绿	372.1360	0.4kV
2185	国网重庆彭水供电公司	李绍文自建房柱上变	绿	80.6860	0.4kV
2186	国网重庆彭水供电公司	李洪平联建房专用	绿	307.0720	0.4kV
2187	国网重庆彭水供电公司	李永红联建房柱上变	绿	190.2520	0.4kV
2188	国网重庆彭水供电公司	李方强商住楼配电室#1变	绿	304.0000	0.4kV
2189	国网重庆彭水供电公司	李强商住楼配电室#1变	绿	402.0960	0.4kV
2190	国网重庆彭水供电公司	李家H(小田)柱上公变	绿	167.1200	0.4kV
2191	国网重庆彭水供电公司	李家G(罗家沟)柱上公变	绿	47.3000	0.4kV
2192	国网重庆彭水供电公司	李家F（巷子岙）柱上公变	绿	83.0380	0.4kV
2193	国网重庆彭水供电公司	李家E（白岩脚）柱上公变	绿	77.0520	0.4kV
2194	国网重庆彭水供电公司	李家D（长岩）柱上公变	绿	67.1780	0.4kV
2195	国网重庆彭水供电公司	李家C（李家泽）柱上公变	绿	81.8290	0.4kV
2196	国网重庆彭水供电公司	李家B（桃子庄）柱上公变	绿	67.8720	0.4kV
2197	国网重庆彭水供电公司	李家A(杨家村)柱上公变	绿	79.7040	0.4kV
2198	国网重庆彭水供电公司	李从庆联建房	绿	239.4000	0.4kV
2199	国网重庆彭水供电公司	李从兵居住楼柱上变	绿	261.4400	0.4kV
2200	国网重庆彭水供电公司	朱砂N(柑子坪)柱上公变	绿	80.9520	0.4kV
2201	国网重庆彭水供电公司	朱砂M(上弯)柱上公变	绿	78.5080	0.4kV
2202	国网重庆彭水供电公司	朱砂L（子朝湾）柱上公变	绿	80.6440	0.4kV
2203	国网重庆彭水供电公司	朱砂K（乱石幼）柱上公变	绿	65.0900	0.4kV
2204	国网重庆彭水供电公司	朱砂J（董家坪）柱上变	绿	90.9080	0.4kV
2205	国网重庆彭水供电公司	朱砂I（石碑牌）柱上变	绿	44.0300	0.4kV
2206	国网重庆彭水供电公司	朱砂H（青杠堡）柱上公变	绿	42.1776	0.4kV
2207	国网重庆彭水供电公司	朱砂G（陈家坪）柱上变	绿	93.2140	0.4kV
2208	国网重庆彭水供电公司	朱砂F（潘家山）柱上变	绿	64.8920	0.4kV
2209	国网重庆彭水供电公司	朱砂E（朱砂窝）柱上公变	绿	85.8460	0.4kV
2210	国网重庆彭水供电公司	朱砂D（乔地坪）柱上变	绿	92.7200	0.4kV
2211	国网重庆彭水供电公司	朱砂C（亭子关）柱上变	绿	142.4980	0.4kV
2212	国网重庆彭水供电公司	朱砂B（黄泥坡）柱上变	绿	47.5865	0.4kV
2213	国网重庆彭水供电公司	朱砂A（柏杨湾）柱上公变	绿	81.0640	0.4kV
2214	国网重庆彭水供电公司	木腊K（木林溪）柱上变	绿	40.7540	0.4kV
2215	国网重庆彭水供电公司	木腊J（牛滚荡）柱上变	绿	80.8600	0.4kV
2216	国网重庆彭水供电公司	木腊I（香树垭口）柱上变	绿	81.2080	0.4kV
2217	国网重庆彭水供电公司	木腊H（枫香坪）柱上变	绿	80.6740	0.4kV
2218	国网重庆彭水供电公司	木腊G（马鞍子）柱上变	绿	85.7890	0.4kV
2219	国网重庆彭水供电公司	木腊F（火石面）柱上变	绿	41.3660	0.4kV
2220	国网重庆彭水供电公司	木腊E（青岩）柱上变	绿	41.4890	0.4kV
2221	国网重庆彭水供电公司	木腊D（香树林）柱上变	绿	82.6480	0.4kV
2222	国网重庆彭水供电公司	木腊C（石窖田）柱上变	绿	82.7230	0.4kV
2223	国网重庆彭水供电公司	木腊B（对茶垭）柱上变	绿	66.1190	0.4kV
2224	国网重庆彭水供电公司	木腊A（疏磺）柱上变	绿	81.0280	0.4kV
2225	国网重庆彭水供电公司	朝阳J（粽子沟）柱上变	绿	42.2260	0.4kV
2226	国网重庆彭水供电公司	朝阳I（新何家沟）柱上变	绿	83.9840	0.4kV
2227	国网重庆彭水供电公司	朝阳G（彭家堡）柱上变	绿	85.3900	0.4kV
2228	国网重庆彭水供电公司	朝阳F（麻家湾）柱上公变	绿	82.1740	0.4kV
2229	国网重庆彭水供电公司	朝阳E（杜家坪）柱上公变	绿	84.8740	0.4kV
2230	国网重庆彭水供电公司	朝阳D（芦塘坝）柱上变	绿	79.6270	0.4kV

2231	国网重庆彭水供电公司	朝阳C（赵家庄）柱上变	绿	83.2240	0.4kV
2232	国网重庆彭水供电公司	朝阳B（何家沟）柱上变	绿	84.0790	0.4kV
2233	国网重庆彭水供电公司	朝阳A（韩家岭）柱上变	绿	163.5920	0.4kV
2234	国网重庆彭水供电公司	朗溪场A（场上）柱上变	绿	261.8640	0.4kV
2235	国网重庆彭水供电公司	朗溪K（石元堡）柱上公变	绿	179.8520	0.4kV
2236	国网重庆彭水供电公司	朗溪J（灰羊坪）柱上变	绿	77.6220	0.4kV
2237	国网重庆彭水供电公司	朗溪I（堰塘）柱上变	绿	40.2110	0.4kV
2238	国网重庆彭水供电公司	朗溪H（花地岭）柱上变	绿	78.1210	0.4kV
2239	国网重庆彭水供电公司	朗溪E（胡家沟）柱上公变	绿	76.2610	0.4kV
2240	国网重庆彭水供电公司	朗溪C（苏家）柱上变	绿	90.5830	0.4kV
2241	国网重庆彭水供电公司	朗溪B（大面坡）柱上变	绿	44.1558	0.4kV
2242	国网重庆彭水供电公司	朗溪A（寨子）柱上变	绿	79.7140	0.4kV
2243	国网重庆彭水供电公司	普子坝U（小槽）柱上变	绿	42.6820	0.4kV
2244	国网重庆彭水供电公司	普子坝T（老苟树湾）柱上变	绿	43.4150	0.4kV
2245	国网重庆彭水供电公司	普子坝S（生基坪）柱上变	绿	78.5400	0.4kV
2246	国网重庆彭水供电公司	普子坝R（炮台）柱上变	绿	42.3860	0.4kV
2247	国网重庆彭水供电公司	普子坝Q（凉风洞）柱上变	绿	166.9280	0.4kV
2248	国网重庆彭水供电公司	普子坝P（石槽嘴）柱上变	绿	161.2680	0.4kV
2249	国网重庆彭水供电公司	普子坝O（大院子）柱上变	绿	41.9135	0.4kV
2250	国网重庆彭水供电公司	普子坝N（田坝）柱上变	绿	64.9610	0.4kV
2251	国网重庆彭水供电公司	普子坝M（野猫坑）柱上变	绿	167.3000	0.4kV
2252	国网重庆彭水供电公司	普子坝L（堰上）柱上变	绿	84.1390	0.4kV
2253	国网重庆彭水供电公司	普子坝K（小竹林）柱上变	绿	144.7240	0.4kV
2254	国网重庆彭水供电公司	普子坝J（龙塘沟）柱上变	绿	165.2360	0.4kV
2255	国网重庆彭水供电公司	普子坝I（大青杠树）柱上变	绿	99.2930	0.4kV
2256	国网重庆彭水供电公司	普子坝H（团坝子）柱上变	绿	88.4350	0.4kV
2257	国网重庆彭水供电公司	普子坝G（师二坪）柱上变	绿	60.9360	0.4kV
2258	国网重庆彭水供电公司	普子坝F（苟树湾）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2259	国网重庆彭水供电公司	普子坝E（火烧坝）柱上变	绿	161.7160	0.4kV
2260	国网重庆彭水供电公司	普子坝D（坝上）柱上变	绿	135.0160	0.4kV
2261	国网重庆彭水供电公司	普子坝C（坟垭口）柱上变	绿	26.6788	0.4kV
2262	国网重庆彭水供电公司	普子坝B（田坝）柱上变	绿	41.0045	0.4kV
2263	国网重庆彭水供电公司	普子坝A（刘家垭口）柱上变	绿	42.6035	0.4kV
2264	国网重庆彭水供电公司	普子H（普子山）柱上变	绿	77.6530	0.4kV
2265	国网重庆彭水供电公司	普子G（田堡）柱上变	绿	76.9090	0.4kV
2266	国网重庆彭水供电公司	普子F（花园坝）柱上变	绿	66.9760	0.4kV
2267	国网重庆彭水供电公司	普子F（火烧坝）柱上变	绿	168.9800	0.4kV
2268	国网重庆彭水供电公司	普子E（猫尖丫口）柱上公变	绿	103.8689	0.4kV
2269	国网重庆彭水供电公司	普子D（风背角）柱上公变	绿	80.4025	0.4kV
2270	国网重庆彭水供电公司	普子C（玉家岩）柱上公变	绿	39.6611	0.4kV
2271	国网重庆彭水供电公司	普子B（任家村）柱上公变	绿	40.1840	0.4kV
2272	国网重庆彭水供电公司	普子A（梅子坝）柱上公变	绿	39.3520	0.4kV
2273	国网重庆彭水供电公司	晏江华联建房柱上变	绿	207.8560	0.4kV
2274	国网重庆彭水供电公司	星光J（姚家湾）柱上公变	绿	88.0280	0.4kV
2275	国网重庆彭水供电公司	星光I（杨家坡）柱上公变	绿	89.6680	0.4kV
2276	国网重庆彭水供电公司	星光H（流栏坪）柱上变	绿	39.5780	0.4kV
2277	国网重庆彭水供电公司	星光G（半坡）柱上公变	绿	77.5870	0.4kV
2278	国网重庆彭水供电公司	星光F（大路坎）柱上公变	绿	85.2130	0.4kV
2279	国网重庆彭水供电公司	星光E（姚家坝）柱上变	绿	129.6580	0.4kV
2280	国网重庆彭水供电公司	星光D（筲箕湾）柱上变	绿	69.3230	0.4kV
2281	国网重庆彭水供电公司	星光C（井洞溪）柱上变	绿	84.0250	0.4kV
2282	国网重庆彭水供电公司	星光B（大水井）柱上变	绿	60.8000	0.4kV
2283	国网重庆彭水供电公司	星光A（罗家湾）柱上变	绿	172.5920	0.4kV

2284	国网重庆彭水供电公司	易家坝B(管坡)柱上变	绿	23.3980	0.4kV
2285	国网重庆彭水供电公司	易家坝A(沙子岭)柱上变	绿	78.8800	0.4kV
2286	国网重庆彭水供电公司	易家O(小堡)柱上公变	绿	25.1640	0.4kV
2287	国网重庆彭水供电公司	易家N(大田坡)柱上变	绿	80.2440	0.4kV
2288	国网重庆彭水供电公司	易家M(内口)柱上变	绿	98.6480	0.4kV
2289	国网重庆彭水供电公司	易家L(村委会)柱上变	绿	39.9220	0.4kV
2290	国网重庆彭水供电公司	易家K(两伙迁)柱上公变	绿	24.9540	0.4kV
2291	国网重庆彭水供电公司	易家J(石板水)柱上公变	绿	39.0203	0.4kV
2292	国网重庆彭水供电公司	易家I(老黄头)柱上公变	绿	43.4344	0.4kV
2293	国网重庆彭水供电公司	易家H(大路坪)柱上公变	绿	42.8075	0.4kV
2294	国网重庆彭水供电公司	易家G(六角湾)柱上公变	绿	43.0265	0.4kV
2295	国网重庆彭水供电公司	易家F(丰堡)柱上公变	绿	66.2690	0.4kV
2296	国网重庆彭水供电公司	易家E(垭门)柱上公变	绿	42.1780	0.4kV
2297	国网重庆彭水供电公司	易家D(石柱)柱上公变	绿	40.5120	0.4kV
2298	国网重庆彭水供电公司	易家C(福商坝)柱上公变	绿	24.8162	0.4kV
2299	国网重庆彭水供电公司	易家B(屋基坪)柱上公变	绿	25.9155	0.4kV
2300	国网重庆彭水供电公司	易家A(和尚坪)柱上公变	绿	83.5810	0.4kV
2301	国网重庆彭水供电公司	旁溪O(大田)柱上变	绿	184.8640	0.4kV
2302	国网重庆彭水供电公司	新胜E(八字朝门)柱上变	绿	38.8480	0.4kV
2303	国网重庆彭水供电公司	新胜D(大垭口)柱上变	绿	80.0720	0.4kV
2304	国网重庆彭水供电公司	新胜F(大树子)柱上变	绿	50.4700	0.4kV
2305	国网重庆彭水供电公司	新胜C(打靶匠)柱上变	绿	62.0760	0.4kV
2306	国网重庆彭水供电公司	新胜B(凹子坨)柱上变	绿	152.0000	0.4kV
2307	国网重庆彭水供电公司	新胜A(大坪)柱上变	绿	42.7500	0.4kV
2308	国网重庆彭水供电公司	新田场H(法院背后)柱上公变	绿	188.1480	0.4kV
2309	国网重庆彭水供电公司	新田场G(杨家槽)柱上公变	绿	43.9700	0.4kV
2310	国网重庆彭水供电公司	新田场F(杨叉路)柱上公变	绿	152.1560	0.4kV
2311	国网重庆彭水供电公司	新田场E(广场)柱上变	绿	342.5340	0.4kV
2312	国网重庆彭水供电公司	新田场D(卫生院)柱上公变	绿	311.7600	0.4kV
2313	国网重庆彭水供电公司	新田场C(政府旁)柱上公变	绿	406.2880	0.4kV
2314	国网重庆彭水供电公司	新田场B(供电所)柱上公变	绿	340.0560	0.4kV
2315	国网重庆彭水供电公司	新田场A(万家塘)柱上公变	绿	394.2280	0.4kV
2316	国网重庆彭水供电公司	新田L(峰壁岩)柱上变	绿	81.1560	0.4kV
2317	国网重庆彭水供电公司	新田K(敖家)柱上变	绿	76.8400	0.4kV
2318	国网重庆彭水供电公司	新田J(古槽)柱上变	绿	180.0440	0.4kV
2319	国网重庆彭水供电公司	新田I(弯坑)柱上变	绿	99.3520	0.4kV
2320	国网重庆彭水供电公司	新田H(榨房)柱上公变	绿	177.3680	0.4kV
2321	国网重庆彭水供电公司	新田G(傅家坡)柱上变	绿	84.7660	0.4kV
2322	国网重庆彭水供电公司	新田F(大田坳)柱上变	绿	79.3300	0.4kV
2323	国网重庆彭水供电公司	新田E(青堡)柱上变	绿	23.0816	0.4kV
2324	国网重庆彭水供电公司	新田E(罗家坪)柱上变	绿	212.7720	0.4kV
2325	国网重庆彭水供电公司	新田D(岩上)柱上变	绿	124.7440	0.4kV
2326	国网重庆彭水供电公司	新田D(大坪口)柱上变	黄	159.8120	0.4kV
2327	国网重庆彭水供电公司	新田C(坝竹溪)柱上变	绿	61.9520	0.4kV
2328	国网重庆彭水供电公司	新田C(双龙门)柱上变	绿	42.5225	0.4kV
2329	国网重庆彭水供电公司	新田B(达尼湾)柱上变	绿	81.4120	0.4kV
2330	国网重庆彭水供电公司	新田B(田家口)柱上变	绿	62.0080	0.4kV
2331	国网重庆彭水供电公司	新田B(桂花坪)柱上变	绿	119.8000	0.4kV
2332	国网重庆彭水供电公司	新田A(肖家湾)柱上变	绿	88.7400	0.4kV
2333	国网重庆彭水供电公司	新田A(上坝)柱上变	绿	167.2080	0.4kV
2334	国网重庆彭水供电公司	新式T(火石坨)柱上变	绿	40.8780	0.4kV
2335	国网重庆彭水供电公司	新式S(龙洞湾)柱上变	绿	39.9640	0.4kV
2336	国网重庆彭水供电公司	新式R(苏家坡)柱上变	绿	42.2780	0.4kV

2337	国网重庆彭水供电公司	新式Q(上干溪)柱上变	绿	76.5970	0.4kV
2338	国网重庆彭水供电公司	新式P(罗家坨)柱上变	绿	160.2020	0.4kV
2339	国网重庆彭水供电公司	新式O(马教)柱上公变	绿	38.8880	0.4kV
2340	国网重庆彭水供电公司	新式N(山后)柱上公变	绿	55.5200	0.4kV
2341	国网重庆彭水供电公司	新式M(黄泥沟)柱上变	绿	40.3540	0.4kV
2342	国网重庆彭水供电公司	新式L(陈家盖)柱上变	绿	39.7340	0.4kV
2343	国网重庆彭水供电公司	新式K(何麻沟)柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2344	国网重庆彭水供电公司	新式J(学校)柱上变	绿	43.7795	0.4kV
2345	国网重庆彭水供电公司	新式I(冉叫)柱上变	绿	60.8000	0.4kV
2346	国网重庆彭水供电公司	新式H(坡脚)柱上变	绿	80.2930	0.4kV
2347	国网重庆彭水供电公司	新式G(干溪)柱上变	绿	81.1810	0.4kV
2348	国网重庆彭水供电公司	新式F(马顿)柱上变	绿	64.6840	0.4kV
2349	国网重庆彭水供电公司	新式E(苏毛坝)柱上变	绿	125.0440	0.4kV
2350	国网重庆彭水供电公司	新式D(恩桃水)柱上变	绿	242.3580	0.4kV
2351	国网重庆彭水供电公司	新式C(石盘山)柱上变	绿	6.5915	0.4kV
2352	国网重庆彭水供电公司	新式B(塘坎)柱上变	绿	65.8190	0.4kV
2353	国网重庆彭水供电公司	新式A(老屋)柱上变	绿	41.7104	0.4kV
2354	国网重庆彭水供电公司	新平D(核头坪)柱上变	绿	80.0560	0.4kV
2355	国网重庆彭水供电公司	新平C(大兴田)柱上变	绿	39.1610	0.4kV
2356	国网重庆彭水供电公司	新平B(小号丫口)柱上变	绿	77.6560	0.4kV
2357	国网重庆彭水供电公司	新平A(木瓜头丫口)柱上变	绿	81.7840	0.4kV
2358	国网重庆彭水供电公司	新家E(小屋基)柱上变	绿	76.0120	0.4kV
2359	国网重庆彭水供电公司	新家D(庄房)柱上变	绿	80.3020	0.4kV
2360	国网重庆彭水供电公司	新家C(扒子)柱上变	绿	78.9190	0.4kV
2361	国网重庆彭水供电公司	新家B(石墙子)柱上变	绿	80.1760	0.4kV
2362	国网重庆彭水供电公司	新家A(学校)柱上变	绿	80.2820	0.4kV
2363	国网重庆彭水供电公司	新坪(碗厂)柱上变	绿	161.7500	0.4kV
2364	国网重庆彭水供电公司	新坪(下大田)柱上变	绿	158.7560	0.4kV
2365	国网重庆彭水供电公司	新坪X(兰家园)柱上变	绿	77.9000	0.4kV
2366	国网重庆彭水供电公司	新坪Q(大坡路口)柱上变	绿	81.1180	0.4kV
2367	国网重庆彭水供电公司	新坪M(桐子湾)柱上变	绿	86.9680	0.4kV
2368	国网重庆彭水供电公司	新坪M(刺沟)柱上变	绿	78.1300	0.4kV
2369	国网重庆彭水供电公司	新坪L(大滩)柱上变	绿	82.8240	0.4kV
2370	国网重庆彭水供电公司	新坪K(电站)柱上变	绿	66.1160	0.4kV
2371	国网重庆彭水供电公司	新坪J(香树坝)柱上变	绿	217.7800	0.4kV
2372	国网重庆彭水供电公司	新坪I(蒋家嘴)柱上变	绿	64.4780	0.4kV
2373	国网重庆彭水供电公司	新坪H(玉家榜)柱上变	绿	79.9240	0.4kV
2374	国网重庆彭水供电公司	新坪G(新房子)柱上变	绿	70.0600	0.4kV
2375	国网重庆彭水供电公司	新坪F(巴家坨)柱上变	绿	130.4020	0.4kV
2376	国网重庆彭水供电公司	新坪E(董家坪)柱上变	绿	79.0440	0.4kV
2377	国网重庆彭水供电公司	新坪D(代家坎)柱上变	绿	40.8900	0.4kV
2378	国网重庆彭水供电公司	新坪C(窑厂)柱上变	绿	42.6500	0.4kV
2379	国网重庆彭水供电公司	新坪B(兰家园)柱上变	绿	40.4300	0.4kV
2380	国网重庆彭水供电公司	新坪A(道班)柱上变	绿	53.6940	0.4kV
2381	国网重庆彭水供电公司	新场场上B(大树子)柱上公变	绿	218.0300	0.4kV
2382	国网重庆彭水供电公司	新场C(农贸市场)柱上变	绿	124.6300	0.4kV
2383	国网重庆彭水供电公司	新场A(粮站)柱上变	绿	160.1120	0.4kV
2384	国网重庆彭水供电公司	新华D(汪家槽)柱上变	绿	77.6920	0.4kV
2385	国网重庆彭水供电公司	新华C(石梯子)柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2386	国网重庆彭水供电公司	新华B(团田)柱上变	绿	29.8740	0.4kV
2387	国网重庆彭水供电公司	新华A(岩岭树堡)柱上变	绿	26.8880	0.4kV
2388	国网重庆彭水供电公司	文武C(龙洞)柱上变	绿	42.3580	0.4kV
2389	国网重庆彭水供电公司	文武B(狮尔坪)柱上变	绿	82.5400	0.4kV

2390	国网重庆彭水供电公司	文武A（老场）柱上变	绿	208.1540	0.4kV
2391	国网重庆彭水供电公司	文庙R（徐光奎）柱上变	绿	157.9520	0.4kV
2392	国网重庆彭水供电公司	文庙J（果园王超）柱上变	绿	326.2150	0.4kV
2393	国网重庆彭水供电公司	文庙I（白塔寺）柱上变	绿	330.1600	0.4kV
2394	国网重庆彭水供电公司	文庙H（烟草站）柱上变	绿	402.2480	0.4kV
2395	国网重庆彭水供电公司	文庙G（张家湾、李建东）柱上变	绿	123.7240	0.4kV
2396	国网重庆彭水供电公司	文庙F（果园）柱上变	绿	262.6200	0.4kV
2397	国网重庆彭水供电公司	文庙E（张家湾）柱上变	绿	336.9820	0.4kV
2398	国网重庆彭水供电公司	文庙D（北塔寺）柱上变	绿	145.8400	0.4kV
2399	国网重庆彭水供电公司	文庙C（交委）柱上变	绿	295.7200	0.4kV
2400	国网重庆彭水供电公司	文庙B（交委）柱上公变	绿	388.2000	0.4kV
2401	国网重庆彭水供电公司	文庙A（镇中）柱上变	绿	396.9680	0.4kV
2402	国网重庆彭水供电公司	撕栗D（长溪沟）柱上变	绿	41.1215	0.4kV
2403	国网重庆彭水供电公司	撕栗C（红树子）柱上变	绿	41.2895	0.4kV
2404	国网重庆彭水供电公司	撕栗B（草坟堂）柱上变	绿	48.0740	0.4kV
2405	国网重庆彭水供电公司	撕栗A（大田）柱上变	绿	41.6750	0.4kV
2406	国网重庆彭水供电公司	插旗体育馆箱变#1变	绿	546.1440	0.4kV
2407	国网重庆彭水供电公司	插旗C（肉联厂）柱上公变	绿	258.1840	0.4kV
2408	国网重庆彭水供电公司	插旗B（体育馆）柱上变	绿	290.7600	0.4kV
2409	国网重庆彭水供电公司	插旗A（体育馆）柱上变	绿	361.0400	0.4kV
2410	国网重庆彭水供电公司	指南D（七家岩）柱上变	绿	307.7620	0.4kV
2411	国网重庆彭水供电公司	指南C(3组)柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
2412	国网重庆彭水供电公司	指南B(2组)柱上公变	绿	38.8100	0.4kV
2413	国网重庆彭水供电公司	指南A（1组）柱上公变	绿	73.5950	0.4kV
2414	国网重庆彭水供电公司	思南F（老水井）柱上变	绿	80.2300	0.4kV
2415	国网重庆彭水供电公司	思南E(窑场坝)柱上变	绿	38.7880	0.4kV
2416	国网重庆彭水供电公司	思南D（田坝）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2417	国网重庆彭水供电公司	思南C（黄秧）柱上变	绿	158.7230	0.4kV
2418	国网重庆彭水供电公司	思南B（铁厂）柱上变	绿	84.1540	0.4kV
2419	国网重庆彭水供电公司	思南A（邵家沟）柱上变	绿	164.6120	0.4kV
2420	国网重庆彭水供电公司	徐家D（桐子堡）柱上变	绿	40.6340	0.4kV
2421	国网重庆彭水供电公司	徐家C（尾巴丘）柱上变	绿	77.7910	0.4kV
2422	国网重庆彭水供电公司	徐家B（大石板）柱上公变	绿	78.3460	0.4kV
2423	国网重庆彭水供电公司	徐家A（杨家村）柱上公变	绿	44.1680	0.4kV
2424	国网重庆彭水供电公司	徐守强居住楼配电室#1变	绿	191.0800	0.4kV
2425	国网重庆彭水供电公司	彭水绍清街道上塘移民点柱上变	绿	343.4080	0.4kV
2426	国网重庆彭水供电公司	彭水清平服务区充电桩#2箱式变	绿	478.9600	0.4kV
2427	国网重庆彭水供电公司	彭水清平服务区充电桩#1箱式变配电变压器	绿	539.7200	0.4kV
2428	国网重庆彭水供电公司	彭水县农行配电室中压间隔配电变压器	绿	316.8160	0.4kV
2429	国网重庆彭水供电公司	彭水丰绿农产品市场配电室4#变	绿	478.8000	0.4kV
2430	国网重庆彭水供电公司	彭水丰绿农产品市场配电室3#变	绿	496.4000	0.4kV
2431	国网重庆彭水供电公司	彭水丰绿农产品市场配电室2#变	绿	495.7400	0.4kV
2432	国网重庆彭水供电公司	彭水丰绿农产品市场配电室1#变	绿	478.8000	0.4kV
2433	国网重庆彭水供电公司	彭明华联建房配电室	绿	255.5200	0.4kV
2434	国网重庆彭水供电公司	彭国强居住楼配电室#1变	绿	191.7840	0.4kV
2435	国网重庆彭水供电公司	弹子村F柱上变	绿	77.5810	0.4kV
2436	国网重庆彭水供电公司	弹子村A（10组）柱上公变	绿	43.6480	0.4kV
2437	国网重庆彭水供电公司	弹子G（天乔）柱上变	绿	78.9190	0.4kV
2438	国网重庆彭水供电公司	弹子E（养猪场）柱上变	绿	157.9160	0.4kV
2439	国网重庆彭水供电公司	弹子D（长溪河）柱上变	绿	121.6000	0.4kV
2440	国网重庆彭水供电公司	弹子D（8组）柱上变	绿	126.1030	0.4kV
2441	国网重庆彭水供电公司	弹子C（9组）柱上变	绿	77.3065	0.4kV
2442	国网重庆彭水供电公司	弹子B（3组）柱上变	绿	162.1320	0.4kV

2443	国网重庆彭水供电公司	张德平联建房柱上变	绿	245.2440	0.4kV
2444	国网重庆彭水供电公司	张家坝安置房配电室#6变	绿	478.8000	0.4kV
2445	国网重庆彭水供电公司	张家坝安置房配电室#5变	绿	624.0200	0.4kV
2446	国网重庆彭水供电公司	张家坝安置房配电室#4变	绿	628.5000	0.4kV
2447	国网重庆彭水供电公司	张家坝安置房配电室#3变	绿	640.9600	0.4kV
2448	国网重庆彭水供电公司	张家坝安置房配电室#2变	绿	632.8000	0.4kV
2449	国网重庆彭水供电公司	张家坝安置房配电室#1变	绿	618.5000	0.4kV
2450	国网重庆彭水供电公司	张家坝J（竹林）柱上变	绿	76.4640	0.4kV
2451	国网重庆彭水供电公司	张家坝J1柱上变	绿	196.6580	0.4kV
2452	国网重庆彭水供电公司	张家坝I（梅子树）柱上公变	绿	131.6080	0.4kV
2453	国网重庆彭水供电公司	张家坝H（任家湾）柱上变	绿	126.7960	0.4kV
2454	国网重庆彭水供电公司	张家坝G（草地）柱上变	绿	84.4240	0.4kV
2455	国网重庆彭水供电公司	张家坝F（盘龙山）柱上变	绿	252.4000	0.4kV
2456	国网重庆彭水供电公司	张家坝E（甘子林）柱上变	绿	233.8320	0.4kV
2457	国网重庆彭水供电公司	张家坝D（赵家湾）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2458	国网重庆彭水供电公司	张家坝C（张家坝）柱上变	绿	94.3840	0.4kV
2459	国网重庆彭水供电公司	张家坝B（谢家壕）柱上变	绿	40.2220	0.4kV
2460	国网重庆彭水供电公司	张家坝A（亭子坝）柱上变	绿	74.8400	0.4kV
2461	国网重庆彭水供电公司	张家D（白棵平）柱上变	绿	78.0730	0.4kV
2462	国网重庆彭水供电公司	张家C（郭家）柱上变	绿	80.4460	0.4kV
2463	国网重庆彭水供电公司	张家B（3组）柱上变	绿	67.5350	0.4kV
2464	国网重庆彭水供电公司	张家A（1组）柱上变	绿	39.4020	0.4kV
2465	国网重庆彭水供电公司	张宗会自建房配电室#1变	绿	123.3040	0.4kV
2466	国网重庆彭水供电公司	张天碧联建房1#柱上变	绿	255.8300	0.4kV
2467	国网重庆彭水供电公司	弘升J（狮子堡）柱上变	绿	38.0172	0.4kV
2468	国网重庆彭水供电公司	弘升I（后丫口）柱上变	绿	42.9640	0.4kV
2469	国网重庆彭水供电公司	弘升H（竹林湾）柱上变	绿	41.4060	0.4kV
2470	国网重庆彭水供电公司	弘升G（冉家槽）柱上变	绿	76.2700	0.4kV
2471	国网重庆彭水供电公司	弘升F（新房子）柱上变	绿	81.3760	0.4kV
2472	国网重庆彭水供电公司	弘升E（洞口）柱上公变	绿	85.9560	0.4kV
2473	国网重庆彭水供电公司	弘升D（尖山子）柱上变	绿	64.3440	0.4kV
2474	国网重庆彭水供电公司	弘升C（洋火塘）柱上变	绿	84.0970	0.4kV
2475	国网重庆彭水供电公司	弘升B（上杉木）柱上变	绿	16.3152	0.4kV
2476	国网重庆彭水供电公司	弘升A（大桥）柱上变	绿	40.1705	0.4kV
2477	国网重庆彭水供电公司	开元府#2公配室G5变	绿	645.9500	0.4kV
2478	国网重庆彭水供电公司	建设F（温家盖）柱上变	绿	24.8588	0.4kV
2479	国网重庆彭水供电公司	建设E（白谷坝）柱上变	绿	39.2840	0.4kV
2480	国网重庆彭水供电公司	建设D（燕山湾）柱上变	绿	38.0680	0.4kV
2481	国网重庆彭水供电公司	建设C（陶家）柱上公变	绿	39.8150	0.4kV
2482	国网重庆彭水供电公司	建设B（小溪沟）柱上变	绿	42.3905	0.4kV
2483	国网重庆彭水供电公司	建设A（河坝）柱上变	绿	50.4560	0.4kV
2484	国网重庆彭水供电公司	建兰P（米房）柱上变	绿	24.5310	0.4kV
2485	国网重庆彭水供电公司	建兰O（牛槽洞）柱上变	绿	81.6820	0.4kV
2486	国网重庆彭水供电公司	建兰N（赵家堡路口）柱上变	绿	91.5520	0.4kV
2487	国网重庆彭水供电公司	建兰M（白棵树坪）柱上变	绿	169.7600	0.4kV
2488	国网重庆彭水供电公司	建兰L（葫芦田）柱上变	绿	76.8610	0.4kV
2489	国网重庆彭水供电公司	建兰K（场火道）柱上变	绿	78.5890	0.4kV
2490	国网重庆彭水供电公司	建兰J（田湾）柱上变	绿	39.8800	0.4kV
2491	国网重庆彭水供电公司	建兰I（老转弯）柱上变	绿	97.2560	0.4kV
2492	国网重庆彭水供电公司	建兰H（大堡）柱上变	绿	88.7920	0.4kV
2493	国网重庆彭水供电公司	建兰G（中岭）柱上变	绿	73.3670	0.4kV
2494	国网重庆彭水供电公司	建兰F（干龙洞）柱上变	绿	65.3920	0.4kV
2495	国网重庆彭水供电公司	建兰E（乱石篙）柱上变	绿	44.7800	0.4kV

2496	国网重庆彭水供电公司	建兰D（汪家坝）柱上变	绿	47.8385	0.4kV
2497	国网重庆彭水供电公司	建兰C（赵家堡）柱上变	绿	130.3900	0.4kV
2498	国网重庆彭水供电公司	建兰B（邓家嘴）柱上变	绿	80.3360	0.4kV
2499	国网重庆彭水供电公司	建兰A（马兰坪）柱上变	绿	159.3320	0.4kV
2500	国网重庆彭水供电公司	廖红商住楼柱上变	绿	199.0480	0.4kV
2501	国网重庆彭水供电公司	廖家J（大木塔）柱上变	绿	24.9938	0.4kV
2502	国网重庆彭水供电公司	廖家I（福家湾）柱上变	绿	76.9630	0.4kV
2503	国网重庆彭水供电公司	廖家H（背后槽）柱上变	绿	65.1950	0.4kV
2504	国网重庆彭水供电公司	廖家G（烧牛湾）柱上公变	绿	76.9510	0.4kV
2505	国网重庆彭水供电公司	廖家F（巴渝新村）柱上变	绿	192.0080	0.4kV
2506	国网重庆彭水供电公司	廖家E（楠木园）柱上变	绿	41.5533	0.4kV
2507	国网重庆彭水供电公司	廖家D（瓦厂坝）柱上变	绿	44.0090	0.4kV
2508	国网重庆彭水供电公司	廖家C（石槽水）柱上变	绿	82.6760	0.4kV
2509	国网重庆彭水供电公司	廖家B（横槽）柱上变	绿	16.3372	0.4kV
2510	国网重庆彭水供电公司	廖家A（坪上）柱上变	绿	82.5600	0.4kV
2511	国网重庆彭水供电公司	廖元高自建房配电室#1变	绿	255.5700	0.4kV
2512	国网重庆彭水供电公司	廖东方商住楼柱上变	绿	323.0880	0.4kV
2513	国网重庆彭水供电公司	虞洪明联建房柱上变	绿	77.2480	0.4kV
2514	国网重庆彭水供电公司	虞家F（共富新村）柱上变	绿	160.5920	0.4kV
2515	国网重庆彭水供电公司	虞家E（沙子坝）柱上变	绿	81.8470	0.4kV
2516	国网重庆彭水供电公司	虞家D（庄沟湾）柱上变	绿	41.1470	0.4kV
2517	国网重庆彭水供电公司	虞家C（岩门）柱上变	绿	44.4875	0.4kV
2518	国网重庆彭水供电公司	虞家B（石等坝）柱上变	绿	102.0000	0.4kV
2519	国网重庆彭水供电公司	虞家A（班竹林）柱上变	绿	135.5980	0.4kV
2520	国网重庆彭水供电公司	庞溪K（酒厂）柱上变	绿	41.8760	0.4kV
2521	国网重庆彭水供电公司	庞溪村H（狮狸沟）柱上变	绿	42.2825	0.4kV
2522	国网重庆彭水供电公司	庞溪Q（张家屋基）柱上变	绿	78.7760	0.4kV
2523	国网重庆彭水供电公司	庞溪P（砖厂）柱上变	绿	154.2520	0.4kV
2524	国网重庆彭水供电公司	庞溪M（御林山庄）柱上变	绿	76.6534	0.4kV
2525	国网重庆彭水供电公司	庞溪M（古墓堂）柱上变	绿	81.8350	0.4kV
2526	国网重庆彭水供电公司	庞溪L（广场）柱上公变	绿	54.4510	0.4kV
2527	国网重庆彭水供电公司	庞溪J（小学）柱上变	绿	161.3660	0.4kV
2528	国网重庆彭水供电公司	庞溪I（田头）柱上变	绿	85.0960	0.4kV
2529	国网重庆彭水供电公司	庞溪G（长天子）柱上变	绿	47.2280	0.4kV
2530	国网重庆彭水供电公司	庞溪F（大水）柱上变	绿	77.9635	0.4kV
2531	国网重庆彭水供电公司	庞溪E（店子）柱上公变	绿	40.2204	0.4kV
2532	国网重庆彭水供电公司	庞溪D（岩堰溪）柱上变	绿	126.6960	0.4kV
2533	国网重庆彭水供电公司	庞溪C（石坝）柱上变	绿	38.0830	0.4kV
2534	国网重庆彭水供电公司	庞溪B（糖原）柱上公变	绿	79.9510	0.4kV
2535	国网重庆彭水供电公司	庞政商住楼箱式变#1变	绿	343.3600	0.4kV
2536	国网重庆彭水供电公司	庙湾C（寨子）柱上公变	绿	173.2640	0.4kV
2537	国网重庆彭水供电公司	庙湾B（堡上）柱上变	绿	181.4540	0.4kV
2538	国网重庆彭水供电公司	庙湾A（李家湾）柱上变	绿	189.9360	0.4kV
2539	国网重庆彭水供电公司	庙池N（何家沟）柱上变	绿	45.0400	0.4kV
2540	国网重庆彭水供电公司	庙池M（罐子窑）柱上变	绿	37.7610	0.4kV
2541	国网重庆彭水供电公司	庙池L（龙洞堡）柱上变	绿	78.1180	0.4kV
2542	国网重庆彭水供电公司	庙池K（茶山）柱上变	绿	44.9740	0.4kV
2543	国网重庆彭水供电公司	庙池J（赵家坝子）柱上变	绿	81.7800	0.4kV
2544	国网重庆彭水供电公司	庙池I（大垭口）柱上变	绿	5.3840	0.4kV
2545	国网重庆彭水供电公司	庙池H（金竹林弯）柱上变	绿	44.7320	0.4kV
2546	国网重庆彭水供电公司	庙池G（珍珠坨）柱上变	绿	42.4940	0.4kV
2547	国网重庆彭水供电公司	庙池F（葡萄面）柱上变	绿	41.3792	0.4kV
2548	国网重庆彭水供电公司	庙池E（长钢岭）柱上变	绿	153.2360	0.4kV

2549	国网重庆彭水供电公司	庙池C（场上）柱上变	绿	178.2980	0.4kV
2550	国网重庆彭水供电公司	庙池B（海坝）柱上变	绿	165.5780	0.4kV
2551	国网重庆彭水供电公司	庙池A（竹鸡岩）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
2552	国网重庆彭水供电公司	平阳J（羊耳胎）柱上公变	绿	80.3980	0.4kV
2553	国网重庆彭水供电公司	平阳I（烟地湾）柱上变	绿	79.8400	0.4kV
2554	国网重庆彭水供电公司	平阳H（白杨坪）柱上变	绿	41.6520	0.4kV
2555	国网重庆彭水供电公司	平阳G（土屋）柱上变	绿	83.0860	0.4kV
2556	国网重庆彭水供电公司	平阳F（院子堡）柱上变	绿	85.8010	0.4kV
2557	国网重庆彭水供电公司	平阳F（和尚平）柱上变	绿	38.0380	0.4kV
2558	国网重庆彭水供电公司	平阳E（大坪）柱上变	绿	25.9363	0.4kV
2559	国网重庆彭水供电公司	平阳D（桐子坪）柱上变	绿	77.4460	0.4kV
2560	国网重庆彭水供电公司	平阳C（大漚凼）柱上变	绿	67.4840	0.4kV
2561	国网重庆彭水供电公司	平阳B（小林边）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2562	国网重庆彭水供电公司	平阳A（汪家坝）柱上公变	绿	77.9560	0.4kV
2563	国网重庆彭水供电公司	平安J（小学）柱上变	绿	168.7280	0.4kV
2564	国网重庆彭水供电公司	平安I（大洞）柱上公变	绿	61.5140	0.4kV
2565	国网重庆彭水供电公司	平安H（村委会）柱上变	绿	155.5520	0.4kV
2566	国网重庆彭水供电公司	平安G（三尖角）柱上变	绿	80.2180	0.4kV
2567	国网重庆彭水供电公司	平安F（沙子坝）柱上公变	绿	152.0000	0.4kV
2568	国网重庆彭水供电公司	平安E（大槽）柱上公变	绿	67.4760	0.4kV
2569	国网重庆彭水供电公司	平安D（唐家弯）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
2570	国网重庆彭水供电公司	平安C（老社）柱上公变	绿	60.8000	0.4kV
2571	国网重庆彭水供电公司	平安B（新村）柱上公变	绿	304.0000	0.4kV
2572	国网重庆彭水供电公司	平安A（场上）柱上公变	绿	304.0000	0.4kV
2573	国网重庆彭水供电公司	平原E（窑子坳）柱上变	绿	40.6600	0.4kV
2574	国网重庆彭水供电公司	平原D（岩坎）柱上变	绿	166.8960	0.4kV
2575	国网重庆彭水供电公司	平原C（1、4组）柱上变	绿	165.3560	0.4kV
2576	国网重庆彭水供电公司	平原B（3组）柱上变	绿	63.1095	0.4kV
2577	国网重庆彭水供电公司	平原A（2组）柱上变	绿	83.4760	0.4kV
2578	国网重庆彭水供电公司	干田L（水井湾）柱上公变	绿	77.3650	0.4kV
2579	国网重庆彭水供电公司	干田K（村办公室）柱上公变	绿	76.8490	0.4kV
2580	国网重庆彭水供电公司	干田J（小盖坝）柱上变	绿	41.2724	0.4kV
2581	国网重庆彭水供电公司	干田I（坝子）柱上变	绿	82.0510	0.4kV
2582	国网重庆彭水供电公司	干田H（打山溪）柱上变	绿	79.5460	0.4kV
2583	国网重庆彭水供电公司	干田G（大湾）柱上变	绿	81.3190	0.4kV
2584	国网重庆彭水供电公司	干田F（坡上）柱上变	绿	42.9000	0.4kV
2585	国网重庆彭水供电公司	干田E（土地堡）柱上变	绿	41.5340	0.4kV
2586	国网重庆彭水供电公司	干田D（堡上）柱上变	绿	42.7731	0.4kV
2587	国网重庆彭水供电公司	干田C（木欧水）柱上变	绿	39.4298	0.4kV
2588	国网重庆彭水供电公司	干田B（上干田坝）柱上变	绿	42.7440	0.4kV
2589	国网重庆彭水供电公司	干田A（下干田坝）柱上变	绿	85.2160	0.4kV
2590	国网重庆彭水供电公司	干溪U（老关天）柱上变	绿	82.0600	0.4kV
2591	国网重庆彭水供电公司	干溪T（晒家山）柱上变	绿	39.8360	0.4kV
2592	国网重庆彭水供电公司	干溪S（团土）柱上变	绿	81.9610	0.4kV
2593	国网重庆彭水供电公司	干溪R（漆树湾）柱上变	绿	41.1060	0.4kV
2594	国网重庆彭水供电公司	干溪Q（八庙）柱上公变	绿	85.3400	0.4kV
2595	国网重庆彭水供电公司	干溪P（沟边）柱上公变	绿	77.9380	0.4kV
2596	国网重庆彭水供电公司	干溪O（润溪场尾）柱上变	绿	288.9300	0.4kV
2597	国网重庆彭水供电公司	干溪N（张家湾）柱上变	绿	84.6600	0.4kV
2598	国网重庆彭水供电公司	干溪M（岩门）柱上变	绿	157.7960	0.4kV
2599	国网重庆彭水供电公司	干溪L（关天）柱上变	绿	125.3040	0.4kV
2600	国网重庆彭水供电公司	干溪K（辛乐）柱上变	绿	30.6810	0.4kV
2601	国网重庆彭水供电公司	干溪I（润溪场）柱上变	绿	351.9040	0.4kV

2602	国网重庆彭水供电公司	干溪H（岗家朝）柱上变	绿	76.5880	0.4kV
2603	国网重庆彭水供电公司	干溪G（龙洞湾）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2604	国网重庆彭水供电公司	干溪F（堡上）柱上变	绿	42.2630	0.4kV
2605	国网重庆彭水供电公司	干溪E（牛栏湾）柱上变	绿	57.8495	0.4kV
2606	国网重庆彭水供电公司	干溪D（张家沟）柱上变	绿	160.1840	0.4kV
2607	国网重庆彭水供电公司	干溪C（干溪坝）柱上公变	绿	63.7910	0.4kV
2608	国网重庆彭水供电公司	干溪B（天香坪）柱上变	绿	42.1234	0.4kV
2609	国网重庆彭水供电公司	干溪B（地槽）柱上变	绿	40.8060	0.4kV
2610	国网重庆彭水供电公司	干溪A（坪上）柱上变	绿	65.2940	0.4kV
2611	国网重庆彭水供电公司	干河G（辽泥湾）柱上变	绿	100.5940	0.4kV
2612	国网重庆彭水供电公司	干河F（坟林坝）柱上变	绿	88.5800	0.4kV
2613	国网重庆彭水供电公司	干河E（饲养场）柱上变	绿	100.8800	0.4kV
2614	国网重庆彭水供电公司	干河D（塘湾）柱上变	绿	39.6515	0.4kV
2615	国网重庆彭水供电公司	干河C（蔡家）柱上变	绿	126.9070	0.4kV
2616	国网重庆彭水供电公司	干河B（大方田）柱上变	黄	175.1120	0.4kV
2617	国网重庆彭水供电公司	干河A（牛钳沟）柱上变	绿	87.4400	0.4kV
2618	国网重庆彭水供电公司	川尖G（香树堡）柱上变	绿	23.2520	0.4kV
2619	国网重庆彭水供电公司	川尖F（牛滚凼）柱上变	绿	78.3360	0.4kV
2620	国网重庆彭水供电公司	川尖E（川尖堡）柱上变	绿	322.7520	0.4kV
2621	国网重庆彭水供电公司	川尖D（桐梓堡）柱上公变	绿	80.3260	0.4kV
2622	国网重庆彭水供电公司	川尖C（南厂沟）柱上变	绿	81.3040	0.4kV
2623	国网重庆彭水供电公司	川尖B（五斗台）柱上变	绿	79.9360	0.4kV
2624	国网重庆彭水供电公司	川尖A（打紫垭）柱上变	绿	156.8480	0.4kV
2625	国网重庆彭水供电公司	峰南G（大堡）柱上公变	绿	22.8000	0.4kV
2626	国网重庆彭水供电公司	峰南F（垭门口）柱上公变	绿	39.2650	0.4kV
2627	国网重庆彭水供电公司	峰南E（陆池沟）柱上公变	绿	40.3400	0.4kV
2628	国网重庆彭水供电公司	峰南D（雪锅坝）柱上公变	绿	69.4100	0.4kV
2629	国网重庆彭水供电公司	峰南C（樱桃坝）柱上公变	绿	67.1350	0.4kV
2630	国网重庆彭水供电公司	峰南B（较长坨）柱上公变	绿	42.4100	0.4kV
2631	国网重庆彭水供电公司	峰南A（欧家湾）柱上公变	绿	92.4249	0.4kV
2632	国网重庆彭水供电公司	岩角G（老房子）柱上变	绿	27.4337	0.4kV
2633	国网重庆彭水供电公司	岩角F（湾地）柱上变	绿	39.6300	0.4kV
2634	国网重庆彭水供电公司	岩角E（凉村）柱上变	绿	82.3000	0.4kV
2635	国网重庆彭水供电公司	岩角D（团堡）柱上变	绿	63.5570	0.4kV
2636	国网重庆彭水供电公司	岩角C（竹亚）柱上变	绿	42.5780	0.4kV
2637	国网重庆彭水供电公司	岩角B（黄央坪）柱上变	绿	45.4850	0.4kV
2638	国网重庆彭水供电公司	岩角A（专房）柱上变	绿	42.8390	0.4kV
2639	国网重庆彭水供电公司	岩西场E（大土）柱上变	绿	79.1410	0.4kV
2640	国网重庆彭水供电公司	岩西场D（安家岩）柱上变	绿	126.4060	0.4kV
2641	国网重庆彭水供电公司	岩西场B（学校）柱上变	绿	236.2400	0.4kV
2642	国网重庆彭水供电公司	岩西场A（粮站）柱上变	绿	271.1200	0.4kV
2643	国网重庆彭水供电公司	岩峰C（岩峰岭）柱上变	绿	24.3520	0.4kV
2644	国网重庆彭水供电公司	岩峰B（双坑）柱上变	绿	39.8950	0.4kV
2645	国网重庆彭水供电公司	岩峰A（丁上）柱上变	绿	41.0885	0.4kV
2646	国网重庆彭水供电公司	山河K（山河小学）柱上变	绿	76.4710	0.4kV
2647	国网重庆彭水供电公司	山河I（老房子）柱上公变	绿	38.4545	0.4kV
2648	国网重庆彭水供电公司	山河H（乔地坪）柱上公变	绿	39.7050	0.4kV
2649	国网重庆彭水供电公司	山河G（庙堡）柱上公变	绿	40.5620	0.4kV
2650	国网重庆彭水供电公司	山河F（鹿池湾）柱上公变	绿	40.7660	0.4kV
2651	国网重庆彭水供电公司	山河E（桐梓号）柱上公变	绿	39.2080	0.4kV
2652	国网重庆彭水供电公司	山河D（岩平）柱上公变	绿	42.1200	0.4kV
2653	国网重庆彭水供电公司	山河C（万家垭口）柱上公变	绿	33.6500	0.4kV
2654	国网重庆彭水供电公司	山河B（何家丫口）柱上公变	绿	80.3280	0.4kV

2655	国网重庆彭水供电公司	山河A（上毛坡）柱上公变	绿	64.1050	0.4kV
2656	国网重庆彭水供电公司	尖山I（张家坡）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
2657	国网重庆彭水供电公司	尖山H（熊巴岩）柱上公变	绿	85.4300	0.4kV
2658	国网重庆彭水供电公司	尖山G（马家丫口）柱上公变	绿	80.2650	0.4kV
2659	国网重庆彭水供电公司	尖山F（干河）柱上公变	绿	26.1560	0.4kV
2660	国网重庆彭水供电公司	尖山E（鹿池沟）柱上公变	绿	41.0210	0.4kV
2661	国网重庆彭水供电公司	尖山D（熊巴岩）柱上公变	绿	48.3080	0.4kV
2662	国网重庆彭水供电公司	尖山C（漆树槽）柱上公变	绿	71.6080	0.4kV
2663	国网重庆彭水供电公司	尖山B（尖山子）柱上公变	绿	87.6520	0.4kV
2664	国网重庆彭水供电公司	尖山A（三层岩）柱上公变	绿	73.7240	0.4kV
2665	国网重庆彭水供电公司	小河G（饲养场）柱上变	绿	85.0640	0.4kV
2666	国网重庆彭水供电公司	小河F（十九局）柱上变	绿	152.2820	0.4kV
2667	国网重庆彭水供电公司	小河E（烂草塘）柱上变	绿	28.8606	0.4kV
2668	国网重庆彭水供电公司	小河D（苦竹堡）柱上变	绿	23.9301	0.4kV
2669	国网重庆彭水供电公司	小河B（庙堡）柱上变	绿	26.1053	0.4kV
2670	国网重庆彭水供电公司	小河A（沙坝）柱上变	绿	163.8380	0.4kV
2671	国网重庆彭水供电公司	小李H（尖角）柱上公变	绿	42.6280	0.4kV
2672	国网重庆彭水供电公司	小李G（烂沟子）柱上变	绿	80.4400	0.4kV
2673	国网重庆彭水供电公司	小李E（毛干坝）柱上变	绿	78.7690	0.4kV
2674	国网重庆彭水供电公司	小李D（磨刀堂）柱上公变	绿	157.3360	0.4kV
2675	国网重庆彭水供电公司	小李C（大元界）柱上公变	绿	61.8540	0.4kV
2676	国网重庆彭水供电公司	小李B（整子溪）柱上公变	绿	70.5000	0.4kV
2677	国网重庆彭水供电公司	小李A（西池坝）柱上公变	绿	39.9360	0.4kV
2678	国网重庆彭水供电公司	小坪H（打火溪）柱上变	绿	38.4680	0.4kV
2679	国网重庆彭水供电公司	小坪G（张家坪）柱上变	绿	83.3740	0.4kV
2680	国网重庆彭水供电公司	小坪F（堰塘）柱上变	绿	44.0360	0.4kV
2681	国网重庆彭水供电公司	小坪E（花树坡）柱上变	绿	45.6878	0.4kV
2682	国网重庆彭水供电公司	小坪D（马家沟）柱上变	绿	61.4793	0.4kV
2683	国网重庆彭水供电公司	小坪C（小坪坝）柱上变	绿	44.5835	0.4kV
2684	国网重庆彭水供电公司	小坪B（沙堡）柱上变	绿	27.2092	0.4kV
2685	国网重庆彭水供电公司	小坪A（六家坝）柱上变	绿	46.3745	0.4kV
2686	国网重庆彭水供电公司	小坝M（坪上）柱上变	绿	79.4470	0.4kV
2687	国网重庆彭水供电公司	小坝L（干沟）柱上变	绿	39.1240	0.4kV
2688	国网重庆彭水供电公司	小坝K（百果园）柱上公变	绿	80.8420	0.4kV
2689	国网重庆彭水供电公司	小坝J（店子上）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2690	国网重庆彭水供电公司	小坝I（三义场上）柱上公变	绿	190.1000	0.4kV
2691	国网重庆彭水供电公司	小坝H（李子坪）柱上变	绿	42.6160	0.4kV
2692	国网重庆彭水供电公司	小坝G（方水井）柱上变	绿	153.4835	0.4kV
2693	国网重庆彭水供电公司	小坝F（瓦夹坪）柱上变	绿	63.4720	0.4kV
2694	国网重庆彭水供电公司	小坝E（白杨坪）柱上变	绿	159.0260	0.4kV
2695	国网重庆彭水供电公司	小坝D（大坪）柱上变	绿	41.9000	0.4kV
2696	国网重庆彭水供电公司	小坝C（倒流水）柱上变	绿	81.1930	0.4kV
2697	国网重庆彭水供电公司	小坝B（驼坝）柱上变	绿	42.6500	0.4kV
2698	国网重庆彭水供电公司	小坝A（小坝子）柱上变	绿	141.4480	0.4kV
2699	国网重庆彭水供电公司	小厂H（空壳树）柱上变	绿	153.3440	0.4kV
2700	国网重庆彭水供电公司	小厂G（印家湾）柱上公变	绿	45.5825	0.4kV
2701	国网重庆彭水供电公司	小厂F（小厂坝子）柱上公变	绿	12.6275	0.4kV
2702	国网重庆彭水供电公司	小厂E（生机坨）柱上公变	绿	64.7480	0.4kV
2703	国网重庆彭水供电公司	小厂D（水井坪）柱上公变	绿	42.2885	0.4kV
2704	国网重庆彭水供电公司	小厂C（查家丫口）柱上公变	绿	81.4240	0.4kV
2705	国网重庆彭水供电公司	小厂B（小厂）柱上公变	绿	82.2100	0.4kV
2706	国网重庆彭水供电公司	小厂A（一碗水）柱上公变	绿	80.1840	0.4kV
2707	国网重庆彭水供电公司	婁家D（岩脚）柱上变	绿	28.4741	0.4kV

2708	国网重庆彭水供电公司	宴家C（夏溪坝）柱上变	绿	65.1455	0.4kV
2709	国网重庆彭水供电公司	宴家B（侯仁清）柱上变	绿	39.0751	0.4kV
2710	国网重庆彭水供电公司	宴家A（罗家沟）柱上变	绿	24.8370	0.4kV
2711	国网重庆彭水供电公司	安家湾监测站柱上变	绿	243.1200	0.4kV
2712	国网重庆彭水供电公司	安乐P（砖房子）柱上变	绿	82.2620	0.4kV
2713	国网重庆彭水供电公司	安乐O（茶园）柱上变	绿	86.9590	0.4kV
2714	国网重庆彭水供电公司	安乐N（竹林湾）柱上变	绿	85.1650	0.4kV
2715	国网重庆彭水供电公司	安乐M（环山子）柱上公变	绿	160.1200	0.4kV
2716	国网重庆彭水供电公司	安乐L（半坡）柱上公变	绿	86.9740	0.4kV
2717	国网重庆彭水供电公司	安乐K（石门嘴）柱上变	绿	81.7540	0.4kV
2718	国网重庆彭水供电公司	安乐J（大土）柱上公变	绿	81.9970	0.4kV
2719	国网重庆彭水供电公司	安乐I（柑子坪）柱上变	绿	45.2380	0.4kV
2720	国网重庆彭水供电公司	安乐H（石大山）柱上公变	绿	89.7200	0.4kV
2721	国网重庆彭水供电公司	安乐G（高尖坝）柱上公变	绿	98.2840	0.4kV
2722	国网重庆彭水供电公司	安乐F（羊角佬）柱上变	绿	25.5433	0.4kV
2723	国网重庆彭水供电公司	安乐E（沱田宝）柱上变	绿	77.5200	0.4kV
2724	国网重庆彭水供电公司	安乐D（后尧）柱上变	绿	97.8680	0.4kV
2725	国网重庆彭水供电公司	安乐C（电站）柱上变	绿	87.5520	0.4kV
2726	国网重庆彭水供电公司	安乐B（安乐坝）柱上变	绿	267.8500	0.4kV
2727	国网重庆彭水供电公司	安乐A（龙拱坪）柱上变	绿	216.4220	0.4kV
2728	国网重庆彭水供电公司	学田F（罗家湾）柱上变	绿	81.7420	0.4kV
2729	国网重庆彭水供电公司	学田E（苦竹林）柱上变	绿	39.2210	0.4kV
2730	国网重庆彭水供电公司	学田D（大树槽）柱上变	绿	78.7690	0.4kV
2731	国网重庆彭水供电公司	学田C（大田堡）柱上变	绿	40.8687	0.4kV
2732	国网重庆彭水供电公司	学田B（罗家湾）柱上变	绿	79.0810	0.4kV
2733	国网重庆彭水供电公司	学田A（曹家沟）柱上变	绿	81.0340	0.4kV
2734	国网重庆彭水供电公司	学塘F（施家山）柱上公变	绿	38.1760	0.4kV
2735	国网重庆彭水供电公司	学塘E（环山子）柱上变	绿	78.3640	0.4kV
2736	国网重庆彭水供电公司	学塘D（水厂）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
2737	国网重庆彭水供电公司	学塘C（朱家沟）柱上公变	绿	85.4120	0.4kV
2738	国网重庆彭水供电公司	学塘B（王家岩）柱上公变	绿	85.5200	0.4kV
2739	国网重庆彭水供电公司	学塘A（寨子沟）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
2740	国网重庆彭水供电公司	学堂J（香树坪）柱上公变	绿	80.5860	0.4kV
2741	国网重庆彭水供电公司	学堂I（大洞口）柱上变	绿	78.5200	0.4kV
2742	国网重庆彭水供电公司	学堂H（大丘）柱上变	绿	38.7350	0.4kV
2743	国网重庆彭水供电公司	学堂G（中咀）柱上公变	绿	152.0000	0.4kV
2744	国网重庆彭水供电公司	学堂F（核桃坪）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
2745	国网重庆彭水供电公司	学堂E（徐家坪）柱上公变	绿	79.7960	0.4kV
2746	国网重庆彭水供电公司	学堂D（大洞口）柱上变	绿	76.1550	0.4kV
2747	国网重庆彭水供电公司	学堂C（小溪沟）柱上公变	绿	80.1400	0.4kV
2748	国网重庆彭水供电公司	学堂B（石板滩）柱上变	绿	38.9780	0.4kV
2749	国网重庆彭水供电公司	学堂A（焦阳坝）柱上变	绿	82.4560	0.4kV
2750	国网重庆彭水供电公司	学坝B（加气站）柱上变	绿	213.3300	0.4kV
2751	国网重庆彭水供电公司	学坝A（加气站）柱上变	绿	374.0200	0.4kV
2752	国网重庆彭水供电公司	姚继恒居住楼柱上变	绿	156.6080	0.4kV
2753	国网重庆彭水供电公司	如榔H（坪上）柱上变	绿	39.5220	0.4kV
2754	国网重庆彭水供电公司	如榔G（小新田）柱上变	绿	39.3200	0.4kV
2755	国网重庆彭水供电公司	如榔F（油榨房）柱上公变	绿	40.1200	0.4kV
2756	国网重庆彭水供电公司	如榔E（水库）柱上变	绿	63.8360	0.4kV
2757	国网重庆彭水供电公司	如榔D（老洞沟）柱上变	绿	42.0235	0.4kV
2758	国网重庆彭水供电公司	如榔C（嘴嘴田）柱上变	绿	42.8510	0.4kV
2759	国网重庆彭水供电公司	如榔B（如榔坪）柱上变	绿	39.1775	0.4kV
2760	国网重庆彭水供电公司	如榔A（南家沟）柱上变	绿	68.6495	0.4kV

2761	国网重庆彭水供电公司	太平J (田湾) 柱上变	绿	86.5080	0.4kV
2762	国网重庆彭水供电公司	太平I (响水洞) 柱上变	绿	38.0000	0.4kV
2763	国网重庆彭水供电公司	太平H (下太平) 柱上变	绿	83.5870	0.4kV
2764	国网重庆彭水供电公司	太平G (80连座) 柱上变	绿	121.6000	0.4kV
2765	国网重庆彭水供电公司	太平F (青树子) 柱上公变	绿	41.3660	0.4kV
2766	国网重庆彭水供电公司	太平E (耗子丫) 柱上公变	绿	38.6620	0.4kV
2767	国网重庆彭水供电公司	太平D (鸭子池) 柱上公变	绿	84.7920	0.4kV
2768	国网重庆彭水供电公司	太平C (三尖角) 柱上公变	绿	61.4440	0.4kV
2769	国网重庆彭水供电公司	太平B (郑家坪) 柱上公变	绿	195.6500	0.4kV
2770	国网重庆彭水供电公司	太平A (下毛坡) 柱上变	绿	157.8860	0.4kV
2771	国网重庆彭水供电公司	天落I (大坡) 柱上变	绿	82.5020	0.4kV
2772	国网重庆彭水供电公司	天落H (桥边) 柱上变	绿	39.3360	0.4kV
2773	国网重庆彭水供电公司	天落G (王家岭) 柱上公变	绿	39.6725	0.4kV
2774	国网重庆彭水供电公司	天落F (挫角) 柱上公变	绿	84.5170	0.4kV
2775	国网重庆彭水供电公司	天落E (石龙门) 柱上公变	绿	39.4295	0.4kV
2776	国网重庆彭水供电公司	天落D (黄金坝) 柱上变	绿	80.3920	0.4kV
2777	国网重庆彭水供电公司	天落C (浩田) 柱上变	绿	43.9880	0.4kV
2778	国网重庆彭水供电公司	天落B (天落水) 柱上变	绿	44.0210	0.4kV
2779	国网重庆彭水供电公司	天落A (空壳树) 柱上变	绿	78.0080	0.4kV
2780	国网重庆彭水供电公司	天池E (鸭子沟) 柱上变	绿	77.2180	0.4kV
2781	国网重庆彭水供电公司	天池D (岸道下) 柱上变	绿	152.5910	0.4kV
2782	国网重庆彭水供电公司	天池C (小厂) 柱上变	绿	152.8940	0.4kV
2783	国网重庆彭水供电公司	天池B (鱼塘堡) 柱上变	绿	60.8500	0.4kV
2784	国网重庆彭水供电公司	天池A (茶继坪) 柱上变压器	绿	80.6380	0.4kV
2785	国网重庆彭水供电公司	天星L(政府路口)柱上公变	绿	304.0000	0.4kV
2786	国网重庆彭水供电公司	天星K (红砖厂) 柱上公变	绿	158.3000	0.4kV
2787	国网重庆彭水供电公司	天星J (干洞湾) 柱上变	绿	40.5200	0.4kV
2788	国网重庆彭水供电公司	天星I (大湾) 柱上变	绿	85.1140	0.4kV
2789	国网重庆彭水供电公司	天星H (新田湾) 柱上变	绿	79.8800	0.4kV
2790	国网重庆彭水供电公司	天星G (牛心子) 柱上变	绿	156.9360	0.4kV
2791	国网重庆彭水供电公司	天星F (黄泥坝) 柱上公变	绿	336.0640	0.4kV
2792	国网重庆彭水供电公司	天星E (喷灌池) 柱上变	绿	126.3300	0.4kV
2793	国网重庆彭水供电公司	天星D (沙湾子) 柱上变	绿	174.1940	0.4kV
2794	国网重庆彭水供电公司	天星C (大坪) 柱上公变	绿	80.0920	0.4kV
2795	国网重庆彭水供电公司	天星B (曾家土) 柱上公变	绿	88.6080	0.4kV
2796	国网重庆彭水供电公司	天星A (天星池) 柱上变	绿	162.8360	0.4kV
2797	国网重庆彭水供电公司	天子·九龙御花园#1公用配电室1变	绿	483.0800	0.4kV
2798	国网重庆彭水供电公司	天井G (凹子陀) 柱上变	绿	82.3960	0.4kV
2799	国网重庆彭水供电公司	天井F (大垭口) 柱上变	绿	80.2510	0.4kV
2800	国网重庆彭水供电公司	天井E (沐家沟) 柱上变	绿	76.5340	0.4kV
2801	国网重庆彭水供电公司	天井D (道窝) 柱上变	绿	40.1200	0.4kV
2802	国网重庆彭水供电公司	天井C (三叉岩) 柱上变	绿	73.8880	0.4kV
2803	国网重庆彭水供电公司	天井B (三岔口) 柱上变	绿	79.0000	0.4kV
2804	国网重庆彭水供电公司	天井A (学校) 柱上公变	绿	165.8015	0.4kV
2805	国网重庆彭水供电公司	大龙桥O (金堂庙) 柱上变压器	绿	80.1910	0.4kV
2806	国网重庆彭水供电公司	大龙桥M(马桑坡) 柱上变	绿	78.2680	0.4kV
2807	国网重庆彭水供电公司	大龙桥L (中堡) 柱上变	绿	78.2800	0.4kV
2808	国网重庆彭水供电公司	大龙桥K (田湾) 柱上变	绿	38.5060	0.4kV
2809	国网重庆彭水供电公司	大龙桥K (张家坡) 柱上变压器	绿	40.2100	0.4kV
2810	国网重庆彭水供电公司	大龙桥J (箭家湾) 柱上变	绿	22.8488	0.4kV
2811	国网重庆彭水供电公司	大龙桥I (曹地) 柱上变	绿	25.2133	0.4kV
2812	国网重庆彭水供电公司	大龙桥H (大湾) 柱上变	绿	75.7895	0.4kV
2813	国网重庆彭水供电公司	大龙桥G (桥堡) 柱上变	绿	69.6380	0.4kV

2814	国网重庆彭水供电公司	大龙桥F（娅口）柱上变	绿	63.1370	0.4kV
2815	国网重庆彭水供电公司	大龙桥E（大习场）柱上变	绿	79.0180	0.4kV
2816	国网重庆彭水供电公司	大龙桥D（贾家坡）柱上变	绿	28.2175	0.4kV
2817	国网重庆彭水供电公司	大龙桥C（响洞子）柱上变	绿	24.7267	0.4kV
2818	国网重庆彭水供电公司	大龙桥B（冉家湾）柱上变	绿	64.8380	0.4kV
2819	国网重庆彭水供电公司	大龙桥A（田坝）柱上变	绿	83.1940	0.4kV
2820	国网重庆彭水供电公司	大黄P（齐程坡）柱上变	绿	38.8670	0.4kV
2821	国网重庆彭水供电公司	大黄O（肖洞）柱上变	绿	79.2670	0.4kV
2822	国网重庆彭水供电公司	大黄N（龙塘子）柱上变	绿	40.7945	0.4kV
2823	国网重庆彭水供电公司	大黄M（中村）柱上变	绿	77.9160	0.4kV
2824	国网重庆彭水供电公司	大黄L（村民委）柱上变	绿	170.1680	0.4kV
2825	国网重庆彭水供电公司	大黄K（堡上）柱上变	绿	161.7620	0.4kV
2826	国网重庆彭水供电公司	大黄J（庄坝）柱上变	绿	39.4220	0.4kV
2827	国网重庆彭水供电公司	大黄I（老磨坪）柱上变	绿	38.6849	0.4kV
2828	国网重庆彭水供电公司	大黄H（贺家）柱上变	绿	43.3220	0.4kV
2829	国网重庆彭水供电公司	大黄G（毛家）柱上变	绿	38.7470	0.4kV
2830	国网重庆彭水供电公司	大黄F（大麦地）柱上变	绿	39.0560	0.4kV
2831	国网重庆彭水供电公司	大黄E（小槽）柱上变	绿	38.0840	0.4kV
2832	国网重庆彭水供电公司	大黄D（水井坨）柱上变	绿	39.5960	0.4kV
2833	国网重庆彭水供电公司	大黄C（朱头箐）柱上变	绿	64.6490	0.4kV
2834	国网重庆彭水供电公司	大黄B（大坪）柱上变	绿	84.5140	0.4kV
2835	国网重庆彭水供电公司	大黄A（许家槽）柱上变	绿	127.4140	0.4kV
2836	国网重庆彭水供电公司	大面E（庙坪）柱上变	绿	39.8100	0.4kV
2837	国网重庆彭水供电公司	大面D柱上变	绿	81.8140	0.4kV
2838	国网重庆彭水供电公司	大面C（阴家山）柱上公变	绿	41.5595	0.4kV
2839	国网重庆彭水供电公司	大面B（五百斤堡）柱上公变	绿	79.0270	0.4kV
2840	国网重庆彭水供电公司	大面A（椿树坪）柱上变	绿	161.2910	0.4kV
2841	国网重庆彭水供电公司	大青G（道弯）柱上变	绿	83.0050	0.4kV
2842	国网重庆彭水供电公司	大青F（土地垭）柱上公变	绿	12.4460	0.4kV
2843	国网重庆彭水供电公司	大青E（舒家）柱上公变	绿	48.3260	0.4kV
2844	国网重庆彭水供电公司	大青E（河沟边）柱上公变	绿	312.0280	0.4kV
2845	国网重庆彭水供电公司	大青D（潘家）柱上公变	绿	39.0760	0.4kV
2846	国网重庆彭水供电公司	大青C（孔子水）柱上公变	绿	42.5135	0.4kV
2847	国网重庆彭水供电公司	大青B（学校）柱上公变	绿	40.4000	0.4kV
2848	国网重庆彭水供电公司	大青A（大青坝）柱上公变	绿	58.6240	0.4kV
2849	国网重庆彭水供电公司	大竹E（小园子）柱上变	绿	81.4920	0.4kV
2850	国网重庆彭水供电公司	大竹D（凹口）柱上公变	绿	63.5480	0.4kV
2851	国网重庆彭水供电公司	大竹C（麻地沟）柱上公变	绿	80.6080	0.4kV
2852	国网重庆彭水供电公司	大竹B（徐家坝）柱上公变	绿	84.0320	0.4kV
2853	国网重庆彭水供电公司	大竹A（小竹林）柱上公变	绿	87.3840	0.4kV
2854	国网重庆彭水供电公司	大河J（方家）柱上公变	绿	38.7600	0.4kV
2855	国网重庆彭水供电公司	大河H（盘家坪）柱上公变	绿	40.8760	0.4kV
2856	国网重庆彭水供电公司	大河G（对沙树）柱上公变	绿	42.6440	0.4kV
2857	国网重庆彭水供电公司	大河F（车盆朝）柱上公变	绿	23.5980	0.4kV
2858	国网重庆彭水供电公司	大河E（冯家湾）柱上公变	绿	66.1840	0.4kV
2859	国网重庆彭水供电公司	大河D（土立河）柱上公变	绿	43.2320	0.4kV
2860	国网重庆彭水供电公司	大河C（大巴厂）柱上公变	绿	82.2080	0.4kV
2861	国网重庆彭水供电公司	大河B（天沙塘）柱上公变	绿	64.9400	0.4kV
2862	国网重庆彭水供电公司	大河A（两河云）柱上公变	绿	79.4880	0.4kV
2863	国网重庆彭水供电公司	大沱D（刘家院子）柱上变	绿	77.4850	0.4kV
2864	国网重庆彭水供电公司	大沱C（刺岩）柱上变	绿	124.0900	0.4kV
2865	国网重庆彭水供电公司	大沱B（村委会）柱上变	绿	41.2020	0.4kV
2866	国网重庆彭水供电公司	大沱A（大沱）柱上变	绿	157.2980	0.4kV

2867	国网重庆彭水供电公司	大池I（函水坨）柱上变	绿	66.1670	0.4kV
2868	国网重庆彭水供电公司	大池H(中寨)柱上公变	绿	79.7720	0.4kV
2869	国网重庆彭水供电公司	大池G（细沙坝）柱上公变	绿	82.2640	0.4kV
2870	国网重庆彭水供电公司	大池F（老屋）柱上变	绿	167.7620	0.4kV
2871	国网重庆彭水供电公司	大池E（羊喝坨）柱上变	绿	78.8470	0.4kV
2872	国网重庆彭水供电公司	大池D（石磨岩）柱上变	绿	164.2640	0.4kV
2873	国网重庆彭水供电公司	大池C（厚湾沟）柱上变	绿	40.6540	0.4kV
2874	国网重庆彭水供电公司	大池B（天井坝）柱上变	绿	46.2230	0.4kV
2875	国网重庆彭水供电公司	大池A（道班）柱上变	绿	269.6100	0.4kV
2876	国网重庆彭水供电公司	大树M（大坪）柱上变	绿	22.9969	0.4kV
2877	国网重庆彭水供电公司	大树L（邓家后）柱上变	绿	80.7190	0.4kV
2878	国网重庆彭水供电公司	大树K(水田坝)柱上变	绿	84.1520	0.4kV
2879	国网重庆彭水供电公司	大树J（项目部）柱上变	绿	39.4480	0.4kV
2880	国网重庆彭水供电公司	大树H（新增）柱上变	绿	41.1290	0.4kV
2881	国网重庆彭水供电公司	大树G（水田坝）柱上变	绿	19.7425	0.4kV
2882	国网重庆彭水供电公司	大树F（雷公盖）柱上变	绿	66.0280	0.4kV
2883	国网重庆彭水供电公司	大树E(帅家坪)柱上变	绿	40.4083	0.4kV
2884	国网重庆彭水供电公司	大树D（勤俭上）柱上变	绿	46.1380	0.4kV
2885	国网重庆彭水供电公司	大树C（勤俭）柱上变	绿	24.8719	0.4kV
2886	国网重庆彭水供电公司	大树B(白家坪)柱上公变	绿	86.4640	0.4kV
2887	国网重庆彭水供电公司	大树A（周云后）柱上变	绿	156.2450	0.4kV
2888	国网重庆彭水供电公司	大林G（上寨）柱上变	绿	26.2620	0.4kV
2889	国网重庆彭水供电公司	大林F（紧坝）柱上变	绿	39.5041	0.4kV
2890	国网重庆彭水供电公司	大林E（沙子溪）柱上变	绿	45.8660	0.4kV
2891	国网重庆彭水供电公司	大林D（梨子园）柱上变	绿	123.4060	0.4kV
2892	国网重庆彭水供电公司	大林C（茶新坝）柱上变	绿	6.7280	0.4kV
2893	国网重庆彭水供电公司	大林B（大林坨）柱上变	绿	42.1920	0.4kV
2894	国网重庆彭水供电公司	大林A（打成坨）柱上变	绿	50.8960	0.4kV
2895	国网重庆彭水供电公司	大堡K（李家湾）柱上变	绿	27.6118	0.4kV
2896	国网重庆彭水供电公司	大堡J（毛家湾）柱上变	绿	41.1300	0.4kV
2897	国网重庆彭水供电公司	大堡I(板庆湾)柱上变	绿	43.0060	0.4kV
2898	国网重庆彭水供电公司	大堡H(冷茨垭)柱上变	绿	40.5900	0.4kV
2899	国网重庆彭水供电公司	大堡G（路丫口）柱上变	绿	44.5240	0.4kV
2900	国网重庆彭水供电公司	大堡F（茶厂）柱上变	绿	41.1960	0.4kV
2901	国网重庆彭水供电公司	大堡E（沟门前）柱上变	绿	78.9955	0.4kV
2902	国网重庆彭水供电公司	大堡D（铜子湾）柱上变	绿	46.4045	0.4kV
2903	国网重庆彭水供电公司	大堡C（石落坝）柱上变	绿	89.9620	0.4kV
2904	国网重庆彭水供电公司	大堡B（关福岭）柱上变	绿	25.3829	0.4kV
2905	国网重庆彭水供电公司	大堡A（羊楠沟）柱上变	绿	78.9505	0.4kV
2906	国网重庆彭水供电公司	大垭口P（新房子打脚溪）柱上变	绿	40.1160	0.4kV
2907	国网重庆彭水供电公司	大垭口N（盐路坪）柱上变	绿	304.3120	0.4kV
2908	国网重庆彭水供电公司	大垭口M(牛少堂)柱上公变	绿	81.2440	0.4kV
2909	国网重庆彭水供电公司	大垭口K(鱼塘)柱上公变	绿	77.9470	0.4kV
2910	国网重庆彭水供电公司	大垭口J（邓家沟）柱上公变	绿	47.5380	0.4kV
2911	国网重庆彭水供电公司	大垭口I（芭蕉）柱上变	绿	76.4830	0.4kV
2912	国网重庆彭水供电公司	大垭口H（唐家坝）柱上变	绿	80.7360	0.4kV
2913	国网重庆彭水供电公司	大垭口G（麻元）柱上变	绿	22.8234	0.4kV
2914	国网重庆彭水供电公司	大垭口F（黄泥坝）柱上变	绿	164.7720	0.4kV
2915	国网重庆彭水供电公司	大垭口E（马尿水）柱上变	绿	39.4360	0.4kV
2916	国网重庆彭水供电公司	大垭口E（杜家山）柱上变	绿	39.4280	0.4kV
2917	国网重庆彭水供电公司	大垭口D（大河口）柱上变	绿	23.8720	0.4kV
2918	国网重庆彭水供电公司	大垭口C（望山）柱上变	绿	39.5180	0.4kV
2919	国网重庆彭水供电公司	大垭口B（新房子）柱上变	绿	82.9930	0.4kV

2920	国网重庆彭水供电公司	大垭口A（大垭口）柱上变	绿	87.7300	0.4kV
2921	国网重庆彭水供电公司	大垭O（梨虎台）柱上变	绿	153.0100	0.4kV
2922	国网重庆彭水供电公司	大坝P（青土）柱上变	绿	85.1860	0.4kV
2923	国网重庆彭水供电公司	大坝O（沈家湾）柱上变1	绿	40.1330	0.4kV
2924	国网重庆彭水供电公司	大坝N（大路边）柱上公变	绿	80.1520	0.4kV
2925	国网重庆彭水供电公司	大坝M（梁家湾）柱上公变	绿	86.4970	0.4kV
2926	国网重庆彭水供电公司	大坝L（漆树坨）柱上公变	绿	79.3840	0.4kV
2927	国网重庆彭水供电公司	大坝K（青杠林）柱上公变	绿	81.4960	0.4kV
2928	国网重庆彭水供电公司	大坝J（枣树坪）柱上变	绿	82.8820	0.4kV
2929	国网重庆彭水供电公司	大坝I（庆林口）柱上变	绿	84.3680	0.4kV
2930	国网重庆彭水供电公司	大坝H（何家平）柱上变	绿	78.0560	0.4kV
2931	国网重庆彭水供电公司	大坝G（木丫岭）柱上变	绿	68.5295	0.4kV
2932	国网重庆彭水供电公司	大坝F（曾家坡）柱上变	绿	47.7650	0.4kV
2933	国网重庆彭水供电公司	大坝E（何家平）柱上变	绿	195.8180	0.4kV
2934	国网重庆彭水供电公司	大坝D（猴栗堡）柱上公变	绿	64.0010	0.4kV
2935	国网重庆彭水供电公司	大坝C（麻坝口）柱上变	绿	81.7045	0.4kV
2936	国网重庆彭水供电公司	大坝B（大土）柱上变	绿	70.5320	0.4kV
2937	国网重庆彭水供电公司	大坝A（高家坡）柱上变	绿	77.6680	0.4kV
2938	国网重庆彭水供电公司	大地H（石堡）柱上变压器	绿	38.6800	0.4kV
2939	国网重庆彭水供电公司	大地G（砖厂）柱上变	绿	42.1180	0.4kV
2940	国网重庆彭水供电公司	大地F（酒厂）柱上变	绿	121.6000	0.4kV
2941	国网重庆彭水供电公司	大地E（后槽）柱上公变	绿	80.8960	0.4kV
2942	国网重庆彭水供电公司	大地D（谭龙槽）柱上公变	绿	41.1220	0.4kV
2943	国网重庆彭水供电公司	大地C（扇子土）柱上公变	绿	77.4910	0.4kV
2944	国网重庆彭水供电公司	大地B（杨家坪）柱上公变	绿	174.4700	0.4kV
2945	国网重庆彭水供电公司	大地A（场上）柱上公变	绿	157.2560	0.4kV
2946	国网重庆彭水供电公司	大喜J（石厂）柱上变	绿	43.5900	0.4kV
2947	国网重庆彭水供电公司	大喜I（道班）柱上公变	绿	45.8950	0.4kV
2948	国网重庆彭水供电公司	大喜H（坟堡）柱上公变	绿	64.2760	0.4kV
2949	国网重庆彭水供电公司	大喜G（绕湾变电站）柱上公变	绿	39.5915	0.4kV
2950	国网重庆彭水供电公司	大喜F（龚家湾）柱上公变	绿	38.9045	0.4kV
2951	国网重庆彭水供电公司	大喜E（邱家丫口）柱上公变	绿	41.3015	0.4kV
2952	国网重庆彭水供电公司	大喜D（大喜场）柱上公变	绿	203.0560	0.4kV
2953	国网重庆彭水供电公司	大喜C（大转坡）柱上公变	绿	69.8700	0.4kV
2954	国网重庆彭水供电公司	大喜B（黄沙溪）柱上公变	绿	104.1920	0.4kV
2955	国网重庆彭水供电公司	大喜A（村办公室）柱上公变	绿	41.8000	0.4kV
2956	国网重庆彭水供电公司	大唐I（张家堡）柱上变压器	绿	156.8600	0.4kV
2957	国网重庆彭水供电公司	大唐H（廖坝子）柱上变	绿	70.8792	0.4kV
2958	国网重庆彭水供电公司	大唐G（姚家湾）柱上变	绿	38.9840	0.4kV
2959	国网重庆彭水供电公司	大唐F（核桃堡）柱上变	绿	77.4560	0.4kV
2960	国网重庆彭水供电公司	大唐E（青钢湾）柱上变	绿	40.1630	0.4kV
2961	国网重庆彭水供电公司	大唐D（熊家）柱上变	绿	31.5680	0.4kV
2962	国网重庆彭水供电公司	大唐C（新房子）柱上变	绿	28.9515	0.4kV
2963	国网重庆彭水供电公司	大唐B（沟湾）柱上变	绿	65.5121	0.4kV
2964	国网重庆彭水供电公司	大唐A（任家湾）柱上变	绿	41.4200	0.4kV
2965	国网重庆彭水供电公司	大同场上D（粮站）柱上公变	绿	297.1600	0.4kV
2966	国网重庆彭水供电公司	大同场上C（老烟草站）柱上公变	绿	293.2500	0.4kV
2967	国网重庆彭水供电公司	大同G（村委会）柱上变	绿	159.9200	0.4kV
2968	国网重庆彭水供电公司	大同F（政府）柱上公变	绿	332.1760	0.4kV
2969	国网重庆彭水供电公司	大同E（小学）柱上变	绿	79.4950	0.4kV
2970	国网重庆彭水供电公司	大同B（老乡政府）柱上公变	绿	178.6960	0.4kV
2971	国网重庆彭水供电公司	大同A（新乡政府）柱上公变	绿	215.1740	0.4kV
2972	国网重庆彭水供电公司	大厂坝A（巴渝新村）柱上变	绿	76.0750	0.4kV

2973	国网重庆彭水供电公司	大厂J(蔡家坡)柱上公变	绿	40.6980	0.4kV
2974	国网重庆彭水供电公司	大厂J(老房子)柱上变	绿	41.4540	0.4kV
2975	国网重庆彭水供电公司	大厂I(郭家湾)柱上变	绿	79.9000	0.4kV
2976	国网重庆彭水供电公司	大厂I(花邱堡)柱上变	绿	76.2220	0.4kV
2977	国网重庆彭水供电公司	大厂H(岩桑湾)柱上变	绿	69.5060	0.4kV
2978	国网重庆彭水供电公司	大厂G(风子洞)柱上变	绿	67.2590	0.4kV
2979	国网重庆彭水供电公司	大厂F(塘边)柱上公变	绿	164.8520	0.4kV
2980	国网重庆彭水供电公司	大厂F(卢家)柱上变	绿	68.0570	0.4kV
2981	国网重庆彭水供电公司	大厂E(猪拱荡)柱上变	绿	64.2650	0.4kV
2982	国网重庆彭水供电公司	大厂E(平地峡)柱上变	绿	173.4860	0.4kV
2983	国网重庆彭水供电公司	大厂D(小千子)柱上公变	绿	42.4960	0.4kV
2984	国网重庆彭水供电公司	大厂D(大湾)柱上变	绿	88.1080	0.4kV
2985	国网重庆彭水供电公司	大厂C(石子岩)柱上公变	绿	39.1360	0.4kV
2986	国网重庆彭水供电公司	大厂C(大坪)柱上变	绿	71.8100	0.4kV
2987	国网重庆彭水供电公司	大厂B(龙荡子)柱上变	绿	169.8020	0.4kV
2988	国网重庆彭水供电公司	大厂B(水井坡)柱上公变	绿	79.7660	0.4kV
2989	国网重庆彭水供电公司	大厂A(大厂坝)柱上变	绿	83.5000	0.4kV
2990	国网重庆彭水供电公司	大厂A(后曹沟)柱上变	绿	77.4730	0.4kV
2991	国网重庆彭水供电公司	大元G(古黄坪)柱上变	绿	78.3160	0.4kV
2992	国网重庆彭水供电公司	大元F(邵家)柱上变	绿	47.8100	0.4kV
2993	国网重庆彭水供电公司	大元E(黄楠湖)柱上变	绿	93.2360	0.4kV
2994	国网重庆彭水供电公司	大元D(精神病医院)柱上变	绿	169.5080	0.4kV
2995	国网重庆彭水供电公司	大元C(赵家田)柱上公变	绿	158.6420	0.4kV
2996	国网重庆彭水供电公司	大元B(庙背后)柱上变	绿	66.9815	0.4kV
2997	国网重庆彭水供电公司	大元A(老屋基)柱上变	绿	81.4960	0.4kV
2998	国网重庆彭水供电公司	多家J(王家田)柱上变	绿	83.6530	0.4kV
2999	国网重庆彭水供电公司	多家I(新炸房)柱上公变	绿	157.3120	0.4kV
3000	国网重庆彭水供电公司	多家H(枫箱林)柱上公变	绿	81.3080	0.4kV
3001	国网重庆彭水供电公司	多家G(半坡)柱上变	绿	87.0000	0.4kV
3002	国网重庆彭水供电公司	多家F(回车道)柱上变	绿	172.7480	0.4kV
3003	国网重庆彭水供电公司	多家E(望水坎)柱上变	绿	97.1680	0.4kV
3004	国网重庆彭水供电公司	多家D(大田角)柱上变	绿	80.5160	0.4kV
3005	国网重庆彭水供电公司	多家C(潭上墩)柱上变	绿	40.9380	0.4kV
3006	国网重庆彭水供电公司	多家B(任家院)柱上变	绿	88.6840	0.4kV
3007	国网重庆彭水供电公司	多家A(沙湾)柱上变	绿	162.5765	0.4kV
3008	国网重庆彭水供电公司	外河坝F(安家沟)柱上变	绿	247.2960	0.4kV
3009	国网重庆彭水供电公司	外河坝E(洞口)柱上变	绿	347.1760	0.4kV
3010	国网重庆彭水供电公司	外河坝D(安家沟徐吉鹏)柱上变	绿	239.4000	0.4kV
3011	国网重庆彭水供电公司	外河坝C(档案馆)柱上变	绿	182.0600	0.4kV
3012	国网重庆彭水供电公司	外河坝B(车站)柱上变	绿	375.7400	0.4kV
3013	国网重庆彭水供电公司	外河坝A(安家沟)柱上变	绿	274.0320	0.4kV
3014	国网重庆彭水供电公司	复兴I(孙家垭口)柱上公变	绿	82.2560	0.4kV
3015	国网重庆彭水供电公司	复兴H(村委山)柱上变	绿	76.4800	0.4kV
3016	国网重庆彭水供电公司	复兴G(大村坝)柱上变	绿	81.5650	0.4kV
3017	国网重庆彭水供电公司	复兴F(石灰溪)柱上变	绿	78.2620	0.4kV
3018	国网重庆彭水供电公司	复兴E(金家堡)柱上公变	绿	39.7840	0.4kV
3019	国网重庆彭水供电公司	复兴D(柴家沟)柱上公变	绿	3.1138	0.4kV
3020	国网重庆彭水供电公司	复兴C(黄领溪)柱上变	绿	53.5100	0.4kV
3021	国网重庆彭水供电公司	复兴B(杨家坝)柱上公变	绿	85.5860	0.4kV
3022	国网重庆彭水供电公司	复兴A(石灰堂)柱上变	绿	64.0440	0.4kV
3023	国网重庆彭水供电公司	堰塘O(桃子湾)柱上变	绿	82.1200	0.4kV
3024	国网重庆彭水供电公司	堰塘J(木槽)柱上变	绿	61.6460	0.4kV
3025	国网重庆彭水供电公司	堰塘I(新场)柱上公变	绿	157.2800	0.4kV

3026	国网重庆彭水供电公司	堰塘H（后坝）柱上公变	绿	79.7440	0.4kV
3027	国网重庆彭水供电公司	堰塘G（新场）柱上公变	绿	255.6300	0.4kV
3028	国网重庆彭水供电公司	堰塘F（新场）柱上公变	绿	239.4000	0.4kV
3029	国网重庆彭水供电公司	堰塘E（和平）柱上变	绿	69.6580	0.4kV
3030	国网重庆彭水供电公司	堰塘D（政府后面）柱上变	绿	157.2740	0.4kV
3031	国网重庆彭水供电公司	堰塘C（四方石）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
3032	国网重庆彭水供电公司	堰塘B（张家沟）柱上公变	绿	78.3295	0.4kV
3033	国网重庆彭水供电公司	堰塘A（场上）柱上公变	绿	261.7000	0.4kV
3034	国网重庆彭水供电公司	坨源村E（沙坝）柱上公变	绿	91.7600	0.4kV
3035	国网重庆彭水供电公司	坨源D（历史坝）柱上变	绿	42.0170	0.4kV
3036	国网重庆彭水供电公司	坨源C（上坝）柱上变	绿	64.8350	0.4kV
3037	国网重庆彭水供电公司	坨源B（西山坝）柱上变	绿	83.6275	0.4kV
3038	国网重庆彭水供电公司	坨源A（下坝）柱上变	绿	138.3880	0.4kV
3039	国网重庆彭水供电公司	坡坪D（钟家营）柱上变	绿	76.6040	0.4kV
3040	国网重庆彭水供电公司	坡坪C（王家寨）柱上变	绿	66.3650	0.4kV
3041	国网重庆彭水供电公司	坡坪B（沙坝）柱上变	绿	86.0110	0.4kV
3042	国网重庆彭水供电公司	坡坪A（茶山）柱上变	绿	86.2750	0.4kV
3043	国网重庆彭水供电公司	坝竹村A（新农村）柱上变	绿	254.0500	0.4kV
3044	国网重庆彭水供电公司	地税局公变	绿	395.1950	0.4kV
3045	国网重庆彭水供电公司	在水一方公变	绿	625.4900	0.4kV
3046	国网重庆彭水供电公司	土塘G（鼓楼丫）柱上变	绿	82.8560	0.4kV
3047	国网重庆彭水供电公司	土塘F（学校丫口）柱上变	绿	179.1500	0.4kV
3048	国网重庆彭水供电公司	土塘E（新田湾）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
3049	国网重庆彭水供电公司	土塘D（古楼家）柱上变	绿	82.0240	0.4kV
3050	国网重庆彭水供电公司	土塘C（斑竹园）柱上变	绿	49.5200	0.4kV
3051	国网重庆彭水供电公司	土塘B（小坝）柱上变	绿	77.2400	0.4kV
3052	国网重庆彭水供电公司	土塘A（杨家号）柱上变	绿	190.3120	0.4kV
3053	国网重庆彭水供电公司	土地E（秦家湾）柱上变	绿	79.4770	0.4kV
3054	国网重庆彭水供电公司	土地D（4组）柱上变	绿	41.5220	0.4kV
3055	国网重庆彭水供电公司	土地C（3组）柱上变	绿	168.8420	0.4kV
3056	国网重庆彭水供电公司	土地B（秦家湾）柱上变	绿	79.8280	0.4kV
3057	国网重庆彭水供电公司	土地A（1组）柱上变	绿	66.7640	0.4kV
3058	国网重庆彭水供电公司	团结F（大朝）柱上变	绿	79.4410	0.4kV
3059	国网重庆彭水供电公司	团结E（侯家凹）柱上变	绿	79.8340	0.4kV
3060	国网重庆彭水供电公司	团结D（石板滩）柱上变	绿	84.2650	0.4kV
3061	国网重庆彭水供电公司	团结C（横槽槽）柱上变	绿	40.3115	0.4kV
3062	国网重庆彭水供电公司	团结B（凹上）柱上变	绿	247.7440	0.4kV
3063	国网重庆彭水供电公司	团结A（焦子坝）柱上变	绿	70.3910	0.4kV
3064	国网重庆彭水供电公司	团堡U（核桃坝）柱上变	绿	45.9920	0.4kV
3065	国网重庆彭水供电公司	团堡T（洪大坡）柱上变	绿	79.1860	0.4kV
3066	国网重庆彭水供电公司	团堡S（何家山）柱上公变	绿	80.7370	0.4kV
3067	国网重庆彭水供电公司	团堡R（沙地堡）柱上公变	绿	40.9513	0.4kV
3068	国网重庆彭水供电公司	团堡Q（铎厂）柱上公变	绿	77.0280	0.4kV
3069	国网重庆彭水供电公司	团堡P（罗家沟）柱上变	绿	38.9510	0.4kV
3070	国网重庆彭水供电公司	团堡O（银厂坪）柱上公变	绿	38.4770	0.4kV
3071	国网重庆彭水供电公司	团堡N（鲁家山）柱上变	绿	87.3600	0.4kV
3072	国网重庆彭水供电公司	团堡M（方秋）柱上变	绿	41.9600	0.4kV
3073	国网重庆彭水供电公司	团堡L（洪家沟）柱上变	绿	53.3160	0.4kV
3074	国网重庆彭水供电公司	团堡K（富士堡）柱上变	绿	81.8400	0.4kV
3075	国网重庆彭水供电公司	团堡J（范家堡）柱上变	绿	85.6880	0.4kV
3076	国网重庆彭水供电公司	团堡I（张家池）柱上变	绿	63.6227	0.4kV
3077	国网重庆彭水供电公司	团堡H（高鼻子）柱上变	绿	81.5040	0.4kV
3078	国网重庆彭水供电公司	团堡G（青钢田）柱上变	绿	158.0660	0.4kV

3079	国网重庆彭水供电公司	团堡F（李子坪）柱上变	绿	82.2160	0.4kV
3080	国网重庆彭水供电公司	团堡E（上中堡）柱上变	绿	42.1029	0.4kV
3081	国网重庆彭水供电公司	团堡D（洞口坝）柱上变	绿	82.7110	0.4kV
3082	国网重庆彭水供电公司	团堡C（虞家山）柱上变	绿	24.8182	0.4kV
3083	国网重庆彭水供电公司	团堡B（双坑子）柱上公变	绿	83.6000	0.4kV
3084	国网重庆彭水供电公司	团堡A（学校）柱上变	绿	80.9950	0.4kV
3085	国网重庆彭水供电公司	回龙O（关道坡）柱上变	绿	39.7520	0.4kV
3086	国网重庆彭水供电公司	回龙N（堡上）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
3087	国网重庆彭水供电公司	回龙M（南岩）柱上变	绿	39.4840	0.4kV
3088	国网重庆彭水供电公司	回龙L（唐坎）柱上公变	绿	79.9930	0.4kV
3089	国网重庆彭水供电公司	回龙K（岩脚）柱上变	绿	43.3280	0.4kV
3090	国网重庆彭水供电公司	回龙J（聂家坪）柱上变	绿	83.0260	0.4kV
3091	国网重庆彭水供电公司	回龙I（花椒坪）柱上变	绿	88.1480	0.4kV
3092	国网重庆彭水供电公司	回龙H（生基坪）柱上变	绿	165.3320	0.4kV
3093	国网重庆彭水供电公司	回龙G（私栗树）柱上变	绿	84.7855	0.4kV
3094	国网重庆彭水供电公司	回龙G（油房堡）柱上公变	绿	78.4420	0.4kV
3095	国网重庆彭水供电公司	回龙F（道班）柱上变	绿	29.4160	0.4kV
3096	国网重庆彭水供电公司	回龙F（弯里）柱上公变	绿	83.3230	0.4kV
3097	国网重庆彭水供电公司	回龙E（旧塘坝）柱上变	绿	132.5200	0.4kV
3098	国网重庆彭水供电公司	回龙E（庙坝）柱上公变	绿	64.7150	0.4kV
3099	国网重庆彭水供电公司	回龙E（岩脚）柱上公变	绿	78.5500	0.4kV
3100	国网重庆彭水供电公司	回龙D（梅子坝）柱上公变	绿	39.7380	0.4kV
3101	国网重庆彭水供电公司	回龙D（塘堡）柱上变	绿	71.2600	0.4kV
3102	国网重庆彭水供电公司	回龙C（周家湾）柱上变	绿	91.0520	0.4kV
3103	国网重庆彭水供电公司	回龙C（双坑）柱上公变	绿	63.8000	0.4kV
3104	国网重庆彭水供电公司	回龙B（洞中窝）柱上变	绿	81.5080	0.4kV
3105	国网重庆彭水供电公司	回龙B（大庄）柱上变	绿	83.0480	0.4kV
3106	国网重庆彭水供电公司	回龙A（朱家堡）柱上变	绿	85.4960	0.4kV
3107	国网重庆彭水供电公司	回龙A（扛井）柱上变	绿	161.5880	0.4kV
3108	国网重庆彭水供电公司	四坪M（李家坝）柱上变	绿	38.6080	0.4kV
3109	国网重庆彭水供电公司	四坪L（小湾）柱上变压器	绿	79.4830	0.4kV
3110	国网重庆彭水供电公司	四坪L（垭口）柱上变	绿	78.8800	0.4kV
3111	国网重庆彭水供电公司	四坪K（庙子岭）柱上公变	绿	38.6360	0.4kV
3112	国网重庆彭水供电公司	四坪J（肖家院子）柱上公变	绿	78.6800	0.4kV
3113	国网重庆彭水供电公司	四坪I（潘家湾）柱上变	绿	80.5480	0.4kV
3114	国网重庆彭水供电公司	四坪H（铁厂）柱上公变	绿	15.2000	0.4kV
3115	国网重庆彭水供电公司	四坪G（老房子）柱上公变	绿	81.5050	0.4kV
3116	国网重庆彭水供电公司	四坪F（田湾）柱上公变	绿	79.2560	0.4kV
3117	国网重庆彭水供电公司	四坪E（瓦屋湾）柱上变	绿	165.9980	0.4kV
3118	国网重庆彭水供电公司	四坪D（桥上）柱上公变	绿	83.4400	0.4kV
3119	国网重庆彭水供电公司	四坪C（猴栗树）柱上变压器	绿	79.6160	0.4kV
3120	国网重庆彭水供电公司	四坪B（新田堡）柱上变	绿	77.6740	0.4kV
3121	国网重庆彭水供电公司	四坪A（湾地）柱上变压器	绿	78.7300	0.4kV
3122	国网重庆彭水供电公司	四合（子耳湾）柱上变	绿	81.2020	0.4kV
3123	国网重庆彭水供电公司	四合村I（罗家坪）柱上变	绿	87.3732	0.4kV
3124	国网重庆彭水供电公司	四合村I（罗家坪）柱上变	绿	78.9040	0.4kV
3125	国网重庆彭水供电公司	四合村F（陈家沟）柱上变	绿	39.8120	0.4kV
3126	国网重庆彭水供电公司	四合村E（院子）柱上变	绿	33.6770	0.4kV
3127	国网重庆彭水供电公司	四合村E（户基田）柱上变	绿	45.8880	0.4kV
3128	国网重庆彭水供电公司	四合村D（茶厂）柱上变	绿	40.9680	0.4kV
3129	国网重庆彭水供电公司	四合L（花房子）柱上变	绿	38.5220	0.4kV
3130	国网重庆彭水供电公司	四合K（瓦厂）柱上变	绿	39.8000	0.4kV
3131	国网重庆彭水供电公司	四合K（楠木树口）柱上变	绿	12.1110	0.4kV

3132	国网重庆彭水供电公司	四合J（梅子凼）柱上变	绿	39.6980	0.4kV
3133	国网重庆彭水供电公司	四合J(小干子)柱上变	绿	38.1420	0.4kV
3134	国网重庆彭水供电公司	四合I（小坝子）柱上变压器	绿	81.5800	0.4kV
3135	国网重庆彭水供电公司	四合I（团坟）柱上变	绿	78.1960	0.4kV
3136	国网重庆彭水供电公司	四合H（月府秋）柱上变	绿	77.5680	0.4kV
3137	国网重庆彭水供电公司	四合H（堡上）柱上变	绿	77.0410	0.4kV
3138	国网重庆彭水供电公司	四合G（大龙田）柱上变	绿	81.1440	0.4kV
3139	国网重庆彭水供电公司	四合G（团坟）柱上变	绿	161.2385	0.4kV
3140	国网重庆彭水供电公司	四合F（观音桥）柱上公变	绿	41.3675	0.4kV
3141	国网重庆彭水供电公司	四合F（泉水水）柱上变	绿	39.9035	0.4kV
3142	国网重庆彭水供电公司	四合F（屠家堡）柱上变	绿	47.2560	0.4kV
3143	国网重庆彭水供电公司	四合E（双河沟）柱上公变	绿	79.4980	0.4kV
3144	国网重庆彭水供电公司	四合D（桐木坪）柱上公变	绿	41.7220	0.4kV
3145	国网重庆彭水供电公司	四合D（峡马口）柱上变	绿	43.3240	0.4kV
3146	国网重庆彭水供电公司	四合C（李家堡）柱上公变	绿	23.6161	0.4kV
3147	国网重庆彭水供电公司	四合C（中坝）柱上变	绿	78.8600	0.4kV
3148	国网重庆彭水供电公司	四合B（竹林坨）柱上变	绿	156.5120	0.4kV
3149	国网重庆彭水供电公司	四合B（二台坪）柱上公变	绿	23.4929	0.4kV
3150	国网重庆彭水供电公司	四合A（秧地堡）柱上公变	绿	81.9560	0.4kV
3151	国网重庆彭水供电公司	四合A（大炉池）柱上变	绿	84.8845	0.4kV
3152	国网重庆彭水供电公司	商住楼D（医院）柱上变	绿	61.7870	0.4kV
3153	国网重庆彭水供电公司	商住楼A（移民街）柱上变	绿	190.8280	0.4kV
3154	国网重庆彭水供电公司	唐德赞商住楼柱上变	绿	123.6350	0.4kV
3155	国网重庆彭水供电公司	唐云文刘廷兵联建房315KVA专用	绿	250.9400	0.4kV
3156	国网重庆彭水供电公司	和平F（沙子水）柱上变	绿	152.4080	0.4kV
3157	国网重庆彭水供电公司	和平E（小学）柱上变	绿	257.7700	0.4kV
3158	国网重庆彭水供电公司	和平D(学校)柱上变	绿	159.5380	0.4kV
3159	国网重庆彭水供电公司	和平C（3组）柱上变	绿	78.1270	0.4kV
3160	国网重庆彭水供电公司	和平B(2组)柱上变	绿	87.6240	0.4kV
3161	国网重庆彭水供电公司	和平A（1组）柱上变	绿	81.7960	0.4kV
3162	国网重庆彭水供电公司	周家坝H（石岭）柱上变	绿	77.9920	0.4kV
3163	国网重庆彭水供电公司	周家坝L(青龙堡)柱上公变	绿	153.0680	0.4kV
3164	国网重庆彭水供电公司	周家坝K（麻地堡）柱上变	绿	41.7950	0.4kV
3165	国网重庆彭水供电公司	周家坝J（渔塘坪）柱上变	绿	83.1920	0.4kV
3166	国网重庆彭水供电公司	周家坝I（养老院）柱上变	绿	78.7520	0.4kV
3167	国网重庆彭水供电公司	周家坝G（学校）柱上变	绿	274.1040	0.4kV
3168	国网重庆彭水供电公司	周家坝F（大三堡）柱上变	绿	79.4480	0.4kV
3169	国网重庆彭水供电公司	周家坝E（新田榜）柱上变	绿	41.8550	0.4kV
3170	国网重庆彭水供电公司	周家坝D（青林溪）柱上变	绿	66.3360	0.4kV
3171	国网重庆彭水供电公司	周家坝C（小碾）柱上变	绿	77.8360	0.4kV
3172	国网重庆彭水供电公司	周家坝B（大田坎）柱上变	绿	82.0320	0.4kV
3173	国网重庆彭水供电公司	周家坝A（场上）柱上变	绿	217.2800	0.4kV
3174	国网重庆彭水供电公司	周家K（岩脚）柱上变	绿	65.0870	0.4kV
3175	国网重庆彭水供电公司	周家J（飞石岩）柱上变	绿	51.0680	0.4kV
3176	国网重庆彭水供电公司	周家I（土地丫口）柱上变	绿	85.7560	0.4kV
3177	国网重庆彭水供电公司	周家H（桂花顶）柱上变	绿	83.9560	0.4kV
3178	国网重庆彭水供电公司	周家F（长干子）柱上变	绿	28.3909	0.4kV
3179	国网重庆彭水供电公司	周家E（三洋池）柱上变	绿	80.2810	0.4kV
3180	国网重庆彭水供电公司	周家D（丫口）柱上变	绿	79.3000	0.4kV
3181	国网重庆彭水供电公司	周家C（周家山）柱上变	绿	83.2750	0.4kV
3182	国网重庆彭水供电公司	周家B（石坎子）柱上变	绿	29.0668	0.4kV
3183	国网重庆彭水供电公司	周家A（洞堡）柱上变	绿	44.3915	0.4kV
3184	国网重庆彭水供电公司	吴成容商住楼变压器	绿	433.6000	0.4kV

3185	国网重庆彭水供电公司	向家M (林家坡)柱上变	绿	76.8840	0.4kV
3186	国网重庆彭水供电公司	向家L (甲槽) 柱上变	绿	40.3860	0.4kV
3187	国网重庆彭水供电公司	向家K (回龙平) 柱上变	绿	47.4600	0.4kV
3188	国网重庆彭水供电公司	向家J (大路槽) 柱上变	绿	78.3610	0.4kV
3189	国网重庆彭水供电公司	向家I (撩叶坝) 柱上变	绿	41.1740	0.4kV
3190	国网重庆彭水供电公司	向家H (学校) 柱上变	绿	83.0040	0.4kV
3191	国网重庆彭水供电公司	向家G (邓家坝) 柱上公变	绿	80.0500	0.4kV
3192	国网重庆彭水供电公司	向家F (木家湾) 柱上变	绿	84.7880	0.4kV
3193	国网重庆彭水供电公司	向家E (罗家湾) 柱上变	绿	44.3240	0.4kV
3194	国网重庆彭水供电公司	向家D (冯家槽) 柱上公变	绿	68.4920	0.4kV
3195	国网重庆彭水供电公司	向家C (红椿坝) 柱上公变	绿	84.0160	0.4kV
3196	国网重庆彭水供电公司	向家B (水安坝) 柱上变	绿	82.1620	0.4kV
3197	国网重庆彭水供电公司	向家A (喻家沟) 柱上公变	绿	42.4520	0.4kV
3198	国网重庆彭水供电公司	后山E (高台子) 柱上变压器	绿	166.7520	0.4kV
3199	国网重庆彭水供电公司	后山D (曾家坝) 柱上变	绿	287.8440	0.4kV
3200	国网重庆彭水供电公司	后山C (后大弯) 柱上变	绿	38.4300	0.4kV
3201	国网重庆彭水供电公司	后山B (后山沟) 柱上变	绿	47.7000	0.4kV
3202	国网重庆彭水供电公司	后山A (韦干堡) 柱上变	绿	172.7810	0.4kV
3203	国网重庆彭水供电公司	同连Q (大坪) 柱上变	绿	40.6680	0.4kV
3204	国网重庆彭水供电公司	同连P (青钢堡) 柱上变	绿	87.7150	0.4kV
3205	国网重庆彭水供电公司	同连O (巷子坡) 柱上变压器	绿	78.1900	0.4kV
3206	国网重庆彭水供电公司	同连N (锣鼓山) 柱上公变	绿	79.9330	0.4kV
3207	国网重庆彭水供电公司	同连M (大土) 柱上公变	绿	79.1290	0.4kV
3208	国网重庆彭水供电公司	同连L (高桩子) 柱上变	绿	39.9515	0.4kV
3209	国网重庆彭水供电公司	同连K (下溪沟) 柱上变	绿	43.9240	0.4kV
3210	国网重庆彭水供电公司	同连J (庙坝) 柱上变	绿	80.9860	0.4kV
3211	国网重庆彭水供电公司	同连I (庙坪) 柱上变	绿	66.9620	0.4kV
3212	国网重庆彭水供电公司	同连H (小厂) 柱上变	绿	80.2090	0.4kV
3213	国网重庆彭水供电公司	同连G (大湾) 柱上变	绿	79.2980	0.4kV
3214	国网重庆彭水供电公司	同连F (炭山) 柱上变	绿	40.7980	0.4kV
3215	国网重庆彭水供电公司	同连E (上茨坝) 柱上变	绿	47.3345	0.4kV
3216	国网重庆彭水供电公司	同连D (马口) 柱上变	绿	61.8560	0.4kV
3217	国网重庆彭水供电公司	同连C (沙树湾) 柱上变	绿	62.1360	0.4kV
3218	国网重庆彭水供电公司	同连B (茨坝) 柱上变	绿	87.8560	0.4kV
3219	国网重庆彭水供电公司	同连A (板口) 柱上变	绿	63.3260	0.4kV
3220	国网重庆彭水供电公司	同河场上C (董家湾) 柱上变	绿	156.8180	0.4kV
3221	国网重庆彭水供电公司	同河场B (野猫洞) 柱上公变	绿	238.6300	0.4kV
3222	国网重庆彭水供电公司	同河场A (学校) 柱上公变	绿	211.9100	0.4kV
3223	国网重庆彭水供电公司	同河D (小学) 柱上变	绿	79.9300	0.4kV
3224	国网重庆彭水供电公司	合理T (水井槽) 柱上变	绿	76.8640	0.4kV
3225	国网重庆彭水供电公司	合理S (岩上) 柱上变	绿	76.2040	0.4kV
3226	国网重庆彭水供电公司	合理R (大坡) 柱上公变	绿	76.6200	0.4kV
3227	国网重庆彭水供电公司	合理Q(梯子岩) 柱上变	绿	77.6280	0.4kV
3228	国网重庆彭水供电公司	合理P(白果树) 柱上变	绿	154.0640	0.4kV
3229	国网重庆彭水供电公司	合理O (罗家园) 柱上变	绿	157.0790	0.4kV
3230	国网重庆彭水供电公司	合理N (冉家院) 柱上变	绿	43.4900	0.4kV
3231	国网重庆彭水供电公司	合理M (老英坪) 柱上变	绿	40.0880	0.4kV
3232	国网重庆彭水供电公司	合理L (石膏坪) 柱上变	绿	39.3800	0.4kV
3233	国网重庆彭水供电公司	合理K (竹林) 柱上变	绿	63.7430	0.4kV
3234	国网重庆彭水供电公司	合理J (王家湾) 柱上变	绿	83.4560	0.4kV
3235	国网重庆彭水供电公司	合理I (栗树坪) 柱上变	绿	77.2240	0.4kV
3236	国网重庆彭水供电公司	合理H (水管站) 柱上变	绿	168.1820	0.4kV
3237	国网重庆彭水供电公司	合理G (华桶岩) 柱上公变	绿	79.9990	0.4kV

3238	国网重庆彭水供电公司	合理F（竹林湾）柱上公变	绿	61.8950	0.4kV
3239	国网重庆彭水供电公司	合理E（罗家园）柱上变	绿	95.6360	0.4kV
3240	国网重庆彭水供电公司	合理D（洞湾）柱上公变	绿	80.1900	0.4kV
3241	国网重庆彭水供电公司	合理C（冉家园）柱上公变	绿	79.8450	0.4kV
3242	国网重庆彭水供电公司	合理B（余家坡）柱上变	绿	76.8800	0.4kV
3243	国网重庆彭水供电公司	合理A（场上）柱上公变	绿	197.9720	0.4kV
3244	国网重庆彭水供电公司	合林D（火烧坝）柱上公变	绿	76.0000	0.4kV
3245	国网重庆彭水供电公司	合林C（鸡毛岭）柱上公变	绿	80.3050	0.4kV
3246	国网重庆彭水供电公司	合林B（龙王庙）柱上公变	绿	165.5840	0.4kV
3247	国网重庆彭水供电公司	合林A（田坝）柱上公变	绿	152.0000	0.4kV
3248	国网重庆彭水供电公司	合力F（大陀）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
3249	国网重庆彭水供电公司	合力E（二邱）柱上变	绿	39.6736	0.4kV
3250	国网重庆彭水供电公司	合力D（大院子）柱上变	绿	40.7941	0.4kV
3251	国网重庆彭水供电公司	合力C（岩脚）柱上变	绿	40.0931	0.4kV
3252	国网重庆彭水供电公司	合力B（高洞）柱上变	绿	132.0910	0.4kV
3253	国网重庆彭水供电公司	合力A（公仔坝）柱上变	绿	45.3160	0.4kV
3254	国网重庆彭水供电公司	合力 G（长沟）柱上变	绿	78.5500	0.4kV
3255	国网重庆彭水供电公司	合元I（合元堡）柱上变	绿	82.6560	0.4kV
3256	国网重庆彭水供电公司	合元G（朝地）柱上变	绿	67.6310	0.4kV
3257	国网重庆彭水供电公司	合元F（长干子）柱上变	绿	45.2870	0.4kV
3258	国网重庆彭水供电公司	合元E（宋家）柱上变	绿	38.7339	0.4kV
3259	国网重庆彭水供电公司	合元D（板场）柱上变	绿	76.5480	0.4kV
3260	国网重庆彭水供电公司	合元C（生基湾）柱上变	绿	28.4963	0.4kV
3261	国网重庆彭水供电公司	合元B（赶家元）柱上变	绿	82.1920	0.4kV
3262	国网重庆彭水供电公司	合元A（丫口上）柱上变	绿	42.5803	0.4kV
3263	国网重庆彭水供电公司	司法局1#箱变配电变压器	绿	388.7750	0.4kV
3264	国网重庆彭水供电公司	古文G（白果山）柱上变	绿	166.5680	0.4kV
3265	国网重庆彭水供电公司	古文F（羊角岩）柱上公变	绿	41.5380	0.4kV
3266	国网重庆彭水供电公司	古文E(马家沟)柱上变	绿	200.0120	0.4kV
3267	国网重庆彭水供电公司	古文D（沙河坝）柱上变	绿	163.5520	0.4kV
3268	国网重庆彭水供电公司	古文C(瓦摇坝)柱上变	绿	89.5810	0.4kV
3269	国网重庆彭水供电公司	古文B(养鸡场)柱上变	绿	87.6730	0.4kV
3270	国网重庆彭水供电公司	古文A(水田坝)柱上变	绿	158.7200	0.4kV
3271	国网重庆彭水供电公司	古塘E（老学校）柱上变	绿	43.9100	0.4kV
3272	国网重庆彭水供电公司	古塘D（生基坪）柱上变	绿	38.8520	0.4kV
3273	国网重庆彭水供电公司	古塘C（长岗学校）柱上变	绿	154.9760	0.4kV
3274	国网重庆彭水供电公司	古塘B（桐子林）柱上变	绿	77.2800	0.4kV
3275	国网重庆彭水供电公司	古塘A（谭家湾）柱上变	绿	159.4040	0.4kV
3276	国网重庆彭水供电公司	双龙K（严家）柱上变	绿	80.6050	0.4kV
3277	国网重庆彭水供电公司	双龙J（污水处理厂）柱上变	绿	164.0120	0.4kV
3278	国网重庆彭水供电公司	双龙I（龙塘川纤）柱上变	绿	191.8340	0.4kV
3279	国网重庆彭水供电公司	双龙H(响水洞)柱上变	绿	76.5640	0.4kV
3280	国网重庆彭水供电公司	双龙G（仓边沟）柱上变	绿	41.2740	0.4kV
3281	国网重庆彭水供电公司	双龙F（铁石仟）柱上变	绿	76.0000	0.4kV
3282	国网重庆彭水供电公司	双龙E（胡家沟）柱上变	绿	39.8460	0.4kV
3283	国网重庆彭水供电公司	双龙D（空蒲怡）柱上变	绿	81.7150	0.4kV
3284	国网重庆彭水供电公司	双龙C（汪家岩）柱上变	绿	88.9760	0.4kV
3285	国网重庆彭水供电公司	双龙B（笔架山）柱上变	绿	45.6275	0.4kV
3286	国网重庆彭水供电公司	双龙A（场上）柱上变	绿	281.7780	0.4kV
3287	国网重庆彭水供电公司	双河H（狮子坪）柱上变	绿	25.1860	0.4kV
3288	国网重庆彭水供电公司	双河G（黄家堡）柱上变	绿	9.9575	0.4kV
3289	国网重庆彭水供电公司	双河F（干洞坡）柱上变	绿	80.0260	0.4kV
3290	国网重庆彭水供电公司	双河D（大田）柱上变	绿	41.4244	0.4kV

3291	国网重庆彭水供电公司	双河D（下元）柱上变	绿	38.0930	0.4kV
3292	国网重庆彭水供电公司	双河C（输家坡）柱上变	绿	17.0200	0.4kV
3293	国网重庆彭水供电公司	双河C（石堰子）柱上变	绿	15.9934	0.4kV
3294	国网重庆彭水供电公司	双河B（罗家屋下）柱上变	绿	28.0960	0.4kV
3295	国网重庆彭水供电公司	双河B（李家湾）柱上变	绿	40.5600	0.4kV
3296	国网重庆彭水供电公司	双河A（小盖平）柱上变	绿	44.7350	0.4kV
3297	国网重庆彭水供电公司	双桥（江北嘴）柱上变	绿	179.9600	0.4kV
3298	国网重庆彭水供电公司	双桥G（狮子口）柱上变	绿	328.9960	0.4kV
3299	国网重庆彭水供电公司	双桥F（政府）柱上公变	绿	265.7700	0.4kV
3300	国网重庆彭水供电公司	双桥E（中学）柱上变	绿	218.0800	0.4kV
3301	国网重庆彭水供电公司	双桥D（移民街）柱上变	绿	361.4500	0.4kV
3302	国网重庆彭水供电公司	双桥C（桥上）柱上变	绿	380.7160	0.4kV
3303	国网重庆彭水供电公司	双桥B（蒙自坝）柱上变	绿	36.6825	0.4kV
3304	国网重庆彭水供电公司	双桥A（供电所）柱上变	绿	342.8800	0.4kV
3305	国网重庆彭水供电公司	双枫K（中岭）柱上变	绿	78.0280	0.4kV
3306	国网重庆彭水供电公司	双枫J（丁家湾）柱上变	绿	39.6700	0.4kV
3307	国网重庆彭水供电公司	双枫I（王家槽）柱上变	绿	44.4600	0.4kV
3308	国网重庆彭水供电公司	双枫H（长坎子）柱上变	绿	83.9140	0.4kV
3309	国网重庆彭水供电公司	双枫G（黄家湾）柱上公变	绿	77.8690	0.4kV
3310	国网重庆彭水供电公司	双枫F（梁子上）柱上公变	绿	40.7520	0.4kV
3311	国网重庆彭水供电公司	双枫E（学校）柱上公变	绿	80.5660	0.4kV
3312	国网重庆彭水供电公司	双枫D（杨霍塘）柱上变	绿	82.8960	0.4kV
3313	国网重庆彭水供电公司	双枫C（大坡领）柱上公变	绿	78.7080	0.4kV
3314	国网重庆彭水供电公司	双枫B（大枫香树）柱上公变	绿	160.8500	0.4kV
3315	国网重庆彭水供电公司	双枫A（小岩口）柱上公变	绿	160.3600	0.4kV
3316	国网重庆彭水供电公司	双星E（青杠坪）柱上变	绿	78.1060	0.4kV
3317	国网重庆彭水供电公司	双星D（道力坝）柱上变	绿	39.6380	0.4kV
3318	国网重庆彭水供电公司	双星C（双坑）柱上变	绿	158.7120	0.4kV
3319	国网重庆彭水供电公司	双星B（白谷槽）柱上变	绿	79.3480	0.4kV
3320	国网重庆彭水供电公司	双星A（永家坡）柱上变	绿	43.3640	0.4kV
3321	国网重庆彭水供电公司	双坪E（龙洞湾）柱上变	绿	78.6910	0.4kV
3322	国网重庆彭水供电公司	双坪D（荔枝堡）柱上变	绿	23.8895	0.4kV
3323	国网重庆彭水供电公司	双坪C（三家塘）柱上变	绿	77.0440	0.4kV
3324	国网重庆彭水供电公司	双坪B（花地湾）柱上变	绿	86.8060	0.4kV
3325	国网重庆彭水供电公司	双坪A（菜园子）柱上变	绿	78.8080	0.4kV
3326	国网重庆彭水供电公司	友谊C（白房子）柱上变	绿	25.5791	0.4kV
3327	国网重庆彭水供电公司	友谊A（田家屋基）柱上变	绿	81.6490	0.4kV
3328	国网重庆彭水供电公司	县质量技术监督局配电室中压间隔配电变压器	绿	251.7000	0.4kV
3329	国网重庆彭水供电公司	县委1#箱变出线配电变压器	绿	551.9000	0.4kV
3330	国网重庆彭水供电公司	县坝A（浅水湾）柱上变	绿	332.2600	0.4kV
3331	国网重庆彭水供电公司	卫星E（环池）柱上变	绿	79.3000	0.4kV
3332	国网重庆彭水供电公司	卫星D（杨柳水）柱上变	绿	91.6870	0.4kV
3333	国网重庆彭水供电公司	卫星C（盖坪）柱上变	绿	38.2580	0.4kV
3334	国网重庆彭水供电公司	卫星B（老虎堡）柱上变	绿	38.5011	0.4kV
3335	国网重庆彭水供电公司	卫星A（庙岩）柱上变	绿	84.5800	0.4kV
3336	国网重庆彭水供电公司	南滨路（乌江桥）箱变#1变	绿	495.3400	0.4kV
3337	国网重庆彭水供电公司	南滨路A（农资公司）箱变	绿	394.1800	0.4kV
3338	国网重庆彭水供电公司	南城康文全居住楼变压器	绿	409.1360	0.4kV
3339	国网重庆彭水供电公司	南城R（宁少杰）柱上变	绿	194.9120	0.4kV
3340	国网重庆彭水供电公司	南城J（黎士伦自建房）柱上变	绿	252.4900	0.4kV
3341	国网重庆彭水供电公司	南城H（供水站）柱上公变	绿	315.5800	0.4kV
3342	国网重庆彭水供电公司	南城G（天桥）柱上公变	绿	255.8600	0.4kV
3343	国网重庆彭水供电公司	南城F（遂洞顶）柱上变	绿	352.6120	0.4kV

3344	国网重庆彭水供电公司	南城E(大湾处)柱上变	绿	271.1100	0.4kV
3345	国网重庆彭水供电公司	南城D(洞顶)柱上变	绿	256.6500	0.4kV
3346	国网重庆彭水供电公司	南城C(超市)柱上变	绿	344.1000	0.4kV
3347	国网重庆彭水供电公司	南城B(石粉厂)柱上变	绿	261.2520	0.4kV
3348	国网重庆彭水供电公司	南城A(变电站)柱上公变	绿	102.3600	0.4kV
3349	国网重庆彭水供电公司	南京J(石碑坊)柱上变	绿	85.0560	0.4kV
3350	国网重庆彭水供电公司	南京I(老派出所)柱上公变	绿	291.8840	0.4kV
3351	国网重庆彭水供电公司	南京H(郭家坝)柱上公变	绿	93.9160	0.4kV
3352	国网重庆彭水供电公司	南京G(中井垭口)柱上变	绿	90.0940	0.4kV
3353	国网重庆彭水供电公司	南京F(中井坝)柱上变	绿	82.9760	0.4kV
3354	国网重庆彭水供电公司	南京E(打岩厂)柱上变	绿	27.2086	0.4kV
3355	国网重庆彭水供电公司	南京D(牛村坝)柱上变	绿	84.0960	0.4kV
3356	国网重庆彭水供电公司	南京C(红茶厂)柱上变	绿	255.6000	0.4kV
3357	国网重庆彭水供电公司	南京B(交警队)柱上变	绿	293.2900	0.4kV
3358	国网重庆彭水供电公司	南京A(南京街)柱上变	绿	340.2640	0.4kV
3359	国网重庆彭水供电公司	十香G(熊家沟)柱上变	绿	39.5060	0.4kV
3360	国网重庆彭水供电公司	十香F(徐家沟)柱上变	绿	80.8240	0.4kV
3361	国网重庆彭水供电公司	十香E(道皇岚)柱上公变	绿	39.3260	0.4kV
3362	国网重庆彭水供电公司	十香D(公路旁)柱上变	绿	50.1800	0.4kV
3363	国网重庆彭水供电公司	十香C(小学)柱上变	绿	40.3720	0.4kV
3364	国网重庆彭水供电公司	十香B(飞机坳)柱上变	绿	45.9380	0.4kV
3365	国网重庆彭水供电公司	十香A(华咀)柱上变	绿	25.0450	0.4kV
3366	国网重庆彭水供电公司	区阳M(粮仓)柱上公变	绿	79.3870	0.4kV
3367	国网重庆彭水供电公司	区阳L(柑树坪)柱上公变	绿	79.9240	0.4kV
3368	国网重庆彭水供电公司	区阳K(土地坳)柱上变	绿	82.7620	0.4kV
3369	国网重庆彭水供电公司	区阳J(中坝)柱上公变	绿	87.3370	0.4kV
3370	国网重庆彭水供电公司	区阳I(小弯秋)柱上公变	绿	81.3310	0.4kV
3371	国网重庆彭水供电公司	区阳H(火锣溪)柱上公变	绿	79.5760	0.4kV
3372	国网重庆彭水供电公司	区阳G(泥家坝)柱上变	绿	76.6880	0.4kV
3373	国网重庆彭水供电公司	区阳F(烟房)柱上公变	绿	327.6040	0.4kV
3374	国网重庆彭水供电公司	区阳E(瓦厂坪)柱上公变	绿	193.1920	0.4kV
3375	国网重庆彭水供电公司	区阳D(小河湾)柱上公变	绿	40.9820	0.4kV
3376	国网重庆彭水供电公司	区阳C(石板滩)柱上变	绿	89.8560	0.4kV
3377	国网重庆彭水供电公司	区阳B(大地堡)柱上公变	绿	130.2460	0.4kV
3378	国网重庆彭水供电公司	区阳A(老场)柱上公变	绿	128.3800	0.4kV
3379	国网重庆彭水供电公司	北斗L(老鹰顶垭口)柱上变	绿	42.4600	0.4kV
3380	国网重庆彭水供电公司	北斗K(分水岭)柱上变	绿	40.2720	0.4kV
3381	国网重庆彭水供电公司	北斗J(金龙山庄)柱上变	绿	88.8580	0.4kV
3382	国网重庆彭水供电公司	北斗I(火石幽)柱上变	绿	38.3260	0.4kV
3383	国网重庆彭水供电公司	北斗H(槽地垭口)柱上变	绿	39.9580	0.4kV
3384	国网重庆彭水供电公司	北斗G(金龙山庄)柱上变	绿	77.3180	0.4kV
3385	国网重庆彭水供电公司	北斗F(水桶坳)柱上变	绿	82.4640	0.4kV
3386	国网重庆彭水供电公司	北斗E(老台区柱上变)柱上变	绿	126.1180	0.4kV
3387	国网重庆彭水供电公司	北斗D(何宣)柱上变	绿	49.3160	0.4kV
3388	国网重庆彭水供电公司	北斗C(居委会)柱上变	绿	78.3560	0.4kV
3389	国网重庆彭水供电公司	北斗B(中家沱)柱上变	绿	27.1170	0.4kV
3390	国网重庆彭水供电公司	北斗A(下坝)柱上变	绿	46.3490	0.4kV
3391	国网重庆彭水供电公司	前锋C(柳家坡)柱上变	绿	85.2370	0.4kV
3392	国网重庆彭水供电公司	前锋B(钱香坝)柱上变	绿	47.2420	0.4kV
3393	国网重庆彭水供电公司	前锋A(戈转娅)柱上变	绿	41.3040	0.4kV
3394	国网重庆彭水供电公司	前进I(烂泥坝)柱上变	绿	87.3240	0.4kV
3395	国网重庆彭水供电公司	前进H(滩子坨)柱上变	绿	46.2280	0.4kV
3396	国网重庆彭水供电公司	前进G(牛角井)柱上变	绿	207.2560	0.4kV

3397	国网重庆彭水供电公司	前进E（大路边）柱上变	绿	174.7520	0.4kV
3398	国网重庆彭水供电公司	前进D（水井湾）柱上变	绿	59.5640	0.4kV
3399	国网重庆彭水供电公司	前进C（烂泥坝）柱上变	绿	84.1160	0.4kV
3400	国网重庆彭水供电公司	前进B（大树坳）柱上变	绿	105.4840	0.4kV
3401	国网重庆彭水供电公司	前进A（菜头）柱上变	绿	87.6190	0.4kV
3402	国网重庆彭水供电公司	刘春伦商住楼柱上变	绿	61.7320	0.4kV
3403	国网重庆彭水供电公司	刘小东居住楼柱上公变	绿	255.1200	0.4kV
3404	国网重庆彭水供电公司	刘家坪（代销店）柱上公变	绿	120.9720	0.4kV
3405	国网重庆彭水供电公司	刘家坪K（酸梨台）柱上变	绿	80.7440	0.4kV
3406	国网重庆彭水供电公司	刘家坪J（庆口）柱上变	绿	83.1920	0.4kV
3407	国网重庆彭水供电公司	刘家坪I（大土坝）柱上变	绿	80.3050	0.4kV
3408	国网重庆彭水供电公司	刘家坪H（油菜田）柱上变	绿	96.7510	0.4kV
3409	国网重庆彭水供电公司	刘家坪F（太阳湾）柱上变	绿	81.4000	0.4kV
3410	国网重庆彭水供电公司	刘家坪E（庙坪）柱上变	绿	63.6640	0.4kV
3411	国网重庆彭水供电公司	刘家坪D（大石头）柱上变	绿	83.0880	0.4kV
3412	国网重庆彭水供电公司	刘家坪C（飞水岩）柱上变	绿	41.1643	0.4kV
3413	国网重庆彭水供电公司	刘家坪B（香药坟）柱上变	绿	62.5610	0.4kV
3414	国网重庆彭水供电公司	刘家坪A（枇杷树）柱上变	绿	85.8640	0.4kV
3415	国网重庆彭水供电公司	刘卫红商住楼配电室#1变	绿	152.5100	0.4kV
3416	国网重庆彭水供电公司	分树C（月二朝）柱上变	绿	43.3355	0.4kV
3417	国网重庆彭水供电公司	分树B（撮箕沟）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
3418	国网重庆彭水供电公司	分树A（大湾秋）柱上变	绿	86.8520	0.4kV
3419	国网重庆彭水供电公司	凤阳D（袁家）柱上变	绿	45.4345	0.4kV
3420	国网重庆彭水供电公司	凤阳C（新房子）柱上变	绿	77.0510	0.4kV
3421	国网重庆彭水供电公司	凤阳B（田垭口）柱上变	绿	19.5108	0.4kV
3422	国网重庆彭水供电公司	凤阳A（杨柳湾）柱上变	绿	79.9855	0.4kV
3423	国网重庆彭水供电公司	凤山Y（梁石寨）柱上变	绿	38.5440	0.4kV
3424	国网重庆彭水供电公司	凤山K（青杠）柱上变	绿	46.8940	0.4kV
3425	国网重庆彭水供电公司	凤山J（青刚堡）柱上变	绿	40.3505	0.4kV
3426	国网重庆彭水供电公司	凤山I（冷塘）柱上变	绿	40.4075	0.4kV
3427	国网重庆彭水供电公司	凤山H（改古塘）柱上变	绿	82.4000	0.4kV
3428	国网重庆彭水供电公司	凤山G（学校）柱上变	绿	62.5040	0.4kV
3429	国网重庆彭水供电公司	凤山G（周家沟）柱上变	绿	43.2120	0.4kV
3430	国网重庆彭水供电公司	凤山F（大崖）柱上变	绿	41.5790	0.4kV
3431	国网重庆彭水供电公司	凤山E（长乌干）柱上变	绿	38.9720	0.4kV
3432	国网重庆彭水供电公司	凤山D（梨子堡）柱上变	绿	79.2340	0.4kV
3433	国网重庆彭水供电公司	凤山C（打石胎）柱上变	绿	63.7160	0.4kV
3434	国网重庆彭水供电公司	凤山B（沙地坪）柱上变	绿	63.2210	0.4kV
3435	国网重庆彭水供电公司	凤山A（刘家湾）柱上变	绿	64.5200	0.4kV
3436	国网重庆彭水供电公司	凤凰台2#公用配电室#2变	绿	628.3040	0.4kV
3437	国网重庆彭水供电公司	凤凰台2#公用配电室#1变	绿	619.3760	0.4kV
3438	国网重庆彭水供电公司	凤凰台1#公配房1GB1#变	绿	480.0240	0.4kV
3439	国网重庆彭水供电公司	凤凰台#公配房1GB2#变	绿	479.7360	0.4kV
3440	国网重庆彭水供电公司	凤凰N（骑林沟）柱上变	绿	39.0880	0.4kV
3441	国网重庆彭水供电公司	凤凰M（岩脚）柱上变	绿	85.1720	0.4kV
3442	国网重庆彭水供电公司	凤凰K（杨家大院）柱上变	绿	85.8760	0.4kV
3443	国网重庆彭水供电公司	凤凰K（新房子）柱上变	绿	47.4600	0.4kV
3444	国网重庆彭水供电公司	凤凰J（枫香堡）柱上变	绿	39.6040	0.4kV
3445	国网重庆彭水供电公司	凤凰J（周家曹）柱上变	绿	38.1380	0.4kV
3446	国网重庆彭水供电公司	凤凰I（大路坪）柱上变	绿	63.8930	0.4kV
3447	国网重庆彭水供电公司	凤凰I（垭口田）柱上变	绿	39.5960	0.4kV
3448	国网重庆彭水供电公司	凤凰H（马厂湾）柱上变	绿	24.7470	0.4kV
3449	国网重庆彭水供电公司	凤凰H（大田）柱上变	绿	38.0000	0.4kV

3450	国网重庆彭水供电公司	凤凰G（茶林坡）柱上变	绿	66.4340	0.4kV
3451	国网重庆彭水供电公司	凤凰G（花海）柱上变	绿	243.6840	0.4kV
3452	国网重庆彭水供电公司	凤凰F（瓦子坝）柱上变	绿	80.2960	0.4kV
3453	国网重庆彭水供电公司	凤凰F（榨叶岭）柱上变	绿	70.6280	0.4kV
3454	国网重庆彭水供电公司	凤凰E（红椿树湾）柱上变	绿	68.5610	0.4kV
3455	国网重庆彭水供电公司	凤凰E（堰口）柱上变	绿	76.7840	0.4kV
3456	国网重庆彭水供电公司	凤凰D（黄村沟庙）柱上变	绿	79.1360	0.4kV
3457	国网重庆彭水供电公司	凤凰D（凹二场）柱上变	绿	83.2570	0.4kV
3458	国网重庆彭水供电公司	凤凰C（柿子树）柱上变	绿	157.6240	0.4kV
3459	国网重庆彭水供电公司	凤凰C（广子坡）柱上变	绿	45.9560	0.4kV
3460	国网重庆彭水供电公司	凤凰B（盐店）柱上变	绿	62.9840	0.4kV
3461	国网重庆彭水供电公司	凤凰B（李家沟）柱上变	绿	43.1462	0.4kV
3462	国网重庆彭水供电公司	凤凰A（铁炉堡）柱上变	绿	55.6280	0.4kV
3463	国网重庆彭水供电公司	凤凰A（林垭口）柱上变	绿	125.8000	0.4kV
3464	国网重庆彭水供电公司	凉风E（新房子）柱上变	绿	38.8120	0.4kV
3465	国网重庆彭水供电公司	凉风D（磨槽弯）柱上变	绿	78.7520	0.4kV
3466	国网重庆彭水供电公司	凉风C（凉风垭）柱上变	绿	82.3840	0.4kV
3467	国网重庆彭水供电公司	凉风B（田湾）柱上公变	绿	60.8000	0.4kV
3468	国网重庆彭水供电公司	凉风A（水红树坡）柱上公变	绿	78.3880	0.4kV
3469	国网重庆彭水供电公司	凉水村E（河丝井）柱上变	绿	346.9240	0.4kV
3470	国网重庆彭水供电公司	凉水F（张家平）柱上变	绿	81.1990	0.4kV
3471	国网重庆彭水供电公司	凉水D(张家湾)柱上公变	绿	84.8240	0.4kV
3472	国网重庆彭水供电公司	凉水C（周家沟）柱上变	绿	85.7240	0.4kV
3473	国网重庆彭水供电公司	凉水B（邵家坪）柱上变	绿	134.6620	0.4kV
3474	国网重庆彭水供电公司	凉水A（龙洋场）柱上变	绿	273.5600	0.4kV
3475	国网重庆彭水供电公司	冯家村D（7组）柱上变	绿	23.1871	0.4kV
3476	国网重庆彭水供电公司	冯家村C（6组）柱上变	绿	25.0504	0.4kV
3477	国网重庆彭水供电公司	冯家村B（2组）柱上变	绿	80.7353	0.4kV
3478	国网重庆彭水供电公司	冯家F（石板塘）柱上变	绿	39.3300	0.4kV
3479	国网重庆彭水供电公司	冯家E（毛坡头）柱上变	绿	153.3260	0.4kV
3480	国网重庆彭水供电公司	冯家D（青冈堡）柱上变	绿	39.9600	0.4kV
3481	国网重庆彭水供电公司	冯家C（流二口）柱上变	绿	45.3575	0.4kV
3482	国网重庆彭水供电公司	冯家B（磨盘岭）柱上变	绿	174.9440	0.4kV
3483	国网重庆彭水供电公司	冯家A（老鹰窝）柱上变	绿	87.3400	0.4kV
3484	国网重庆彭水供电公司	冯家A（1组）柱上变	绿	29.1122	0.4kV
3485	国网重庆彭水供电公司	冬瓜村M（抽水站）柱上变	绿	76.0240	0.4kV
3486	国网重庆彭水供电公司	冬瓜N（梨台）柱上变	绿	38.0930	0.4kV
3487	国网重庆彭水供电公司	冬瓜M（学校）柱上变	绿	172.5560	0.4kV
3488	国网重庆彭水供电公司	冬瓜L（垃圾处理站）柱上变	绿	39.2380	0.4kV
3489	国网重庆彭水供电公司	冬瓜K（塘口湾）柱上变	绿	42.4660	0.4kV
3490	国网重庆彭水供电公司	冬瓜J（新场镇）柱上变	绿	314.3600	0.4kV
3491	国网重庆彭水供电公司	冬瓜I（柏香林）柱上公变	绿	46.0835	0.4kV
3492	国网重庆彭水供电公司	冬瓜H（新田沟）柱上变	绿	38.5140	0.4kV
3493	国网重庆彭水供电公司	冬瓜G(洞口)柱上公变	绿	77.3600	0.4kV
3494	国网重庆彭水供电公司	冬瓜F（罗岩桥）柱上变	绿	80.3880	0.4kV
3495	国网重庆彭水供电公司	冬瓜D（塘口）柱上变	绿	85.8625	0.4kV
3496	国网重庆彭水供电公司	冬瓜C（王家洞口）柱上变	绿	83.0360	0.4kV
3497	国网重庆彭水供电公司	冬瓜B（王家坝）柱上变	绿	40.9182	0.4kV
3498	国网重庆彭水供电公司	冬瓜A（大垭场）柱上变	绿	128.3800	0.4kV
3499	国网重庆彭水供电公司	农家E（高明）台区	绿	23.6286	0.4kV
3500	国网重庆彭水供电公司	农家D（铧炉堡）柱上公变	绿	85.4080	0.4kV
3501	国网重庆彭水供电公司	农家C（院子）柱上公变	绿	41.9465	0.4kV
3502	国网重庆彭水供电公司	农家B（方领）柱上变	绿	40.8875	0.4kV

3503	国网重庆彭水供电公司	农家A（拍子树）柱上变	绿	79.7920	0.4kV
3504	国网重庆彭水供电公司	其林D（桐油坪）柱上公变	绿	79.0120	0.4kV
3505	国网重庆彭水供电公司	其林C（许广松）柱上公变	绿	162.1550	0.4kV
3506	国网重庆彭水供电公司	其林B（红砂石）柱上公变	绿	41.5660	0.4kV
3507	国网重庆彭水供电公司	其林A（土库槽）柱上公变	绿	131.7280	0.4kV
3508	国网重庆彭水供电公司	兴隆E（油房）柱上变	绿	79.6420	0.4kV
3509	国网重庆彭水供电公司	兴隆D（移民新村）柱上变	绿	76.5840	0.4kV
3510	国网重庆彭水供电公司	兴隆C（河口）柱上变	绿	134.1260	0.4kV
3511	国网重庆彭水供电公司	兴隆B（洞丫口）柱上变	黄	67.2680	0.4kV
3512	国网重庆彭水供电公司	兴隆A（土地堂）柱上变	绿	126.5200	0.4kV
3513	国网重庆彭水供电公司	关门F(大山)柱上变	绿	88.1240	0.4kV
3514	国网重庆彭水供电公司	关门E（大屋基）柱上变	绿	80.2480	0.4kV
3515	国网重庆彭水供电公司	关门D（生基塘）柱上变	绿	167.8880	0.4kV
3516	国网重庆彭水供电公司	关门C（七秋田）柱上变	绿	85.3000	0.4kV
3517	国网重庆彭水供电公司	关门B（杉树坝）柱上变	绿	85.8800	0.4kV
3518	国网重庆彭水供电公司	关门A（红旗）柱上变	绿	163.0900	0.4kV
3519	国网重庆彭水供电公司	关滩C（上坝）柱上变	绿	278.3200	0.4kV
3520	国网重庆彭水供电公司	关滩B（堡上）柱上变	绿	23.2878	0.4kV
3521	国网重庆彭水供电公司	关滩A（下坝）柱上变	绿	194.0540	0.4kV
3522	国网重庆彭水供电公司	关口（拘留所）柱上公变	绿	250.8930	0.4kV
3523	国网重庆彭水供电公司	关口G台区柱上变	绿	84.8440	0.4kV
3524	国网重庆彭水供电公司	关口F（黎家沟）柱上变	绿	262.9460	0.4kV
3525	国网重庆彭水供电公司	关口E（五老二湾）柱上变	绿	169.5260	0.4kV
3526	国网重庆彭水供电公司	关口C（实验中学）柱上变	绿	259.1440	0.4kV
3527	国网重庆彭水供电公司	关口C（力家滩）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
3528	国网重庆彭水供电公司	关口B（老关口）柱上变	绿	260.9040	0.4kV
3529	国网重庆彭水供电公司	关口A（看守所）柱上变	绿	101.2180	0.4kV
3530	国网重庆彭水供电公司	共富新村B（农贸）柱上变	绿	275.2720	0.4kV
3531	国网重庆彭水供电公司	共富新村A（车站）柱上变	绿	270.7600	0.4kV
3532	国网重庆彭水供电公司	共和J（小学）柱上变	绿	169.2080	0.4kV
3533	国网重庆彭水供电公司	共和I（铁桥坝）柱上变	绿	40.3260	0.4kV
3534	国网重庆彭水供电公司	共和H（大河沟）柱上变	绿	48.5030	0.4kV
3535	国网重庆彭水供电公司	共和G（原十三标）柱上变	绿	125.8360	0.4kV
3536	国网重庆彭水供电公司	共和F（王家坝）柱上公变	绿	328.1300	0.4kV
3537	国网重庆彭水供电公司	共和E（木棕坪）柱上变	绿	130.1860	0.4kV
3538	国网重庆彭水供电公司	共和D（老乡政府）柱上变	绿	164.1620	0.4kV
3539	国网重庆彭水供电公司	共和C（据梁子）柱上公变	绿	65.7050	0.4kV
3540	国网重庆彭水供电公司	共和B（场背后）柱上变	绿	126.2080	0.4kV
3541	国网重庆彭水供电公司	共和A（安家坡）柱上变	绿	41.6440	0.4kV
3542	国网重庆彭水供电公司	公路小区1#箱变	绿	532.8400	0.4kV
3543	国网重庆彭水供电公司	光辉F（苏家湾）柱上变	绿	38.0150	0.4kV
3544	国网重庆彭水供电公司	光辉E（石门坎）柱上变	绿	81.4330	0.4kV
3545	国网重庆彭水供电公司	光辉D（大坡）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
3546	国网重庆彭水供电公司	光辉C（苏家湾）柱上公变	绿	42.7820	0.4kV
3547	国网重庆彭水供电公司	光辉B（羊圈口）柱上公变	绿	80.2523	0.4kV
3548	国网重庆彭水供电公司	光辉A（香树林）柱上公变	绿	274.0680	0.4kV
3549	国网重庆彭水供电公司	先锋H（长坎子）柱上变	绿	80.7480	0.4kV
3550	国网重庆彭水供电公司	先锋G（干苞）柱上变	绿	76.9990	0.4kV
3551	国网重庆彭水供电公司	先锋G（大山坪）柱上变	绿	39.8510	0.4kV
3552	国网重庆彭水供电公司	先锋F（梧桐沟）柱上变	绿	63.4790	0.4kV
3553	国网重庆彭水供电公司	先锋F（周家湾）柱上变	绿	80.5090	0.4kV
3554	国网重庆彭水供电公司	先锋E（长五千）柱上变	绿	39.3420	0.4kV
3555	国网重庆彭水供电公司	先锋E（2组）柱上变	绿	149.2870	0.4kV

3556	国网重庆彭水供电公司	先锋D（桐子湾）柱上变	绿	24.6660	0.4kV
3557	国网重庆彭水供电公司	先锋D（7组）柱上变	绿	164.8100	0.4kV
3558	国网重庆彭水供电公司	先锋C（望乡）柱上变	绿	40.1440	0.4kV
3559	国网重庆彭水供电公司	先锋C（3组）柱上变	绿	43.5100	0.4kV
3560	国网重庆彭水供电公司	先锋B（彭家）柱上变	绿	84.4240	0.4kV
3561	国网重庆彭水供电公司	先锋B（1组）柱上变	绿	79.4720	0.4kV
3562	国网重庆彭水供电公司	先锋A（石马河沟）柱上变	绿	159.0740	0.4kV
3563	国网重庆彭水供电公司	先锋A（河堤）柱上变	绿	270.5400	0.4kV
3564	国网重庆彭水供电公司	保管寺L（中桥）柱上变	绿	304.0000	0.4kV
3565	国网重庆彭水供电公司	保管寺H（水红树丫口）柱上变	绿	81.4690	0.4kV
3566	国网重庆彭水供电公司	保管寺G（白岩）柱上变	绿	308.4800	0.4kV
3567	国网重庆彭水供电公司	保管寺F（红砖厂）柱上公变	绿	88.3030	0.4kV
3568	国网重庆彭水供电公司	保管寺E（三江口）柱上公变	绿	106.5070	0.4kV
3569	国网重庆彭水供电公司	保管寺D（夏家园）柱上变	绿	190.4390	0.4kV
3570	国网重庆彭水供电公司	保管寺C（刘家坪）柱上公变	绿	82.1320	0.4kV
3571	国网重庆彭水供电公司	保管寺B（桃花山庄）柱上变	绿	65.2600	0.4kV
3572	国网重庆彭水供电公司	保管寺A（保管寺）柱上变	绿	220.5260	0.4kV
3573	国网重庆彭水供电公司	保家镇（政府）柱上公变	绿	83.9140	0.4kV
3574	国网重庆彭水供电公司	保家场M（农贸市场）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
3575	国网重庆彭水供电公司	保家场L（烟草站）柱上变压器	绿	435.0040	0.4kV
3576	国网重庆彭水供电公司	保家场L（后场）柱上变	绿	304.0000	0.4kV
3577	国网重庆彭水供电公司	保家场K（医院）柱上变压器	绿	385.6960	0.4kV
3578	国网重庆彭水供电公司	保家场J（新桥）柱上变	绿	373.0720	0.4kV
3579	国网重庆彭水供电公司	保家场I（中学）柱上变	绿	269.0320	0.4kV
3580	国网重庆彭水供电公司	保家场H（香兰幼儿园）柱上变	绿	407.2640	0.4kV
3581	国网重庆彭水供电公司	保家场G（石槽水）柱上变	绿	82.0360	0.4kV
3582	国网重庆彭水供电公司	保家场F（万寿宫）柱上公变	绿	348.8500	0.4kV
3583	国网重庆彭水供电公司	保家场E（小学）柱上变	绿	319.6080	0.4kV
3584	国网重庆彭水供电公司	保家场D（后场）柱上变	绿	391.8760	0.4kV
3585	国网重庆彭水供电公司	保家场C（扒子坪）柱上变	绿	424.6600	0.4kV
3586	国网重庆彭水供电公司	保家场B（燕湾）柱上变	绿	385.3520	0.4kV
3587	国网重庆彭水供电公司	保家场A（李子洞）柱上变	绿	367.2200	0.4kV
3588	国网重庆彭水供电公司	保家K（火车站路口）柱上变	绿	283.0700	0.4kV
3589	国网重庆彭水供电公司	保家G（新街）柱上变	绿	272.4880	0.4kV
3590	国网重庆彭水供电公司	保家F（淳长谷居住楼）柱上变	绿	124.9600	0.4kV
3591	国网重庆彭水供电公司	保家E（新街）柱上变	绿	453.0600	0.4kV
3592	国网重庆彭水供电公司	保家D（新街）柱上变	绿	387.6240	0.4kV
3593	国网重庆彭水供电公司	保家C（新街）柱上变	绿	423.2200	0.4kV
3594	国网重庆彭水供电公司	保家B（新街）柱上变	绿	313.3700	0.4kV
3595	国网重庆彭水供电公司	保家A（新街）柱上变	绿	476.3920	0.4kV
3596	国网重庆彭水供电公司	保兴M（倒渣坎）柱上变	绿	38.6080	0.4kV
3597	国网重庆彭水供电公司	保兴L（核桃园）柱上变	绿	77.3320	0.4kV
3598	国网重庆彭水供电公司	保兴K（酸草沟）柱上变	绿	82.9870	0.4kV
3599	国网重庆彭水供电公司	保兴J（柿子坪）柱上变	绿	83.9920	0.4kV
3600	国网重庆彭水供电公司	保兴I（火石坡）柱上变	绿	82.1520	0.4kV
3601	国网重庆彭水供电公司	保兴H（湾地）柱上变	绿	80.9680	0.4kV
3602	国网重庆彭水供电公司	保兴G（山羊坝）柱上变	绿	77.0480	0.4kV
3603	国网重庆彭水供电公司	保兴F（丫坪口）柱上变	绿	78.6000	0.4kV
3604	国网重庆彭水供电公司	保兴E（高家屋基）柱上变	绿	95.4650	0.4kV
3605	国网重庆彭水供电公司	保兴D（何家坝）柱上变	绿	83.8720	0.4kV
3606	国网重庆彭水供电公司	保兴C（牛栏口）柱上变	绿	23.8529	0.4kV
3607	国网重庆彭水供电公司	保兴B（梁家园）柱上变	绿	78.9120	0.4kV
3608	国网重庆彭水供电公司	保兴A（宝剑寺）柱上变	绿	156.2000	0.4kV

3609	国网重庆彭水供电公司	供电公司1号楼配电室#2变	绿	356.3320	0.4kV
3610	国网重庆彭水供电公司	供电公司1号楼配电室#1变	绿	362.5840	0.4kV
3611	国网重庆彭水供电公司	佛山Q（坟山）柱上变	绿	41.5680	0.4kV
3612	国网重庆彭水供电公司	佛山N（官坟）柱上公变	绿	10.3000	0.4kV
3613	国网重庆彭水供电公司	佛山M（田坝）柱上变	绿	41.8190	0.4kV
3614	国网重庆彭水供电公司	佛山L（官衙坝桥头）柱上变	绿	242.6240	0.4kV
3615	国网重庆彭水供电公司	佛山K（刺塘坝）柱上变	绿	40.8260	0.4kV
3616	国网重庆彭水供电公司	佛山J（塘垭口）柱上变	绿	39.1420	0.4kV
3617	国网重庆彭水供电公司	佛山I（后槽）柱上变	绿	39.0216	0.4kV
3618	国网重庆彭水供电公司	佛山H（山角子）柱上变	绿	99.9120	0.4kV
3619	国网重庆彭水供电公司	佛山G（鸭子塘）柱上变	绿	165.4400	0.4kV
3620	国网重庆彭水供电公司	佛山F（土池子）柱上变	绿	41.4100	0.4kV
3621	国网重庆彭水供电公司	佛山E（白果树坝）柱上变	绿	88.8594	0.4kV
3622	国网重庆彭水供电公司	佛山D（长田）柱上变	绿	41.5619	0.4kV
3623	国网重庆彭水供电公司	佛山C（豹子沟）柱上变	绿	39.1800	0.4kV
3624	国网重庆彭水供电公司	佛山B（关耳红）柱上变	绿	22.8000	0.4kV
3625	国网重庆彭水供电公司	佛山A（官衙坝）柱上变	绿	180.3220	0.4kV
3626	国网重庆彭水供电公司	余家G柱上变	黄	23.3274	0.4kV
3627	国网重庆彭水供电公司	余家F（火炮田）柱上变	绿	81.8120	0.4kV
3628	国网重庆彭水供电公司	余家E（石坪坳）柱上变	绿	40.1360	0.4kV
3629	国网重庆彭水供电公司	余家D(8组)柱上变	绿	155.6420	0.4kV
3630	国网重庆彭水供电公司	余家C（9组）柱上变	绿	81.7735	0.4kV
3631	国网重庆彭水供电公司	余家B（2、4组）柱上变	绿	43.2425	0.4kV
3632	国网重庆彭水供电公司	余家A（1、3组）柱上变	绿	78.0790	0.4kV
3633	国网重庆彭水供电公司	余继成商住楼（营房路口）柱上公变	绿	63.4910	0.4kV
3634	国网重庆彭水供电公司	何鹏居住楼配电室#1变	绿	243.8300	0.4kV
3635	国网重庆彭水供电公司	何家N(水车坝)柱上变	绿	76.8730	0.4kV
3636	国网重庆彭水供电公司	何家K（牛角山）柱上变	绿	64.4600	0.4kV
3637	国网重庆彭水供电公司	何家J（王家村）柱上变	绿	79.2790	0.4kV
3638	国网重庆彭水供电公司	何家I（坝上）柱上变	绿	66.0340	0.4kV
3639	国网重庆彭水供电公司	何家H（毛庭山）柱上变	绿	39.3035	0.4kV
3640	国网重庆彭水供电公司	何家G（卫生室）柱上变	绿	79.8730	0.4kV
3641	国网重庆彭水供电公司	何家F（王家坝）柱上变	绿	41.1500	0.4kV
3642	国网重庆彭水供电公司	何家E（火炮铺）柱上变	绿	80.9800	0.4kV
3643	国网重庆彭水供电公司	何家E（坝子）柱上变	绿	84.8680	0.4kV
3644	国网重庆彭水供电公司	何家D（望中堡）柱上变	绿	80.5240	0.4kV
3645	国网重庆彭水供电公司	何家D（岩上）柱上变	绿	101.7010	0.4kV
3646	国网重庆彭水供电公司	何家D柱上变	绿	39.4480	0.4kV
3647	国网重庆彭水供电公司	何家C（新田垭口）柱上变	绿	107.9840	0.4kV
3648	国网重庆彭水供电公司	何家C（和尚田）柱上变	绿	42.0200	0.4kV
3649	国网重庆彭水供电公司	何家C(黄水沱)柱上变	绿	65.2340	0.4kV
3650	国网重庆彭水供电公司	何家B（猪槽坝）柱上变	绿	86.5120	0.4kV
3651	国网重庆彭水供电公司	何家B（土地坝）柱上变	绿	174.4040	0.4kV
3652	国网重庆彭水供电公司	何家B（5、6组）柱上变	绿	84.9800	0.4kV
3653	国网重庆彭水供电公司	何家A（毛家）台区	绿	42.0940	0.4kV
3654	国网重庆彭水供电公司	何家A（乡政府）柱上变	绿	73.3100	0.4kV
3655	国网重庆彭水供电公司	何家A（中树坪）柱上变	黄	124.9960	0.4kV
3656	国网重庆彭水供电公司	何友刚居住楼配电室#1变	绿	246.1300	0.4kV
3657	国网重庆彭水供电公司	何兰猛商住楼柱上变	绿	61.0120	0.4kV
3658	国网重庆彭水供电公司	任家E（福田斗）柱上变	绿	166.9760	0.4kV
3659	国网重庆彭水供电公司	任家D（耗子坎）柱上变	绿	73.6340	0.4kV
3660	国网重庆彭水供电公司	任家C（沙坝）柱上变	绿	78.6751	0.4kV
3661	国网重庆彭水供电公司	任家B（桐梓湾）柱上变	绿	69.6980	0.4kV

3662	国网重庆彭水供电公司	任家A（瓦店子）柱上变	绿	167.9480	0.4kV
3663	国网重庆彭水供电公司	代立均自建房柱上变	绿	133.8580	0.4kV
3664	国网重庆彭水供电公司	人民银行配电室#1变	绿	599.8080	0.4kV
3665	国网重庆彭水供电公司	人民B（栗子坪）柱上变	绿	87.5770	0.4kV
3666	国网重庆彭水供电公司	人民A（四坡）柱上变	绿	51.6995	0.4kV
3667	国网重庆彭水供电公司	亭子F（独脚户）台区	绿	78.7760	0.4kV
3668	国网重庆彭水供电公司	亭子E(瓦厂坳)柱上变	绿	153.1480	0.4kV
3669	国网重庆彭水供电公司	亭子D(大田)柱上公变	绿	87.0760	0.4kV
3670	国网重庆彭水供电公司	亭子C（1组）柱上公变	绿	158.6540	0.4kV
3671	国网重庆彭水供电公司	亭子B(8组)柱上公变	绿	27.0110	0.4kV
3672	国网重庆彭水供电公司	亭子A（大田）台区	绿	76.0000	0.4kV
3673	国网重庆彭水供电公司	五里R（铁业社）柱上变	绿	164.0960	0.4kV
3674	国网重庆彭水供电公司	五里H（青龙苑）柱上变	绿	201.5320	0.4kV
3675	国网重庆彭水供电公司	五里G（徐小燕自建房）柱上变	绿	190.0000	0.4kV
3676	国网重庆彭水供电公司	五里F（炸药仓库王洪）#2变	绿	305.3920	0.4kV
3677	国网重庆彭水供电公司	五里F（炸药仓库王洪）#1变	绿	304.0000	0.4kV
3678	国网重庆彭水供电公司	五里E（黄家湾）柱上变	绿	127.5100	0.4kV
3679	国网重庆彭水供电公司	五里D（炸药仓库）柱上变	绿	146.1520	0.4kV
3680	国网重庆彭水供电公司	五里C（炸药仓库）柱上变	绿	270.1440	0.4kV
3681	国网重庆彭水供电公司	五里B（渔业社）柱上变	绿	262.9440	0.4kV
3682	国网重庆彭水供电公司	五里A(渔业社)柱上公变	绿	315.0720	0.4kV
3683	国网重庆彭水供电公司	五福F（其水坝2）柱上变	绿	90.6120	0.4kV
3684	国网重庆彭水供电公司	五福F（其水坝1）柱上变	绿	51.6840	0.4kV
3685	国网重庆彭水供电公司	五福J（云顶寺）柱上变	绿	38.0217	0.4kV
3686	国网重庆彭水供电公司	五福I（金竹园）柱上公变	绿	40.5900	0.4kV
3687	国网重庆彭水供电公司	五福H（金竹园）柱上变	绿	95.2400	0.4kV
3688	国网重庆彭水供电公司	五福G（其水坝）柱上变	绿	98.2570	0.4kV
3689	国网重庆彭水供电公司	五福E（环千子）柱上变	绿	32.6193	0.4kV
3690	国网重庆彭水供电公司	五福D(金竹园)柱上变	绿	38.6127	0.4kV
3691	国网重庆彭水供电公司	五福C（其水坝）柱上变	绿	38.0000	0.4kV
3692	国网重庆彭水供电公司	五福B（陈山沟）柱上变	绿	92.6492	0.4kV
3693	国网重庆彭水供电公司	五福A（五福桥）柱上变	绿	49.7580	0.4kV
3694	国网重庆彭水供电公司	五丰F（杨家槽）柱上公变	绿	38.0440	0.4kV
3695	国网重庆彭水供电公司	五丰E（红岩子）柱上变	绿	46.0190	0.4kV
3696	国网重庆彭水供电公司	五丰D（上坝子）柱上变	绿	82.9920	0.4kV
3697	国网重庆彭水供电公司	五丰C（三层岩）柱上变	绿	79.9660	0.4kV
3698	国网重庆彭水供电公司	五丰B（观音庙）柱上变	绿	62.7600	0.4kV
3699	国网重庆彭水供电公司	五丰A（扁寨子）柱上变	绿	38.7680	0.4kV
3700	国网重庆彭水供电公司	云木J（水井湾）柱上公变	绿	82.3480	0.4kV
3701	国网重庆彭水供电公司	云木G（沙坝塘）柱上变	绿	78.0070	0.4kV
3702	国网重庆彭水供电公司	云木G（大湾）柱上变	绿	80.3350	0.4kV
3703	国网重庆彭水供电公司	云木F（瓦灼溪）柱上变	绿	78.5280	0.4kV
3704	国网重庆彭水供电公司	云木D（桐子树弯）柱上公变	绿	77.7130	0.4kV
3705	国网重庆彭水供电公司	云木C(老房子)柱上变	绿	40.6760	0.4kV
3706	国网重庆彭水供电公司	云木B（十字垭）柱上公变	绿	47.0920	0.4kV
3707	国网重庆彭水供电公司	云木A（弹子峡）柱上公变	绿	84.1600	0.4kV
3708	国网重庆彭水供电公司	二级路C（朱家店）柱上变压器	绿	258.1560	0.4kV
3709	国网重庆彭水供电公司	二级路B（邮局后面）柱上变	绿	329.9680	0.4kV
3710	国网重庆彭水供电公司	九曲K（沈红琴）柱上变	绿	155.7200	0.4kV
3711	国网重庆彭水供电公司	九曲D（新镇中）柱上变	绿	265.1040	0.4kV
3712	国网重庆彭水供电公司	九曲C（睡美人）公变	绿	328.6480	0.4kV
3713	国网重庆彭水供电公司	九曲B（河堤）柱上变	绿	168.7460	0.4kV
3714	国网重庆彭水供电公司	九曲A（河堤）柱上公变	绿	373.7320	0.4kV

3715	国网重庆彭水供电公司	乔竹I (柏家湾) 柱上变	绿	23.6460	0.4kV
3716	国网重庆彭水供电公司	乔竹H (大青坪) 柱上变	绿	38.7080	0.4kV
3717	国网重庆彭水供电公司	乔竹F (凉水沟) 柱上变	绿	81.8560	0.4kV
3718	国网重庆彭水供电公司	乔竹E (赵家湾) 柱上变	绿	80.1000	0.4kV
3719	国网重庆彭水供电公司	乔竹D (偏角盖) 柱上变	绿	84.8120	0.4kV
3720	国网重庆彭水供电公司	乔竹C (盛坝盖) 柱上变	绿	246.2460	0.4kV
3721	国网重庆彭水供电公司	乔竹B (深基岭) 柱上变	绿	40.8800	0.4kV
3722	国网重庆彭水供电公司	乔竹A (曾家山) 柱上变	绿	87.9000	0.4kV
3723	国网重庆彭水供电公司	乔梓E (狮子坝) 柱上变	绿	41.7600	0.4kV
3724	国网重庆彭水供电公司	乔梓D (场口) 柱上变	绿	326.2120	0.4kV
3725	国网重庆彭水供电公司	乔梓C (居民点) 柱上变	绿	77.1070	0.4kV
3726	国网重庆彭水供电公司	乔梓B (粮站) 柱上变	绿	175.9600	0.4kV
3727	国网重庆彭水供电公司	乔梓A (政府) 柱上变	绿	214.6160	0.4kV
3728	国网重庆彭水供电公司	乐地M (新街) 柱上变	绿	76.0000	0.4kV
3729	国网重庆彭水供电公司	乐地L (金子山) 柱上变	绿	83.7000	0.4kV
3730	国网重庆彭水供电公司	乐地K (老街) 柱上变	绿	239.4000	0.4kV
3731	国网重庆彭水供电公司	乐地J (三叉路口) 柱上变	绿	338.8720	0.4kV
3732	国网重庆彭水供电公司	乐地I (青龙嘴) 柱上变	绿	328.5100	0.4kV
3733	国网重庆彭水供电公司	乐地H (政府门口) 柱上公变	绿	304.0000	0.4kV
3734	国网重庆彭水供电公司	乐地G (枫香坪) 柱上变	绿	46.1390	0.4kV
3735	国网重庆彭水供电公司	乐地F (田台子) 柱上变	绿	39.0840	0.4kV
3736	国网重庆彭水供电公司	乐地E (曹家沟) 柱上变	绿	90.7080	0.4kV
3737	国网重庆彭水供电公司	乐地D (桐麻湾) 柱上变	绿	71.9880	0.4kV
3738	国网重庆彭水供电公司	乐地C (白角榜) 柱上变	绿	152.0000	0.4kV
3739	国网重庆彭水供电公司	乐地B (中街) 柱上变	绿	304.0000	0.4kV
3740	国网重庆彭水供电公司	乐地A (连湖大桥) 柱上变	绿	239.4000	0.4kV
3741	国网重庆彭水供电公司	乌江明珠花园配电室#2变	绿	631.8800	0.4kV
3742	国网重庆彭水供电公司	乌江明珠花园配电室#1变	绿	630.1800	0.4kV
3743	国网重庆彭水供电公司	乌江J (老河坝2) 台区	绿	96.0540	0.4kV
3744	国网重庆彭水供电公司	乌江J (马中岭) 柱上变	绿	82.1760	0.4kV
3745	国网重庆彭水供电公司	乌江I (张家盖) 柱上变	绿	39.8870	0.4kV
3746	国网重庆彭水供电公司	乌江H (苟苏沱) 柱上变	绿	41.8280	0.4kV
3747	国网重庆彭水供电公司	乌江G (三好湾) 柱上变	绿	63.8840	0.4kV
3748	国网重庆彭水供电公司	乌江F (谭家坝) 柱上变	绿	43.1090	0.4kV
3749	国网重庆彭水供电公司	乌江E (乱石坝) 柱上变	绿	67.2350	0.4kV
3750	国网重庆彭水供电公司	乌江D (后河) 柱上变	绿	80.3650	0.4kV
3751	国网重庆彭水供电公司	乌江C (川号) 柱上变	绿	70.3565	0.4kV
3752	国网重庆彭水供电公司	乌江B (木元) 柱上变	绿	122.4490	0.4kV
3753	国网重庆彭水供电公司	乌江A (老河丫) 柱上变	绿	52.8940	0.4kV
3754	国网重庆彭水供电公司	丰百H (茶树坪) 柱上公变	绿	40.8245	0.4kV
3755	国网重庆彭水供电公司	丰百H (水厂) 柱上变	绿	153.4460	0.4kV
3756	国网重庆彭水供电公司	丰百G (大塘) 柱上公变	绿	45.7240	0.4kV
3757	国网重庆彭水供电公司	丰百F (老房子) 柱上公变	绿	44.9100	0.4kV
3758	国网重庆彭水供电公司	丰百E (烽火塘) 柱上公变	绿	44.6450	0.4kV
3759	国网重庆彭水供电公司	丰百D (老伤坪) 柱上公变	绿	44.9045	0.4kV
3760	国网重庆彭水供电公司	丰百C (麻子口) 柱上公变	绿	86.1200	0.4kV
3761	国网重庆彭水供电公司	丰百B (河坝) 柱上公变	绿	185.6240	0.4kV
3762	国网重庆彭水供电公司	丰百A (龙胆水) 柱上公变	绿	27.8480	0.4kV
3763	国网重庆彭水供电公司	严家D (桃子树坝) 柱上公变	绿	39.6679	0.4kV
3764	国网重庆彭水供电公司	严家C (大元子) 柱上公变	绿	38.5805	0.4kV
3765	国网重庆彭水供电公司	严家B (领项) 柱上公变	绿	15.8461	0.4kV
3766	国网重庆彭水供电公司	严家A (大田) 柱上公变	绿	23.7258	0.4kV
3767	国网重庆彭水供电公司	两河I (刘教院) 柱上变	绿	157.9760	0.4kV

3768	国网重庆彭水供电公司	两河H（上村）柱上变	绿	84.7510	0.4kV
3769	国网重庆彭水供电公司	两河G（坟上堡）柱上变	绿	81.3880	0.4kV
3770	国网重庆彭水供电公司	两河F（上塘坪）柱上变	绿	43.9580	0.4kV
3771	国网重庆彭水供电公司	两河E（老金家堡）柱上变	绿	80.3770	0.4kV
3772	国网重庆彭水供电公司	两河D（金家堡）柱上变	绿	41.8280	0.4kV
3773	国网重庆彭水供电公司	两河C（角洞水）柱上变	绿	77.0600	0.4kV
3774	国网重庆彭水供电公司	两河B（庄房坝）柱上变	绿	39.7345	0.4kV
3775	国网重庆彭水供电公司	两河A（施田坝）柱上变	绿	44.3240	0.4kV
3776	国网重庆彭水供电公司	两江新城3#公用配电室#2变	绿	612.6080	0.4kV
3777	国网重庆彭水供电公司	两江新城3#公用配电室#1变	绿	609.2960	0.4kV
3778	国网重庆彭水供电公司	东风E（青冈坡）柱上变	绿	42.7120	0.4kV
3779	国网重庆彭水供电公司	东风D（大田）柱上变	绿	85.1320	0.4kV
3780	国网重庆彭水供电公司	东风B（墙院）柱上变	绿	31.4677	0.4kV
3781	国网重庆彭水供电公司	东风A（三会期）柱上变	绿	23.4231	0.4kV
3782	国网重庆彭水供电公司	东门T（冉家院子）柱上公变	绿	335.9560	0.4kV
3783	国网重庆彭水供电公司	东门S（杨芳芦）柱上变	绿	130.0240	0.4kV
3784	国网重庆彭水供电公司	东门R（殡仪馆）柱上变	绿	275.9040	0.4kV
3785	国网重庆彭水供电公司	东门Q（变电站）柱上变	绿	254.2100	0.4kV
3786	国网重庆彭水供电公司	东门K（4组王道金）柱上公变	绿	248.4240	0.4kV
3787	国网重庆彭水供电公司	东门J（红砖厂）柱上公变	绿	343.4200	0.4kV
3788	国网重庆彭水供电公司	东门I（汉四小）1箱变	绿	351.1600	0.4kV
3789	国网重庆彭水供电公司	东门H（老关山）柱上变	绿	358.7080	0.4kV
3790	国网重庆彭水供电公司	东门H（4组）柱上公变	绿	83.8900	0.4kV
3791	国网重庆彭水供电公司	东门G（3组）柱上公变	绿	165.5660	0.4kV
3792	国网重庆彭水供电公司	东门F（2组）柱上公变	绿	91.1230	0.4kV
3793	国网重庆彭水供电公司	东门E（1组）柱上变	绿	68.8660	0.4kV
3794	国网重庆彭水供电公司	东门D（党校内）柱上变	绿	267.4500	0.4kV
3795	国网重庆彭水供电公司	东门C（党校外）柱上变	绿	386.6920	0.4kV
3796	国网重庆彭水供电公司	东门B（红砖厂）柱上变	绿	152.0000	0.4kV
3797	国网重庆彭水供电公司	东门A（变电站）柱上变	绿	63.0500	0.4kV
3798	国网重庆彭水供电公司	东流P（野槽坝）柱上变	绿	77.4320	0.4kV
3799	国网重庆彭水供电公司	东流O（水井坝）柱上变压器	绿	80.9200	0.4kV
3800	国网重庆彭水供电公司	东流N（背子树坡）柱上变	绿	102.2410	0.4kV
3801	国网重庆彭水供电公司	东流M（东泥坝）柱上变	绿	163.9700	0.4kV
3802	国网重庆彭水供电公司	东流L（彭家）柱上变	绿	39.0160	0.4kV
3803	国网重庆彭水供电公司	东流K（冯家院子）柱上变	绿	41.3580	0.4kV
3804	国网重庆彭水供电公司	东流J（白杨坝）柱上变	绿	85.3280	0.4kV
3805	国网重庆彭水供电公司	东流I（艾火坪）柱上变	绿	78.8740	0.4kV
3806	国网重庆彭水供电公司	东流H（冉二盖）柱上变	绿	63.8990	0.4kV
3807	国网重庆彭水供电公司	东流G（尧地）柱上变	绿	77.9680	0.4kV
3808	国网重庆彭水供电公司	东流F（野草坝）柱上变	绿	38.8620	0.4kV
3809	国网重庆彭水供电公司	东流E（赤竹宕）柱上变	绿	60.8000	0.4kV
3810	国网重庆彭水供电公司	东流D（麻地堡）柱上变	绿	26.8240	0.4kV
3811	国网重庆彭水供电公司	东流C（青岗林）柱上变	绿	80.5090	0.4kV
3812	国网重庆彭水供电公司	东流B（金竹堡）柱上变	绿	61.0730	0.4kV
3813	国网重庆彭水供电公司	东流A（大元）柱上变	绿	159.9920	0.4kV
3814	国网重庆彭水供电公司	东方E（余洞）柱上变压器	绿	140.9240	0.4kV
3815	国网重庆彭水供电公司	东方D（马桑垭）柱上公变	黄	50.5400	0.4kV
3816	国网重庆彭水供电公司	东方C（红岩头）柱上公变	黄	65.3780	0.4kV
3817	国网重庆彭水供电公司	东方B（沙坝）柱上公变	绿	64.9640	0.4kV
3818	国网重庆彭水供电公司	东方A（槐栗树）柱上公变	绿	135.6100	0.4kV
3819	国网重庆彭水供电公司	东山G（下弯）柱上变	绿	80.2720	0.4kV
3820	国网重庆彭水供电公司	东山F（原盖）柱上变	绿	38.0128	0.4kV

3821	国网重庆彭水供电公司	东山E（冯家元）柱上变	绿	67.6460	0.4kV
3822	国网重庆彭水供电公司	东山D（香树林）柱上变	绿	40.5660	0.4kV
3823	国网重庆彭水供电公司	东山C（学校）柱上变	绿	154.1060	0.4kV
3824	国网重庆彭水供电公司	东山B（坪上）柱上变	绿	41.0514	0.4kV
3825	国网重庆彭水供电公司	东山A（水红树）柱上变	绿	65.7260	0.4kV
3826	国网重庆彭水供电公司	东力C（坝竹溪）柱上变	绿	23.3000	0.4kV
3827	国网重庆彭水供电公司	东力B（唐家湾）柱上变	绿	23.7720	0.4kV
3828	国网重庆彭水供电公司	东力A（丁家屋基）柱上变	绿	41.9880	0.4kV
3829	国网重庆彭水供电公司	世界咨花小区2#配电室#1变	绿	616.4480	0.4kV
3830	国网重庆彭水供电公司	世界咨花1#公配电室2#变	绿	503.5400	0.4kV
3831	国网重庆彭水供电公司	世界咨花1#公配电室1#变	绿	494.8400	0.4kV
3832	国网重庆彭水供电公司	下街A(叉路口)柱上变	绿	424.2100	0.4kV
3833	国网重庆彭水供电公司	下村E（上村）柱上公变	绿	41.9210	0.4kV
3834	国网重庆彭水供电公司	下村D（上园）柱上公变	绿	25.4765	0.4kV
3835	国网重庆彭水供电公司	下村C（老河门前）柱上公变	绿	38.0000	0.4kV
3836	国网重庆彭水供电公司	下村B（榨房）柱上公变	绿	42.5585	0.4kV
3837	国网重庆彭水供电公司	下村A（院子）柱上变	绿	211.6640	0.4kV
3838	国网重庆彭水供电公司	下塘J（大桥）柱上变	绿	416.2300	0.4kV
3839	国网重庆彭水供电公司	下塘I（村委）柱上变	绿	89.7310	0.4kV
3840	国网重庆彭水供电公司	下塘H(堡上)柱上变	绿	105.0310	0.4kV
3841	国网重庆彭水供电公司	下塘G(周云)柱上变	绿	168.3260	0.4kV
3842	国网重庆彭水供电公司	下塘F（场上）柱上变	绿	360.1640	0.4kV
3843	国网重庆彭水供电公司	下塘E（加油站）柱上变	绿	385.3480	0.4kV
3844	国网重庆彭水供电公司	下塘D(大坝)柱上变	绿	273.4600	0.4kV
3845	国网重庆彭水供电公司	下塘C(九股水)柱上变	绿	226.6940	0.4kV
3846	国网重庆彭水供电公司	下塘B(王能)柱上变	绿	300.5900	0.4kV
3847	国网重庆彭水供电公司	下塘A(毛二)柱上变	绿	158.7780	0.4kV
3848	国网重庆彭水供电公司	下坝D(许家坪)柱上公变	绿	89.4380	0.4kV
3849	国网重庆彭水供电公司	下坝C(下坝)柱上公变	绿	84.6080	0.4kV
3850	国网重庆彭水供电公司	下坝B(卢家沟)柱上变	绿	153.7600	0.4kV
3851	国网重庆彭水供电公司	下坝A(唐家沟)柱上公变	绿	64.0010	0.4kV
3852	国网重庆彭水供电公司	上塘L（四桥）柱上变	绿	137.7280	0.4kV
3853	国网重庆彭水供电公司	上塘K(瓦泽）柱上变	绿	41.2180	0.4kV
3854	国网重庆彭水供电公司	上塘J（孙家）柱上变	绿	39.5260	0.4kV
3855	国网重庆彭水供电公司	上塘I（老木坪）柱上变	绿	71.5960	0.4kV
3856	国网重庆彭水供电公司	上塘H（窑罐厂）柱上变	绿	78.6340	0.4kV
3857	国网重庆彭水供电公司	上塘G（刘家庄）柱上变	绿	79.5200	0.4kV
3858	国网重庆彭水供电公司	上塘E（赵家堡）柱上变	绿	77.4680	0.4kV
3859	国网重庆彭水供电公司	上塘D（三道拐）柱上变	绿	82.9500	0.4kV
3860	国网重庆彭水供电公司	上塘C（瓦泽）柱上变	绿	89.9200	0.4kV
3861	国网重庆彭水供电公司	上塘B（纸厂）柱上变	绿	191.7700	0.4kV
3862	国网重庆彭水供电公司	上塘A（孙家坡）柱上变	绿	83.0710	0.4kV
3863	国网重庆彭水供电公司	三江村D（熊家堡）柱上变	绿	79.0510	0.4kV
3864	国网重庆彭水供电公司	三江村C（新田湾）柱上变	绿	169.0640	0.4kV
3865	国网重庆彭水供电公司	三江村B（黄泥堡）柱上变	绿	163.6880	0.4kV
3866	国网重庆彭水供电公司	三江村A（运斗坝）柱上变	绿	80.6350	0.4kV
3867	国网重庆彭水供电公司	三江E（纸厂）柱上变	绿	167.5700	0.4kV
3868	国网重庆彭水供电公司	三坝F（岩脚）柱上变	绿	165.3200	0.4kV
3869	国网重庆彭水供电公司	三坝E（王家坝）柱上变	绿	184.3000	0.4kV
3870	国网重庆彭水供电公司	三坝D（大理石厂）柱上公变	绿	319.3720	0.4kV
3871	国网重庆彭水供电公司	三坝C（神龙谷）柱上变	绿	82.9390	0.4kV
3872	国网重庆彭水供电公司	三坝B（校场坝）柱上变	绿	87.8920	0.4kV
3873	国网重庆彭水供电公司	三坝A（岩桑坪）柱上变	绿	81.2350	0.4kV

3874	国网重庆彭水供电公司	三合O(熊家槽)柱上变	绿	152.7260	0.4kV
3875	国网重庆彭水供电公司	三合N(青塘湾)柱上变	绿	83.2120	0.4kV
3876	国网重庆彭水供电公司	三合M(白杨坝)柱上变	绿	168.8060	0.4kV
3877	国网重庆彭水供电公司	三合L(芋头塘)柱上变	绿	39.6220	0.4kV
3878	国网重庆彭水供电公司	三合K(杨家湾)柱上变	绿	41.5220	0.4kV
3879	国网重庆彭水供电公司	三合J(代池垭)柱上公变	绿	81.6490	0.4kV
3880	国网重庆彭水供电公司	三合I(下坝)柱上变	绿	89.6080	0.4kV
3881	国网重庆彭水供电公司	三合H(蚂蝗窑)柱上变	绿	40.9235	0.4kV
3882	国网重庆彭水供电公司	三合G(老高林)柱上变	绿	81.4000	0.4kV
3883	国网重庆彭水供电公司	三合F(熊家曹)柱上变	绿	17.0000	0.4kV
3884	国网重庆彭水供电公司	三合E(三豆地)柱上变	绿	77.4460	0.4kV
3885	国网重庆彭水供电公司	三合D(长岗岭)柱上变	绿	80.0680	0.4kV
3886	国网重庆彭水供电公司	三合C(杨家嘴)柱上变	绿	66.3920	0.4kV
3887	国网重庆彭水供电公司	三合B(银子槽)柱上变	绿	81.0760	0.4kV
3888	国网重庆彭水供电公司	三合A(沙林)柱上变	绿	67.7700	0.4kV
3889	国网重庆彭水供电公司	万足场D(移民点)柱上变	绿	142.2960	0.4kV
3890	国网重庆彭水供电公司	万足场C(茶林坪)柱上变	绿	44.3780	0.4kV
3891	国网重庆彭水供电公司	万足场B(敬老院)柱上变	绿	267.4640	0.4kV
3892	国网重庆彭水供电公司	万足场A(镇政府)柱上变	绿	381.9000	0.4kV
3893	国网重庆彭水供电公司	万足G(王家湾)柱上变	绿	79.4950	0.4kV
3894	国网重庆彭水供电公司	万足F(长溪)柱上变	绿	39.6200	0.4kV
3895	国网重庆彭水供电公司	万足E(阿依河)柱上变	绿	261.8000	0.4kV
3896	国网重庆彭水供电公司	万足D(桂花坡)柱上变	绿	24.3760	0.4kV
3897	国网重庆彭水供电公司	万足C(黄泥堡)柱上变	绿	79.3360	0.4kV
3898	国网重庆彭水供电公司	万足B(千子坪)柱上变	绿	83.1400	0.4kV
3899	国网重庆彭水供电公司	万足A(坟堡)柱上变	绿	45.5970	0.4kV
3900	国网重庆彭水供电公司	万年L(高家坎)柱上变	绿	152.1860	0.4kV
3901	国网重庆彭水供电公司	万年K(肖家营)柱上变	绿	108.1400	0.4kV
3902	国网重庆彭水供电公司	万年J(砖院子)柱上变	绿	155.7560	0.4kV
3903	国网重庆彭水供电公司	万年I(过马楼)柱上变	绿	76.1520	0.4kV
3904	国网重庆彭水供电公司	万年H(龙塘)柱上变	绿	78.0240	0.4kV
3905	国网重庆彭水供电公司	万年G(雷打树)柱上公变	绿	40.0140	0.4kV
3906	国网重庆彭水供电公司	万年F(杨家湾)柱上公变	绿	80.9320	0.4kV
3907	国网重庆彭水供电公司	万年E(张家山)柱上变	绿	26.6513	0.4kV
3908	国网重庆彭水供电公司	万年D(生基坪)柱上变	绿	155.3960	0.4kV
3909	国网重庆彭水供电公司	万年C(冉家园)柱上变	绿	164.1200	0.4kV
3910	国网重庆彭水供电公司	万年B(庙堡)柱上变	绿	84.0820	0.4kV
3911	国网重庆彭水供电公司	万年A(范家铺)柱上变	绿	62.3380	0.4kV
3912	国网重庆彭水供电公司	万家K(田坪子)柱上变	绿	155.0960	0.4kV
3913	国网重庆彭水供电公司	万家J(长桥)柱上公变	绿	86.5520	0.4kV
3914	国网重庆彭水供电公司	万家I(祠堂)柱上公变	绿	77.4440	0.4kV
3915	国网重庆彭水供电公司	万家H(观音阁)柱上变	绿	157.5080	0.4kV
3916	国网重庆彭水供电公司	万家G(汤家湾)柱上变	绿	38.7785	0.4kV
3917	国网重庆彭水供电公司	万家F(八公岩)柱上变	绿	23.5459	0.4kV
3918	国网重庆彭水供电公司	万家E(郎家盖)柱上变	绿	38.9285	0.4kV
3919	国网重庆彭水供电公司	万家D(万家山)柱上变	绿	77.9280	0.4kV
3920	国网重庆彭水供电公司	万家C(风门丫)柱上变	绿	46.0475	0.4kV
3921	国网重庆彭水供电公司	万家B(白腊溪)柱上公变	绿	26.3200	0.4kV
3922	国网重庆彭水供电公司	万家A(王家沟)柱上公变	绿	99.1680	0.4kV
3923	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼政协公变	绿	284.5100	0.4kV
3924	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼天豪配电室D公变	绿	572.1000	0.4kV
3925	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼天豪配电室C公变	绿	304.0000	0.4kV
3926	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼天豪配电室B公变	绿	657.8960	0.4kV

3927	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼天豪配电室A公变	绿	527.2800	0.4kV
3928	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼供电公司公配#2变	绿	496.6600	0.4kV
3929	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼供电公司公配#1变	绿	509.5400	0.4kV
3930	国网重庆彭水供电公司	10kV鼓楼两路口配电室公变	绿	406.8640	0.4kV
3931	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际配电室#3变	绿	510.7600	0.4kV
3932	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际配电室#2变	绿	781.7500	0.4kV
3933	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际配电室#1变	绿	778.0300	0.4kV
3934	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#3配电室#8变	绿	622.5920	0.4kV
3935	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#3配电室#7变	绿	622.9760	0.4kV
3936	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#2配电室#6变	绿	524.1000	0.4kV
3937	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#2配电室#5变	绿	496.8000	0.4kV
3938	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#2配电室#4变	绿	478.8000	0.4kV
3939	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#2配电室#3变	绿	608.0000	0.4kV
3940	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#1配电室#2变	绿	623.4320	0.4kV
3941	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际三期#1配电室#1变	绿	630.0560	0.4kV
3942	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光国际7号楼箱变#1变	绿	503.5200	0.4kV
3943	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光4期4#箱变	绿	638.3600	0.4kV
3944	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光4期3#箱变	绿	614.7680	0.4kV
3945	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光4期2#箱变	绿	764.4700	0.4kV
3946	国网重庆彭水供电公司	10kV黔龙阳光4期1#箱变	绿	620.7680	0.4kV
3947	国网重庆彭水供电公司	10kV黎学全居住楼配电室#1变	绿	154.0160	0.4kV
3948	国网重庆彭水供电公司	10kV黄昌连自建房配电室公变	绿	124.2820	0.4kV
3949	国网重庆彭水供电公司	10kV高谷移民区公配#1变	绿	336.2080	0.4kV
3950	国网重庆彭水供电公司	10kV高谷服务区2#箱变出线配电变压器	绿	478.9600	0.4kV
3951	国网重庆彭水供电公司	10kV高谷服务区1#箱变#1变	绿	577.7200	0.4kV
3952	国网重庆彭水供电公司	10kV高山流水二期2#公配电室4#变(8B)	绿	630.6560	0.4kV
3953	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园小区20号楼箱变#2变	绿	502.6600	0.4kV
3954	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园小区20号楼箱变#1变	绿	499.1000	0.4kV
3955	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园21.22楼配电室#4变	绿	498.2880	0.4kV
3956	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园21.22楼配电室#3变	绿	637.5680	0.4kV
3957	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园21.22楼配电室#2变	绿	484.3800	0.4kV
3958	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园21.22楼配电室#1变	绿	500.1400	0.4kV
3959	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室G公变	绿	633.2480	0.4kV
3960	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室F公变	绿	626.3840	0.4kV
3961	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室E公变	绿	495.6000	0.4kV
3962	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室D公变	绿	780.7300	0.4kV
3963	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室C公变	绿	792.0100	0.4kV
3964	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室B公变	绿	776.1700	0.4kV
3965	国网重庆彭水供电公司	10kV香江豪园1#配电室A公变	绿	787.0300	0.4kV
3966	国网重庆彭水供电公司	10kV香江国际港湾配电室#6变	绿	618.1800	0.4kV
3967	国网重庆彭水供电公司	10kV香江国际港湾配电室#5变	绿	628.0640	0.4kV
3968	国网重庆彭水供电公司	10kV香江国际港湾配电室#4变	绿	636.3440	0.4kV
3969	国网重庆彭水供电公司	10kV香江国际港湾配电室#3变	绿	498.8640	0.4kV
3970	国网重庆彭水供电公司	10kV香江国际港湾配电室#2变	绿	669.6800	0.4kV
3971	国网重庆彭水供电公司	10kV香江国际港湾配电室#1变	绿	608.0000	0.4kV
3972	国网重庆彭水供电公司	10kV青塘村魏叫公变	绿	39.5500	0.4kV
3973	国网重庆彭水供电公司	10kV陈红居住楼配电室#1变	绿	190.6960	0.4kV
3974	国网重庆彭水供电公司	10kV陈德林居住楼配电室#1变	绿	259.6300	0.4kV
3975	国网重庆彭水供电公司	10kV陈坤才居住楼配电室#1变	绿	321.3040	0.4kV
3976	国网重庆彭水供电公司	10kV陈坤尧居住楼配电室#1变	绿	129.7400	0.4kV
3977	国网重庆彭水供电公司	10kV阳光云鼎B公变	绿	478.8000	0.4kV
3978	国网重庆彭水供电公司	10kV阳光云鼎A公变	绿	657.4800	0.4kV
3979	国网重庆彭水供电公司	10kV银河大厦配电室#1变	绿	193.9996	0.4kV

3980	国网重庆彭水供电公司	10kV钱红商住楼柱上变	绿	158.3480	0.4kV
3981	国网重庆彭水供电公司	10kV钟荣红商住楼配电室间隔配电变压器	绿	388.0480	0.4kV
3982	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫都景苑公变	绿	197.4080	0.4kV
3983	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃恒阳府3#配电室3#变	绿	626.6960	0.4kV
3984	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃恒阳府3#配电室2#变	绿	610.7840	0.4kV
3985	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃恒阳府3#配电室1#变	绿	627.7040	0.4kV
3986	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃恒阳府2#配电室2#变	绿	627.5840	0.4kV
3987	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃恒阳府2#配电室#3变	绿	622.0400	0.4kV
3988	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃恒阳府2#配电室#1变	绿	617.2160	0.4kV
3989	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃2#公配电室7#变	绿	653.5520	0.4kV
3990	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃2#公配电室6#变	绿	502.8400	0.4kV
3991	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃2#公配电室5#变	绿	505.5400	0.4kV
3992	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃2#公配电室4#变	绿	502.4000	0.4kV
3993	国网重庆彭水供电公司	10kV鑫沃1#公配电室2#变	绿	527.3800	0.4kV
3994	国网重庆彭水供电公司	10kV金山广场A、B栋配电室3#公变	绿	637.0000	0.4kV
3995	国网重庆彭水供电公司	10kV金山广场A、B栋配电室2#公变	绿	522.3200	0.4kV
3996	国网重庆彭水供电公司	10kV金山广场A、B栋配电室1#公变	绿	478.8000	0.4kV
3997	国网重庆彭水供电公司	10kV郁江大厦#2公变	绿	546.0200	0.4kV
3998	国网重庆彭水供电公司	10kV郁江大厦#1公变	绿	559.5000	0.4kV
3999	国网重庆彭水供电公司	10kV郁山镇（火电生活区）配电室#1变	绿	205.5840	0.4kV
4000	国网重庆彭水供电公司	10kV郁山镇（曾德昌）配电室#1变	绿	161.8655	0.4kV
4001	国网重庆彭水供电公司	10kV郁山镇R（两路口）配电室#1变	绿	313.2280	0.4kV
4002	国网重庆彭水供电公司	10kV郁山任小胜商住楼配电室#1变	绿	267.8200	0.4kV
4003	国网重庆彭水供电公司	10kV邓国平居住楼箱变#1变	绿	128.8300	0.4kV
4004	国网重庆彭水供电公司	10kV赵东居住楼配电室#1变	绿	153.8240	0.4kV
4005	国网重庆彭水供电公司	10kV谭兴亮居住楼配电室#1变	绿	312.1120	0.4kV
4006	国网重庆彭水供电公司	10kV谭会操居住楼配电室1号变	绿	315.2440	0.4kV
4007	国网重庆彭水供电公司	10kV谢堂海公配#1变	绿	506.7000	0.4kV
4008	国网重庆彭水供电公司	10kV谢刚胜商住楼配电室#1变	绿	327.1360	0.4kV
4009	国网重庆彭水供电公司	10kV谢刚兰居住楼配电室#1变	绿	126.0750	0.4kV
4010	国网重庆彭水供电公司	10kV袁业文自建房配电室#1变	绿	344.5240	0.4kV
4011	国网重庆彭水供电公司	10kV蔡祝生商住楼（机厂）配电室#1变	绿	203.0300	0.4kV
4012	国网重庆彭水供电公司	10kV苏宇商住楼（凤凰窝）配电房#1变	绿	163.4780	0.4kV
4013	国网重庆彭水供电公司	10kV腾建军居住楼配电室#1变	绿	408.7550	0.4kV
4014	国网重庆彭水供电公司	10kV胡光红居住楼配电室#1变	绿	226.8240	0.4kV
4015	国网重庆彭水供电公司	10kV胡云海居住楼配电室#1变	绿	124.1850	0.4kV
4016	国网重庆彭水供电公司	10kV胡云强自建房配电室#1变	绿	409.2000	0.4kV
4017	国网重庆彭水供电公司	10kV罗玉彬自建房配电室#2变	绿	203.0600	0.4kV
4018	国网重庆彭水供电公司	10kV罗玉彬自建房配电室#1变	绿	485.5040	0.4kV
4019	国网重庆彭水供电公司	10kV绸缎邮政配电室公变	绿	515.2000	0.4kV
4020	国网重庆彭水供电公司	10kV绸缎新世纪配电室#2变	绿	567.5800	0.4kV
4021	国网重庆彭水供电公司	10kV绸缎新世纪配电室#1变	绿	566.6200	0.4kV
4022	国网重庆彭水供电公司	10kV绸缎广场配电室公变	绿	300.4300	0.4kV
4023	国网重庆彭水供电公司	10kV绸缎南门洞雷拱井A公变	绿	740.6240	0.4kV
4024	国网重庆彭水供电公司	10kV绸缎南门洞江上村B公变	绿	684.2000	0.4kV
4025	国网重庆彭水供电公司	10kV红鑫大厦配电室公变	绿	408.2920	0.4kV
4026	国网重庆彭水供电公司	10kV立交花园C公变	绿	627.1520	0.4kV
4027	国网重庆彭水供电公司	10kV立交花园B公变	绿	622.4480	0.4kV
4028	国网重庆彭水供电公司	10kV立交花园A公变	绿	636.8960	0.4kV
4029	国网重庆彭水供电公司	10kV福禄居安置房三区小区配电室#1变	绿	479.21	0.4kV
4030	国网重庆彭水供电公司	10kV福禄居安置房#2变	绿	478.8000	0.4kV
4031	国网重庆彭水供电公司	10kV磨寨R（阿依源胡贵淑）配电室#1变	绿	486.7400	0.4kV
4032	国网重庆彭水供电公司	10kV碧云苑小区配电室公变	绿	623.7440	0.4kV

4033	国网重庆彭水供电公司	10kV石桥六组舒家屋基公变	绿	38.0000	0.4kV
4034	国网重庆彭水供电公司	10kV石桥六组聂家坟柱上公变	绿	121.6000	0.4kV
4035	国网重庆彭水供电公司	10kV石嘴(汉一校)配电室B变	绿	368.6320	0.4kV
4036	国网重庆彭水供电公司	10kV石嘴(汉一校)配电室A变	绿	464.2100	0.4kV
4037	国网重庆彭水供电公司	10kV石嘴(民政局)配电室#1变	绿	585.5000	0.4kV
4038	国网重庆彭水供电公司	10kV石嘴(公厕)配电室公变	绿	572.8200	0.4kV
4039	国网重庆彭水供电公司	10kV百安小区BC栋配电室C栋公变	绿	310.1800	0.4kV
4040	国网重庆彭水供电公司	10kV百安小区BC栋配电室B栋公变	绿	969.2400	0.4kV
4041	国网重庆彭水供电公司	10kV百安小区A栋配电室A栋公变	绿	965.7800	0.4kV
4042	国网重庆彭水供电公司	10kV白云F(吊嘴王茂会)配电室#1变	绿	407.1200	0.4kV
4043	国网重庆彭水供电公司	10kV田维生自建房配电室#1变	绿	636.3200	0.4kV
4044	国网重庆彭水供电公司	10kV琳海花园锦绣阁配电室#1变	绿	760.0000	0.4kV
4045	国网重庆彭水供电公司	10kV环城(车站)配电室B公变	绿	142.2940	0.4kV
4046	国网重庆彭水供电公司	10kV环城(车站)配电室A公变	绿	335.5300	0.4kV
4047	国网重庆彭水供电公司	10kV王雪娟、向国洪居住楼配电室#1变	绿	66.5240	0.4kV
4048	国网重庆彭水供电公司	10kV王茂开居住楼配电室#1变	绿	253.2800	0.4kV
4049	国网重庆彭水供电公司	10kV王翔自建房箱式变#1变	绿	392.2560	0.4kV
4050	国网重庆彭水供电公司	10kV王文森、王业先居住楼配电室#1变	绿	522.9000	0.4kV
4051	国网重庆彭水供电公司	10kV王兴海居住楼配电室#1变	绿	405.4720	0.4kV
4052	国网重庆彭水供电公司	10kV王先商住楼配电室#1变	绿	263.9400	0.4kV
4053	国网重庆彭水供电公司	10kV王世渫居住楼配电室#1变	绿	103.1000	0.4kV
4054	国网重庆彭水供电公司	10kV玉皇阁廉租房配电室2#公变	绿	399.9520	0.4kV
4055	国网重庆彭水供电公司	10kV玉皇阁廉租房配电室1#公变	绿	394.3360	0.4kV
4056	国网重庆彭水供电公司	10kV烟草公司配电室公变	绿	324.0280	0.4kV
4057	国网重庆彭水供电公司	10kV澎湖花园C栋公变	绿	779.9800	0.4kV
4058	国网重庆彭水供电公司	10kV澎湖花园B栋公变	绿	1252.1000	0.4kV
4059	国网重庆彭水供电公司	10kV澎湖花园A栋公变	绿	1261.4500	0.4kV
4060	国网重庆彭水供电公司	10kV潘中林联建房配电室#1变	绿	85.4950	0.4kV
4061	国网重庆彭水供电公司	10kV港腾.高山流水公变配电室2#配电变压器	绿	639.6800	0.4kV
4062	国网重庆彭水供电公司	10kV港腾.高山流水公变配电室1#配电变压器	绿	621.9200	0.4kV
4063	国网重庆彭水供电公司	10kV港腾.高山流水#2公配#9变	绿	623.9120	0.4kV
4064	国网重庆彭水供电公司	10kV港腾.高山流水#2公配#8变	绿	620.3600	0.4kV
4065	国网重庆彭水供电公司	10kV港腾.高山流水#2公配#7变	绿	619.8080	0.4kV
4066	国网重庆彭水供电公司	10kV温泉山庄公变	绿	251.5000	0.4kV
4067	国网重庆彭水供电公司	10kV渔塘(廉租房)C栋公变	绿	489.8400	0.4kV
4068	国网重庆彭水供电公司	10kV渔塘(廉租房)B栋公变	绿	326.0440	0.4kV
4069	国网重庆彭水供电公司	10kV渔塘(廉租房)A栋公变	绿	318.7480	0.4kV
4070	国网重庆彭水供电公司	10kV渔塘新村2#箱变1#变	绿	386.6900	0.4kV
4071	国网重庆彭水供电公司	10kV渔塘新村1#箱变1#变	绿	620.5520	0.4kV
4072	国网重庆彭水供电公司	10kV清水E(茶林湾)柱上变	绿	77.6777	0.4kV
4073	国网重庆彭水供电公司	10kV深基湾廖定学居民楼配电室公变	绿	249.3120	0.4kV
4074	国网重庆彭水供电公司	10kV法院箱变#1变	绿	543.7400	0.4kV
4075	国网重庆彭水供电公司	10kV河堡(公安局)配电室1#变	绿	280.9200	0.4kV
4076	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱江城名都配电室#9变	绿	634.9520	0.4kV
4077	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱江城名都配电室#7变	绿	608.0000	0.4kV
4078	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱江城名都配电室#5变	绿	608.0000	0.4kV
4079	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱江城名都配电室#3变	绿	478.8000	0.4kV
4080	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱江城名都配电室#2变	绿	478.8000	0.4kV
4081	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱江城名都配电室#1变	绿	478.8000	0.4kV
4082	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#9变	绿	614.8880	0.4kV
4083	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#8变	绿	640.7120	0.4kV
4084	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#7变	绿	621.5840	0.4kV
4085	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#6变	绿	608.0000	0.4kV

4086	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#5变	绿	608.0000	0.4kV
4087	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#4变	绿	478.8000	0.4kV
4088	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#3变	绿	512.4000	0.4kV
4089	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#2变	绿	490.0000	0.4kV
4090	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱客运中心小区配电室#1变	绿	502.0800	0.4kV
4091	国网重庆彭水供电公司	10kV沙沱A（希望小学）箱变配变	绿	527.2000	0.4kV
4092	国网重庆彭水供电公司	10kV沈洪兵自建房配电室#1变	绿	165.6800	0.4kV
4093	国网重庆彭水供电公司	10kV江岸国际小区#2配电室#4变	绿	641.7000	0.4kV
4094	国网重庆彭水供电公司	10kV江岸国际小区#2配电室#3变	绿	627.0000	0.4kV
4095	国网重庆彭水供电公司	10kV江城美景配电室#3公变	绿	787.7200	0.4kV
4096	国网重庆彭水供电公司	10kV江城美景配电室#2公变	绿	506.5400	0.4kV
4097	国网重庆彭水供电公司	10kV江城美景配电室#1公变	绿	626.2400	0.4kV
4098	国网重庆彭水供电公司	10kV江南新城配电室E栋公变	绿	498.5760	0.4kV
4099	国网重庆彭水供电公司	10kV江南新城A栋公配#1变	绿	168.9200	0.4kV
4100	国网重庆彭水供电公司	10kV水泥厂安置房配电室2#变	绿	494.1200	0.4kV
4101	国网重庆彭水供电公司	10kV民中（天桥）箱变#1变	绿	338.5360	0.4kV
4102	国网重庆彭水供电公司	10kV毛小林商住楼（灯光球场）配电房#1变	绿	193.3820	0.4kV
4103	国网重庆彭水供电公司	10kV武街线石流大沙坝公配	绿	167.0500	0.4kV
4104	国网重庆彭水供电公司	10kV杨景发商住楼（回车道）配电房#1变	绿	212.6720	0.4kV
4105	国网重庆彭水供电公司	10kV李方强居住楼配电室#1变	绿	247.1100	0.4kV
4106	国网重庆彭水供电公司	10kV李方娅居住楼配电室1号变	绿	156.8000	0.4kV
4107	国网重庆彭水供电公司	10kV李庆红胡中贵自建房配电室#1变	绿	318.0160	0.4kV
4108	国网重庆彭水供电公司	10kV木梁一组陈家山公变	绿	42.9400	0.4kV
4109	国网重庆彭水供电公司	10kV朝阳（水库）公配室1#变	绿	307.8880	0.4kV
4110	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸配电室#4变	绿	620.5400	0.4kV
4111	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸配电室#3变	绿	624.4800	0.4kV
4112	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸配电室#2变	绿	501.4800	0.4kV
4113	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸配电室#1变	绿	508.2960	0.4kV
4114	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸二期2#配电室#3变	绿	612.9680	0.4kV
4115	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸二期2#配电室#2变	绿	618.8960	0.4kV
4116	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸二期2#配电室#1变	绿	622.0400	0.4kV
4117	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸二期1#配电室#3变	绿	618.8480	0.4kV
4118	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸二期1#配电室#2变	绿	623.9120	0.4kV
4119	国网重庆彭水供电公司	10kV景典·依云水岸二期1#配电室#1变	绿	611.0000	0.4kV
4120	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域5#公配电室#1变	绿	608.0000	0.4kV
4121	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域4#公配电室4#变台区	绿	651.2000	0.4kV
4122	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域4#公配电室3#变台区	绿	608.0000	0.4kV
4123	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域3期#1公配电室#3B变	绿	637.3520	0.4kV
4124	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域3期#1公配电室#2B变	绿	621.5360	0.4kV
4125	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域3期#1公配电室#1B变	绿	632.7200	0.4kV
4126	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域3#公配电室#2变	绿	656.4800	0.4kV
4127	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域3#公配电室#1变	绿	608.0000	0.4kV
4128	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域1#公配电室#2变	绿	642.8960	0.4kV
4129	国网重庆彭水供电公司	10kV新领域1#公配电室#1变	绿	629.0000	0.4kV
4130	国网重庆彭水供电公司	10kV新华乡梨子村四组沙湾公变	绿	78.1600	0.4kV
4131	国网重庆彭水供电公司	10kV文庙（人事局）配电室#1变	绿	394.9900	0.4kV
4132	国网重庆彭水供电公司	10kV插旗（肉联厂）配电室肉联厂公变	绿	625.8600	0.4kV
4133	国网重庆彭水供电公司	10kV振科璟宸府二期#2公用配电房#2变	绿	616.5440	0.4kV
4134	国网重庆彭水供电公司	10kV徐廷宽2号居住楼配电室#1变	绿	219.2440	0.4kV
4135	国网重庆彭水供电公司	10kV徐廷宽1号居住楼配电室#1变	绿	311.8960	0.4kV
4136	国网重庆彭水供电公司	10kV彭中学苑小区B栋公变	绿	858.1600	0.4kV
4137	国网重庆彭水供电公司	10kV彭中学苑小区A栋公变	绿	799.6000	0.4kV
4138	国网重庆彭水供电公司	10kV彭万奎商住楼配电室#1变	绿	321.0640	0.4kV

4139	国网重庆彭水供电公司	10kV张波、彭明东居住楼配电室#1变	绿	502.1200	0.4kV
4140	国网重庆彭水供电公司	10kV张小东居住楼配电室变压器	绿	396.5760	0.4kV
4141	国网重庆彭水供电公司	10kV张宗学居住楼配电室中压间隔配电变压器	绿	207.6320	0.4kV
4142	国网重庆彭水供电公司	10kV张和仁自建房配电室#1变	绿	196.7920	0.4kV
4143	国网重庆彭水供电公司	10kV张合俊居住楼配电室中压间隔配电变压器	绿	192.1200	0.4kV
4144	国网重庆彭水供电公司	10kV张兴华自建房配电室#1变	绿	317.9200	0.4kV
4145	国网重庆彭水供电公司	10kV廖福查居住楼配电室#1变	绿	200.0800	0.4kV
4146	国网重庆彭水供电公司	10kV廖明庆居住楼配电室#1变	绿	127.7300	0.4kV
4147	国网重庆彭水供电公司	10kV廖元平配电室1#变	绿	252.9900	0.4kV
4148	国网重庆彭水供电公司	10kV廖元川联建房配电室961出线配电变压器	绿	392.2700	0.4kV
4149	国网重庆彭水供电公司	10kV工商局公变	绿	258.7840	0.4kV
4150	国网重庆彭水供电公司	10kV工业局#1箱变	绿	573.5600	0.4kV
4151	国网重庆彭水供电公司	10kV宏泰汽修厂配电室#1变	绿	156.8300	0.4kV
4152	国网重庆彭水供电公司	10kV姚兴举商住楼间隔配电变压器	绿	394.4160	0.4kV
4153	国网重庆彭水供电公司	10kV太阳城配电室3#公变	绿	489.5200	0.4kV
4154	国网重庆彭水供电公司	10kV太阳城配电室2#公变	绿	490.7400	0.4kV
4155	国网重庆彭水供电公司	10kV太阳城配电室1#公变	绿	490.7400	0.4kV
4156	国网重庆彭水供电公司	10kV外河坝太鲁阁配电室#1变	绿	493.0800	0.4kV
4157	国网重庆彭水供电公司	10kV外河坝凯能公寓配电室1号变	绿	483.9400	0.4kV
4158	国网重庆彭水供电公司	10kV国土局配电室11#1#公变	绿	478.8000	0.4kV
4159	国网重庆彭水供电公司	10kV国土局配电室1#变	绿	637.1600	0.4kV
4160	国网重庆彭水供电公司	10kV商贸园汇景楼配电室B公变	绿	785.0800	0.4kV
4161	国网重庆彭水供电公司	10kV商贸园汇景楼配电室A公变	绿	391.6320	0.4kV
4162	国网重庆彭水供电公司	10kV商贸园中央豪庭配电室B公变	绿	650.9360	0.4kV
4163	国网重庆彭水供电公司	10kV商贸园中央豪庭配电室A公变	绿	647.2640	0.4kV
4164	国网重庆彭水供电公司	10kV商住楼C（鼓田晒坝）配电室1#变	绿	154.4840	0.4kV
4165	国网重庆彭水供电公司	10kV商住楼B（双桥）配电室1#变	绿	193.3680	0.4kV
4166	国网重庆彭水供电公司	10kV周志洪居住楼配电室#1变	绿	129.1000	0.4kV
4167	国网重庆彭水供电公司	10kV周小旭商住楼配电室间隔配电变压器	绿	395.2800	0.4kV
4168	国网重庆彭水供电公司	10kV周小平居住楼配电室#1变	绿	154.5080	0.4kV
4169	国网重庆彭水供电公司	10kV吴相鹏燕湾商住楼配电室#1变	绿	400.8480	0.4kV
4170	国网重庆彭水供电公司	10kV吴相鹏商住楼配电室#1变	绿	202.0320	0.4kV
4171	国网重庆彭水供电公司	10kV吴寒居住楼配电室#1变	绿	152.7980	0.4kV
4172	国网重庆彭水供电公司	10kV向国建自建房配电室#1变	绿	328.9960	0.4kV
4173	国网重庆彭水供电公司	10kV县政府箱变1#变	绿	304.3360	0.4kV
4174	国网重庆彭水供电公司	10kV县委配电室#1变	绿	478.8400	0.4kV
4175	国网重庆彭水供电公司	10kV县坝（住院部）公配#1变	绿	531.1600	0.4kV
4176	国网重庆彭水供电公司	10kV县医院门诊部配电室公变	绿	390.8800	0.4kV
4177	国网重庆彭水供电公司	10kV南城（民中）配电室#2变	绿	195.6940	0.4kV
4178	国网重庆彭水供电公司	10kV南城（民中）配电室#1变	绿	249.5000	0.4kV
4179	国网重庆彭水供电公司	10kV力子沙湾烤烟公变	绿	22.8000	0.4kV
4180	国网重庆彭水供电公司	10kV刘邦浦和何小红配电室中压间隔配电变压器	绿	156.8600	0.4kV
4181	国网重庆彭水供电公司	10kV刘成武居住楼配电室#1变	绿	388.6240	0.4kV
4182	国网重庆彭水供电公司	10kV刘伟自建房配电室#1变	绿	203.3280	0.4kV
4183	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#6配电室#3变	绿	622.8320	0.4kV
4184	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#6配电室#2变	绿	632.7920	0.4kV
4185	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#6配电室#1变	绿	630.1040	0.4kV
4186	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#5配电室#2变	绿	496.7200	0.4kV
4187	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#5配电室#1变	绿	507.0600	0.4kV
4188	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#3配电室#2配变	绿	630.8720	0.4kV
4189	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#3配电室#1配变	绿	626.6960	0.4kV
4190	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#1配电室#2配变	绿	501.8800	0.4kV
4191	国网重庆彭水供电公司	10kV凯邦.两江城#1配电室#1配变	绿	497.4000	0.4kV

4192	国网重庆彭水供电公司	10kV凌云景苑配电室#1变	绿	390.3200	0.4kV
4193	国网重庆彭水供电公司	10kV农业局箱变#1变	绿	570.9200	0.4kV
4194	国网重庆彭水供电公司	10kV保家民族文化配电室2#公变	绿	528.3400	0.4kV
4195	国网重庆彭水供电公司	10kV保家民族文化配电室1#公变	绿	693.9440	0.4kV
4196	国网重庆彭水供电公司	10kV保家幼儿园公配#1变	绿	511.9600	0.4kV
4197	国网重庆彭水供电公司	10kV保家工业园区廉租房3-6#楼箱变#1变	绿	482.1800	0.4kV
4198	国网重庆彭水供电公司	10kV保家工业园区廉租房2-5#箱变#1变	绿	488.0000	0.4kV
4199	国网重庆彭水供电公司	10kV保家工业园区廉租房1-4#楼箱变#1变	绿	499.6600	0.4kV
4200	国网重庆彭水供电公司	10kV供销社公配#1变	绿	1211.6000	0.4kV
4201	国网重庆彭水供电公司	10kV代成宇居住楼配电室#1变	绿	200.5680	0.4kV
4202	国网重庆彭水供电公司	10kV人和春天C栋公变	绿	793.2100	0.4kV
4203	国网重庆彭水供电公司	10kV人和春天B栋公变	绿	784.9900	0.4kV
4204	国网重庆彭水供电公司	10kV人和春天A栋公变	绿	796.0000	0.4kV
4205	国网重庆彭水供电公司	10kV亦君小区配电室亦君(小区)A变	绿	214.2500	0.4kV
4206	国网重庆彭水供电公司	10kV亦君小区配电室亦君(外供)B变	绿	443.5000	0.4kV
4207	国网重庆彭水供电公司	10kV亦君小区箱变#1变	绿	445.4880	0.4kV
4208	国网重庆彭水供电公司	10kV交旅依城配电室#3变	绿	790.6300	0.4kV
4209	国网重庆彭水供电公司	10kV交旅依城配电室#2变	绿	778.3300	0.4kV
4210	国网重庆彭水供电公司	10kV交旅依城配电室#1变	绿	781.0900	0.4kV
4211	国网重庆彭水供电公司	10kV二级路A箱变#1变	绿	575.1800	0.4kV
4212	国网重庆彭水供电公司	10kV九曲河F(青岗堡赵其海)配电室#1变	绿	334.8100	0.4kV
4213	国网重庆彭水供电公司	10kV乌江门#1公配#4变	绿	648.8240	0.4kV
4214	国网重庆彭水供电公司	10kV乌江门#1公配#3变	绿	668.6240	0.4kV
4215	国网重庆彭水供电公司	10kV乌江港湾B栋公变	绿	624.5120	0.4kV
4216	国网重庆彭水供电公司	10kV乌江港湾A栋公变	绿	640.6400	0.4kV
4217	国网重庆彭水供电公司	10kV丽豪大厦公变	绿	788.2000	0.4kV
4218	国网重庆彭水供电公司	10kV临江花园B栋公变	绿	407.5100	0.4kV
4219	国网重庆彭水供电公司	10kV临江花园A栋公变	绿	790.0600	0.4kV
4220	国网重庆彭水供电公司	10kV两江景苑配电室公变	绿	549.6700	0.4kV
4221	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期5#公用配电房4#变	绿	629.1920	0.4kV
4222	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期5#公用配电房3#变	绿	608.0000	0.4kV
4223	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期5#公用配电房2#变	绿	495.4000	0.4kV
4224	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期7#公用配电房3#变	绿	614.7200	0.4kV
4225	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期7#公用配电房1#变	绿	630.9440	0.4kV
4226	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#6公用配电室4#变	绿	485.2800	0.4kV
4227	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#6公用配电室3#变	绿	482.0200	0.4kV
4228	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#6公用配电室2#变	绿	633.0800	0.4kV
4229	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#6公用配电室1#变	绿	608.0000	0.4kV
4230	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#1公配#4变	绿	489.7000	0.4kV
4231	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#1公配#3变	绿	489.6600	0.4kV
4232	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#1公配#2变	绿	624.2960	0.4kV
4233	国网重庆彭水供电公司	10kV两江新城二期#1公配#1变	绿	617.0240	0.4kV
4234	国网重庆彭水供电公司	10kV丝绸大厦配电室公变	绿	656.5280	0.4kV
4235	国网重庆彭水供电公司	10kV东门国有林场配电室#2变	绿	382.4150	0.4kV
4236	国网重庆彭水供电公司	10kV东门国有林场配电室#1变	绿	384.7550	0.4kV
4237	国网重庆彭水供电公司	10kV东门L(何小华)配电室1号变	绿	395.5200	0.4kV
4238	国网重庆彭水供电公司	10kV东门E(李举章)配电室变压器	绿	160.7540	0.4kV
4239	国网重庆彭水供电公司	10kV东门B(候开明)配电室#1变	绿	398.8550	0.4kV
4240	国网重庆彭水供电公司	10kV下街(铜仁堂)配电室公变	绿	425.6480	0.4kV
4241	国网重庆彭水供电公司	10kV张小洪联建房配电室#1变	绿	155.1860	0.4kV
4242	国网重庆彭水供电公司	#1变	绿	336.8680	0.4kV
4243	国网重庆彭水供电公司	上塘K(水竹井)柱上变	绿	39.0000	0.4kV